

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,9	100		1,2	100		0,93	73		3,2	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		111511,8	100		10,9	100		142,2	100		908,1	100		In marcia
01:00		4,1	100		0,6	100		0,84	100		3,4	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		111623,4	100		10,8	100		142,1	100		910,6	100		In marcia
01:30		3,7	100		0,6	100		1,09	100		2,8	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		111908,5	100		10,8	100		142,3	100		912,1	100		In marcia
02:00		3,9	100		0,9	100		1,28	100		2,6	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,4	100		111064,3	100		10,8	100		142,5	100		910,9	100		In marcia
02:30		4,5	100		1,0	100		1,06	73		2,8	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,3	100		111575,4	100		10,8	100		142,2	100		911,0	100		In marcia
03:00		4,7	100		0,7	100		0,99	100		3,1	100		0,23	94		22,1	100		0,7	100		0,2	100		111786,1	100		10,9	100		142,1	100		910,0	100		In marcia
03:30		4,3	100		0,4	100		0,83	100		3,5	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		111684,7	100		11,0	100		142,2	100		908,2	100		In marcia
04:00		3,3	100		0,1	100		0,73	100		3,5	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		111724,4	100		10,9	100		142,1	100		913,8	100		In marcia
04:30		3,0	100		0,1	100		0,8	73		3,2	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		110008,2	100		11,1	100		142,2	100		905,7	100		In marcia
05:00		3,3	100		0,3	100		1,09	100		3,8	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		110152,8	100		10,5	100		142,3	100		916,5	100		In marcia
05:30		3,6	100		0,7	100		1,33	100		3,3	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		110194,7	100		10,7	100		142,4	100		909,1	100		In marcia
06:00		4,5	100		0,9	100		1,59	100		4,0	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,4	100		110231,1	100		10,6	100		142,0	100		913,2	100		In marcia
06:30		5,2	100		1,3	100		1,15	73		3,4	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		110651,3	100		10,8	100		142,4	100		911,1	100		In marcia
07:00		4,6	100		0,9	100		1,11	100		3,3	100		0,23	95		30,1	100		0,7	100		0,3	100		110956,3	100		10,6	100		142,1	100		913,4	100		In marcia
07:30		3,9	100		0,5	100		0,93	100		3,1	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		111661,1	100		10,9	100		142,1	100		905,2	100		In marcia
08:00		2,7	100		0,0	100		0,83	100		3,2	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,3	100		110965,4	100		11,1	100		142,2	100		905,1	100		In marcia
08:30		4,1	100		0,3	100		0,91	73		4,5	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,3	100		111665,4	100		10,8	100		142,1	100		909,6	100		In marcia
09:00		4,1	86		0,5	86		0,97	100		4,5	86		0,23	100		11,5	86		0,7	86		0,2	86		111300,3	100		11,1	86		141,8	100		908,3	100		In marcia
09:30		4,0	78		0,7	78		1,1	100		6,3	78		0,25	100		33,4	78		0,7	78		0,2	78		114773,1	100		11,8	78		144,5	100		906,4	100		In marcia
10:00		4,7	100		0,7	100		2,0	100		11,4	100		0,27	100		26,3	100		0,8	100		0,2	100		105798,5	100		12,6	100		145,5	100		897,7	100		In marcia
10:30		3,8	100		0,0	100		0,89	73		3,3	100		0,23	100		14,2	100		0,7	100		0,3	100		107871,8	100		11,0	100		140,9	100		917,3	100		In marcia
11:00		3,2	100		0,0	100		0,89	100		3,6	100		0,23	95		26,7	100		0,7	100		0,3	100		107950,6	100		10,4	100		141,3	100		924,6	100		In marcia
11:30		4,3	100		0,4	100		1,15	100		2,7	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,2	100		108918,7	100		10,5	100		141,1	100		926,0	100		In marcia
12:00		3,1	100		0,5	100		1,02	100		3,3	100		0,23	100		36,6	100		0,7	100		0,2	100		109346,1	100		10,7	100		141,4	100		917,2	100		In marcia
12:30		2,8	100		0,5	100		1,31	73		2,5	100		0,23	100		31,3	100		0,7	100		0,2	100		109503,2	100		10,9	100		141,6	100		913,1	100		In marcia
13:00		3,2	100		0,8	100		1,61	100		2,3	100		0,24	100		30,2	100		0,7	100		0,2	100		108739,5	100		10,7	100		142,1	100		916,0	100		In marcia
13:30		6,8	100		1,9	100		1,73	100		2,5	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		108886,5	100		10,8	100		141,8	100		916,3	100		In marcia
14:00		3,5	100		0,2	100		0,88	100		2,6	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,3	100		108972,0	100		10,6	100		141,6	100		922,5	100		In marcia
14:30		2,1	100		0,0	100		1,33	73		1,9	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		108555,2	100		10,6	100		141,9	100		923,5	100		In marcia
15:00		2,1	100		0,2	100		2,58	100		2,8	100		0,24	94		22,8	100		0,7	100		0,3	100		108651,2	100		10,5	100		141,7	100		926,2	100		In marcia
15:30		3,1	100		1,1	100		2,89	100		2,3	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,3	100		108402,7	100		10,9	100		141,7	100		911,6	100		In marcia
16:00		3,3	100		1,1	100		1,56	100		3,1	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		108267,6	100		10,4	100		141,7	100		923,4	100		In marcia
16:30		3,6	100		1,4	100		1,42	73		1,7	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		108346,3	100		10,7	100		141,9	100		916,4	100		In marcia
17:00		5,9	100		2,2	100		1,23	100		2,3	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,3	100		108679,8	100		10,7	100		141,6	100		922,5	100		In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		0,85	100		2,1	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,1	100		108125,6	100		11,3	100		141,9	100		909,3	100		In marcia
18:00		2,2	100		0,0	100		1,19	100		2,3	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		107409,0	100		10,5	100		141,8	100		926,0	100		In marcia
18:30		2,3	100		0,5	100		1,63	73		2,0	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		107707,9	100		10,8	100		141,6	100		923,8	100		In marcia
19:00		3,5	100		1,6	100		2,34	100		2,2	100		0,23	94		19,7	100		0,7	100		0,4	100		107529,7	100		10,2	100		141,6	100		930,0	100		In marcia
19:30		3,9	100		1,7	100		1,92	100		1,7	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		108195,1	100		10,7	100		141,5	100		920,9	100		In marcia
20:00		2,7	100		1,0	100		1,64	100		3,0	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		108854,2	100		10,7	100		141,9	100		918,2	100		In marcia
20:30		7,8	100		1,3	100		1,14	73		2,9	100		0,24	100		34,6	100		0,7	100		0,3	100		108212,5	100		10,2	100		141,8	100		929,3	100		In marcia
21:00		3,7	85		0,0	85		0,74	100		3,5	85		0,23	100		21,1	85		0,7	85		0,2	85		109100,4	100		10,7	85		141,5	100		920,1	100		In marcia
21:30		3,0	78		0,0	78		0,64	100		2,9	78		0,23	100		21,8																					

MVA Bozen

Datum: 23/03/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand											
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note			Wert	ID %	Note	Wert	ID %						
00:30		4,9	100		1,2	100		0,93	73		3,2	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		111511,8	100		10,9	100		142,2	100		908,1	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,6	100		0,84	100		3,4	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		111623,4	100		10,8	100		142,1	100		910,6	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,6	100		1,09	100		2,8	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		111908,5	100		10,8	100		142,3	100		912,1	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,9	100		1,28	100		2,6	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,4	100		111064,3	100		10,8	100		142,5	100		910,9	100		in Betrieb
02:30		4,5	100		1,0	100		1,06	73		2,8	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,3	100		111575,4	100		10,8	100		142,2	100		911,0	100		in Betrieb
03:00		4,7	100		0,7	100		0,99	100		3,1	100		0,23	94		22,1	100		0,7	100		0,2	100		111786,1	100		10,9	100		142,1	100		910,0	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		0,4	100		0,83	100		3,5	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		111684,7	100		11,0	100		142,2	100		908,2	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,1	100		0,73	100		3,5	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		111724,4	100		10,9	100		142,1	100		913,8	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,1	100		0,8	73		3,2	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		110008,2	100		11,1	100		142,2	100		905,7	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,3	100		1,09	100		3,8	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		110152,8	100		10,5	100		142,3	100		916,5	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,7	100		1,33	100		3,3	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		110194,7	100		10,7	100		142,4	100		909,1	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		0,9	100		1,59	100		4,0	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,4	100		110231,1	100		10,6	100		142,0	100		913,2	100		in Betrieb
06:30		5,2	100		1,3	100		1,15	73		3,4	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		110651,3	100		10,8	100		142,4	100		911,1	100		in Betrieb
07:00		4,6	100		0,9	100		1,11	100		3,3	100		0,23	95		30,1	100		0,7	100		0,3	100		110956,3	100		10,6	100		142,1	100		913,4	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		0,5	100		0,93	100		3,1	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		111661,1	100		10,9	100		142,1	100		905,2	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		0,0	100		0,83	100		3,2	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,3	100		110965,4	100		11,1	100		142,2	100		905,1	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		0,3	100		0,91	73		4,5	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,3	100		111665,4	100		10,8	100		142,1	100		909,6	100		in Betrieb
09:00		4,1	86		0,5	86		0,97	100		4,5	86		0,23	100		11,5	86		0,7	86		0,2	86		111300,3	100		11,1	86		141,8	100		908,3	100		in Betrieb
09:30		4,0	78		0,7	78		1,1	100		6,3	78		0,25	100		33,4	78		0,7	78		0,2	78		114773,1	100		11,8	78		144,5	100		906,4	100		in Betrieb
10:00		4,7	100		0,7	100		2,0	100		11,4	100		0,27	100		26,3	100		0,8	100		0,2	100		105798,5	100		12,6	100		145,5	100		897,7	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		0,0	100		0,89	73		3,3	100		0,23	100		14,2	100		0,7	100		0,3	100		107871,8	100		11,0	100		140,9	100		917,3	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		0,0	100		0,89	100		3,6	100		0,23	95		26,7	100		0,7	100		0,3	100		107950,6	100		10,4	100		141,3	100		924,6	100		in Betrieb
11:30		4,3	100		0,4	100		1,15	100		2,7	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,2	100		108918,7	100		10,5	100		141,1	100		926,0	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		0,5	100		1,02	100		3,3	100		0,23	100		36,6	100		0,7	100		0,2	100		109346,1	100		10,7	100		141,4	100		917,2	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		0,5	100		1,31	73		2,5	100		0,23	100		31,3	100		0,7	100		0,2	100		109503,2	100		10,9	100		141,6	100		913,1	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		0,8	100		1,61	100		2,3	100		0,24	100		30,2	100		0,7	100		0,2	100		108739,5	100		10,7	100		142,1	100		916,0	100		in Betrieb
13:30		6,8	100		1,9	100		1,73	100		2,5	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		108886,5	100		10,8	100		141,8	100		916,3	100		in Betrieb
14:00		3,5	100		0,2	100		0,88	100		2,6	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,3	100		108972,0	100		10,6	100		141,6	100		922,5	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,0	100		1,33	73		1,9	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		108555,2	100		10,6	100		141,9	100		923,5	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,2	100		2,58	100		2,8	100		0,24	94		22,8	100		0,7	100		0,3	100		108651,2	100		10,5	100		141,7	100		926,2	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		1,1	100		2,89	100		2,3	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,3	100		108402,7	100		10,9	100		141,7	100		911,6	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		1,1	100		1,56	100		3,1	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		108267,6	100		10,4	100		141,7	100		923,4	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		1,4	100		1,42	73		1,7	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		108346,3	100		10,7	100		141,9	100		916,4	100		in Betrieb
17:00		5,9	100		2,2	100		1,23	100		2,3	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,3	100		108679,8	100		10,7	100		141,6	100		922,5	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		0,85	100		2,1	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,1	100		108125,6	100		11,3	100		141,9	100		909,3	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		1,19	100		2,3	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		107409,0	100		10,5	100		141,8	100		926,0	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		0,5	100		1,63	73		2,0	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		107707,9	100		10,8	100		141,6	100		923,8	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		1,6	100		2,34	100		2,2	100		0,23	94		19,7	100		0,7	100		0,4	100		107529,7	100		10,2	100		141,6	100		930,0	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		1,7	100		1,92	100		1,7	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		108195,1	100		10,7	100		141,5	100		920,9	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		1,0	100		1,64	100		3,0	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		108854,2	100		10,7	100		141,9	100		918,2	100		in Betrieb
20:30		7,8	100		1,3	100		1,14	73		2,9	100		0,24	100		34,6	100		0,7	100		0,3	100		108212,5	100		10,2	100		141,8	100		929,3	100		in Betrieb
21:00		3,7	85		0,0	85		0,74	100		3,5	85		0,23	100		21,1	85		0,7	85		0,2	85		109100,4	100		10,7	85		141,5	100		920,1	100		in Betrieb
21:30		3,0	78		0,0	78		0,64	100		2,9	78		0,2																								