

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/03/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto	
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato				
00:30		4,1	100		1,0	100		0,85	73		3,7	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,4	100		110179,4	100		10,7	100		141,9	100		915,7	100	In marcia	
01:00		3,1	100		0,7	100		1,03	100		3,0	100		0,23	100		15,2	100		0,7	100		0,3	100		110152,9	100		10,8	100		141,7	100		917,6	100	In marcia	
01:30		3,7	100		1,4	100		1,24	100		2,2	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,4	100		110600,0	100		10,6	100		141,9	100		921,3	100	In marcia	
02:00		2,9	100		0,9	100		1,24	100		2,3	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		0,4	100		110500,8	100		10,8	100		142,2	100		907,8	100	In marcia	
02:30		5,3	100		2,0	100		1,1	73		2,9	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,3	100		110133,1	100		10,7	100		142,7	100		913,2	100	In marcia	
03:00		4,9	100		1,2	100		1,04	100		3,6	100		0,23	94		26,1	100		0,7	100		0,4	100		111017,1	100		10,8	100		141,9	100		912,2	100	In marcia	
03:30		3,7	100		0,5	100		1,05	100		2,9	100		0,23	100		27,4	100		0,7	100		0,4	100		110343,7	100		10,7	100		142,3	100		916,8	100	In marcia	
04:00		3,4	100		0,3	100		1,07	100		3,6	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		110700,4	100		10,6	100		141,9	100		921,8	100	In marcia	
04:30		3,4	100		0,6	100		0,88	73		3,1	100		0,23	100		17,9	100		0,7	100		0,2	100		110370,7	100		10,9	100		141,3	100		914,4	100	In marcia	
05:00		5,9	100		1,6	100		0,87	100		4,7	100		0,23	100		19,0	100		0,7	100		0,3	100		110349,2	100		10,7	100		140,8	100		915,7	100	In marcia	
05:30		4,2	100		0,4	100		0,64	100		7,5	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,2	100		111052,7	100		11,0	100		140,8	100		911,3	100	In marcia	
06:00		2,3	100		0,0	100		0,6	100		5,1	100		0,23	100		29,8	100		0,7	100		0,3	100		115452,0	100		11,1	100		148,7	100		913,3	100	In marcia	
06:30		2,3	100		0,0	100		0,87	73		2,5	100		0,26	100		27,1	100		0,8	100		0,3	100		102490,0	100		12,1	100		159,0	100		903,3	100	In marcia	
07:00																																					In marcia senza rifiuto	
07:30																																					In marcia senza rifiuto	
08:00																																					In marcia senza rifiuto	
08:30																																					In marcia senza rifiuto	
09:00																																						In marcia senza rifiuto
09:30																																						In marcia senza rifiuto
10:00																																						In marcia senza rifiuto
10:30																																						In marcia senza rifiuto
11:00																																						In marcia senza rifiuto
11:30																																						In marcia senza rifiuto
12:00																																						In marcia senza rifiuto
12:30																																						In marcia senza rifiuto
13:00																																						In marcia senza rifiuto
13:30																																						In marcia senza rifiuto
14:00																																						In marcia senza rifiuto
14:30																																						In marcia senza rifiuto
15:00																																						In marcia senza rifiuto
15:30																																						In marcia senza rifiuto
16:00		2,1	100		0,0	100		1,05	100		3,6	100		0,24	100		35,7	100		0,6	100		0,4	100		109943,8	100		10,1	100		147,9	100		925,4	100	In marcia	
16:30		2,3	100		0,0	100		3,09	73		3,6	100		0,23	100		11,2	100		0,6	100		0,4	100		109771,0	100		10,5	100		141,1	100		912,0	100	In marcia	
17:00		3,5	100		0,6	100		3,36	100		5,0	100		0,23	100		7,0	100		0,7	100		0,3	100		109541,8	100		10,5	100		141,0	100		914,3	100	In marcia	
17:30		4,9	100		1,5	100		1,71	100		4,1	100		0,23	100		6,0	100		0,7	100		0,3	100		112357,3	100		10,8	100		141,9	100		905,1	100	In marcia	
18:00		7,2	100		1,2	100		1,15	100		9,4	100		0,24	100		6,0	100		0,7	100		0,6	100		109268,0	100		10,3	100		141,8	100		919,3	100	In marcia	
18:30		3,7	100		0,1	100		0,74	73		6,1	100		0,23	100		7,0	100		0,7	100		1,2	100		109849,5	100		10,6	100		141,1	100		911,8	100	In marcia	
19:00		2,7	100		0,1	100		0,76	100		3,5	100		0,23	94		6,7	98		0,7	100		2,0	100		110597,9	100		10,8	100		141,4	100		905,3	100	In marcia	
19:30		3,4	100		0,5	100		0,8	100		3,9	100		0,23	100		7,8	100		0,7	100		2,0	100		110073,4	100		10,7	100		141,4	100		910,3	100	In marcia	
20:00		3,4	100		0,6	100		0,78	100		3,2	100		0,23	100		6,4	100		0,7	100		2,1	100		110169,9	100		10,8	100		141,6	100		907,0	100	In marcia	
20:30		4,8	100		1,8	100		0,77	73		2,8	100		0,23	100		5,9	100		0,7	100		1,5	100		110152,1	100		10,6	100		141,5	100		911,4	100	In marcia	
21:00		4,0	85		0,9	85		0,75	100		2,6	85		0,23	100		6,9	85		0,7	85		1,1	85		110095,6	100		10,6	85		141,5	100		912,5	100	In marcia	
21:30		3,5	79		0,6	79		0,8	100		2,8	79		0,23	100		7,6	79		0,7	79		0,6	79		109905,8	100		10,7	79		141,4	100		911,4	100	In marcia	
22:00		3,9	100		1,0	100		0,72	100		2,9	100		0,23	100		8,2	100		0,7	100		0,4	100		111360,4	100		10,7	100		141,6	100		915,9	100	In marcia	
22:30		4,8	100		1,4	100		0,7	73		2,5	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,4	100		110085,1	100		10,6	100		141,5	100		914,3	100	In marcia	
23:00		3,3	100		1,1	100		0,7	100		3,2	100		0,23	94		33,0	100		0,7	100		0,2	100		110664,7	100		10,7	100		141,3	100		913,1	100	In marcia	
23:30		2,5	100		0,6	100		0,71	100		2,5	100		0,23	100		51,8	100		0,7	100		0,2	100		110661,7	100		10,9	100		141,5	100		907,2	100	In marcia	
24:00		4,2	100		2,1	100		0,78	100		2,7	100		0,23	100		54,1	100		0,7	100		0,2	100		110360,8	100		10,8	100		141,5	100		908,8	100	In marcia	
MIN		2,1			0			0,6			2,2			0,23			5,9			0,6		0,2			102490			10,1			140,8			903,3				
MAX		7,2			2,1			3,36			9,4			0,26			54,1			0,8		2,1			115452			12,1			159			925,4				
Limite Semiorario		200			60																																	

MVA Bozen

Datum: 28/03/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,1	100		1,0	100		0,85	73		3,7	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,4	100		110179,4	100		10,7	100		141,9	100		915,7	100	in Betrieb
01:00		3,1	100		0,7	100		1,03	100		3,0	100		0,23	100		15,2	100		0,7	100		0,3	100		110152,9	100		10,8	100		141,7	100		917,6	100	in Betrieb
01:30		3,7	100		1,4	100		1,24	100		2,2	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,4	100		110600,0	100		10,6	100		141,9	100		921,3	100	in Betrieb
02:00		2,9	100		0,9	100		1,24	100		2,3	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		0,4	100		110500,8	100		10,8	100		142,2	100		907,8	100	in Betrieb
02:30		5,3	100		2,0	100		1,1	73		2,9	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,3	100		110133,1	100		10,7	100		142,7	100		913,2	100	in Betrieb
03:00		4,9	100		1,2	100		1,04	100		3,6	100		0,23	94		26,1	100		0,7	100		0,4	100		111017,1	100		10,8	100		141,9	100		912,2	100	in Betrieb
03:30		3,7	100		0,5	100		1,05	100		2,9	100		0,23	100		27,4	100		0,7	100		0,4	100		110343,7	100		10,7	100		142,3	100		916,8	100	in Betrieb
04:00		3,4	100		0,3	100		1,07	100		3,6	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		110700,4	100		10,6	100		141,9	100		921,8	100	in Betrieb
04:30		3,4	100		0,6	100		0,88	73		3,1	100		0,23	100		17,9	100		0,7	100		0,2	100		110370,7	100		10,9	100		141,3	100		914,4	100	in Betrieb
05:00		5,9	100		1,6	100		0,87	100		4,7	100		0,23	100		19,0	100		0,7	100		0,3	100		110349,2	100		10,7	100		140,8	100		915,5	100	in Betrieb
05:30		4,2	100		0,4	100		0,64	100		7,5	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,2	100		111052,7	100		11,0	100		140,8	100		911,3	100	in Betrieb
06:00		2,3	100		0,0	100		0,6	100		5,1	100		0,23	100		29,8	100		0,7	100		0,3	100		115452,0	100		11,1	100		148,7	100		913,3	100	in Betrieb
06:30		2,3	100		0,0	100		0,87	73		2,5	100		0,26	100		27,1	100		0,8	100		0,3	100		102490,0	100		12,1	100		159,0	100		903,3	100	Kein Mull
07:00																																					Kein Mull
07:30																																					Kein Mull
08:00																																					Kein Mull
08:30																																					Kein Mull
09:00																																					Kein Mull
09:30																																					Kein Mull
10:00																																					Kein Mull
10:30																																					Kein Mull
11:00																																					Kein Mull
11:30																																					Kein Mull
12:00																																					Kein Mull
12:30																																					Kein Mull
13:00																																					Kein Mull
13:30																																					Kein Mull
14:00																																					Kein Mull
14:30																																					Kein Mull
15:00																																					Kein Mull
15:30																																					Kein Mull
16:00		2,1	100		0,0	100		1,05	100		3,6	100		0,24	100		35,7	100		0,6	100		0,4	100		109943,8	100		10,1	100		147,9	100		925,4	100	in Betrieb
16:30		2,3	100		0,0	100		3,09	73		3,6	100		0,23	100		11,2	100		0,6	100		0,4	100		109771,0	100		10,5	100		141,1	100		912,0	100	in Betrieb
17:00		3,5	100		0,6	100		3,36	100		5,0	100		0,23	100		7,0	100		0,7	100		0,3	100		109541,8	100		10,5	100		141,0	100		914,3	100	in Betrieb
17:30		4,9	100		1,5	100		1,71	100		4,1	100		0,23	100		6,0	100		0,7	100		0,3	100		112357,3	100		10,8	100		141,9	100		905,1	100	in Betrieb
18:00		7,2	100		1,2	100		1,15	100		9,4	100		0,24	100		6,0	100		0,7	100		0,6	100		109268,0	100		10,3	100		141,8	100		919,3	100	in Betrieb
18:30		3,7	100		0,1	100		0,74	73		6,1	100		0,23	100		7,0	100		0,7	100		1,2	100		109849,5	100		10,6	100		141,1	100		911,8	100	in Betrieb
19:00		2,7	100		0,1	100		0,76	100		3,5	100		0,23	94		6,7	98		0,7	100		2,0	100		110597,9	100		10,8	100		141,4	100		905,3	100	in Betrieb
19:30		3,4	100		0,5	100		0,8	100		3,9	100		0,23	100		7,8	100		0,7	100		2,0	100		110073,4	100		10,7	100		141,4	100		910,3	100	in Betrieb
20:00		3,4	100		0,6	100		0,78	100		3,2	100		0,23	100		6,4	100		0,7	100		2,1	100		110169,9	100		10,8	100		141,6	100		907,0	100	in Betrieb
20:30		4,8	100		1,8	100		0,77	73		2,8	100		0,23	100		5,9	100		0,7	100		1,5	100		110152,1	100		10,6	100		141,5	100		911,4	100	in Betrieb
21:00		4,0	85		0,9	85		0,75	100		2,6	85		0,23	100		6,9	85		0,7	85		1,1	85		110095,6	100		10,6	85		141,5	100		912,5	100	in Betrieb
21:30		3,5	79		0,6	79		0,8	100		2,8	79		0,23	100		7,6	79		0,7	79		0,6	79		109905,8	100		10,7	79		141,4	100		911,4	100	in Betrieb
22:00		3,9	100		1,0	100		0,72	100		2,9	100		0,23	100		8,2	100		0,7	100		0,4	100		111360,4	100		10,7	100		141,6	100		915,9	100	in Betrieb
22:30		4,8	100		1,4	100		0,7	73		2,5	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,4	100		110085,1	100		10,6	100		141,5	100		914,3	100	in Betrieb
23:00		3,3	100		1,1	100		0,7	100		3,2	100		0,23	94		33,0	100		0,7	100		0,2	100		110664,7	100		10,7	100		141,3	100		913,1	100	in Betrieb
23:30		2,5	100		0,6	100		0,71	100		2,5	100		0,23	100		51,8	100		0,7	100		0,2	100		110661,7	100		10,9	100		141,5	100		907,2	100	in Betrieb
24:00		4,2	100		2,1	100		0,78	100		2,7	100		0,23	100		54,1	100		0,7	100		0,2	100		110360,8	100		10,8	100		141,5	100		908,8	100	in Betrieb
MIN		2,1			0			0,6			2,2			0,23			5,9			0,6		0,2			102490			10,1			140,8			903,3			
MAX		7,2			2,1			3,36			9,4			0,26			54,1			0,8		2,1			115452			12,1			159			925,4			
Grenzwert 1/2 h		200			60						100			30			400			20		60															