

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/03/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,8	100		1,7	100		0,72	73		1,3	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,0	100		108478,5	100		10,4	100		141,4	100		924,3	100	In marcia
01:00		3,8	100		1,1	100		0,71	100		1,8	100		0,23	100		16,0	100		0,7	100		0,1	100		109570,8	100		10,4	100		141,3	100		928,0	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,7	100		0,64	100		1,7	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,1	100		109566,1	100		10,8	100		141,6	100		914,7	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,5	100		0,67	100		2,3	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,1	100		109320,6	100		10,8	100		141,2	100		913,6	100	In marcia
02:30		3,2	100		1,1	100		0,7	73		1,8	100		0,23	100		32,6	100		0,7	100		0,1	100		108647,3	100		10,6	100		141,4	100		917,1	100	In marcia
03:00		4,1	100		1,6	100		0,8	100		1,5	100		0,23	94		30,7	100		0,7	100		0,1	100		108155,0	100		10,5	100		141,3	100		920,1	100	In marcia
03:30		2,4	100		0,8	100		0,85	100		1,8	100		0,24	100		35,0	100		0,7	100		0,2	100		108362,3	100		10,4	100		141,7	100		917,9	100	In marcia
04:00		4,0	100		2,1	100		0,96	100		2,2	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,0	100		109734,2	100		10,5	100		141,5	100		923,9	100	In marcia
04:30		3,2	100		0,9	100		0,72	73		2,0	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,2	100		110368,6	100		10,7	100		141,7	100		914,6	100	In marcia
05:00		2,7	100		1,0	100		0,81	100		2,6	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,2	100		110271,8	100		10,7	100		141,6	100		914,0	100	In marcia
05:30		4,0	100		1,9	100		0,86	100		1,9	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,1	100		110848,3	100		10,6	100		141,5	100		921,3	100	In marcia
06:00		4,0	100		1,0	100		0,8	100		1,8	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,2	100		109996,2	100		10,2	100		141,7	100		928,8	100	In marcia
06:30		3,3	100		0,9	100		0,71	73		1,7	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		110896,3	100		10,7	100		141,5	100		914,9	100	In marcia
07:00		3,8	100		1,3	100		0,74	100		1,7	100		0,23	94		28,5	100		0,7	100		0,1	100		110194,2	100		10,7	100		141,6	100		910,2	100	In marcia
07:30		5,4	100		1,3	100		0,71	100		1,7	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,0	100		110172,3	100		10,8	100		141,2	100		908,2	100	In marcia
08:00		9,1	100		0,3	100		0,69	100		3,4	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,1	100		110488,3	100		10,9	100		141,5	100		908,5	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		0,65	73		3,4	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,2	100		109641,1	100		10,5	100		141,6	100		912,3	100	In marcia
09:00		2,2	85		0,0	85		0,75	100		3,0	85		0,24	100		18,0	85		0,7	85		0,2	85		110187,9	100		10,7	85		141,9	100		910,9	100	In marcia
09:30		2,2	79		0,0	79		1,07	100		3,0	79		0,24	100		31,0	79		0,7	79		0,4	79		111954,9	100		10,5	79		142,2	100		925,7	100	In marcia
10:00		2,1	100		0,0	100		1,35	100		2,6	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,5	100		113464,3	100		10,9	100		142,1	100		913,1	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,1	100		1,93	73		2,1	100		0,23	100		29,3	100		0,7	100		0,4	100		113677,8	100		10,9	100		141,9	100		910,3	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,6	100		1,86	100		2,5	100		0,23	94		25,4	100		0,7	100		0,4	100		111880,2	100		10,9	100		141,8	100		909,5	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,2	100		1,22	100		2,4	100		0,23	100		29,3	100		0,7	100		0,5	100		111665,2	100		10,7	100		142,0	100		917,8	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,2	100		1,7	100		2,2	100		0,24	100		37,4	100		0,6	100		0,5	100		110942,7	100		10,3	100		142,2	100		919,2	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,1	100		2,1	73		2,3	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,4	100		112080,0	100		10,8	100		141,9	100		914,6	100	In marcia
13:00		2,4	100		1,4	100		1,6	100		2,5	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,4	100		111604,4	100		10,8	100		141,9	100		912,8	100	In marcia
13:30		2,3	100		1,4	100		1,37	100		2,9	100		0,23	100		16,2	100		0,7	100		0,5	100		111444,2	100		10,8	100		141,8	100		911,0	100	In marcia
14:00		3,0	100		1,6	100		1,3	100		3,0	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,4	100		110261,4	100		10,8	100		141,7	100		911,3	100	In marcia
14:30		2,1	100		0,7	100		1,0	73		3,6	100		0,23	100		15,5	100		0,7	100		0,5	100		109261,7	100		10,7	100		141,6	100		911,4	100	In marcia
15:00		2,4	100		1,5	100		1,22	100		2,6	100		0,23	94		19,9	100		0,7	100		0,5	100		108542,7	100		10,7	100		141,4	100		914,9	100	In marcia
15:30		3,2	100		1,4	100		1,13	100		1,5	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,4	100		107859,8	100		10,5	100		141,2	100		919,9	100	In marcia
16:00		3,1	100		1,3	100		0,95	100		1,4	100		0,23	100		30,9	100		0,7	100		0,4	100		106802,6	100		10,7	100		141,2	100		912,9	100	In marcia
16:30		3,2	100		1,4	100		0,83	73		2,2	100		0,23	100		32,4	100		0,7	100		0,4	100		106471,5	100		10,5	100		141,2	100		922,8	100	In marcia
17:00		5,0	100		1,7	100		0,88	100		1,7	100		0,23	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		105518,4	100		10,5	100		141,3	100		920,8	100	In marcia
17:30		5,8	100		1,0	100		0,75	100		1,8	100		0,23	100		31,3	100		0,7	100		0,4	100		105553,3	100		10,4	100		140,8	100		924,7	100	In marcia
18:00		3,5	100		0,1	100		0,66	100		1,7	100		0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,4	100		105365,7	100		10,4	100		141,0	100		921,4	100	In marcia
18:30		2,8	100		0,3	100		0,62	73		1,6	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,4	100		105774,7	100		10,5	100		141,1	100		920,3	100	In marcia
19:00		3,7	100		0,8	100		0,69	100		1,5	100		0,23	95		21,7	100		0,7	100		0,4	100		105572,0	100		10,6	100		141,0	100		916,1	100	In marcia
19:30		3,0	100		0,9	100		0,69	100		1,7	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,4	100		105749,4	100		10,4	100		141,3	100		923,2	100	In marcia
20:00		5,5	100		2,4	100		0,75	100		1,5	100		0,23	100		17,0	100		0,7	100		0,4	100		106715,0	100		10,5	100		140,9	100		927,4	100	In marcia
20:30		4,0	100		0,6	100		0,54	73		2,2	100		0,23	100		16,0	100		0,7	100		0,5	100		106795,7	100		10,5	100		141,1	100		923,6	100	In marcia
21:00		3,0	84		0,0	84		0,51	100		2,1	84		0,23	100		19,4	84		0,7	84		0,4	84		107186,2	100		10,7	84		140,9	100		919,9	100	In marcia
21:30		2,5	79		0,0	79		0,55	100		1,9	79		0,23	100		21,7	79		0,7	79		0,0	79		105455,5	100		10,3	79		141,1	100		929,1	10	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,8	100		1,7	100		0,72	73		1,3	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,0	100		108478,5	100	10,4	100		141,4	100		924,3	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		1,1	100		0,71	100		1,8	100		0,23	100		16,0	100		0,7	100		0,1	100		109570,8	100	10,4	100		141,3	100		928,0	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,7	100		0,64	100		1,7	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,1	100		109566,1	100	10,8	100		141,6	100		914,7	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,5	100		0,67	100		2,3	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,1	100		109320,6	100	10,8	100		141,2	100		913,6	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		1,1	100		0,7	73		1,8	100		0,23	100		32,6	100		0,7	100		0,1	100		108647,3	100	10,6	100		141,4	100		917,1	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		1,6	100		0,8	100		1,5	100		0,23	94		30,7	100		0,7	100		0,1	100		108155,0	100	10,5	100		141,3	100		920,1	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		0,8	100		0,85	100		1,8	100		0,24	100		35,0	100		0,7	100		0,2	100		108362,3	100	10,4	100		141,7	100		917,9	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		2,1	100		0,96	100		2,2	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,0	100		109734,2	100	10,5	100		141,5	100		923,9	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		0,9	100		0,72	73		2,0	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,2	100		110368,6	100	10,7	100		141,7	100		914,6	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		1,0	100		0,81	100		2,6	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,2	100		110271,8	100	10,7	100		141,6	100		914,0	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		1,9	100		0,86	100		1,9	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,1	100		110848,3	100	10,6	100		141,5	100		921,3	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		1,0	100		0,8	100		1,8	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,2	100		109996,2	100	10,2	100		141,7	100		928,8	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		0,9	100		0,71	73		1,7	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		110896,3	100	10,7	100		141,5	100		914,9	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		1,3	100		0,74	100		1,7	100		0,23	94		28,5	100		0,7	100		0,1	100		110194,2	100	10,7	100		141,6	100		910,2	100		in Betrieb
07:30		5,4	100		1,3	100		0,71	100		1,7	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,0	100		110172,3	100	10,8	100		141,2	100		908,2	100		in Betrieb
08:00		9,1	100		0,3	100		0,69	100		3,4	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,1	100		110488,3	100	10,9	100		141,5	100		908,5	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		0,65	73		3,4	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,2	100		109641,1	100	10,5	100		141,6	100		912,3	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		0,0	85		0,75	100		3,0	85		0,24	100		18,0	85		0,7	85		0,2	85		110187,9	100	10,7	85		141,9	100		910,9	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		0,0	79		1,07	100		3,0	79		0,24	100		31,0	79		0,7	79		0,4	79		111954,9	100	10,5	79		142,2	100		925,7	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,0	100		1,35	100		2,6	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,5	100		113464,3	100	10,9	100		142,1	100		913,1	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,1	100		1,93	73		2,1	100		0,23	100		29,3	100		0,7	100		0,4	100		113677,8	100	10,9	100		141,9	100		910,3	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,6	100		1,86	100		2,5	100		0,23	94		25,4	100		0,7	100		0,4	100		111880,2	100	10,9	100		141,8	100		909,5	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,2	100		1,22	100		2,4	100		0,23	100		29,3	100		0,7	100		0,5	100		111665,2	100	10,7	100		142,0	100		917,8	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,2	100		1,7	100		2,2	100		0,24	100		37,4	100		0,6	100		0,5	100		110942,7	100	10,3	100		142,2	100		919,2	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,1	100		2,1	73		2,3	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,4	100		112080,0	100	10,8	100		141,9	100		914,6	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		1,4	100		1,6	100		2,5	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,4	100		111604,4	100	10,8	100		141,9	100		912,8	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		1,4	100		1,37	100		2,9	100		0,23	100		16,2	100		0,7	100		0,5	100		111444,2	100	10,8	100		141,8	100		911,0	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		1,6	100		1,3	100		3,0	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,4	100		110261,4	100	10,8	100		141,7	100		911,3	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,7	100		1,0	73		3,6	100		0,23	100		15,5	100		0,7	100		0,5	100		109261,7	100	10,7	100		141,6	100		911,4	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		1,5	100		1,22	100		2,6	100		0,23	94		19,9	100		0,7	100		0,5	100		108542,7	100	10,7	100		141,4	100		914,9	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		1,4	100		1,13	100		1,5	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,4	100		107859,8	100	10,5	100		141,2	100		919,9	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		1,3	100		0,95	100		1,4	100		0,23	100		30,9	100		0,7	100		0,4	100		106802,6	100	10,7	100		141,2	100		912,9	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		1,4	100		0,83	73		2,2	100		0,23	100		32,4	100		0,7	100		0,4	100		106471,5	100	10,5	100		141,2	100		922,8	100		in Betrieb
17:00		5,0	100		1,7	100		0,88	100		1,7	100		0,23	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		105518,4	100	10,5	100		141,3	100		920,8	100		in Betrieb
17:30		5,8	100		1,0	100		0,75	100		1,8	100		0,23	100		31,3	100		0,7	100		0,4	100		105553,3	100	10,4	100		140,8	100		924,7	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		0,1	100		0,66	100		1,7	100		0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,4	100		105365,7	100	10,4	100		141,0	100		921,4	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,3	100		0,62	73		1,6	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,4	100		105774,7	100	10,5	100		141,1	100		920,3	100		in Betrieb
19:00		3,7	100		0,8	100		0,69	100		1,5	100		0,23	95		21,7	100		0,7	100		0,4	100		105572,0	100	10,6	100		141,0	100		916,1	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		0,9	100		0,69	100		1,7	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,4	100		105749,4	100	10,4	100		141,3	100		923,2	100		in Betrieb
20:00		5,5	100		2,4	100		0,75	100		1,5	100		0,23	100		17,0	100		0,7	100		0,4	100		106715,0	100	10,5	100		140,9	100		927,4	100		in Betrieb
20:30		4,0	100		0,6	100		0,54	73		2,2	100		0,23	100		16,0	100		0,7	100		0,5	100		106795,7	100	10,5	100		141,1	100		923,6	100		in Betrieb
21:00		3,0	84		0,0	84		0,51	100		2,1	84		0,23	100		19,4	84		0,7	84		0,4	84		107186,2	100	10,7	84		140,9	100		919,9	100		in Betrieb
21:30		2,5	79		0,0	79		0,55	100		1,9	79		0,23	100		21,7	79		0,7	79		0,0	79		105455,5	100	10,3	79		141,1	100		929,1	100		in Betrieb
22:00		4,8	100																																		