

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,0	100		0,0	100		0,85	73		4,0	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,0	100		111852,4	100		10,7	100		141,9	100		928,7	100	In marcia
01:00		4,0	100		0,0	100		0,85	100		3,9	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		110618,9	100		10,5	100		141,8	100		931,5	100	In marcia
01:30		4,8	100		0,0	100		0,86	100		4,4	100		0,23	100		13,6	100		0,7	100		0,1	100		110555,6	100		10,5	100		141,7	100		933,4	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,0	100		0,71	100		4,2	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		110980,3	100		10,2	100		142,4	100		936,5	100	In marcia
02:30		2,3	100		0,0	100		1,75	73		3,5	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,1	100		112732,0	100		10,5	100		142,3	100		923,4	100	In marcia
03:00		6,6	100		1,1	100		3,31	100		3,0	100		0,24	94		21,6	100		0,7	100		0,1	100		112666,2	100		10,8	100		141,9	100		920,9	100	In marcia
03:30		4,7	100		0,0	100		0,97	100		2,9	100		0,24	100		18,4	100		0,7	100		0,2	100		111980,5	100		10,5	100		142,0	100		927,6	100	In marcia
04:00		4,5	100		0,0	100		0,82	100		3,6	100		0,24	100		19,0	100		0,7	100		0,2	100		112110,7	100		10,4	100		142,1	100		930,9	100	In marcia
04:30		3,9	100		0,0	100		0,78	73		4,0	100		0,24	100		18,8	100		0,7	100		0,1	100		113483,0	100		10,8	100		142,1	100		918,8	100	In marcia
05:00		5,3	100		0,0	100		0,89	100		4,3	100		0,24	100		16,3	100		0,7	100		0,1	100		111818,3	100		10,5	100		142,0	100		925,1	100	In marcia
05:30		2,2	100		0,0	100		0,88	100		4,3	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,2	100		112781,5	100		10,4	100		142,2	100		929,0	100	In marcia
06:00		3,6	100		0,0	100		1,06	100		3,8	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,1	100		113504,2	100		10,6	100		142,0	100		923,7	100	In marcia
06:30		2,2	100		0,0	100		0,95	73		3,3	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		113075,9	100		10,9	100		141,9	100		919,3	100	In marcia
07:00		2,9	100		0,0	100		1,07	100		4,9	100		0,23	94		23,8	100		0,7	100		0,0	100		110731,8	100		10,6	100		141,4	100		924,0	100	In marcia
07:30		3,3	100		0,0	100		1,15	100		3,5	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,1	100		110383,0	100		10,4	100		141,6	100		929,9	100	In marcia
08:00		3,2	100		0,0	100		1,18	100		3,2	100		0,23	100		32,6	100		0,7	100		0,1	100		110470,0	100		10,5	100		141,6	100		932,4	100	In marcia
08:30		3,0	100		0,0	100		1,06	73		3,3	100		0,23	100		32,5	100		0,7	100		0,1	100		109010,3	100		10,7	100		141,4	100		927,2	100	In marcia
09:00		4,1	85		0,0	85		1,34	100		3,0	85		0,23	100		37,2	85		0,7	85		0,1	85		108621,6	100		10,3	85		141,6	100		932,0	100	In marcia
09:30		3,9	79		0,0	79		1,43	100		3,0	79		0,24	100		31,0	79		0,7	79		0,3	79		109083,6	100		10,2	79		141,8	100		936,4	100	In marcia
10:00		3,2	100		0,0	100		1,46	100		3,0	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		110383,8	100		10,2	100		142,0	100		935,0	100	In marcia
10:30		4,9	100		0,5	100		1,89	73		2,9	100		0,23	100		17,6	100		0,7	100		0,3	100		110820,3	100		10,5	100		141,6	100		926,4	100	In marcia
11:00		3,9	100		0,4	100		1,39	100		4,0	100		0,23	95		19,0	100		0,7	100		0,2	100		110531,3	100		10,5	100		141,5	100		926,3	100	In marcia
11:30		3,6	100		0,3	100		1,29	100		3,5	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		109978,5	100		10,3	100		141,6	100		932,4	100	In marcia
12:00		4,2	100		0,5	100		1,31	100		3,7	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,2	100		109864,9	100		10,3	100		141,6	100		931,7	100	In marcia
12:30		3,1	100		0,2	100		0,96	73		3,3	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		109927,3	100		10,2	100		141,8	100		933,1	100	In marcia
13:00		4,5	100		0,5	100		1,5	100		3,6	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,2	100		110487,6	100		10,6	100		141,7	100		925,6	100	In marcia
13:30		3,2	100		0,4	100		1,52	100		3,3	100		0,24	100		33,3	100		0,7	100		0,3	100		109806,2	100		10,5	100		142,0	100		926,4	100	In marcia
14:00		5,2	100		0,9	100		1,71	100		3,3	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,3	100		109975,6	100		10,2	100		141,7	100		934,6	100	In marcia
14:30		5,5	100		0,8	100		1,17	73		3,0	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		110024,1	100		10,3	100		141,7	100		937,4	100	In marcia
15:00		3,5	100		0,1	100		1,02	100		2,9	100		0,23	94		20,3	100		0,7	100		0,2	100		109836,3	100		10,3	100		141,4	100		932,1	100	In marcia
15:30		3,1	100		0,2	100		0,97	100		3,1	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,1	100		108878,5	100		10,4	100		141,4	100		926,5	100	In marcia
16:00		3,0	100		0,0	100		0,91	100		2,6	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,3	100		108412,2	100		10,3	100		141,6	100		933,9	100	In marcia
16:30		4,3	100		0,6	100		1,09	73		3,2	100		0,23	100		26,1	100		0,7	100		0,2	100		108514,4	100		10,2	100		141,5	100		935,7	100	In marcia
17:00		3,4	100		0,8	100		1,26	100		3,0	100		0,24	100		35,3	100		0,7	100		0,3	100		109049,6	100		10,2	100		141,9	100		935,4	100	In marcia
17:30		4,5	100		1,2	100		1,22	100		3,2	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,2	100		110542,1	100		10,2	100		141,4	100		935,4	100	In marcia
18:00		2,1	100		0,0	100		0,85	100		2,6	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,1	100		110211,0	100		10,5	100		141,9	100		925,2	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		0,89	73		3,4	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,2	100		109169,3	100		10,4	100		141,6	100		926,3	100	In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		1,11	100		2,6	100		0,23	94		24,4	100		0,7	100		0,3	100		108594,9	100		10,1	100		141,5	100		935,3	100	In marcia
19:30		2,3	100		0,0	100		1,41	100		2,1	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		108779,4	100		10,2	100		141,9	100		935,3	100	In marcia
20:00		5,3	100		1,9	100		1,59	100		2,5	100		0,23	100		16,9	100		0,7	100		0,2	100		109582,3	100		10,3	100		141,5	100		936,3	100	In marcia
20:30		2,9	100		0,7	100		0,91	73		2,7	100		0,23	100		18,0	100		0,7	100		0,3	100		109220,9	100		10,5	100		141,6	100		930,3	100	In marcia
21:00		3,3	86		1,6	86		1,2	100		2,4	86		0,23	100		23,6	86		0,7	86		0,3	86		109076,0	100		10,3	86		141,6	100		932,3	100	In marcia
21:30		3,1	77		1,5	77		1,11	100		2,9	77		0,23	100		21,3	77		0,7	77		0,4	77		110012,3	100		10,6	77		141,4	100				

MVA Bozen

Datum: 01/04/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,0	100		0,0	100		0,85	73		4,0	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,0	100		111852,4	100	10,7	100		141,9	100		928,7	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		0,0	100		0,85	100		3,9	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		110618,9	100	10,5	100		141,8	100		931,5	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		0,0	100		0,86	100		4,4	100		0,23	100		13,6	100		0,7	100		0,1	100		110555,6	100	10,5	100		141,7	100		933,4	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		0,71	100		4,2	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		110980,3	100	10,2	100		142,4	100		936,5	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		0,0	100		1,75	73		3,5	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,1	100		112732,0	100	10,5	100		142,3	100		923,4	100		in Betrieb
03:00		6,6	100		1,1	100		3,31	100		3,0	100		0,24	94		21,6	100		0,7	100		0,1	100		112666,2	100	10,8	100		141,9	100		920,9	100		in Betrieb
03:30		4,7	100		0,0	100		0,97	100		2,9	100		0,24	100		18,4	100		0,7	100		0,2	100		111980,5	100	10,5	100		142,0	100		927,6	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		0,0	100		0,82	100		3,6	100		0,24	100		19,0	100		0,7	100		0,2	100		112110,7	100	10,4	100		142,1	100		930,9	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,0	100		0,78	73		4,0	100		0,24	100		18,8	100		0,7	100		0,1	100		113483,0	100	10,8	100		142,1	100		918,8	100		in Betrieb
05:00		5,3	100		0,0	100		0,89	100		4,3	100		0,24	100		16,3	100		0,7	100		0,1	100		111818,3	100	10,5	100		142,0	100		925,1	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,0	100		0,88	100		4,3	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,2	100		112781,5	100	10,4	100		142,2	100		929,0	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		0,0	100		1,06	100		3,8	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,1	100		113504,2	100	10,6	100		142,0	100		923,7	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		0,0	100		0,95	73		3,3	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		113075,9	100	10,9	100		141,9	100		919,3	100		in Betrieb
07:00		2,9	100		0,0	100		1,07	100		4,9	100		0,23	94		23,8	100		0,7	100		0,0	100		110731,8	100	10,6	100		141,4	100		924,0	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		0,0	100		1,15	100		3,5	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,1	100		110383,0	100	10,4	100		141,6	100		929,9	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		0,0	100		1,18	100		3,2	100		0,23	100		32,6	100		0,7	100		0,1	100		110470,0	100	10,5	100		141,6	100		932,4	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		0,0	100		1,06	73		3,3	100		0,23	100		32,5	100		0,7	100		0,1	100		109010,3	100	10,7	100		141,4	100		927,2	100		in Betrieb
09:00		4,1	85		0,0	85		1,34	100		3,0	85		0,23	100		37,2	85		0,7	85		0,1	85		108621,6	100	10,3	85		141,6	100		932,0	100		in Betrieb
09:30		3,9	79		0,0	79		1,43	100		3,0	79		0,24	100		31,0	79		0,7	79		0,3	79		109083,6	100	10,2	79		141,8	100		936,4	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		0,0	100		1,46	100		3,0	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		110383,8	100	10,2	100		142,0	100		935,0	100		in Betrieb
10:30		4,9	100		0,5	100		1,89	73		2,9	100		0,23	100		17,6	100		0,7	100		0,3	100		110820,3	100	10,5	100		141,6	100		926,4	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		0,4	100		1,39	100		4,0	100		0,23	95		19,0	100		0,7	100		0,2	100		110531,3	100	10,5	100		141,5	100		926,3	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		0,3	100		1,29	100		3,5	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		109978,5	100	10,3	100		141,6	100		932,4	100		in Betrieb
12:00		4,2	100		0,5	100		1,31	100		3,7	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,2	100		109864,9	100	10,3	100		141,6	100		931,7	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		0,2	100		0,96	73		3,3	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		109927,3	100	10,2	100		141,8	100		933,1	100		in Betrieb
13:00		4,5	100		0,5	100		1,5	100		3,6	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,2	100		110487,6	100	10,6	100		141,7	100		925,6	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		0,4	100		1,52	100		3,3	100		0,24	100		33,3	100		0,7	100		0,3	100		109806,2	100	10,5	100		142,0	100		926,4	100		in Betrieb
14:00		5,2	100		0,9	100		1,71	100		3,3	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,3	100		109975,6	100	10,2	100		141,7	100		934,6	100		in Betrieb
14:30		5,5	100		0,8	100		1,17	73		3,0	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		110024,1	100	10,3	100		141,7	100		937,4	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,1	100		1,02	100		2,9	100		0,23	94		20,3	100		0,7	100		0,2	100		109836,3	100	10,3	100		141,4	100		932,1	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		0,2	100		0,97	100		3,1	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,1	100		109887,5	100	10,4	100		141,4	100		926,5	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		0,0	100		0,91	100		2,6	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,3	100		108412,2	100	10,3	100		141,6	100		933,9	100		in Betrieb
16:30		4,3	100		0,6	100		1,09	73		3,2	100		0,23	100		26,1	100		0,7	100		0,2	100		108514,4	100	10,2	100		141,5	100		935,7	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,8	100		1,26	100		3,0	100		0,24	100		35,3	100		0,7	100		0,3	100		109049,6	100	10,2	100		141,9	100		935,4	100		in Betrieb
17:30		4,5	100		1,2	100		1,22	100		3,2	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,2	100		110542,1	100	10,2	100		141,4	100		935,4	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		0,0	100		0,85	100		2,6	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,1	100		110211,0	100	10,5	100		141,9	100		925,2	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		0,89	73		3,4	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,2	100		109169,3	100	10,4	100		141,6	100		926,3	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		1,11	100		2,6	100		0,23	94		24,4	100		0,7	100		0,3	100		108594,9	100	10,1	100		141,5	100		935,3	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		0,0	100		1,41	100		2,1	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		108779,4	100	10,2	100		141,9	100		935,3	100		in Betrieb
20:00		5,3	100		1,9	100		1,59	100		2,5	100		0,23	100		16,9	100		0,7	100		0,2	100		109582,3	100	10,3	100		141,5	100		936,3	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		0,7	100		0,91	73		2,7	100		0,23	100		18,0	100		0,7	100		0,3	100		109220,9	100	10,5	100		141,6	100		930,3	100		in Betrieb
21:00		3,3	86		1,6	86		1,2	100		2,4	86		0,23	100		23,6	86		0,7	86		0,3	86		109076,0	100	10,3	86		141,6	100		932,3	100		in Betrieb
21:30		3,1	77		1,5	77		1,11	100		2,9	77		0,23	100		21,3	77		0,7	77		0,4	77		110012,3	100	10,6	77		141,4	100		934,8	100		in Betrieb
22:00		3,6																																			