

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/04/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		2,3	100		2,3	100	1,13	100	3,8	100	0,24	100	24,3	100	1,2	100	1,0	100	111617,9	100	10,8	100	142,4	100	925,6	100	In marcia	
01:00		2,2	100		0,9	100	1,2	100	4,0	100	0,24	100	16,2	100	1,2	100	0,9	100	113165,7	100	10,6	100	142,8	100	936,6	100	In marcia	
01:30		2,1	100		0,4	100	1,12	100	4,0	100	0,24	100	11,0	100	1,1	100	0,9	100	112745,5	100	10,8	100	142,5	100	923,3	100	In marcia	
02:00		2,2	100		0,4	100	1,06	73	4,6	100	0,24	100	19,9	100	1,1	100	0,8	100	112666,6	100	10,7	100	142,8	100	936,2	100	In marcia	
02:30		2,5	100		1,0	100	1,24	100	3,4	100	0,24	100	40,2	100	1,1	100	0,7	100	112530,9	100	10,5	100	142,5	100	931,5	100	In marcia	
03:00		2,4	100		1,7	100	1,24	100	3,4	100	0,24	94	44,6	100	1,2	100	0,8	100	111255,3	100	10,8	100	142,2	100	926,9	100	In marcia	
03:30		2,4	100		1,8	100	1,24	100	3,7	100	0,24	100	33,6	100	1,2	100	0,8	100	109987,9	100	11,0	100	142,1	100	932,6	100	In marcia	
04:00		2,5	100		1,2	100	0,94	73	3,0	100	0,24	100	22,1	100	1,2	100	0,6	100	110195,4	100	10,8	100	142,3	100	923,5	100	In marcia	
04:30		2,3	100		0,8	100	0,99	100	2,9	100	0,24	100	16,2	100	1,1	100	0,9	100	109843,6	100	10,5	100	142,8	100	925,7	100	In marcia	
05:00		2,7	100		1,8	100	0,85	100	3,1	100	0,24	100	15,1	100	1,1	100	0,7	100	111158,7	100	10,4	100	142,7	100	931,3	100	In marcia	
05:30		2,7	100		1,7	100	0,75	100	2,9	100	0,24	100	12,5	100	1,1	100	0,8	100	111901,3	100	10,5	100	143,0	100	925,1	100	In marcia	
06:00		2,2	100		1,0	100	0,94	73	2,2	100	0,24	100	13,3	100	1,1	100	0,8	100	113036,8	100	10,7	100	143,1	100	924,6	100	In marcia	
06:30		2,5	100		1,8	100	1,07	100	3,1	100	0,24	100	15,1	100	1,1	100	0,9	100	114325,3	100	10,6	100	143,3	100	941,9	100	In marcia	
07:00		2,2	100		1,1	100	0,88	100	3,0	100	0,24	94	18,3	100	1,1	100	0,8	100	114336,7	100	10,8	100	142,5	100	932,3	100	In marcia	
07:30		2,3	100		0,8	100	1,09	100	2,6	100	0,24	100	20,9	100	1,1	100	0,6	100	114274,2	100	10,9	100	142,7	100	925,6	100	In marcia	
08:00		2,7	100		1,4	100	0,93	73	2,2	100	0,24	100	28,1	100	1,1	100	0,6	100	113997,5	100	10,6	100	142,8	100	934,0	100	In marcia	
08:30		2,8	100		1,4	100	0,72	100	3,3	100	0,24	100	30,2	100	1,1	100	0,8	100	114440,3	100	10,7	100	143,1	100	943,1	100	In marcia	
09:00		2,8	85		1,4	85	0,8	100	3,0	85	0,24	100	26,6	85	1,1	85	0,7	85	114583,9	100	10,6	85	142,9	100	939,4	100	In marcia	
09:30		2,5	78		1,0	78	0,91	100	2,8	78	0,24	100	32,9	78	1,1	78	0,5	78	114929,8	100	11,0	78	143,1	100	917,2	100	In marcia	
10:00		2,7	100		0,8	100	0,87	73	2,7	100	0,24	100	28,3	100	1,1	100	0,6	100	113807,5	100	10,6	100	143,1	100	934,4	100	In marcia	
10:30		2,6	100		0,8	100	0,98	100	3,2	100	0,24	100	28,7	100	1,1	100	0,5	100	114101,1	100	10,9	100	143,1	100	931,6	100	In marcia	
11:00		2,2	100		0,8	100	0,84	100	3,1	100	0,24	94	29,2	100	1,1	100	0,6	100	113772,1	100	10,6	100	143,1	100	927,9	100	In marcia	
11:30		3,1	100		1,3	100	0,85	100	3,0	100	0,24	100	23,6	100	1,1	100	0,6	100	114360,3	100	10,6	100	143,2	100	928,1	100	In marcia	
12:00		4,1	100		1,5	100	0,78	73	2,7	100	0,24	100	23,3	100	1,1	100	0,5	100	114414,0	100	10,8	100	143,4	100	930,6	100	In marcia	
12:30		2,8	100		1,2	100	0,75	100	2,4	100	0,24	100	20,2	100	1,1	100	0,6	100	113464,0	100	10,7	100	143,0	100	925,0	100	In marcia	
13:00		3,5	100		1,6	100	0,66	100	2,3	100	0,24	100	22,1	100	1,1	100	0,6	100	112159,4	100	10,5	100	143,0	100	935,3	100	In marcia	
13:30		3,0	100		1,0	100	0,6	100	2,3	100	0,24	100	27,1	100	1,1	100	0,5	100	111964,4	100	10,6	100	143,2	100	927,0	100	In marcia	
14:00		3,2	100		1,6	100	0,78	73	2,3	100	0,24	100	22,9	100	1,1	100	0,5	100	112192,9	100	10,6	100	143,0	100	927,0	100	In marcia	
14:30		2,7	100		1,0	100	0,99	100	2,4	100	0,24	100	18,6	100	1,1	100	0,6	100	111998,7	100	10,5	100	143,0	100	926,4	100	In marcia	
15:00		3,2	100		0,9	100	1,1	100	2,2	100	0,24	94	22,5	100	1,1	100	0,6	100	112077,1	100	10,6	100	143,1	100	929,2	100	In marcia	
15:30		2,8	100		1,3	100	1,18	100	2,0	100	0,24	100	29,4	100	1,1	100	0,5	100	111933,1	100	10,5	100	143,2	100	927,6	100	In marcia	
16:00		3,3	100		2,0	100	0,77	73	2,5	100	0,24	100	32,8	100	1,1	100	0,6	100	112793,9	100	10,4	100	143,4	100	933,0	100	In marcia	
16:30		2,6	100		1,1	100	0,67	100	2,4	100	0,24	100	27,0	100	1,1	100	0,5	100	113678,5	100	10,7	100	143,6	100	930,8	100	In marcia	
17:00		2,6	100		1,1	100	0,59	100	2,3	100	0,24	100	27,6	100	1,1	100	0,5	100	113926,2	100	10,6	100	143,7	100	940,1	100	In marcia	
17:30		3,0	100		1,0	100	0,59	100	1,9	100	0,24	100	29,6	100	1,1	100	0,5	100	113239,0	100	10,6	100	143,8	100	930,8	100	In marcia	
18:00		4,1	100		1,8	100	0,59	73	2,1	100	0,24	100	25,9	100	1,1	100	0,4	100	113169,3	100	10,6	100	143,4	100	941,0	100	In marcia	
18:30		3,8	100		0,9	100	0,6	100	2,1	100	0,24	100	20,2	100	1,1	100	0,5	100	112147,5	100	10,6	100	143,3	100	930,8	100	In marcia	
19:00		2,8	100		0,8	100	0,64	100	2,2	100	0,24	95	19,8	100	1,1	100	0,5	100	112437,9	100	10,6	100	143,3	100	931,9	100	In marcia	
19:30		3,6	100		1,3	100	0,66	100	2,2	100	0,24	100	20,3	100	1,1	100	0,5	100	111417,9	100	10,5	100	143,3	100	930,1	100	In marcia	
20:00		4,3	100		1,0	100	0,61	73	2,2	100	0,24	100	22,5	100	1,1	100	0,6	100	110894,3	100	10,5	100	143,5	100	934,2	100	In marcia	
20:30		3,4	100		0,8	100	0,66	100	2,2	100	0,24	100	28,4	100	1,1	100	0,6	100	111000,3	100	10,2	100	143,5	100	941,5	100	In marcia	
21:00		3,6	85		1,5	85	0,71	100	2,2	85	0,24	100	22,1	85	1,1	85	0,5	85	111307,4	100	10,5	85	143,1	100	933,6	100	In marcia	
21:30		3,3	78		1,4	78	0,68	100	1,9	78	0,24	100	28,6	78	1,1	78	0,8	78	111472,5	100	10,6	78	143,4	100	939,5	100	In marcia	
22:00		3,5	100		1,3	100	0,64	73	2,4	100	0,24	100	32,1	100	1,1	100	0,7	100	112174,3	100	10,6	100	143,5	100	942,7	100	In marcia	
22:30		3,8	100		1,3	100	0,64	100	2,7	100	0,24	100	22,7	100	1,1	100	0,9	100	112507,4	100	10,5	100	143,2	100	942,8	100	In marcia	
23:00		3,8	100		1,0	100	0,61	100	2,2	100	0,24	94	22,7	100	1,1	100	0,8	100	111857,9	100	10,3	100	143,3	100	941,8	100	In marcia	
23:30		3,2	100		1,1	100	0,6	100	1,5	100	0,24	100	19,8	100	1,0	100	0,8	100	112173,5	100	10,8	100	143,2	100	935,1	100	In marcia	
24:00		2,6	100		1,4	100	0,73	73	1,6	100	0,24	100	23,7	100	1,1	100	0,8	100	110776,9	100	10,5	100	143,1	100	941,6	100	In marcia	
MIN		2,1			0,4		0,59		1,5		0,24		11		1		0,4		109843,6		10,2		142,1		917,2			
MAX		4,3			2,3		1,24		4,6		0,24		44,6		1,2		1		114929,8		11		143,8		943,1			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,																							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		2,3	100		1,13	100		3,8	100		0,24	100		24,3	100		1,2	100		1,0	100		111617,9	100		10,8	100		142,4	100		925,6	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,9	100		1,2	100		4,0	100		0,24	100		16,2	100		1,2	100		0,9	100		113165,7	100		10,6	100		142,8	100		936,6	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,4	100		1,12	100		4,0	100		0,24	100		11,0	100		1,1	100		0,9	100		112745,5	100		10,8	100		142,5	100		923,3	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,4	100		1,06	73		4,6	100		0,24	100		19,9	100		1,1	100		0,8	100		112666,6	100		10,7	100		142,8	100		936,2	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,0	100		1,24	100		3,4	100		0,24	100		40,2	100		1,1	100		0,7	100		112530,9	100		10,5	100		142,5	100		931,5	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		1,7	100		1,24	100		3,4	100		0,24	94		44,6	100		1,2	100		0,8	100		111255,3	100		10,8	100		142,2	100		926,9	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		1,8	100		1,24	100		3,7	100		0,24	100		33,6	100		1,2	100		0,8	100		109987,9	100		11,0	100		142,1	100		932,6	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,2	100		0,94	73		3,0	100		0,24	100		22,1	100		1,2	100		0,6	100		110195,4	100		10,8	100		142,3	100		923,5	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,8	100		0,99	100		2,9	100		0,24	100		16,2	100		1,1	100		0,9	100		109843,6	100		10,5	100		142,8	100		925,7	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		1,8	100		0,85	100		3,1	100		0,24	100		15,1	100		1,1	100		0,7	100		111158,7	100		10,4	100		142,7	100		931,3	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		1,7	100		0,75	100		2,9	100		0,24	100		12,5	100		1,1	100		0,8	100		111901,3	100		10,5	100		143,0	100		925,1	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,0	100		0,94	73		2,2	100		0,24	100		13,3	100		1,1	100		0,8	100		113036,8	100		10,7	100		143,1	100		924,6	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,8	100		1,07	100		3,1	100		0,24	100		15,1	100		1,1	100		0,9	100		114325,3	100		10,6	100		143,3	100		941,9	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,1	100		0,88	100		3,0	100		0,24	94		18,3	100		1,1	100		0,8	100		114336,7	100		10,8	100		142,5	100		932,3	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		0,8	100		1,09	100		2,6	100		0,24	100		20,9	100		1,1	100		0,6	100		114274,2	100		10,9	100		142,7	100		925,6	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		1,4	100		0,93	73		2,2	100		0,24	100		28,1	100		1,1	100		0,6	100		113997,5	100		10,6	100		142,8	100		934,0	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		1,4	100		0,72	100		3,3	100		0,24	100		30,2	100		1,1	100		0,8	100		114440,3	100		10,7	100		143,1	100		943,1	100		in Betrieb
09:00		2,8	85		1,4	85		0,8	100		3,0	85		0,24	100		26,6	85		1,1	85		0,7	85		114583,9	100		10,6	85		142,9	100		939,4	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		1,0	78		0,91	100		2,8	78		0,24	100		32,9	78		1,1	78		0,5	78		114929,8	100		11,0	78		143,1	100		917,2	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		0,8	100		0,87	73		2,7	100		0,24	100		28,3	100		1,1	100		0,6	100		113807,5	100		10,6	100		143,1	100		934,4	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		0,8	100		0,98	100		3,2	100		0,24	100		28,7	100		1,1	100		0,5	100		114101,1	100		10,9	100		143,1	100		931,6	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,8	100		0,84	100		3,1	100		0,24	94		29,2	100		1,1	100		0,6	100		113772,1	100		10,6	100		143,1	100		927,9	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		1,3	100		0,85	100		3,0	100		0,24	100		23,6	100		1,1	100		0,6	100		114360,3	100		10,6	100		143,2	100		928,1	100		in Betrieb
12:00		4,1	100		1,5	100		0,78	73		2,7	100		0,24	100		23,3	100		1,1	100		0,5	100		114414,0	100		10,8	100		143,4	100		930,6	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		1,2	100		0,75	100		2,4	100		0,24	100		20,2	100		1,1	100		0,6	100		113464,0	100		10,7	100		143,0	100		925,0	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		1,6	100		0,66	100		2,3	100		0,24	100		22,1	100		1,1	100		0,6	100		112159,4	100		10,5	100		143,0	100		935,3	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		1,0	100		0,6	100		2,3	100		0,24	100		27,1	100		1,1	100		0,5	100		111964,4	100		10,6	100		143,2	100		927,0	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		1,6	100		0,78	73		2,3	100		0,24	100		22,9	100		1,1	100		0,5	100		112192,9	100		10,6	100		143,0	100		927,0	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		1,0	100		0,99	100		2,4	100		0,24	100		18,6	100		1,1	100		0,6	100		111998,7	100		10,5	100		143,0	100		926,4	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		0,9	100		1,1	100		2,2	100		0,24	94		22,5	100		1,1	100		0,6	100		112077,1	100		10,6	100		143,1	100		929,2	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		1,3	100		1,18	100		2,0	100		0,24	100		29,4	100		1,1	100		0,5	100		111933,1	100		10,5	100		143,2	100		927,6	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		2,0	100		0,77	73		2,5	100		0,24	100		32,8	100		1,1	100		0,6	100		112793,9	100		10,4	100		143,4	100		933,0	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,1	100		0,67	100		2,4	100		0,24	100		27,0	100		1,1	100		0,5	100		113678,5	100		10,7	100		143,6	100		930,8	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,1	100		0,59	100		2,3	100		0,24	100		27,6	100		1,1	100		0,5	100		113926,2	100		10,6	100		143,7	100		940,1	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		1,0	100		0,59	100		1,9	100		0,24	100		29,6	100		1,1	100		0,5	100		113239,0	100		10,6	100		143,8	100		930,8	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		1,8	100		0,59	73		2,1	100		0,24	100		25,9	100		1,1	100		0,4	100		113169,3	100		10,6	100		143,4	100		941,0	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,9	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		20,2	100		1,1	100		0,5	100		112147,5	100		10,6	100		143,3	100		930,8	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		0,8	100		0,64	100		2,2	100		0,24	95		19,8	100		1,1	100		0,5	100		112437,9	100		10,6	100		143,3	100		931,9	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		1,3	100		0,66	100		2,2	100		0,24	100		20,3	100		1,1	100		0,5	100		111417,9	100		10,5	100		143,3	100		930,1	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		1,0	100		0,61	73		2,2	100		0,24	100		22,5	100		1,1	100		0,6	100		110894,3	100		10,5	100		143,5	100		934,2	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		0,8	100		0,66	100		2,2	100		0,24	100		28,4	100		1,1	100		0,6	100		111000,3	100		10,2	100		143,5	100		941,5	100		in Betrieb
21:00		3,6	85		1,5	85		0,71	100		2,2	85		0,24	100		22,1	85		1,1	85		0,5	85		111307,4	100		10,5	85		143,1	100		933,6	100		in Betrieb
21:30		3,3	78		1,4	78		0,68	100		1,9	78		0,24	100		28,6																					