

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 03/05/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		3,0	100		0,2	100		1,01	100		1,5	100		0,26	100		31,1	100		0,8	100		0,6	100		110238,0	100		10,3	100		172,0	100		917,6	100		In marcia
01:00		3,9	100		0,2	100		1,19	100		1,8	100		0,25	100		31,2	100		0,8	100		0,5	100		110272,6	100		10,4	100		171,0	100		920,3	100		In marcia
01:30		3,3	100		0,0	100		1,13	100		2,4	100		0,25	100		26,5	100		0,8	100		0,5	100		110635,3	100		10,3	100		168,6	100		917,5	100		In marcia
02:00		2,9	100		0,1	100		1,11	73		2,0	100		0,25	100		29,3	100		0,8	100		0,5	100		111984,3	100		10,3	100		168,5	100		919,0	100		In marcia
02:30		3,5	100		0,0	100		1,15	100		1,7	100		0,25	100		15,6	100		0,8	100		0,5	100		112260,8	100		10,8	100		168,3	100		908,1	100		In marcia
03:00		5,4	100		0,0	100		1,1	100		2,3	100		0,25	94		21,6	100		0,8	100		0,6	100		111022,7	100		10,5	100		167,9	100		913,7	100		In marcia
03:30		6,1	100		0,0	100		0,75	100		2,7	100		0,25	100		23,0	100		0,8	100		0,5	100		111672,2	100		10,4	100		167,3	100		917,5	100		In marcia
04:00		2,5	100		0,0	100		0,73	73		2,1	100		0,25	100		24,5	100		0,8	100		0,6	100		111725,9	100		10,1	100		168,0	100		928,3	100		In marcia
04:30		3,2	100		0,0	100		0,85	100		1,9	100		0,25	100		22,4	100		0,8	100		0,5	100		113035,1	100		10,2	100		168,7	100		924,8	100		In marcia
05:00		2,3	100		0,0	100		1,05	100		1,4	100		0,25	100		23,7	100		0,8	100		0,6	100		113388,2	100		10,7	100		169,1	100		910,8	100		In marcia
05:30		3,0	100		0,0	100		1,28	100		1,9	100		0,26	100		30,2	100		0,8	100		0,6	100		113072,1	100		10,5	100		169,4	100		911,6	100		In marcia
06:00		4,0	100		0,0	100		1,23	73		2,1	100		0,25	100		23,5	100		0,8	100		0,6	100		113600,0	100		10,6	100		169,3	100		916,2	100		In marcia
06:30		3,0	100		0,1	100		1,36	100		1,4	100		0,25	100		19,3	100		0,8	100		0,5	100		113156,1	100		10,5	100		169,1	100		919,6	100		In marcia
07:00		2,5	100		0,2	100		1,38	100		1,2	100		0,25	94		25,5	100		0,8	100		0,4	100		112962,6	100		10,8	100		168,9	100		910,0	100		In marcia
07:30		2,6	100		0,0	100		1,37	100		1,4	100		0,26	100		29,2	100		0,8	100		0,6	100		111299,4	100		10,3	100		170,5	100		920,0	100		In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		0,81	73		1,4	100		0,25	100		22,5	100		0,8	100		0,7	100		112111,0	100		10,6	100		172,7	100		914,1	100		In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		0,79	100		1,5	100		0,25	100		21,5	100		0,8	100		0,6	100		112068,1	100		10,6	100		172,4	100		918,6	100		In marcia
09:00		2,1	85		0,0	85		1,27	100		1,6	85		0,25	100		18,2	85		0,8	85		0,6	85		113083,1	100		10,7	85		172,2	100		913,8	100		In marcia
09:30		2,7	78		1,1	78		1,87	100		1,5	78		0,25	100		33,0	78		0,8	78		0,3	78		111424,0	100		10,6	78		171,1	100		919,6	100		In marcia
10:00		2,3	100		1,0	100		1,36	73		1,3	100		0,26	100		39,7	100		0,8	100		0,5	100		111994,0	100		10,5	100		171,8	100		924,9	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,3	100		1,34	100		1,3	100		0,25	100		29,1	100		0,8	100		0,5	100		111846,0	100		10,4	100		171,4	100		920,2	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,8	100		1,67	100		1,3	100		0,25	94		16,9	100		0,8	100		0,4	100		112932,9	100		11,0	100		171,2	100		907,9	100		In marcia
11:30		2,2	100		1,0	100		1,57	100		1,4	100		0,25	100		21,5	100		0,8	100		0,3	100		112249,8	100		10,6	100		171,9	100		920,5	100		In marcia
12:00		2,2	100		1,3	100		1,25	73		1,0	100		0,25	100		21,6	100		0,8	100		0,3	100		111732,6	100		10,6	100		171,0	100		915,6	100		In marcia
12:30		2,6	100		1,8	100		1,35	100		1,6	100		0,25	100		23,3	100		0,8	100		0,4	100		110871,6	100		10,6	100		170,8	100		916,6	100		In marcia
13:00		2,9	100		1,2	100		1,08	100		1,7	100		0,25	100		23,2	100		0,8	100		0,5	100		109941,4	100		10,6	100		170,0	100		916,1	100		In marcia
13:30		3,9	100		1,0	100		0,94	100		1,9	100		0,25	100		23,8	100		0,8	100		0,6	100		109151,6	100		10,3	100		170,0	100		922,5	100		In marcia
14:00		2,6	100		0,5	100		0,89	73		1,6	100		0,26	100		32,7	100		0,8	100		0,5	100		110949,8	100		9,9	100		171,6	100		935,5	100		In marcia
14:30		4,1	100		1,5	100		1,24	100		1,5	100		0,25	100		25,1	100		0,8	100		0,3	100		112698,0	100		10,8	100		171,4	100		916,2	100		In marcia
15:00		5,8	100		1,7	100		0,99	100		1,4	100		0,25	94		25,9	100		0,8	100		0,4	100		112571,4	100		11,2	100		169,8	100		906,7	100		In marcia
15:30		5,5	100		0,4	100		0,78	100		1,8	100		0,25	100		23,0	100		0,8	100		0,3	100		111569,4	100		10,7	100		168,7	100		909,9	100		In marcia
16:00		2,7	100		0,0	100		0,69	73		1,6	100		0,25	100		22,2	100		0,8	100		0,2	100		110198,5	100		10,4	100		168,0	100		919,0	100		In marcia
16:30		2,4	100		0,2	100		0,74	100		1,5	100		0,25	100		15,7	100		0,8	100		0,3	100		109504,3	100		10,7	100		167,0	100		914,9	100		In marcia
17:00		3,0	100		0,7	100		0,79	100		1,3	100		0,25	100		18,5	100		0,8	100		0,4	100		107572,1	100		10,4	100		166,2	100		921,4	100		In marcia
17:30		2,4	100		1,3	100		0,82	100		1,2	100		0,25	100		24,4	100		0,8	100		0,3	100		107496,1	100		10,4	100		166,0	100		923,6	100		In marcia
18:00		3,2	100		1,5	100		0,7	73		1,1	100		0,25	100		26,6	100		0,8	100		0,3	100		107908,5	100		10,4	100		166,0	100		921,3	100		In marcia
18:30		4,8	100		2,4	100		0,77	100		1,3	100		0,25	100		21,6	100		0,8	100		0,3	100		107663,4	100		10,4	100		165,9	100		924,6	100		In marcia
19:00		3,3	100		1,2	100		0,65	100		1,3	100		0,25	94		29,1	100		0,8	100		0,3	100		108220,7	100		10,5	100		166,1	100		918,8	100		In marcia
19:30		3,0	100		0,8	100		0,7	100		1,3	100		0,25	100		38,9	100		0,8	100		0,3	100		107961,7	100		10,1	100		166,8	100		928,3	100		In marcia
20:00		4,3	100		1,6	100		0,72	73		1,4	100		0,25	100		38,5	100		0,8	100		0,2	100		108684,5	100		10,5	100		167,1	100		918,8	100		In marcia
20:30		4,2	100		1,7	100		0,72	100		1,4	100		0,25	100		24,5	100		0,8	100		0,3	100		107940,4	100		10,5	100		166,7	100		919,1	100		In marcia
21:00		2,5	86		1,0	86		0,63	100		2,7	86		0,24	100		23,6	86		0,8	86		0,3	86		107726,5	100		10,4	86		165,9	100		922,8	100		In marcia
21:30		3,7	78		1,2	78		0,78	100		1,9	78		0,25	100		29,8	78	</																			

MVA Bozen

Datum: 03/05/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage										
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		3,0	100		0,2	100		1,01	100		1,5	100		0,26	100		31,1	100		0,8	100		110238,0	100		10,3	100		172,0	100		917,6	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,2	100		1,19	100		1,8	100		0,25	100		31,2	100		0,8	100		110272,6	100		10,4	100		171,0	100		920,3	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		0,0	100		1,13	100		2,4	100		0,25	100		26,5	100		0,8	100		110635,3	100		10,3	100		168,6	100		917,5	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		0,1	100		1,11	73		2,0	100		0,25	100		29,3	100		0,8	100		111984,3	100		10,3	100		168,5	100		919,0	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		0,0	100		1,15	100		1,7	100		0,25	100		15,6	100		0,8	100		112260,8	100		10,8	100		168,3	100		908,1	100		in Betrieb
03:00		5,4	100		0,0	100		1,1	100		2,3	100		0,25	94		21,6	100		0,8	100		111022,7	100		10,5	100		167,9	100		913,7	100		in Betrieb
03:30		6,1	100		0,0	100		0,75	100		2,7	100		0,25	100		23,0	100		0,8	100		111672,2	100		10,4	100		167,3	100		917,5	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		0,0	100		0,73	73		2,1	100		0,25	100		24,5	100		0,8	100		111725,9	100		10,1	100		168,0	100		928,3	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		0,0	100		0,85	100		1,9	100		0,25	100		22,4	100		0,8	100		113035,1	100		10,2	100		168,7	100		924,8	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		0,0	100		1,05	100		1,4	100		0,25	100		23,7	100		0,8	100		113388,2	100		10,7	100		169,1	100		910,8	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,0	100		1,28	100		1,9	100		0,26	100		30,2	100		0,8	100		113072,1	100		10,5	100		169,4	100		911,6	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		0,0	100		1,23	73		2,1	100		0,25	100		23,5	100		0,8	100		113600,0	100		10,6	100		169,3	100		916,2	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		0,1	100		1,36	100		1,4	100		0,25	100		19,3	100		0,8	100		113156,1	100		10,5	100		169,1	100		919,6	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		0,2	100		1,38	100		1,2	100		0,25	94		25,5	100		0,8	100		112962,6	100		10,8	100		168,9	100		910,0	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		0,0	100		1,37	100		1,4	100		0,26	100		29,2	100		0,8	100		111299,4	100		10,3	100		170,5	100		920,0	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,81	73		1,4	100		0,25	100		22,5	100		0,8	100		112111,0	100		10,6	100		172,7	100		914,1	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		0,79	100		1,5	100		0,25	100		21,5	100		0,8	100		112068,1	100		10,6	100		172,4	100		918,6	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		0,0	85		1,27	100		1,6	85		0,25	100		18,2	85		0,8	85		113083,1	100		10,7	85		172,2	100		913,8	100		in Betrieb
09:30		2,7	78		1,1	78		1,87	100		1,5	78		0,25	100		33,0	78		0,8	78		111424,0	100		10,6	78		171,1	100		919,6	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,0	100		1,36	73		1,3	100		0,26	100		39,7	100		0,8	100		111994,0	100		10,5	100		171,8	100		924,9	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,3	100		1,34	100		1,3	100		0,25	100		29,1	100		0,8	100		111846,0	100		10,4	100		171,4	100		920,2	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,8	100		1,67	100		1,3	100		0,25	94		16,9	100		0,8	100		112932,9	100		11,0	100		171,2	100		907,9	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,0	100		1,57	100		1,4	100		0,25	100		21,5	100		0,8	100		112249,8	100		10,6	100		171,9	100		920,5	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,3	100		1,25	73		1,0	100		0,25	100		21,6	100		0,8	100		111732,6	100		10,6	100		171,0	100		915,6	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		1,8	100		1,35	100		1,6	100		0,25	100		23,3	100		0,8	100		110871,6	100		10,6	100		170,8	100		916,6	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		1,2	100		1,08	100		1,7	100		0,25	100		23,2	100		0,8	100		109941,4	100		10,6	100		170,0	100		916,1	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		1,0	100		0,94	100		1,9	100		0,25	100		23,8	100		0,8	100		109151,6	100		10,3	100		170,0	100		922,5	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		0,5	100		0,89	73		1,6	100		0,26	100		32,7	100		0,8	100		110949,8	100		9,9	100		171,6	100		935,5	100		in Betrieb
14:30		4,1	100		1,5	100		1,24	100		1,5	100		0,25	100		25,1	100		0,8	100		112698,0	100		10,8	100		171,4	100		916,2	100		in Betrieb
15:00		5,8	100		1,7	100		0,99	100		1,4	100		0,25	94		25,9	100		0,8	100		112571,4	100		11,2	100		169,8	100		906,7	100		in Betrieb
15:30		5,5	100		0,4	100		0,78	100		1,8	100		0,25	100		23,0	100		0,8	100		111569,4	100		10,7	100		168,7	100		909,9	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		0,0	100		0,69	73		1,6	100		0,25	100		22,2	100		0,8	100		110198,5	100		10,4	100		168,0	100		919,0	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		0,2	100		0,74	100		1,5	100		0,25	100		15,7	100		0,8	100		109504,3	100		10,7	100		167,0	100		914,9	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		0,7	100		0,79	100		1,3	100		0,25	100		18,5	100		0,8	100		107572,1	100		10,4	100		166,2	100		921,4	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		1,3	100		0,82	100		1,2	100		0,25	100		24,4	100		0,8	100		107496,1	100		10,4	100		166,0	100		923,6	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		1,5	100		0,7	73		1,1	100		0,25	100		26,6	100		0,8	100		107908,5	100		10,4	100		166,0	100		921,3	100		in Betrieb
18:30		4,8	100		2,4	100		0,77	100		1,3	100		0,25	100		21,6	100		0,8	100		107663,4	100		10,4	100		165,9	100		924,6	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		1,2	100		0,65	100		1,3	100		0,25	94		29,1	100		0,8	100		108220,7	100		10,5	100		166,1	100		918,8	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		0,8	100		0,7	100		1,3	100		0,25	100		38,9	100		0,8	100		107961,7	100		10,1	100		166,8	100		928,3	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		1,6	100		0,72	73		1,4	100		0,25	100		38,5	100		0,8	100		108684,5	100		10,5	100		167,1	100		918,8	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		1,7	100		0,72	100		1,4	100		0,25	100		24,5	100		0,8	100		107940,4	100		10,5	100		166,7	100		919,1	100		in Betrieb
21:00		2,5	86		1,0	86		0,63	100		2,7	86		0,24	100		23,6	86		0,8	86		107726,5	100		10,4	86		165,9	100		922,8	100		in Betrieb
21:30		3,7	78		1,2	78		0,78	100		1,9	78		0,25	100		29,8	78		0,8	78		107416,0	100		10,3	78		165,9	100		924,0	100		in Betrieb
22:00		3,5	100		1,4	100		0,63	73		2,3	100		0,25	100		27,3	100		0,8	100		109355,0	100		10,2	100		166,9	100		925,8	100		in Betrieb
22:30		2,7	100		1,3	100		0,75	100		2,3	100		0,25	100		22,1	100		0,8	100		110564,0	100		10,7	100		168,1	100		912,1	100		in Betrieb
23:00		5,8	100		2,2	100		0,72	100		1,7	100		0,25	94		20,3	100		0,8	100		110500,1	100		10,6	1								