

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/05/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,9	100		0,0	100		1,15	100		2,5	100		0,22	100		21,5	100		0,7	100		0,6	100		111992,0	100		10,5	100		179,7	100		917,3	100	In marcia
01:00		3,0	100		0,0	100		1,21	100		2,5	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,6	100		112042,1	100		10,7	100		178,8	100		912,1	100	In marcia
01:30		5,5	100		0,7	100		1,38	100		2,2	100		0,24	100		19,6	100		0,7	100		0,6	100		112008,1	100		10,7	100		180,5	100		912,5	100	In marcia
02:00		3,9	100		0,0	100		0,97	73		2,3	100		0,25	100		23,7	100		0,8	100		0,6	100		111792,2	100		10,7	100		181,9	100		914,7	100	In marcia
02:30		3,6	100		0,0	100		1,12	100		3,2	100		0,25	100		22,9	100		0,7	100		0,8	100		111442,8	100		10,5	100		182,2	100		921,8	100	In marcia
03:00		5,5	100		0,0	100		0,99	100		3,8	100		0,24	94		17,2	100		0,8	100		0,7	100		112148,0	100		10,9	100		182,6	100		913,7	100	In marcia
03:30		4,2	100		0,0	100		0,87	100		2,3	100		0,24	100		21,2	100		0,8	100		0,7	100		111273,0	100		10,5	100		182,6	100		918,4	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,0	100		0,85	73		2,2	100		0,24	100		28,8	100		0,8	100		0,7	100		111491,3	100		10,6	100		182,4	100		909,9	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,0	100		0,91	100		2,9	100		0,25	100		32,5	100		0,8	100		0,8	100		111287,8	100		10,6	100		183,3	100		912,1	100	In marcia
05:00		2,7	100		0,0	100		0,98	100		3,1	100		0,25	100		34,9	100		0,7	100		0,7	100		111329,2	100		10,6	100		183,0	100		918,5	100	In marcia
05:30		5,0	100		0,3	100		1,12	100		4,5	100		0,25	100		28,5	100		0,8	100		0,6	100		111330,7	100		10,7	100		181,7	100		915,0	100	In marcia
06:00		4,3	100		0,2	100		0,9	73		5,9	100		0,25	100		22,3	100		0,7	100		0,6	100		110459,8	100		10,6	100		180,2	100		920,0	100	In marcia
06:30		3,4	100		0,2	100		0,98	100		4,2	100		0,25	100		24,6	100		0,7	100		0,6	100		109940,8	100		10,5	100		179,9	100		921,8	100	In marcia
07:00		3,9	100		0,4	100		0,92	100		5,7	100		0,25	94		17,3	100		0,7	100		0,7	100		109568,1	100		10,6	100		179,5	100		920,2	100	In marcia
07:30		2,6	100		0,0	100		0,94	100		2,4	100		0,25	100		23,7	100		0,7	100		0,7	100		109593,6	100		10,7	100		175,6	100		914,0	100	In marcia
08:00		7,0	100		1,1	100		1,12	73		1,9	100		0,25	100		31,4	100		0,7	100		0,7	100		111541,0	100		10,4	100		171,9	100		921,5	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		0,75	100		2,5	100		0,25	100		15,3	100		0,8	100		0,5	100		112118,3	100		11,0	100		170,9	100		907,0	100	In marcia
09:00		2,1	84		0,0	84		0,81	100		2,1	84		0,25	100		20,4	84		0,8	84		0,6	84		112140,2	100		10,7	84		170,2	100		917,6	100	In marcia
09:30		2,1	79		0,0	79		0,82	100		2,5	79		0,25	100		26,5	79		0,7	79		0,3	79		112086,1	100		10,7	79		170,7	100		913,6	100	In marcia
10:00		2,5	100		0,0	100		1,11	73		2,5	100		0,25	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		112102,4	100		10,8	100		170,3	100		910,3	100	In marcia
10:30		5,4	100		0,9	100		1,14	100		3,0	100		0,24	100		14,7	100		0,8	100		0,2	100		111566,6	100		10,8	100		169,2	100		914,8	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		0,76	100		2,9	100		0,25	94		22,3	100		0,7	100		0,2	100		110992,3	100		10,6	100		169,6	100		913,9	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		1,25	100		2,2	100		0,25	100		29,7	100		0,7	100		0,3	100		111577,3	100		10,6	100		171,0	100		918,0	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		1,56	73		1,7	100		0,25	100		37,6	100		0,7	100		0,3	100		112909,3	100		10,8	100		171,8	100		909,3	100	In marcia
12:30		2,9	100		0,9	100		2,54	100		1,9	100		0,25	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		111067,8	100		10,7	100		170,6	100		915,6	100	In marcia
13:00		2,8	100		0,6	100		1,87	100		2,6	100		0,25	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		111723,6	100		10,7	100		169,7	100		916,6	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		1,46	100		2,2	100		0,25	100		31,8	100		0,7	100		0,4	100		110052,6	100		10,2	100		170,5	100		922,2	100	In marcia
14:00		2,7	100		0,7	100		2,3	73		2,1	100		0,25	100		25,4	100		0,7	100		0,2	100		110289,1	100		10,6	100		171,1	100		915,3	100	In marcia
14:30		4,5	100		1,7	100		2,11	100		2,0	100		0,25	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		110493,8	100		10,5	100		171,1	100		913,2	100	In marcia
15:00		3,2	100		1,3	100		1,44	100		3,1	100		0,25	95		32,9	100		0,7	100		0,3	100		110278,5	100		10,4	100		171,5	100		915,4	100	In marcia
15:30		4,3	100		1,4	100		1,5	100		3,0	100		0,25	100		37,6	100		0,7	100		0,3	100		111092,2	100		10,4	100		172,5	100		912,2	100	In marcia
16:00		5,4	100		1,7	100		1,11	73		2,6	100		0,25	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		112385,4	100		10,5	100		173,8	100		910,6	100	In marcia
16:30		2,4	100		0,4	100		1,13	100		3,3	100		0,26	100		21,8	100		0,7	100		0,3	100		113381,2	100		10,7	100		175,8	100		904,9	100	In marcia
17:00		4,0	100		1,4	100		1,3	100		2,2	100		0,25	100		13,2	100		0,7	100		0,4	100		113044,9	100		10,7	100		176,3	100		910,4	100	In marcia
17:30		5,1	100		1,9	100		1,03	100		1,8	100		0,25	100		12,9	100		0,7	100		0,4	100		111931,4	100		10,7	100		174,6	100		906,5	100	In marcia
18:00		3,4	100		0,6	100		0,8	73		2,5	100		0,25	100		16,9	100		0,7	100		0,4	100		111084,6	100		10,5	100		173,9	100		912,4	100	In marcia
18:30		4,1	100		1,0	100		0,86	100		3,0	100		0,25	100		17,4	100		0,7	100		0,4	100		111121,3	100		10,5	100		173,1	100		909,9	100	In marcia
19:00		5,3	100		0,8	100		0,76	100		3,4	100		0,25	94		16,8	100		0,8	100		0,4	100		112001,0	100		10,5	100		173,0	100		914,6	100	In marcia
19:30		2,8	100		0,1	100		0,63	100		4,1	100		0,25	100		26,3	100		0,8	100		0,4	100		112250,0	100		10,1	100		175,1	100		923,3	100	In marcia
20:00		2,9	100		0,7	100		0,75	73		2,6	100		0,25	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		112508,1	100		10,6	100		174,5	100		909,6	100	In marcia
20:30		4,5	100		1,2	100		0,81	100		3,6	100		0,25	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		112456,6	100		10,8	100		172,6	100		904,3	100	In marcia
21:00		4,4	85		0,7	85		0,74	100		4,2	85		0,25	100		39,5	85		0,8	85		0,2	85		112443,9	100		10,7	85		172,3	100		908,9	100	In marcia
21:30		2,7	78		1,0	78		0,77	100		2,2	78		0,25	100		39,9	78		0,8	78		0,3	78		112266,3	100		10,6	78		173,0					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,9	100		0,0	100		1,15	100		2,5	100		0,22	100		21,5	100		0,7	100		0,6	100		111992,0	100	10,5	100		179,7	100		917,3	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		0,0	100		1,21	100		2,5	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,6	100		112042,1	100	10,7	100		178,8	100		912,1	100		in Betrieb
01:30		5,5	100		0,7	100		1,38	100		2,2	100		0,24	100		19,6	100		0,7	100		0,6	100		112008,1	100	10,7	100		180,5	100		912,5	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,0	100		0,97	73		2,3	100		0,25	100		23,7	100		0,8	100		0,6	100		111792,2	100	10,7	100		181,9	100		914,7	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		0,0	100		1,12	100		3,2	100		0,25	100		22,9	100		0,7	100		0,8	100		111442,8	100	10,5	100		182,2	100		921,8	100		in Betrieb
03:00		5,5	100		0,0	100		0,99	100		3,8	100		0,24	94		17,2	100		0,8	100		0,7	100		112148,0	100	10,9	100		182,6	100		913,7	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,0	100		0,87	100		2,3	100		0,24	100		21,2	100		0,8	100		0,7	100		111273,0	100	10,5	100		182,6	100		918,4	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,0	100		0,85	73		2,2	100		0,24	100		28,8	100		0,8	100		0,7	100		111491,3	100	10,6	100		182,4	100		909,9	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,0	100		0,91	100		2,9	100		0,25	100		32,5	100		0,8	100		0,8	100		111287,8	100	10,6	100		183,3	100		912,1	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,0	100		0,98	100		3,1	100		0,25	100		34,9	100		0,7	100		0,7	100		111329,2	100	10,6	100		183,0	100		918,5	100		in Betrieb
05:30		5,0	100		0,3	100		1,12	100		4,5	100		0,25	100		28,5	100		0,8	100		0,6	100		111330,7	100	10,7	100		181,7	100		915,0	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		0,2	100		0,9	73		5,9	100		0,25	100		22,3	100		0,7	100		0,6	100		110459,8	100	10,6	100		180,2	100		920,0	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,2	100		0,98	100		4,2	100		0,25	100		24,6	100		0,7	100		0,6	100		109940,8	100	10,5	100		179,9	100		921,8	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		0,4	100		0,92	100		5,7	100		0,25	94		17,3	100		0,7	100		0,7	100		109568,1	100	10,6	100		179,5	100		920,2	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		0,0	100		0,94	100		2,4	100		0,25	100		23,7	100		0,7	100		0,7	100		109593,6	100	10,7	100		175,6	100		914,0	100		in Betrieb
08:00		7,0	100		1,1	100		1,12	73		1,9	100		0,25	100		31,4	100		0,7	100		0,7	100		111541,0	100	10,4	100		171,9	100		921,5	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		0,75	100		2,5	100		0,25	100		15,3	100		0,8	100		0,5	100		112118,3	100	11,0	100		170,9	100		907,0	100		in Betrieb
09:00		2,1	84		0,0	84		0,81	100		2,1	84		0,25	100		20,4	84		0,8	84		0,6	84		112140,2	100	10,7	84		170,2	100		917,6	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		0,0	79		0,82	100		2,5	79		0,25	100		26,5	79		0,7	79		0,3	79		112086,1	100	10,7	79		170,7	100		913,6	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,0	100		1,11	73		2,5	100		0,25	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		112102,4	100	10,8	100		170,3	100		910,3	100		in Betrieb
10:30		5,4	100		0,9	100		1,14	100		3,0	100		0,24	100		14,7	100		0,8	100		0,2	100		111566,6	100	10,8	100		169,2	100		914,8	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		0,76	100		2,9	100		0,25	94		22,3	100		0,7	100		0,2	100		110992,3	100	10,6	100		169,6	100		913,9	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		1,25	100		2,2	100		0,25	100		29,7	100		0,7	100		0,3	100		111577,3	100	10,6	100		171,0	100		918,0	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		1,56	73		1,7	100		0,25	100		37,6	100		0,7	100		0,3	100		112909,3	100	10,8	100		171,8	100		909,3	100		in Betrieb
12:30		2,9	100		0,9	100		2,54	100		1,9	100		0,25	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		111067,8	100	10,7	100		170,6	100		915,6	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,6	100		1,87	100		2,6	100		0,25	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		111723,6	100	10,7	100		169,7	100		916,6	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		1,46	100		2,2	100		0,25	100		31,8	100		0,7	100		0,4	100		110052,6	100	10,2	100		170,5	100		922,2	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		0,7	100		2,3	73		2,1	100		0,25	100		25,4	100		0,7	100		0,2	100		110289,1	100	10,6	100		171,1	100		915,3	100		in Betrieb
14:30		4,5	100		1,7	100		2,11	100		2,0	100		0,25	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		110493,8	100	10,5	100		171,1	100		913,2	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		1,3	100		1,44	100		3,1	100		0,25	95		32,9	100		0,7	100		0,3	100		110278,5	100	10,4	100		171,5	100		915,4	100		in Betrieb
15:30		4,3	100		1,4	100		1,5	100		3,0	100		0,25	100		37,6	100		0,7	100		0,3	100		111092,2	100	10,4	100		172,5	100		912,2	100		in Betrieb
16:00		5,4	100		1,7	100		1,11	73		2,6	100		0,25	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		112385,4	100	10,5	100		173,8	100		910,6	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		0,4	100		1,13	100		3,3	100		0,26	100		21,8	100		0,7	100		0,3	100		113381,2	100	10,7	100		175,8	100		904,9	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		1,4	100		1,3	100		2,2	100		0,25	100		13,2	100		0,7	100		0,4	100		113044,9	100	10,7	100		176,3	100		910,4	100		in Betrieb
17:30		5,1	100		1,9	100		1,03	100		1,8	100		0,25	100		12,9	100		0,7	100		0,4	100		111931,4	100	10,7	100		174,6	100		906,5	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,6	100		0,8	73		2,5	100		0,25	100		16,9	100		0,7	100		0,4	100		111084,6	100	10,5	100		173,9	100		912,4	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		1,0	100		0,86	100		3,0	100		0,25	100		17,4	100		0,7	100		0,4	100		111121,3	100	10,5	100		173,1	100		909,9	100		in Betrieb
19:00		5,3	100		0,8	100		0,76	100		3,4	100		0,25	94		16,8	100		0,8	100		0,4	100		112001,0	100	10,5	100		173,0	100		914,6	100		in Betrieb
19:30		2,8	100		0,1	100		0,63	100		4,1	100		0,25	100		26,3	100		0,8	100		0,4	100		112250,0	100	10,1	100		175,1	100		923,3	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		0,7	100		0,75	73		2,6	100		0,25	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		112508,1	100	10,6	100		174,5	100		909,6	100		in Betrieb
20:30		4,5	100		1,2	100		0,81	100		3,6	100		0,25	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		112456,6	100	10,8	100		172,6	100		904,3	100		in Betrieb
21:00		4,4	85		0,7	85		0,74	100		4,2	85		0,25	100		39,5	85		0,8	85		0,2	85		112443,9	100	10,7	85		172,3	100		908,9	100		in Betrieb
21:30		2,7	78		1,0	78		0,77	100		2,2	78		0,25	100		39,9	78		0,8	78		0,3	78		112266,3	100	10,6	78		173,0	100		910,9	100		in Betrieb
22:00		4,7																																			