

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/05/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,0	100		0,6	100		4,02	100		2,4	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,3	100		112702,9	100		10,7	100		146,2	100		917,4	100	In marcia
01:00		5,0	100		0,8	100		3,86	100		3,6	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		112412,7	100		10,4	100		145,7	100		922,0	100	In marcia
01:30		4,8	100		0,3	100		2,69	100		4,6	100		0,24	100		22,5	100		0,8	100		0,2	100		113192,1	100		10,7	100		145,0	100		916,9	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,0	100		1,88	73		5,9	100		0,24	100		18,0	100		0,7	100		0,4	100		112293,1	100		10,6	100		144,4	100		918,7	100	In marcia
02:30		3,5	100		0,0	100		2,26	100		2,9	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		112048,4	100		10,6	100		144,6	100		917,4	100	In marcia
03:00		2,8	100		0,2	100		2,83	100		2,3	100		0,24	94		30,3	100		0,7	100		0,2	100		112856,5	100		10,7	100		144,5	100		917,7	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,9	100		3,43	100		1,7	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,3	100		112782,6	100		10,7	100		144,8	100		919,8	100	In marcia
04:00		7,4	100		1,3	100		3,21	73		2,9	100		0,24	100		36,0	100		0,8	100		0,4	100		112982,4	100		10,5	100		146,1	100		919,8	100	In marcia
04:30		3,7	100		0,0	100		1,89	100		3,2	100		0,24	100		20,0	100		0,8	100		0,5	100		113943,5	100		10,5	100		146,6	100		923,2	100	In marcia
05:00		2,4	100		0,0	100		1,95	100		2,1	100		0,24	100		18,7	100		0,7	100		0,3	100		114755,8	100		10,9	100		146,6	100		915,3	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,7	100		2,93	100		2,2	100		0,24	100		23,2	100		0,7	100		0,4	100		114723,2	100		10,7	100		147,5	100		916,1	100	In marcia
06:00		7,1	100		0,9	100		1,58	73		3,5	100		0,24	100		17,1	100		0,8	100		0,4	100		114066,2	100		10,7	100		147,2	100		915,9	100	In marcia
06:30		2,5	100		0,0	100		1,03	100		3,8	100		0,24	100		18,4	100		0,8	100		0,2	100		113849,9	100		10,8	100		147,1	100		913,9	100	In marcia
07:00		3,3	100		0,1	100		1,61	100		2,4	100		0,24	94		25,4	100		0,7	100		0,3	100		113337,4	100		10,8	100		149,1	100		916,8	100	In marcia
07:30		5,4	100		1,2	100		2,1	100		2,9	100		0,24	100		31,8	100		0,8	100		0,3	100		112475,5	100		10,8	100		150,3	100		913,5	100	In marcia
08:00		5,3	100		0,7	100		1,07	73		2,5	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		111888,7	100		10,6	100		149,8	100		920,5	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		1,2	100		1,8	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,3	100		111704,6	100		10,7	100		150,3	100		919,1	100	In marcia
09:00		3,6	86		0,5	86		2,9	100		1,8	86		0,24	100		35,6	86		0,7	86		0,4	86		111646,0	100		10,5	86		150,6	100		928,3	100	In marcia
09:30		2,5	78		0,1	78		1,62	100		1,9	78		0,24	100		26,5	78		0,7	78		0,1	78		111441,5	100		10,7	78		150,2	100		926,1	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,5	100		3,06	73		2,4	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,1	100		112008,9	100		10,4	100		150,1	100		927,6	100	In marcia
10:30		2,2	100		1,2	100		4,64	100		1,7	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,2	100		112982,9	100		10,6	100		150,1	100		918,8	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,9	100		4,8	100		1,9	100		0,25	94		22,6	100		0,7	100		0,3	100		113596,8	100		10,6	100		151,4	100		922,4	100	In marcia
11:30		2,3	100		0,9	100		5,16	100		1,7	100		0,24	100		17,8	100		0,7	100		0,2	100		113188,3	100		10,8	100		150,7	100		916,0	100	In marcia
12:00		2,7	100		1,3	100		3,64	73		1,7	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,2	100		112794,4	100		10,7	100		149,9	100		922,3	100	In marcia
12:30		3,6	100		0,7	100		3,49	100		2,3	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,2	100		112957,2	100		10,4	100		151,1	100		928,0	100	In marcia
13:00		4,2	100		1,8	100		3,84	100		2,5	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,2	100		112941,5	100		10,5	100		151,0	100		928,1	100	In marcia
13:30		3,3	100		0,8	100		2,28	100		3,2	100		0,25	100		27,2	100		0,7	100		0,1	100		112101,4	100		10,7	100		150,8	100		913,5	100	In marcia
14:00		3,0	100		0,6	100		2,02	73		6,1	100		0,24	100		32,3	100		0,7	100		0,2	100		112120,7	100		10,4	100		149,8	100		922,5	100	In marcia
14:30		6,0	100		0,9	100		2,24	100		5,5	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		0,1	100		112432,7	100		10,8	100		147,6	100		918,9	100	In marcia
15:00		2,5	100		0,2	100		1,44	100		4,2	100		0,24	94		33,9	100		0,7	100		0,2	100		112354,1	100		10,5	100		147,3	100		915,6	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,7	100		1,73	100		3,8	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,1	100		112773,5	100		10,5	100		147,7	100		928,5	100	In marcia
16:00		3,7	100		1,4	100		1,76	73		3,4	100		0,24	100		16,0	100		0,7	100		0,1	100		113198,6	100		10,9	100		146,9	100		918,5	100	In marcia
16:30		4,1	100		1,3	100		1,6	100		3,0	100		0,24	100		21,0	100		0,7	100		0,1	100		112018,1	100		10,6	100		146,1	100		921,2	100	In marcia
17:00		6,2	100		1,2	100		1,68	100		3,4	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,1	100		110779,2	100		10,0	100		146,7	100		936,1	100	In marcia
17:30		3,7	100		0,8	100		1,41	100		3,1	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,1	100		111560,7	100		10,6	100		145,7	100		921,7	100	In marcia
18:00		2,8	100		0,6	100		1,15	73		3,3	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,0	100		110400,7	100		10,7	100		144,6	100		916,6	100	In marcia
18:30		3,9	100		0,6	100		1,36	100		3,3	100		0,24	100		33,8	100		0,7	100		0,1	100		110199,9	100		10,5	100		144,7	100		923,0	100	In marcia
19:00		5,4	100		0,4	100		1,25	100		3,8	100		0,24	94		27,8	100		0,7	100		0,1	100		109849,9	100		10,3	100		145,0	100		922,6	100	In marcia
19:30		4,8	100		0,0	100		1,07	100		6,4	100		0,23	100		15,6	100		0,7	100		0,0	100		110272,9	100		10,6	100		144,2	100		926,7	100	In marcia
20:00		4,0	100		0,0	100		0,86	73		4,3	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,1	100		109989,6	100		10,6	100		143,8	100		924,3	100	In marcia
20:30		4,2	100		0,1	100		0,96	100		3,8	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,0	100		110108,9	100		10,3	100		144,0	100		934,6	100	In marcia
21:00		6,5	85		0,0	85		0,94	100		12,2	85		0,23	100		27,9	85		0,8	85		0,1	85		110709,3	100		10,5	85		144,2	100		932,4	100	In marcia
21:30		3,3	79		0,0	79		0,92	100		10,3	79		0,24	100		28,7	79		0,8	79		0,5	79		110120,3	100		9,9	79		145,2					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		4,0	100		0,6	100		4,02	100		2,4	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,3	100		112702,9	100	10,7	100	146,2	100	917,4	100	in Betrieb
01:00		5,0	100		0,8	100		3,86	100		3,6	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		112412,7	100	10,4	100	145,7	100	922,0	100	in Betrieb
01:30		4,8	100		0,3	100		2,69	100		4,6	100		0,24	100		22,5	100		0,8	100		0,2	100		113192,1	100	10,7	100	145,0	100	916,9	100	in Betrieb
02:00		3,1	100		0,0	100		1,88	73		5,9	100		0,24	100		18,0	100		0,7	100		0,4	100		112293,1	100	10,6	100	144,4	100	918,7	100	in Betrieb
02:30		3,5	100		0,0	100		2,26	100		2,9	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		112048,4	100	10,6	100	144,6	100	917,4	100	in Betrieb
03:00		2,8	100		0,2	100		2,83	100		2,3	100		0,24	94		30,3	100		0,7	100		0,2	100		112856,5	100	10,7	100	144,5	100	917,7	100	in Betrieb
03:30		3,4	100		0,9	100		3,43	100		1,7	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,3	100		112782,6	100	10,7	100	144,8	100	919,8	100	in Betrieb
04:00		7,4	100		1,3	100		3,21	73		2,9	100		0,24	100		36,0	100		0,8	100		0,4	100		112982,4	100	10,5	100	146,1	100	919,8	100	in Betrieb
04:30		3,7	100		0,0	100		1,89	100		3,2	100		0,24	100		20,0	100		0,8	100		0,5	100		113943,5	100	10,5	100	146,6	100	923,2	100	in Betrieb
05:00		2,4	100		0,0	100		1,95	100		2,1	100		0,24	100		18,7	100		0,7	100		0,3	100		114755,8	100	10,9	100	146,6	100	915,3	100	in Betrieb
05:30		4,1	100		0,7	100		2,93	100		2,2	100		0,24	100		23,2	100		0,7	100		0,4	100		114723,2	100	10,7	100	147,5	100	916,1	100	in Betrieb
06:00		7,1	100		0,9	100		1,58	73		3,5	100		0,24	100		17,1	100		0,8	100		0,4	100		114066,2	100	10,7	100	147,2	100	915,9	100	in Betrieb
06:30		2,5	100		0,0	100		1,03	100		3,8	100		0,24	100		18,4	100		0,8	100		0,2	100		113849,9	100	10,8	100	147,1	100	913,9	100	in Betrieb
07:00		3,3	100		0,1	100		1,61	100		2,4	100		0,24	94		25,4	100		0,7	100		0,3	100		113337,4	100	10,8	100	149,1	100	916,8	100	in Betrieb
07:30		5,4	100		1,2	100		2,1	100		2,9	100		0,24	100		31,8	100		0,8	100		0,3	100		112475,5	100	10,8	100	150,3	100	913,5	100	in Betrieb
08:00		5,3	100		0,7	100		1,07	73		2,5	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		111888,7	100	10,6	100	149,8	100	920,5	100	in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		1,2	100		1,8	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,3	100		111704,6	100	10,7	100	150,3	100	919,1	100	in Betrieb
09:00		3,6	86		0,5	86		2,9	100		1,8	86		0,24	100		35,6	86		0,7	86		0,4	86		111646,0	100	10,5	86	150,6	100	928,3	100	in Betrieb
09:30		2,5	78		0,1	78		1,62	100		1,9	78		0,24	100		26,5	78		0,7	78		0,1	78		111441,5	100	10,7	78	150,2	100	926,1	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		0,5	100		3,06	73		2,4	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,1	100		112008,9	100	10,4	100	150,1	100	927,6	100	in Betrieb
10:30		2,2	100		1,2	100		4,64	100		1,7	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,2	100		112982,9	100	10,6	100	150,1	100	918,8	100	in Betrieb
11:00		2,2	100		0,9	100		4,8	100		1,9	100		0,25	94		22,6	100		0,7	100		0,3	100		113596,8	100	10,6	100	151,4	100	922,4	100	in Betrieb
11:30		2,3	100		0,9	100		5,16	100		1,7	100		0,24	100		17,8	100		0,7	100		0,2	100		113188,3	100	10,8	100	150,7	100	916,0	100	in Betrieb
12:00		2,7	100		1,3	100		3,64	73		1,7	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,2	100		112794,4	100	10,7	100	149,9	100	922,3	100	in Betrieb
12:30		3,6	100		0,7	100		3,49	100		2,3	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,2	100		112957,2	100	10,4	100	151,1	100	928,0	100	in Betrieb
13:00		4,2	100		1,8	100		3,84	100		2,5	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,2	100		112941,5	100	10,5	100	151,0	100	928,1	100	in Betrieb
13:30		3,3	100		0,8	100		2,28	100		3,2	100		0,25	100		27,2	100		0,7	100		0,1	100		112101,4	100	10,7	100	150,8	100	913,5	100	in Betrieb
14:00		3,0	100		0,6	100		2,02	73		6,1	100		0,24	100		32,3	100		0,7	100		0,2	100		112120,7	100	10,4	100	149,8	100	922,5	100	in Betrieb
14:30		6,0	100		0,9	100		2,24	100		5,5	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		0,1	100		112432,7	100	10,8	100	147,6	100	918,9	100	in Betrieb
15:00		2,5	100		0,2	100		1,44	100		4,2	100		0,24	94		33,9	100		0,7	100		0,2	100		112354,1	100	10,5	100	147,3	100	915,6	100	in Betrieb
15:30		2,7	100		0,7	100		1,73	100		3,8	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,1	100		112773,5	100	10,5	100	147,7	100	928,5	100	in Betrieb
16:00		3,7	100		1,4	100		1,76	73		3,4	100		0,24	100		16,0	100		0,7	100		0,1	100		113198,6	100	10,9	100	146,9	100	918,5	100	in Betrieb
16:30		4,1	100		1,3	100		1,6	100		3,0	100		0,24	100		21,0	100		0,7	100		0,1	100		112018,1	100	10,6	100	146,1	100	921,2	100	in Betrieb
17:00		6,2	100		1,2	100		1,68	100		3,4	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,1	100		110779,2	100	10,0	100	146,7	100	936,1	100	in Betrieb
17:30		3,7	100		0,8	100		1,41	100		3,1	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,1	100		111560,7	100	10,6	100	145,7	100	921,7	100	in Betrieb
18:00		2,8	100		0,6	100		1,15	73		3,3	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,0	100		110400,7	100	10,7	100	144,6	100	916,6	100	in Betrieb
18:30		3,9	100		0,6	100		1,36	100		3,3	100		0,24	100		33,8	100		0,7	100		0,1	100		110199,9	100	10,5	100	144,7	100	923,0	100	in Betrieb
19:00		5,4	100		0,4	100		1,25	100		3,8	100		0,24	94		27,8	100		0,7	100		0,1	100		109849,9	100	10,3	100	145,0	100	922,6	100	in Betrieb
19:30		4,8	100		0,0	100		1,07	100		6,4	100		0,23	100		15,6	100		0,7	100		0,0	100		110272,9	100	10,6	100	144,2	100	926,7	100	in Betrieb
20:00		4,0	100		0,0	100		0,86	73		4,3	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,1	100		109989,6	100	10,6	100	143,8	100	924,3	100	in Betrieb
20:30		4,2	100		0,1	100		0,96	100		3,8	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,0	100		110108,9	100	10,3	100	144,0	100	934,6	100	in Betrieb
21:00		6,5	85		0,0	85		0,94	100		12,2	85		0,23	100		27,9	85		0,8	85		0,1	85		110709,3	100	10,5	85	144,2	100	932,4	100	in Betrieb
21:30		3,3	79		0,0	79		0,92	100		10,3	79		0,24	100		28,7	79		0,8	79		0,5	79		110120,3	100	9,9	79	145,2	100	943,5	100	in Betrieb
22:00		2,2	100		0,0	100		1,08	73		4,6	100		0,24	100		32,3	100		0,7	100		0,4	100		112819,8	100	10,3	100	147,1	100	933,9	100	in Betrieb
22:30		3,2	100		0,0	100		2,25	100		2,9	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,4	100		113730,4	100	10,8	100	148,3	100	919,7	100	in Betrieb
23:00																																		