

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/05/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,6	100		0,1	100		2,4	100		2,8	100		0,24	100		34,8	100		0,7	100		0,4	100		113259,8	100		10,6	100		154,9	100		918,3	100	In marcia
01:00		3,5	100		0,1	100		2,0	100		2,8	100		0,25	100		33,1	100		0,7	100		0,4	100		111792,2	100		10,6	100		154,5	100		912,9	100	In marcia
01:30		4,8	100		0,0	100		1,85	100		3,6	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		112648,8	100		10,6	100		154,1	100		916,5	100	In marcia
02:00		4,8	100		0,0	100		1,29	73		3,1	100		0,24	100		17,6	100		0,8	100		0,3	100		112540,1	100		10,9	100		153,6	100		908,6	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,0	100		1,26	100		2,9	100		0,24	100		12,7	100		0,7	100		0,3	100		111712,4	100		10,6	100		152,6	100		918,4	100	In marcia
03:00		4,4	100		0,0	100		1,56	100		3,2	100		0,24	94		15,7	100		0,7	100		0,3	100		111778,3	100		10,8	100		151,7	100		915,0	100	In marcia
03:30		4,1	100		0,0	100		1,39	100		3,8	100		0,24	100		17,9	100		0,7	100		0,4	100		112345,8	100		10,6	100		151,8	100		922,2	100	In marcia
04:00		2,5	100		0,0	100		1,27	73		3,4	100		0,24	100		19,3	100		0,7	100		0,3	100		112824,9	100		10,6	100		152,6	100		921,1	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,0	100		1,84	100		2,8	100		0,24	100		33,3	100		0,7	100		0,3	100		112465,7	100		10,7	100		153,8	100		916,5	100	In marcia
05:00		7,0	100		0,0	100		2,18	100		3,6	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,4	100		112182,0	100		10,7	100		153,5	100		919,3	100	In marcia
05:30		3,4	100		0,0	100		1,63	100		4,4	100		0,25	100		30,7	100		0,7	100		0,5	100		112926,8	100		10,3	100		154,5	100		920,5	100	In marcia
06:00		2,4	100		0,0	100		2,02	73		3,8	100		0,25	100		47,5	100		0,7	100		0,4	100		114639,1	100		10,5	100		157,2	100		917,5	100	In marcia
06:30		3,9	100		0,0	100		3,0	100		4,0	100		0,25	100		39,5	100		0,7	100		0,4	100		115724,8	100		10,7	100		158,5	100		912,1	100	In marcia
07:00		4,5	100		0,0	100		2,97	100		3,5	100		0,25	94		30,7	100		0,7	100		0,2	100		115347,2	100		10,8	100		158,6	100		908,9	100	In marcia
07:30		3,0	100		0,0	100		2,64	100		2,8	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,4	100		114053,6	100		10,8	100		157,3	100		915,2	100	In marcia
08:00		3,2	100		0,0	100		2,78	73		2,2	100		0,25	100		20,0	100		0,7	100		0,4	100		112645,0	100		10,6	100		156,2	100		913,6	100	In marcia
08:30		5,1	100		0,3	100		3,65	100		2,9	100		0,25	100		21,0	100		0,7	100		0,5	100		112052,2	100		10,2	100		156,5	100		925,2	100	In marcia
09:00		3,6	84		0,0	84		2,7	100		2,3	84		0,25	100		17,4	84		0,7	84		0,5	84		112381,3	100		10,8	84		156,6	100		913,4	100	In marcia
09:30		5,5	79		0,0	79		2,63	100		2,2	79		0,24	100		13,0	79		0,7	79		0,5	79		113464,6	100		10,5	79		156,4	100		930,0	100	In marcia
10:00		3,9	100		0,0	100		2,19	73		2,3	100		0,25	100		20,4	100		0,7	100		0,5	100		112657,8	100		10,7	100		155,8	100		915,9	100	In marcia
10:30		5,4	100		0,0	100		2,41	100		2,4	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		112035,8	100		10,5	100		154,7	100		921,0	100	In marcia
11:00		3,3	100		0,0	100		1,65	100		2,2	100		0,24	94		24,0	100		0,7	100		0,5	100		112051,0	100		10,5	100		153,5	100		922,1	100	In marcia
11:30		4,2	100		0,0	100		2,04	100		2,6	100		0,25	100		31,0	100		0,7	100		0,5	100		112133,1	100		10,4	100		153,3	100		922,6	100	In marcia
12:00		4,0	100		0,0	100		1,61	73		2,6	100		0,25	100		28,5	100		0,7	100		0,4	100		112724,2	100		10,5	100		153,5	100		914,7	100	In marcia
12:30		4,1	100		0,0	100		1,73	100		3,7	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,5	100		112802,7	100		10,6	100		153,2	100		916,2	100	In marcia
13:00		3,8	100		0,0	100		1,77	100		2,7	100		0,24	100		24,4	100		0,7	100		0,3	100		112724,1	100		10,7	100		152,8	100		913,7	100	In marcia
13:30		4,7	100		0,0	100		2,08	100		3,0	100		0,25	100		27,6	100		0,7	100		0,4	100		112751,2	100		10,6	100		153,6	100		918,3	100	In marcia
14:00		4,3	100		0,0	100		1,71	73		3,1	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		112374,8	100		10,4	100		153,4	100		924,5	100	In marcia
14:30		3,9	100		0,0	100		2,06	100		3,1	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,4	100		112490,3	100		10,9	100		152,4	100		912,3	100	In marcia
15:00		3,9	100		0,0	100		2,31	100		4,2	100		0,24	95		24,4	100		0,7	100		0,3	100		111664,3	100		10,6	100		152,1	100		923,2	100	In marcia
15:30		2,9	100		0,0	100		2,41	100		2,8	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		111673,0	100		10,6	100		151,8	100		919,9	100	In marcia
16:00		3,8	100		0,0	100		3,04	73		3,1	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		112056,5	100		10,5	100		151,6	100		920,7	100	In marcia
16:30		5,2	100		0,0	100		3,75	100		2,8	100		0,25	100		36,3	100		0,7	100		0,4	100		111434,0	100		10,2	100		152,2	100		923,6	100	In marcia
17:00		3,8	100		0,0	100		4,21	100		2,6	100		0,24	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		112345,3	100		10,5	100		152,6	100		920,6	100	In marcia
17:30		3,5	100		0,0	100		4,15	100		2,4	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		111960,7	100		10,6	100		152,3	100		916,1	100	In marcia
18:00		4,6	100		0,0	100		3,43	73		3,3	100		0,24	100		17,7	100		0,7	100		0,3	100		112571,4	100		10,8	100		151,7	100		915,1	100	In marcia
18:30		4,0	100		0,0	100		4,07	100		3,2	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,4	100		112286,7	100		10,6	100		152,5	100		915,6	100	In marcia
19:00		4,4	100		0,0	100		4,85	100		2,9	100		0,24	95		21,5	100		0,7	100		0,2	100		112159,2	100		10,9	100		152,0	100		915,3	100	In marcia
19:30		4,2	100		0,0	100		3,87	100		3,0	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,3	100		111495,1	100		10,5	100		152,5	100		924,5	100	In marcia
20:00		2,4	100		0,0	100		3,61	73		3,2	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		109879,8	100		10,5	100		151,9	100		923,3	100	In marcia
20:30		2,9	100		0,0	100		4,98	100		2,0	100		0,24	100		31,3	100		0,7	100		0,3	100		109731,3	100		10,4	100		151,3	100		925,8	100	In marcia
21:00		3,1	86		0,0	86		9,65	100		1,8	86		0,24	100		39,6	86		0,7	86		0,4	86		109983,9	100		10,5	86		151,9	100		920,9	100	In marcia
21:30		3,6	78		0,0	78		11,12	100		1,4	78		0,25	100		36,5	78		0,7	78		0,7	78		109657,5	100		10,3	78		152,6					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		0,1	100		2,4	100		2,8	100		0,24	100		34,8	100		0,7	100		0,4	100		113259,8	100		10,6	100		154,9	100		918,3	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		0,1	100		2,0	100		2,8	100		0,25	100		33,1	100		0,7	100		0,4	100		111792,2	100		10,6	100		154,5	100		912,9	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		0,0	100		1,85	100		3,6	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		112648,8	100		10,6	100		154,1	100		916,5	100		in Betrieb
02:00		4,8	100		0,0	100		1,29	73		3,1	100		0,24	100		17,6	100		0,8	100		0,3	100		112540,1	100		10,9	100		153,6	100		908,6	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,0	100		1,26	100		2,9	100		0,24	100		12,7	100		0,7	100		0,3	100		111712,4	100		10,6	100		152,6	100		918,4	100		in Betrieb
03:00		4,4	100		0,0	100		1,56	100		3,2	100		0,24	94		15,7	100		0,7	100		0,3	100		111778,3	100		10,8	100		151,7	100		915,0	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		0,0	100		1,39	100		3,8	100		0,24	100		17,9	100		0,7	100		0,4	100		112345,8	100		10,6	100		151,8	100		922,2	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		0,0	100		1,27	73		3,4	100		0,24	100		19,3	100		0,7	100		0,3	100		112824,9	100		10,6	100		152,6	100		921,1	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,0	100		1,84	100		2,8	100		0,24	100		33,3	100		0,7	100		0,3	100		112465,7	100		10,7	100		153,8	100		916,5	100		in Betrieb
05:00		7,0	100		0,0	100		2,18	100		3,6	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,4	100		112182,0	100		10,7	100		153,5	100		919,3	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,0	100		1,63	100		4,4	100		0,25	100		30,7	100		0,7	100		0,5	100		112926,8	100		10,3	100		154,5	100		920,5	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		0,0	100		2,02	73		3,8	100		0,25	100		47,5	100		0,7	100		0,4	100		114639,1	100		10,5	100		157,2	100		917,5	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,0	100		3,0	100		4,0	100		0,25	100		39,5	100		0,7	100		0,4	100		115724,8	100		10,7	100		158,5	100		912,1	100		in Betrieb
07:00		4,5	100		0,0	100		2,97	100		3,5	100		0,25	94		30,7	100		0,7	100		0,2	100		115347,2	100		10,8	100		158,6	100		908,9	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		0,0	100		2,64	100		2,8	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,4	100		114053,6	100		10,8	100		157,3	100		915,2	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		0,0	100		2,78	73		2,2	100		0,25	100		20,0	100		0,7	100		0,4	100		112645,0	100		10,6	100		156,2	100		913,6	100		in Betrieb
08:30		5,1	100		0,3	100		3,65	100		2,9	100		0,25	100		21,0	100		0,7	100		0,5	100		112052,2	100		10,2	100		156,5	100		925,2	100		in Betrieb
09:00		3,6	84		0,0	84		2,7	100		2,3	84		0,25	100		17,4	84		0,7	84		0,5	84		112381,3	100		10,8	84		156,6	100		913,4	100		in Betrieb
09:30		5,5	79		0,0	79		2,63	100		2,2	79		0,24	100		13,0	79		0,7	79		0,5	79		113464,6	100		10,5	79		156,4	100		930,0	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		0,0	100		2,19	73		2,3	100		0,25	100		20,4	100		0,7	100		0,5	100		112657,8	100		10,7	100		155,8	100		915,9	100		in Betrieb
10:30		5,4	100		0,0	100		2,41	100		2,4	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		112035,8	100		10,5	100		154,7	100		921,0	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		0,0	100		1,65	100		2,2	100		0,24	94		24,0	100		0,7	100		0,5	100		112051,0	100		10,5	100		153,5	100		922,1	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		0,0	100		2,04	100		2,6	100		0,25	100		31,0	100		0,7	100		0,5	100		112133,1	100		10,4	100		153,3	100		922,6	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		0,0	100		1,61	73		2,6	100		0,25	100		28,5	100		0,7	100		0,4	100		112724,2	100		10,5	100		153,5	100		914,7	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		0,0	100		1,73	100		3,7	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,5	100		112802,7	100		10,6	100		153,2	100		916,2	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		0,0	100		1,77	100		2,7	100		0,24	100		24,4	100		0,7	100		0,3	100		112724,1	100		10,7	100		152,8	100		913,7	100		in Betrieb
13:30		4,7	100		0,0	100		2,08	100		3,0	100		0,25	100		27,6	100		0,7	100		0,4	100		112751,2	100		10,6	100		153,6	100		918,3	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		0,0	100		1,71	73		3,1	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		112374,8	100		10,4	100		153,4	100		924,5	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		0,0	100		2,06	100		3,1	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,4	100		112490,3	100		10,9	100		152,4	100		912,3	100		in Betrieb
15:00		3,9	100		0,0	100		2,31	100		4,2	100		0,24	95		24,4	100		0,7	100		0,3	100		111664,3	100		10,6	100		152,1	100		923,2	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		0,0	100		2,41	100		2,8	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		111673,0	100		10,6	100		151,8	100		919,9	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		0,0	100		3,04	73		3,1	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		112056,5	100		10,5	100		151,6	100		920,7	100		in Betrieb
16:30		5,2	100		0,0	100		3,75	100		2,8	100		0,25	100		36,3	100		0,7	100		0,4	100		111434,0	100		10,2	100		152,2	100		923,6	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		0,0	100		4,21	100		2,6	100		0,24	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		112345,3	100		10,5	100		152,6	100		920,6	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		0,0	100		4,15	100		2,4	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		111960,7	100		10,6	100		152,3	100		916,1	100		in Betrieb
18:00		4,6	100		0,0	100		3,43	73		3,3	100		0,24	100		17,7	100		0,7	100		0,3	100		112571,4	100		10,8	100		151,7	100		915,1	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,0	100		4,07	100		3,2	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,4	100		112286,7	100		10,6	100		152,5	100		915,6	100		in Betrieb
19:00		4,4	100		0,0	100		4,85	100		2,9	100		0,24	95		21,5	100		0,7	100		0,2	100		112159,2	100		10,9	100		152,0	100		915,3	100		in Betrieb
19:30		4,2	100		0,0	100		3,87	100		3,0	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,3	100		111495,1	100		10,5	100		152,5	100		924,5	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		0,0	100		3,61	73		3,2	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		109879,8	100		10,5	100		151,9	100		923,3	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		0,0	100		4,98	100		2,0	100		0,24	100		31,3	100		0,7	100		0,3	100		109731,3	100		10,4	100		151,3	100		925,8	100		in Betrieb
21:00		3,1	86		0,0	86		9,65	100		1,8	86		0,24	100		39,6	86		0,7	86		0,4	86		109983,9	100		10,5	86		151,9	100		920,9	100		in Betrieb
21:30		3,6	78		0,0	78		11,12	100		1,4	78		0,25	100		36,5																					