

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 22/05/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,3	100		0,0	100		6,19	100		1,8	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,4	100		110407,9	100		10,6	100		152,7	100		921,4	100	In marcia
01:00		3,7	100		0,0	100		5,53	100		2,1	100		0,24	100		14,9	100		0,7	100		0,4	100		110323,2	100		10,4	100		152,4	100		928,1	100	In marcia
01:30		3,5	100		0,0	100		5,35	100		2,2	100		0,24	100		16,2	100		0,7	100		0,3	100		109961,7	100		10,6	100		151,9	100		920,9	100	In marcia
02:00		4,4	100		0,0	100		3,98	73		1,8	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,5	100		109764,4	100		10,5	100		151,3	100		922,8	100	In marcia
02:30		5,1	100		0,1	100		3,8	100		2,5	100		0,24	100		31,2	100		0,7	100		0,4	100		110218,5	100		10,4	100		151,6	100		924,0	100	In marcia
03:00		3,4	100		0,0	100		2,42	100		2,0	100		0,24	94		33,0	100		0,7	100		0,4	100		110836,1	100		10,7	100		151,4	100		918,6	100	In marcia
03:30		5,4	100		0,3	100		2,75	100		2,4	100		0,24	100		37,5	100		0,7	100		0,4	100		110212,9	100		10,4	100		152,1	100		925,3	100	In marcia
04:00		2,9	100		0,0	100		1,68	73		2,3	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,3	100		110581,7	100		10,6	100		152,0	100		917,2	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,0	100		1,88	100		2,5	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,4	100		110487,4	100		10,5	100		152,1	100		920,0	100	In marcia
05:00		3,9	100		0,0	100		1,75	100		2,1	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		111142,7	100		10,7	100		152,5	100		917,6	100	In marcia
05:30		3,9	100		0,1	100		1,87	100		2,0	100		0,24	100		19,8	100		0,7	100		0,4	100		111140,5	100		10,6	100		152,6	100		921,3	100	In marcia
06:00		4,0	100		0,5	100		2,52	73		1,9	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,4	100		110398,4	100		10,5	100		153,2	100		923,5	100	In marcia
06:30		3,9	100		0,3	100		2,1	100		1,8	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,4	100		111267,9	100		10,5	100		152,6	100		926,8	100	In marcia
07:00		2,8	100		0,1	100		2,31	100		2,2	100		0,24	94		23,1	100		0,7	100		0,4	100		110967,1	100		10,6	100		152,7	100		916,5	100	In marcia
07:30		2,8	100		0,4	100		3,08	100		2,1	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,4	100		111174,5	100		10,6	100		153,0	100		918,4	100	In marcia
08:00		2,6	100		1,6	100		3,86	73		2,6	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,5	100		111831,4	100		10,6	100		153,2	100		922,5	100	In marcia
08:30		2,5	100		2,0	100		4,15	100		1,8	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		110927,0	100		10,5	100		153,2	100		924,4	100	In marcia
09:00		2,3	85		1,2	85		3,12	100		1,5	85		0,24	100		22,2	85		0,7	85		0,2	85		111099,1	100		10,6	85		152,3	100		926,6	100	In marcia
09:30		2,9	79		0,8	79		3,31	100		1,6	79		0,24	100		34,7	79		0,7	79		0,6	79		110160,1	100		10,4	79		152,8	100		926,2	100	In marcia
10:00		3,6	100		1,5	100		4,03	73		1,3	100		0,25	100		48,5	100		0,7	100		0,6	100		112624,0	100		10,5	100		154,3	100		912,7	100	In marcia
10:30		3,4	100		2,0	100		5,02	100		2,1	100		0,25	100		36,4	100		0,7	100		0,6	100		113869,8	100		10,5	100		155,0	100		914,1	100	In marcia
11:00		3,5	100		0,7	100		5,14	100		2,4	100		0,25	94		22,1	100		0,7	100		0,6	100		114701,8	100		11,0	100		155,3	100		903,3	100	In marcia
11:30		2,8	100		0,6	100		7,9	100		1,7	100		0,25	100		24,8	100		0,7	100		0,6	100		114479,2	100		10,7	100		155,3	100		912,3	100	In marcia
12:00		2,4	100		0,5	100		8,01	73		1,7	100		0,25	100		19,0	100		0,7	100		0,6	100		113494,2	100		10,8	100		155,3	100		914,0	100	In marcia
12:30		4,9	100		1,6	100		9,89	100		2,0	100		0,24	100		17,2	100		0,7	100		0,7	100		113552,8	100		10,4	100		154,6	100		920,3	100	In marcia
13:00		3,9	100		1,1	100		6,54	100		1,7	100		0,24	100		16,3	100		0,7	100		0,6	100		112676,3	100		10,9	100		153,5	100		913,3	100	In marcia
13:30		3,8	100		1,0	100		6,17	100		1,5	100		0,25	100		17,8	100		0,7	100		0,7	100		111999,8	100		10,6	100		153,2	100		917,6	100	In marcia
14:00		3,7	100		1,3	100		6,38	73		2,3	100		0,25	100		23,0	100		0,7	100		0,8	100		111799,0	100		10,1	100		154,8	100		924,0	100	In marcia
14:30		4,0	100		1,6	100		5,91	100		2,1	100		0,24	100		21,4	100		0,7	100		0,5	100		112863,1	100		10,8	100		154,6	100		916,2	100	In marcia
15:00		4,5	100		1,2	100		4,7	100		2,0	100		0,25	95		28,8	100		0,7	100		0,7	100		112004,9	100		10,4	100		154,7	100		913,7	100	In marcia
15:30		4,7	100		0,6	100		4,11	100		1,9	100		0,25	100		32,2	100		0,7	100		0,5	100		112988,6	100		10,6	100		154,8	100		914,2	100	In marcia
16:00		3,3	100		0,1	100		3,21	73		2,2	100		0,25	100		29,3	100		0,7	100		0,5	100		112812,9	100		10,7	100		154,8	100		914,0	100	In marcia
16:30		3,3	100		0,4	100		4,08	100		2,5	100		0,25	100		33,2	100		0,7	100		0,6	100		112398,5	100		10,5	100		155,9	100		912,0	100	In marcia
17:00		5,1	100		1,5	100		4,53	100		2,2	100		0,25	100		27,8	100		0,7	100		0,6	100		113126,3	100		10,5	100		156,7	100		917,3	100	In marcia
17:30		4,4	100		0,4	100		2,7	100		2,4	100		0,24	100		19,8	100		0,7	100		0,6	100		113305,1	100		10,9	100		156,1	100		913,4	100	In marcia
18:00		4,6	100		0,0	100		1,71	73		2,0	100		0,21	100		17,3	100		0,7	100		0,6	100		111757,0	100		10,7	100		155,5	100		917,9	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,0	100		1,98	100		1,7	100		0,21	100		24,2	100		0,7	100		0,8	100		111175,0	100		10,6	100		155,8	100		913,3	100	In marcia
19:00		4,3	100		0,0	100		3,05	100		2,0	100		0,21	94		21,5	100		0,7	100		0,7	100		111541,1	100		10,5	100		155,8	100		914,0	100	In marcia
19:30		3,6	100		0,0	100		2,25	100		1,7	100		0,2	100		16,2	100		0,7	100		0,6	100		112480,9	100		10,9	100		155,0	100		911,4	100	In marcia
20:00		3,7	100		0,0	100		2,04	73		1,8	100		0,21	100		24,7	100		0,7	100		0,7	100		111749,0	100		10,7	100		155,3	100		908,2	100	In marcia
20:30		4,8	100		0,0	100		2,1	100		2,3	100		0,21	100		31,7	100		0,7	100		0,7	100		110940,1	100		10,4	100		155,9	100		917,0	100	In marcia
21:00		4,1	85		0,0	85		1,82	100		2,4	85		0,22	100		31,1	85		0,7	85		0,5	85		111231,2	100		10,7	85		156,3	100		912,3	100	In marcia
21:30		3,8	79		0,0	79		2,28	100		1,9	79		0,23	100		23,4	79		0,7	79		0,2	79		111225,9	100		10,4	79		156,9	100		914,8		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		3,3	100		0,0	100		6,19	100		1,8	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,4	100		110407,9	100	10,6	100	152,7	100	921,4	100	in Betrieb
01:00		3,7	100		0,0	100		5,53	100		2,1	100		0,24	100		14,9	100		0,7	100		0,4	100		110323,2	100	10,4	100	152,4	100	928,1	100	in Betrieb
01:30		3,5	100		0,0	100		5,35	100		2,2	100		0,24	100		16,2	100		0,7	100		0,3	100		109961,7	100	10,6	100	151,9	100	920,9	100	in Betrieb
02:00		4,4	100		0,0	100		3,98	73		1,8	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,5	100		109764,4	100	10,5	100	151,3	100	922,8	100	in Betrieb
02:30		5,1	100		0,1	100		3,8	100		2,5	100		0,24	100		31,2	100		0,7	100		0,4	100		110218,5	100	10,4	100	151,6	100	924,0	100	in Betrieb
03:00		3,4	100		0,0	100		2,42	100		2,0	100		0,24	94		33,0	100		0,7	100		0,4	100		110836,1	100	10,7	100	151,4	100	918,6	100	in Betrieb
03:30		5,4	100		0,3	100		2,75	100		2,4	100		0,24	100		37,5	100		0,7	100		0,4	100		110212,9	100	10,4	100	152,1	100	925,3	100	in Betrieb
04:00		2,9	100		0,0	100		1,68	73		2,3	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,3	100		110581,7	100	10,6	100	152,0	100	917,2	100	in Betrieb
04:30		4,0	100		0,0	100		1,88	100		2,5	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,4	100		110487,4	100	10,5	100	152,1	100	920,0	100	in Betrieb
05:00		3,9	100		0,0	100		1,75	100		2,1	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		111142,7	100	10,7	100	152,5	100	917,6	100	in Betrieb
05:30		3,9	100		0,1	100		1,87	100		2,0	100		0,24	100		19,8	100		0,7	100		0,4	100		111140,5	100	10,6	100	152,6	100	921,3	100	in Betrieb
06:00		4,0	100		0,5	100		2,52	73		1,9	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,4	100		110398,4	100	10,5	100	153,2	100	923,5	100	in Betrieb
06:30		3,9	100		0,3	100		2,1	100		1,8	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,4	100		111267,9	100	10,5	100	152,6	100	926,8	100	in Betrieb
07:00		2,8	100		0,1	100		2,31	100		2,2	100		0,24	94		23,1	100		0,7	100		0,4	100		110967,1	100	10,6	100	152,7	100	916,5	100	in Betrieb
07:30		2,8	100		0,4	100		3,08	100		2,1	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,4	100		111174,5	100	10,6	100	153,0	100	918,4	100	in Betrieb
08:00		2,6	100		1,6	100		3,86	73		2,6	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,5	100		111831,4	100	10,6	100	153,2	100	922,5	100	in Betrieb
08:30		2,5	100		2,0	100		4,15	100		1,8	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		110927,0	100	10,5	100	153,2	100	924,4	100	in Betrieb
09:00		2,3	85		1,2	85		3,12	100		1,5	85		0,24	100		22,2	85		0,7	85		0,2	85		111099,1	100	10,6	85	152,3	100	926,6	100	in Betrieb
09:30		2,9	79		0,8	79		3,31	100		1,6	79		0,24	100		34,7	79		0,7	79		0,6	79		110160,1	100	10,4	79	152,8	100	926,2	100	in Betrieb
10:00		3,6	100		1,5	100		4,03	73		1,3	100		0,25	100		48,5	100		0,7	100		0,6	100		112624,0	100	10,5	100	154,3	100	912,7	100	in Betrieb
10:30		3,4	100		2,0	100		5,02	100		2,1	100		0,25	100		36,4	100		0,7	100		0,6	100		113869,8	100	10,5	100	155,0	100	914,1	100	in Betrieb
11:00		3,5	100		0,7	100		5,14	100		2,4	100		0,25	94		22,1	100		0,7	100		0,6	100		114701,8	100	11,0	100	155,3	100	903,3	100	in Betrieb
11:30		2,8	100		0,6	100		7,9	100		1,7	100		0,25	100		24,8	100		0,7	100		0,6	100		114479,2	100	10,7	100	155,3	100	912,3	100	in Betrieb
12:00		2,4	100		0,5	100		8,01	73		1,7	100		0,25	100		19,0	100		0,7	100		0,6	100		113494,2	100	10,8	100	155,3	100	914,0	100	in Betrieb
12:30		4,9	100		1,6	100		9,89	100		2,0	100		0,24	100		17,2	100		0,7	100		0,7	100		113552,8	100	10,4	100	154,6	100	920,3	100	in Betrieb
13:00		3,9	100		1,1	100		6,54	100		1,7	100		0,24	100		16,3	100		0,7	100		0,6	100		112676,3	100	10,9	100	153,5	100	913,3	100	in Betrieb
13:30		3,8	100		1,0	100		6,17	100		1,5	100		0,25	100		17,8	100		0,7	100		0,7	100		111999,8	100	10,6	100	153,2	100	917,6	100	in Betrieb
14:00		3,7	100		1,3	100		6,38	73		2,3	100		0,25	100		23,0	100		0,7	100		0,8	100		111799,0	100	10,1	100	154,8	100	924,0	100	in Betrieb
14:30		4,0	100		1,6	100		5,91	100		2,1	100		0,24	100		21,4	100		0,7	100		0,5	100		112863,1	100	10,8	100	154,6	100	916,2	100	in Betrieb
15:00		4,5	100		1,2	100		4,7	100		2,0	100		0,25	95		28,8	100		0,7	100		0,7	100		112004,9	100	10,4	100	154,7	100	913,7	100	in Betrieb
15:30		4,7	100		0,6	100		4,11	100		1,9	100		0,25	100		32,2	100		0,7	100		0,5	100		112988,6	100	10,6	100	154,8	100	914,2	100	in Betrieb
16:00		3,3	100		0,1	100		3,21	73		2,2	100		0,25	100		29,3	100		0,7	100		0,5	100		112812,9	100	10,7	100	154,8	100	914,0	100	in Betrieb
16:30		3,3	100		0,4	100		4,08	100		2,5	100		0,25	100		33,2	100		0,7	100		0,6	100		112398,5	100	10,5	100	155,9	100	912,0	100	in Betrieb
17:00		5,1	100		1,5	100		4,53	100		2,2	100		0,25	100		27,8	100		0,7	100		0,6	100		113126,3	100	10,5	100	156,7	100	917,3	100	in Betrieb
17:30		4,4	100		0,4	100		2,7	100		2,4	100		0,24	100		19,8	100		0,7	100		0,6	100		113305,1	100	10,9	100	156,1	100	913,4	100	in Betrieb
18:00		4,6	100		0,0	100		1,71	73		2,0	100		0,21	100		17,3	100		0,7	100		0,6	100		111757,0	100	10,7	100	155,5	100	917,9	100	in Betrieb
18:30		3,0	100		0,0	100		1,98	100		1,7	100		0,21	100		24,2	100		0,7	100		0,8	100		111175,0	100	10,6	100	155,8	100	913,3	100	in Betrieb
19:00		4,3	100		0,0	100		3,05	100		2,0	100		0,21	94		21,5	100		0,7	100		0,7	100		111541,1	100	10,5	100	155,8	100	914,0	100	in Betrieb
19:30		3,6	100		0,0	100		2,25	100		1,7	100		0,2	100		16,2	100		0,7	100		0,6	100		112480,9	100	10,9	100	155,0	100	911,4	100	in Betrieb
20:00		3,7	100		0,0	100		2,04	73		1,8	100		0,21	100		24,7	100		0,7	100		0,7	100		111749,0	100	10,7	100	155,3	100	908,2	100	in Betrieb
20:30		4,8	100		0,0	100		2,1	100		2,3	100		0,21	100		31,7	100		0,7	100		0,7	100		110940,1	100	10,4	100	155,9	100	917,0	100	in Betrieb
21:00		4,1	85		0,0	85		1,82	100		2,4	85		0,22	100		31,1	85		0,7	85		0,5	85		111231,2	100	10,7	85	156,3	100	912,3	100	in Betrieb
21:30		3,8	79		0,0	79		2,28	100		1,9	79		0,23	100		23,4	79		0,7	79		0,2	79		111225,9	100	10,4	79	156,9	100	914,8	100	in Betrieb
22:00		2,6	100		0,0	100		2,38	73		2,9	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		112840,0	100	10,5	100	158,0	100	913,0	100	in Betrieb
22:30		3,3	100		0,1	100		3,81	100		2,5	100		0,25	100		32,6	100		0,7	100		0,3	100		115005,6	100	10,4	100	160,2	100	915,3	100	in Betrieb
23:00																																		