

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/06/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		2,6	100	0,8	100	1,95	100	1,9	100	0,24	100	17,6	100	0,4	100	0,3	100	112792,2	100	10,6	100	144,2	100	912,1	100	In marcia	
01:00		2,9	100	1,8	100	2,16	100	2,0	100	0,24	100	23,7	100	0,4	100	0,4	100	112263,0	100	10,5	100	143,7	100	913,9	100	In marcia	
01:30		3,9	100	1,2	100	1,93	100	2,7	100	0,24	100	28,2	100	0,4	100	0,3	100	112011,5	100	10,3	100	143,7	100	920,8	100	In marcia	
02:00		4,9	100	0,7	100	1,43	73	2,9	100	0,24	100	31,4	100	0,4	100	0,4	100	112349,6	100	10,4	100	143,3	100	918,2	100	In marcia	
02:30		4,2	100	0,9	100	1,48	100	3,4	100	0,24	100	28,6	100	0,4	100	0,3	100	111803,6	100	10,1	100	143,0	100	926,4	100	In marcia	
03:00		1,3	100	0,5	100	1,17	100	3,8	100	0,23	95	21,0	100	0,4	100	0,3	100	112832,5	100	10,4	100	143,2	100	923,0	100	In marcia	
03:30		0,3	100	0,2	100	1,81	100	2,2	100	0,24	100	32,5	100	0,4	100	0,3	100	111715,8	100	10,4	100	144,2	100	915,1	100	In marcia	
04:00		1,2	100	1,0	100	3,39	73	1,8	100	0,24	100	32,8	100	0,4	100	0,4	100	113632,3	100	10,0	100	145,5	100	923,4	100	In marcia	
04:30		1,1	100	1,5	100	3,85	100	2,1	100	0,24	100	20,3	100	0,4	100	0,4	100	114743,3	100	10,3	100	146,4	100	918,9	100	In marcia	
05:00		0,9	100	1,4	100	3,7	100	2,0	100	0,24	100	16,7	100	0,4	100	0,4	100	113490,9	100	10,5	100	145,2	100	914,3	100	In marcia	
05:30		1,0	100	1,5	100	3,55	100	1,9	100	0,24	100	24,7	100	0,4	100	0,4	100	113043,9	100	10,2	100	144,9	100	914,2	100	In marcia	
06:00		2,3	100	1,4	100	3,55	73	2,5	100	0,24	100	26,8	100	0,4	100	0,4	100	114479,5	100	9,8	100	146,6	100	926,5	100	In marcia	
06:30		2,0	100	1,5	100	3,11	100	2,4	100	0,24	100	23,9	100	0,4	100	0,4	100	114319,2	100	10,4	100	147,1	100	912,4	100	In marcia	
07:00		0,7	84	1,5	84	2,7	100	1,8	84	0,24	94	23,1	84	0,4	84	0,5	84	113659,3	100	10,4	84	146,7	100	905,7	100	In marcia	
07:30		4,7	80	1,0	80	2,78	100	2,5	80	0,24	100	16,3	80	0,4	80	0,4	80	114720,3	100	10,2	80	147,0	100	926,2	100	In marcia	
08:00		4,1	100	0,8	100	1,9	73	2,4	100	0,24	100	15,2	100	0,4	100	0,6	100	115022,9	100	10,5	100	146,4	100	917,7	100	In marcia	
08:30		4,4	100	0,9	100	1,47	100	2,7	100	0,24	100	17,4	100	0,4	100	0,5	100	114711,4	100	10,5	100	145,7	100	906,5	100	In marcia	
09:00		4,8	100	0,4	100	1,4	100	3,0	100	0,23	100	23,5	100	0,4	100	0,5	100	113545,4	100	10,6	100	144,5	100	906,3	100	In marcia	
09:30		1,7	100	0,1	100	1,1	100	2,2	100	0,24	100	28,5	100	0,4	100	0,6	100	113212,6	100	10,5	100	144,4	100	910,0	100	In marcia	
10:00		2,2	100	1,0	100	1,88	73	2,4	100	0,24	100	29,8	100	0,4	100	0,5	100	112756,6	100	10,2	100	145,6	100	921,6	100	In marcia	
10:30		2,6	100	1,2	100	1,4	100	1,9	100	0,23	100	17,9	100	0,4	100	0,5	100	112853,0	100	10,5	100	143,9	100	913,4	100	In marcia	
11:00		1,0	100	0,6	100	(4)	1,11	30	1,6	100	0,24	94	36,1	100	0,4	100	0,5	100	112820,5	100	10,2	100	143,8	100	917,7	100	In marcia
11:30		2,3	100	1,8	100	(1)	1,5	100	1,5	100	0,24	100	43,3	100	0,4	100	0,4	100	113097,4	100	10,4	100	144,3	100	911,0	100	In marcia
12:00		2,8	100	1,4	100	(1)	1,6	100	1,6	100	0,24	100	22,7	100	0,4	100	0,5	100	113818,2	100	10,5	100	143,6	100	913,3	100	In marcia
12:30		3,5	100	1,2	100	(1)	2,1	100	2,1	100	0,24	100	21,3	100	0,4	100	0,5	100	113217,6	100	10,4	100	144,0	100	916,0	100	In marcia
13:00		2,8	100	0,8	100	(1)	3,4	100	3,4	100	0,24	100	18,0	100	0,4	100	0,4	100	113205,5	100	10,6	100	143,9	100	907,3	100	In marcia
13:30		2,9	100	0,9	100	(1)	2,5	100	2,5	100	0,24	100	23,6	100	0,4	100	0,6	100	113265,0	100	10,5	100	144,6	100	908,3	100	In marcia
14:00		4,1	100	3,0	100	(1)	2,4	100	2,4	100	0,24	100	32,6	100	0,4	100	0,5	100	113691,0	100	10,4	100	144,6	100	913,0	100	In marcia
14:30		2,2	100	0,1	100	(1)	3,1	100	3,1	100	0,24	100	26,1	100	0,4	100	0,4	100	112278,5	100	10,3	100	144,7	100	916,2	100	In marcia
15:00		1,4	100	0,2	100	(1)	2,6	100	2,6	100	0,24	94	24,8	100	0,4	100	0,5	100	113055,2	100	10,3	100	145,1	100	916,0	100	In marcia
15:30		2,9	100	1,2	100	(1)	2,7	100	2,7	100	0,24	100	26,9	100	0,4	100	0,4	100	113216,0	100	10,5	100	145,8	100	912,2	100	In marcia
16:00		5,5	100	3,2	100	(1)	2,5	100	2,5	100	0,24	100	27,2	100	0,4	100	0,5	100	113233,7	100	10,4	100	146,0	100	912,4	100	In marcia
16:30		3,0	100	0,9	100	(1)	2,3	100	2,3	100	0,24	100	28,0	100	0,4	100	0,5	100	112910,8	100	10,5	100	145,5	100	910,7	100	In marcia
17:00		3,1	100	0,3	100	(1)	2,9	100	2,9	100	0,24	100	23,1	100	0,4	100	0,5	100	112822,1	100	10,3	100	146,3	100	913,6	100	In marcia
17:30		6,3	100	0,5	100	(1)	3,4	100	3,4	100	0,23	100	15,3	100	0,4	100	0,5	100	112947,4	100	10,4	100	146,3	100	909,4	100	In marcia
18:00		2,4	100	0,0	100	(1)	2,9	100	2,9	100	0,2	100	11,6	100	0,4	100	0,5	100	113142,2	100	10,6	100	145,8	100	908,3	100	In marcia
18:30		5,0	100	0,2	100	(1)	2,6	100	2,6	100	0,2	100	14,4	100	0,4	100	0,5	100	112461,6	100	10,8	100	145,3	100	905,4	100	In marcia
19:00		3,5	84	0,0	84	(1)	3,0	84	3,0	84	0,2	94	22,9	84	0,4	84	0,5	84	112080,1	100	10,4	84	144,9	100	911,2	100	In marcia
19:30		6,2	79	0,2	79	(4)	1,13	66	3,1	79	0,2	100	27,7	79	0,4	79	0,5	79	112238,1	100	10,6	79	144,7	100	913,7	100	In marcia
20:00		4,1	100	0,0	100	0,49	100	3,7	100	0,2	100	26,3	100	0,4	100	0,5	100	110905,5	100	10,5	100	144,2	100	912,4	100	In marcia	
20:30		3,7	100	0,0	100	0,49	100	4,3	100	0,2	100	21,1	100	0,4	100	0,4	100	111955,0	100	10,2	100	143,9	100	920,6	100	In marcia	
21:00		0,9	100	0,0	100	0,78	73	3,6	100	0,2	100	40,5	100	0,4	100	0,5	100	111312,0	100	10,3	100	144,4	100	909,7	100	In marcia	
21:30		2,8	100	0,1	100	1,62	100	2,9	100	0,2	100	46,3	100	0,4	100	0,5	100	113186,8	100	10,3	100	146,0	100	915,6	100	In marcia	
22:00		5,1	100	0,6	100	1,6	100	3,2	100	0,2	100	36,9	100	0,4	100	0,5	100	114092,7	100	10,1	100	147,3	100	923,3	100	In marcia	
22:30		4,7	100	0,3	100	0,84	100	3,9	100	0,21	100	9,6	100	0,4	100	0,6	100	113917,4	100	10,5	100	146,2	100	911,1	100	In marcia	
23:00		2,3	100	0,0	100	0,88	73	4,0	100	0,22	94	12,7	100	0,4	100	0,6	100	112193,3	100	10,0	100	145,8	100	918,0	100	In marcia	
23:30		2,4	100	0,0	100	1,42	100	2,8	100	0,23	100	19,4	100	0,4	100	0,6	100	113166,3	100	10,5	100	146,5	100	911,4	100	In marcia	
24:00		1,6	100	0,0	100	2,11	100	3,3	100	0,23	100	23,6	100	0,4	100	0,6	100	112377,6	100	10,2	100	146,7	100	911,0	100	In marcia	

MIN	0,3	0	0,49	1,5	0,20	9,6	0,4	0,3	110905,5	9,8	143	905,4
MAX	6,3	3,2	3,85	4,3	0,24	46,3	0,4	0,6	115022,9	10,8	147,3	926,5
Limite Semiorario	200	60		100	30	400	20	60				
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)	2,1/0,3	1,8/1,8	0,5	1,6/1,6	0,6/0,6	19,0/21,4	0,4/1,2	0,4/0,2				
% Medie Semiorarie < Soglia 97%	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	99,93				
Valore Soglia 97												

MVA Bozen

Datum: 06/06/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %						
00:30		2,6	100		0,8	100		1,95	100		1,9	100		0,24	100		17,6	100		0,4	100		10,6	100		144,2	100		912,1	100		in Betrieb		
01:00		2,9	100		1,8	100		2,16	100		2,0	100		0,24	100		23,7	100		0,4	100		10,5	100		143,7	100		913,9	100		in Betrieb		
01:30		3,9	100		1,2	100		1,93	100		2,7	100		0,24	100		28,2	100		0,4	100		10,3	100		143,7	100		920,8	100		in Betrieb		
02:00		4,9	100		0,7	100		1,43	73		2,9	100		0,24	100		31,4	100		0,4	100		10,4	100		143,3	100		918,2	100		in Betrieb		
02:30		4,2	100		0,9	100		1,48	100		3,4	100		0,24	100		28,6	100		0,4	100		10,1	100		143,0	100		926,4	100		in Betrieb		
03:00		1,3	100		0,5	100		1,17	100		3,8	100		0,23	95		21,0	100		0,4	100		10,4	100		143,2	100		923,0	100		in Betrieb		
03:30		0,3	100		0,2	100		1,81	100		2,2	100		0,24	100		32,5	100		0,4	100		10,4	100		144,2	100		915,1	100		in Betrieb		
04:00		1,2	100		1,0	100		3,39	73		1,8	100		0,24	100		32,8	100		0,4	100		10,0	100		145,5	100		923,4	100		in Betrieb		
04:30		1,1	100		1,5	100		3,85	100		2,1	100		0,24	100		20,3	100		0,4	100		10,3	100		146,4	100		918,9	100		in Betrieb		
05:00		0,9	100		1,4	100		3,7	100		2,0	100		0,24	100		16,7	100		0,4	100		10,5	100		145,2	100		914,3	100		in Betrieb		
05:30		1,0	100		1,5	100		3,55	100		1,9	100		0,24	100		24,7	100		0,4	100		10,2	100		144,9	100		914,2	100		in Betrieb		
06:00		2,3	100		1,4	100		3,55	73		2,5	100		0,24	100		26,8	100		0,4	100		9,8	100		146,6	100		926,5	100		in Betrieb		
06:30		2,0	100		1,5	100		3,11	100		2,4	100		0,24	100		23,9	100		0,4	100		10,4	100		147,1	100		912,4	100		in Betrieb		
07:00		0,7	84		1,5	84		2,7	100		1,8	84		0,24	94		23,1	84		0,5	84		10,4	84		146,7	100		905,7	100		in Betrieb		
07:30		4,7	80		1,0	80		2,78	100		2,5	80		0,24	100		16,3	80		0,4	80		10,2	80		147,0	100		926,2	100		in Betrieb		
08:00		4,1	100		0,8	100		1,9	73		2,4	100		0,24	100		15,2	100		0,4	100		10,5	100		146,4	100		917,7	100		in Betrieb		
08:30		4,4	100		0,9	100		1,47	100		2,7	100		0,24	100		17,4	100		0,5	100		10,5	100		147,7	100		906,5	100		in Betrieb		
09:00		4,8	100		0,4	100		1,4	100		3,0	100		0,23	100		23,5	100		0,5	100		10,6	100		144,5	100		906,3	100		in Betrieb		
09:30		1,7	100		0,1	100		1,1	100		2,2	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		10,5	100		144,4	100		910,0	100		in Betrieb		
10:00		2,2	100		1,0	100		1,88	73		2,4	100		0,24	100		29,8	100		0,4	100		10,2	100		145,6	100		921,6	100		in Betrieb		
10:30		2,6	100		1,2	100		1,4	100		1,9	100		0,23	100		17,9	100		0,4	100		10,5	100		143,9	100		913,4	100		in Betrieb		
11:00		1,0	100		0,6	100	(4)	1,11	30		1,6	100		0,24	94		36,1	100		0,4	100		10,2	100		143,8	100		917,7	100		in Betrieb		
11:30		2,3	100		1,8	100	(1)				1,5	100		0,24	100		43,3	100		0,4	100		10,4	100		144,3	100		911,0	100		in Betrieb		
12:00		2,8	100		1,4	100	(1)				1,6	100		0,24	100		22,7	100		0,5	100		10,5	100		143,6	100		913,3	100		in Betrieb		
12:30		3,5	100		1,2	100	(1)				2,1	100		0,24	100		21,3	100		0,4	100		10,5	100		144,0	100		916,0	100		in Betrieb		
13:00		2,8	100		0,8	100	(1)				3,4	100		0,24	100		18,0	100		0,4	100		10,6	100		143,9	100		907,3	100		in Betrieb		
13:30		2,9	100		0,9	100	(1)				2,5	100		0,24	100		23,6	100		0,4	100		10,5	100		144,6	100		908,3	100		in Betrieb		
14:00		4,1	100		3,0	100	(1)				2,4	100		0,24	100		32,6	100		0,4	100		10,5	100		144,6	100		913,0	100		in Betrieb		
14:30		2,2	100		0,1	100	(1)				3,1	100		0,24	100		26,1	100		0,4	100		10,3	100		144,7	100		916,2	100		in Betrieb		
15:00		1,4	100		0,2	100	(1)				2,6	100		0,24	94		24,8	100		0,4	100		10,3	100		145,1	100		916,0	100		in Betrieb		
15:30		2,9	100		1,2	100	(1)				2,7	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		10,5	100		145,8	100		912,2	100		in Betrieb		
16:00		5,5	100		3,2	100	(1)				2,5	100		0,24	100		27,2	100		0,4	100		10,4	100		146,0	100		912,4	100		in Betrieb		
16:30		3,0	100		0,9	100	(1)				2,3	100		0,24	100		28,0	100		0,4	100		10,5	100		145,5	100		910,7	100		in Betrieb		
17:00		3,1	100		0,3	100	(1)				2,9	100		0,24	100		23,1	100		0,4	100		10,3	100		146,3	100		913,6	100		in Betrieb		
17:30		6,3	100		0,5	100	(1)				3,4	100		0,23	100		15,3	100		0,4	100		10,4	100		146,3	100		909,4	100		in Betrieb		
18:00		2,4	100		0,0	100	(1)				2,9	100		0,2	100		11,6	100		0,4	100		10,6	100		145,8	100		908,3	100		in Betrieb		
18:30		5,0	100		0,2	100	(1)				2,6	100		0,2	100		14,4	100		0,4	100		10,8	100		145,3	100		905,4	100		in Betrieb		
19:00		3,5	84		0,0	84	(1)				3,0	84		0,2	94		22,9	84		0,4	84		10,4	84		144,9	100		911,2	100		in Betrieb		
19:30		6,2	79		0,2	79	(4)	1,13	66		3,1	79		0,2	100		27,7	79		0,4	79		10,6	79		144,7	100		913,7	100		in Betrieb		
20:00		4,1	100		0,0	100		0,49	100		3,7	100		0,2	100		26,3	100		0,4	100		10,5	100		144,2	100		912,4	100		in Betrieb		
20:30		3,7	100		0,0	100		0,49	100		4,3	100		0,2	100		21,1	100		0,4	100		10,2	100		143,9	100		920,6	100		in Betrieb		
21:00		0,9	100		0,0	100		0,78	73		3,6	100		0,2	100		40,5	100		0,4	100		10,3	100		144,4	100		909,7	100		in Betrieb		
21:30		2,8	100		0,1	100		1,62	100		2,9	100		0,2	100		46,3	100		0,4	100		10,3	100		146,0	100		915,6	100		in Betrieb		
22:00		5,1	100		0,6	100		1,6	100		3,2	100		0,2	100		36,9	100		0,4	100		10,1	100		147,3	100		923,3	100		in Betrieb		
22:30		4,7	100		0,3	100		0,84	100		3,9	100		0,21	100		9,6	100		0,4	100		10,5	100		146,2	100		911,1	100		in Betrieb		
23:00		2,3	100		0,0	100		0,88	73		4,0	100		0,22	94		12,7	100		0,4	100		10,0	100		145,8	100		918,0	100		in Betrieb		
23:30		2,4	100		0,0	100		1,42	100		2,8	100		0,23	100		19,4	100		0,4	100		10,5	100		146,5	100		911,4	100		in Betrieb		
24:00		1,6	100		0,0	100		2,11	100		3,3	100		0,23	100		23,6	100		0,4	100		10,2	100		146,7	100		911,0	100		in Betrieb		
MIN		0,3			0			0,49			1,5			0,20		9,6			0,4		0,3				110905,5			9,8			143			905,4
MAX		6,3			3,2			3,85			4,3			0,24		46,3			0,4		0,6				115022,9			10,8			147,3			926,5
Grenzwert 1/2 h		200			60					100				30		400			20		60													
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		2																																