

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,2	100		0,2	100		0,82	100		3,1	100		0,2	100		21,5	100		0,4	100		0,3	100		110586,8	100		10,4	100		143,3	100		918,5	100		In marcia
01:00		3,8	100		0,1	100		1,28	73		2,3	100		0,2	100		24,1	100		0,4	100		0,4	100		110895,8	100		10,3	100		143,4	100		919,1	100		In marcia
01:30		3,9	100		0,4	100		1,79	100		2,6	100		0,2	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		111644,4	100		10,1	100		143,6	100		920,6	100		In marcia
02:00		2,1	100		0,3	100		2,32	100		2,2	100		0,21	100		43,0	100		0,4	100		0,4	100		111650,9	100		10,4	100		144,0	100		913,5	100		In marcia
02:30		5,5	100		1,2	100		3,83	100		2,0	100		0,2	100		33,5	100		0,4	100		0,3	100		112279,4	100		10,3	100		144,7	100		916,8	100		In marcia
03:00		5,5	100		1,3	100		2,61	73		2,3	100		0,2	94		18,9	100		0,4	100		0,3	100		113593,2	100		10,4	100		144,7	100		919,8	100		In marcia
03:30		2,0	100		0,9	100		2,78	100		2,0	100		0,2	100		15,6	100		0,4	100		0,3	100		113351,2	100		10,4	100		145,0	100		912,6	100		In marcia
04:00		2,5	100		1,4	100		2,71	100		2,0	100		0,2	100		19,5	100		0,4	100		0,3	100		113858,4	100		10,4	100		145,3	100		912,4	100		In marcia
04:30		3,7	100		1,2	100		3,01	100		4,1	100		0,21	100		26,1	100		0,4	100		0,5	100		113816,4	100		10,2	100		146,5	100		918,1	100		In marcia
05:00		3,9	100		1,4	100		2,56	73		4,0	100		0,2	100		24,3	100		0,4	100		0,4	100		115286,1	100		10,5	100		146,9	100		910,0	100		In marcia
05:30		2,9	100		1,0	100		2,35	100		2,3	100		0,2	100		22,7	100		0,4	100		0,4	100		115515,8	100		10,7	100		146,7	100		903,8	100		In marcia
06:00		4,8	100		1,5	100		2,58	100		1,9	100		0,21	100		24,7	100		0,4	100		0,4	100		113106,5	100		10,5	100		147,2	100		908,8	100		In marcia
06:30		4,7	100		1,0	100		1,73	100		3,2	100		0,21	100		24,6	100		0,4	100		0,4	100		113171,8	100		10,2	100		146,1	100		917,3	100		In marcia
07:00		4,1	86		1,0	86		1,56	73		2,5	86		0,2	94		21,3	86		0,4	86		0,3	86		113089,5	100		10,5	86		145,7	100		911,6	100		In marcia
07:30		3,1	78		1,0	78		2,03	100		2,3	78		0,2	100		29,8	78		0,4	78		0,7	78		113193,3	100		10,5	78		145,4	100		909,9	100		In marcia
08:00		5,5	100		1,9	100		3,32	100		3,6	100		0,2	100		23,6	100		0,4	100		0,6	100		113423,6	100		10,5	100		145,1	100		912,7	100		In marcia
08:30		1,7	100		0,3	100		3,13	100		2,5	100		0,2	100		29,7	100		0,4	100		0,8	100		112925,0	100		10,3	100		145,5	100		917,3	100		In marcia
09:00		3,8	100		1,2	100		4,11	73		2,9	100		0,2	100		22,0	100		0,4	100		0,7	100		112678,4	100		10,4	100		145,2	100		914,4	100		In marcia
09:30		6,5	78		0,9	78		3,17	100		3,1	78		0,21	100		27,6	78		0,7	78		0,3	78		112180,8	100		10,5	78		145,2	100		911,0	100		In marcia
10:00		5,0	100		0,2	100		2,38	100		2,6	100		0,21	100		37,3	100		0,7	100		0,3	100		112903,3	100		10,7	100		146,2	100		906,0	100		In marcia
10:30		3,1	100		0,0	100		1,98	100		2,4	100		0,21	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		113090,5	100		10,7	100		145,7	100		906,3	100		In marcia
11:00		4,0	100		0,0	100		1,6	73		2,5	100		0,21	94		26,1	100		0,7	100		0,3	100		113306,9	100		10,6	100		145,6	100		910,4	100		In marcia
11:30		3,5	100		0,1	100		2,0	100		2,9	100		0,21	100		30,0	100		0,7	100		0,2	100		113369,0	100		10,5	100		145,6	100		913,0	100		In marcia
12:00		4,0	100		0,6	100		1,98	100		3,2	100		0,21	100		31,0	100		0,7	100		0,4	100		113948,8	100		10,7	100		146,4	100		912,1	100		In marcia
12:30		2,3	100		0,6	100		1,82	100		2,4	100		0,22	100		27,7	100		0,6	100		0,4	100		118398,2	100		10,9	100		148,9	100		900,1	100		In marcia
13:00		2,6	100		0,9	100		1,94	73		2,8	100		0,22	100		18,0	100		0,6	100		0,5	100		112940,9	100		10,6	100		148,7	100		907,3	100		In marcia
13:30		7,0	100		1,0	100		1,9	100		6,6	100		0,22	100		15,2	100		0,7	100		0,4	100		112575,4	100		10,4	100		146,9	100		910,5	100		In marcia
14:00		3,3	100		0,0	100		0,89	100		6,2	100		0,22	100		12,9	100		0,7	100		0,4	100		114113,1	100		10,7	100		145,6	100		911,7	100		In marcia
14:30		2,3	100		0,0	100		0,85	100		4,8	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,5	100		113525,9	100		10,7	100		146,0	100		908,4	100		In marcia
15:00		3,7	100		0,6	100		1,35	73		4,6	100		0,22	94		18,7	100		0,7	100		0,3	100		113263,2	100		11,0	100		146,1	100		897,2	100		In marcia
15:30		4,7	100		0,8	100		1,37	100		3,3	100		0,22	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		112197,4	100		10,9	100		145,6	100		900,8	100		In marcia
16:00		6,5	100		0,7	100		1,04	100		2,8	100		0,2	100		13,2	100		0,7	100		0,2	100		111535,0	100		10,7	100		143,5	100		918,4	100		In marcia
16:30		2,1	100		0,0	100		0,64	100		2,4	100		0,2	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		110017,2	100		10,7	100		143,7	100		917,5	100		In marcia
17:00		2,2	100		0,3	100		0,84	73		1,9	100		0,2	100		29,5	100		0,7	100		0,2	100		109322,3	100		10,7	100		143,1	100		919,9	100		In marcia
17:30		3,3	100		1,0	100		1,19	100		1,6	100		0,2	100		37,6	100		0,7	100		0,3	100		108339,6	100		10,4	100		143,2	100		927,0	100		In marcia
18:00		2,3	100		0,2	100		1,02	100		1,5	100		0,2	100		39,9	100		0,6	100		0,3	100		108852,6	100		10,3	100		143,6	100		928,8	100		In marcia
18:30		2,6	100		0,6	100		1,24	100		1,4	100		0,2	100		37,2	100		0,6	100		0,3	100		109303,9	100		10,4	100		143,6	100		925,4	100		In marcia
19:00		3,4	100		1,7	100		1,37	73		1,5	100		0,2	94		23,2	100		0,6	100		0,2	100		109759,5	100		10,1	100		143,4	100		932,5	100		In marcia
19:30		3,0	100		1,6	100		1,29	100		2,4	100		0,2	100		24,2	100		0,7	100		0,3	100		111815,6	100		10,6	100		143,7	100		916,4	100		In marcia
20:00		2,5	100		0,1	100		1,23	100		2,9	100		0,21	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		112082,4	100		10,7	100		143,9	100		908,8	100		In marcia
20:30		4,8	100		1,5	100		1,44	100		2,3	100		0,2	100		16,2	100		0,7	100		0,2	100		111558,1	100		10,9	100		143,1	100		905,7	100		In marcia
21:00		3,9	86		0,0	86		1,04	73		2,5	86		0,2	100		14,8	86		0,7	86		0,2	86		111444,3	100		10,7	86		143,3	100		915,7	100		In marcia
21:30		3,4	78		0,8	78		1,33	100		2,7	78		0,2	100		19,4	78		0,7	78		0,2															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,2	100		0,2	100		0,82	100		3,1	100		0,2	100		21,5	100		0,4	100		0,3	100		110586,8	100		10,4	100		143,3	100		918,5	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		0,1	100		1,28	73		2,3	100		0,2	100		24,1	100		0,4	100		0,4	100		110895,8	100		10,3	100		143,4	100		919,1	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		0,4	100		1,79	100		2,6	100		0,2	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		111644,4	100		10,1	100		143,6	100		920,6	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,3	100		2,32	100		2,2	100		0,21	100		43,0	100		0,4	100		0,4	100		111650,9	100		10,4	100		144,0	100		913,5	100		in Betrieb
02:30		5,5	100		1,2	100		3,83	100		2,0	100		0,2	100		33,5	100		0,4	100		0,3	100		112279,4	100		10,3	100		144,7	100		916,8	100		in Betrieb
03:00		5,5	100		1,3	100		2,61	73		2,3	100		0,2	94		18,9	100		0,4	100		0,3	100		113593,2	100		10,4	100		144,7	100		919,8	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		0,9	100		2,78	100		2,0	100		0,2	100		15,6	100		0,4	100		0,3	100		113351,2	100		10,4	100		145,0	100		912,6	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,4	100		2,71	100		2,0	100		0,2	100		19,5	100		0,4	100		0,3	100		113858,4	100		10,4	100		145,3	100		912,4	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		1,2	100		3,01	100		4,1	100		0,21	100		26,1	100		0,4	100		0,5	100		113816,4	100		10,2	100		146,5	100		918,1	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		1,4	100		2,56	73		4,0	100		0,2	100		24,3	100		0,4	100		0,4	100		115286,1	100		10,5	100		146,9	100		910,0	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		1,0	100		2,35	100		2,3	100		0,2	100		22,7	100		0,4	100		0,4	100		115515,8	100		10,7	100		146,7	100		903,8	100		in Betrieb
06:00		4,8	100		1,5	100		2,58	100		1,9	100		0,21	100		24,7	100		0,4	100		0,4	100		113106,5	100		10,5	100		147,2	100		908,8	100		in Betrieb
06:30		4,7	100		1,0	100		1,73	100		3,2	100		0,21	100		24,6	100		0,4	100		0,4	100		113171,8	100		10,2	100		146,1	100		917,3	100		in Betrieb
07:00		4,1	86		1,0	86		1,56	73		2,5	86		0,2	94		21,3	86		0,4	86		0,3	86		113089,5	100		10,5	86		145,7	100		911,6	100		in Betrieb
07:30		3,1	78		1,0	78		2,03	100		2,3	78		0,2	100		29,8	78		0,4	78		0,7	78		113193,3	100		10,5	78		145,4	100		909,9	100		in Betrieb
08:00		5,5	100		1,9	100		3,32	100		3,6	100		0,2	100		23,6	100		0,4	100		0,6	100		113423,6	100		10,5	100		145,1	100		912,7	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		0,3	100		3,13	100		2,5	100		0,2	100		29,7	100		0,4	100		0,8	100		112925,0	100		10,3	100		145,5	100		917,3	100		in Betrieb
09:00		3,8	100		1,2	100		4,11	73		2,9	100		0,2	100		22,0	100		0,4	100		0,7	100		112678,4	100		10,4	100		145,2	100		914,4	100		in Betrieb
09:30		6,5	78		0,9	78		3,17	100		3,1	78		0,21	100		27,6	78		0,7	78		0,3	78		112180,8	100		10,5	78		145,2	100		911,0	100		in Betrieb
10:00		5,0	100		0,2	100		2,38	100		2,6	100		0,21	100		37,3	100		0,7	100		0,3	100		112903,3	100		10,7	100		146,2	100		906,0	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		0,0	100		1,98	100		2,4	100		0,21	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		113090,5	100		10,7	100		145,7	100		906,3	100		in Betrieb
11:00		4,0	100		0,0	100		1,6	73		2,5	100		0,21	94		26,1	100		0,7	100		0,3	100		113306,9	100		10,6	100		145,6	100		910,4	100		in Betrieb
11:30		3,5	100		0,1	100		2,0	100		2,9	100		0,21	100		30,0	100		0,7	100		0,2	100		113369,0	100		10,5	100		145,6	100		913,0	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		0,6	100		1,98	100		3,2	100		0,21	100		31,0	100		0,7	100		0,4	100		113948,8	100		10,7	100		146,4	100		912,1	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,6	100		1,82	100		2,4	100		0,22	100		27,7	100		0,6	100		0,4	100		118398,2	100		10,9	100		148,9	100		900,1	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		0,9	100		1,94	73		2,8	100		0,22	100		18,0	100		0,6	100		0,5	100		112940,9	100		10,6	100		148,7	100		907,3	100		in Betrieb
13:30		7,0	100		1,0	100		1,9	100		6,6	100		0,22	100		15,2	100		0,7	100		0,4	100		112575,4	100		10,4	100		146,9	100		910,5	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		0,0	100		0,89	100		6,2	100		0,22	100		12,9	100		0,7	100		0,4	100		114113,1	100		10,7	100		145,6	100		911,7	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		0,0	100		0,85	100		4,8	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,5	100		113525,9	100		10,7	100		146,0	100		908,4	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		0,6	100		1,35	73		4,6	100		0,22	94		18,7	100		0,7	100		0,3	100		113263,2	100		11,0	100		146,1	100		897,2	100		in Betrieb
15:30		4,7	100		0,8	100		1,37	100		3,3	100		0,22	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		112197,4	100		10,9	100		145,6	100		900,8	100		in Betrieb
16:00		6,5	100		0,7	100		1,04	100		2,8	100		0,2	100		13,2	100		0,7	100		0,2	100		111535,0	100		10,7	100		143,5	100		918,4	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		0,64	100		2,4	100		0,2	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		110017,2	100		10,7	100		143,7	100		917,5	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,3	100		0,84	73		1,9	100		0,2	100		29,5	100		0,7	100		0,2	100		109322,3	100		10,7	100		143,1	100		919,9	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		1,0	100		1,19	100		1,6	100		0,2	100		37,6	100		0,7	100		0,3	100		108339,6	100		10,4	100		143,2	100		927,0	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		0,2	100		1,02	100		1,5	100		0,2	100		39,9	100		0,6	100		0,3	100		108852,6	100		10,3	100		143,6	100		928,8	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		0,6	100		1,24	100		1,4	100		0,2	100		37,2	100		0,6	100		0,3	100		109303,9	100		10,4	100		143,6	100		925,4	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		1,7	100		1,37	73		1,5	100		0,2	94		23,2	100		0,6	100		0,2	100		109759,5	100		10,1	100		143,4	100		932,5	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		1,6	100		1,29	100		2,4	100		0,2	100		24,2	100		0,7	100		0,3	100		111815,6	100		10,6	100		143,7	100		916,4	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		0,1	100		1,23	100		2,9	100		0,21	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		112082,4	100		10,7	100		143,9	100		908,8	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		1,5	100		1,44	100		2,3	100		0,2	100		16,2	100		0,7	100		0,2	100		111558,1	100		10,9	100		143,1	100		905,7	100		in Betrieb
21:00		3,9	86		0,0	86		1,04	73		2,5	86		0,2	100		14,8	86		0,7	86		0,2	86		111444,3	100		10,7	86		143,3	100		915,7	100		in Betrieb
21:30		3,4	78		0,8	78		1,33	100		2,7	78		0,2	100		19,4	78		0,7	78		0,															