

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 15/06/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,4	100		0,7	100		0,91	100		2,8	100		0,21	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		112832,2	100		10,6	100		145,1	100		912,1	100	In marcia
01:00		3,8	100		1,2	100		1,03	73		2,4	100		0,21	100		32,5	100		0,6	100		0,2	100		112234,6	100		10,1	100		146,1	100		923,4	100	In marcia
01:30		4,6	100		1,3	100		1,05	100		2,1	100		0,2	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		113724,2	100		10,7	100		145,4	100		909,4	100	In marcia
02:00		3,5	100		0,7	100		0,82	100		2,5	100		0,2	100		24,1	100		0,7	100		0,1	100		113177,4	100		10,6	100		145,0	100		912,8	100	In marcia
02:30		4,4	100		1,2	100		0,82	100		2,3	100		0,2	100		23,7	100		0,7	100		0,1	100		113200,7	100		10,7	100		144,9	100		905,5	100	In marcia
03:00		4,2	100		0,3	100		0,8	73		2,4	100		0,2	94		22,1	100		0,7	100		0,1	100		112874,3	100		10,6	100		145,3	100		910,2	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		0,79	100		2,1	100		0,21	100		28,2	100		0,7	100		0,2	100		112626,6	100		10,6	100		146,0	100		908,7	100	In marcia
04:00		2,2	100		0,3	100		0,9	100		2,5	100		0,21	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		113812,1	100		10,5	100		146,4	100		915,3	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,3	100		0,82	100		2,4	100		0,21	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		113802,0	100		10,8	100		146,5	100		902,8	100	In marcia
05:00		2,3	100		0,7	100		0,94	73		2,0	100		0,21	100		23,3	100		0,6	100		0,2	100		113577,5	100		10,6	100		147,1	100		913,7	100	In marcia
05:30		3,4	100		1,2	100		1,01	100		2,5	100		0,2	100		22,7	100		0,6	100		0,2	100		114355,0	100		10,7	100		147,3	100		911,4	100	In marcia
06:00		3,2	100		0,7	100		0,86	100		2,4	100		0,21	100		27,3	100		0,6	100		0,2	100		114079,2	100		10,4	100		148,2	100		916,4	100	In marcia
06:30		4,2	100		1,4	100		0,91	100		2,6	100		0,21	100		25,3	100		0,6	100		0,2	100		114582,2	100		10,1	100		148,8	100		924,5	100	In marcia
07:00		4,1	100		1,3	100		0,77	73		2,0	100		0,2	95		18,6	100		0,7	100		0,3	100		112601,0	100		10,9	100		148,1	100		902,2	100	In marcia
07:30		5,8	100		0,4	100		0,65	100		2,2	100		0,21	100		21,8	100		0,7	100		0,2	100		111770,8	100		10,5	100		146,8	100		911,5	100	In marcia
08:00		3,1	100		0,1	100		0,6	100		2,3	100		0,2	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		112402,5	100		10,6	100		146,0	100		914,5	100	In marcia
08:30		3,8	100		0,8	100		0,64	100		2,6	100		0,21	100		21,5	100		0,7	100		0,2	100		113135,9	100		10,6	100		146,0	100		915,0	100	In marcia
09:00		2,4	84		0,2	84		0,67	73		3,1	84		0,21	100		27,4	84		0,7	84		0,2	84		114285,5	100		10,7	84		145,9	100		912,4	100	In marcia
09:30		4,1	79		1,3	79		0,87	100		2,7	79		0,21	100		25,7	79		0,7	79		0,4	79		113580,7	100		10,6	79		145,4	100		915,9	100	In marcia
10:00		4,0	100		1,1	100		0,7	100		2,7	100		0,21	100		19,9	100		0,7	100		0,4	100		113520,0	100		10,9	100		143,5	100		911,6	100	In marcia
10:30		3,1	100		1,2	100		0,64	100		1,9	100		0,21	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		111996,1	100		11,0	100		143,2	100		915,1	100	In marcia
11:00		2,8	100		1,1	100		0,71	73		1,5	100		0,21	94		33,2	100		0,7	100		0,4	100		109978,0	100		10,6	100		143,1	100		917,6	100	In marcia
11:30		3,7	100		1,2	100		0,85	100		2,0	100		0,22	100		36,3	100		0,6	100		0,6	100		109578,3	100		10,1	100		143,7	100		930,2	100	In marcia
12:00		3,8	100		2,5	100		1,03	100		1,7	100		0,22	100		22,6	100		0,7	100		0,4	100		110863,7	100		10,8	100		142,9	100		916,8	100	In marcia
12:30		2,4	100		0,4	100		0,72	100		2,3	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,5	100		110047,4	100		10,6	100		143,3	100		917,9	100	In marcia
13:00		2,5	100		1,4	100		0,99	73		2,3	100		0,23	100		17,9	100		0,7	100		0,4	100		109721,5	100		10,5	100		143,0	100		921,5	100	In marcia
13:30		2,3	100		0,5	100		1,0	100		1,6	100		0,23	100		16,0	100		0,7	100		0,4	100		109323,1	100		10,5	100		143,2	100		923,0	100	In marcia
14:00		3,0	100		1,7	100		1,14	100		1,5	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		109424,3	100		10,3	100		143,0	100		929,8	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,4	100		1,02	100		1,4	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,4	100		109307,5	100		10,4	100		143,3	100		922,3	100	In marcia
15:00		3,1	100		1,4	100		0,97	73		1,7	100		0,23	94		29,5	100		0,7	100		0,4	100		109486,0	100		10,6	100		143,1	100		920,1	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,9	100		0,85	100		1,7	100		0,23	100		29,4	100		0,7	100		0,4	100		109530,2	100		10,6	100		143,4	100		915,0	100	In marcia
16:00		2,6	100		1,3	100		0,85	100		1,3	100		0,23	100		32,6	100		0,6	100		0,4	100		109838,5	100		10,4	100		143,4	100		925,3	100	In marcia
16:30		3,6	100		1,8	100		0,76	100		1,3	100		0,21	100		25,3	100		0,7	100		0,3	100		110347,2	100		10,7	100		143,0	100		918,6	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,3	100		0,69	73		1,6	100		0,2	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		109193,5	100		10,5	100		143,3	100		919,9	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,6	100		0,81	100		1,9	100		0,2	100		22,2	100		0,6	100		0,3	100		109217,1	100		10,5	100		143,3	100		916,5	100	In marcia
18:00		3,6	100		1,9	100		0,78	100		1,7	100		0,2	100		21,7	100		0,7	100		0,4	100		109859,2	100		10,7	100		142,9	100		913,8	100	In marcia
18:30		2,6	100		0,5	100		0,6	100		1,8	100		0,2	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		109046,7	100		10,6	100		143,0	100		916,5	100	In marcia
19:00		3,0	100		0,9	100		0,73	73		1,3	100		0,2	94		24,1	100		0,7	100		0,3	100		108443,1	100		10,8	100		142,7	100		911,8	100	In marcia
19:30		3,6	100		1,1	100		0,8	100		1,7	100		0,2	100		31,9	100		0,7	100		0,4	100		108006,2	100		10,6	100		143,4	100		915,4	100	In marcia
20:00		4,7	100		2,2	100		0,77	100		1,5	100		0,2	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		108605,9	100		10,3	100		143,2	100		926,1	100	In marcia
20:30		2,5	100		0,7	100		0,69	100		1,7	100		0,2	100		26,1	100		0,7	100		0,4	100		109755,3	100		10,5	100		143,6	100		915,2	100	In marcia
21:00		2,5	86		1,3	86		0,85	73		2,1	86		0,2	100		26,3	86		0,6	86		0,5	86		111232,4	100		10,4	86		144,4	100		918,4	100	In marcia
21:30		4,5	78		1,9	78		0,95	100		2,1	78		0,2	100		20,6	78		0,7	78		0,5	78		111396,3	100		10,4	78		144,5	100		924,3		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,4	100		0,7	100		0,91	100		2,8	100		0,21	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		112832,2	100	10,6	100		145,1	100		912,1	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		1,2	100		1,03	73		2,4	100		0,21	100		32,5	100		0,6	100		0,2	100		112234,6	100	10,1	100		146,1	100		923,4	100		in Betrieb
01:30		4,6	100		1,3	100		1,05	100		2,1	100		0,2	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		113724,2	100	10,7	100		145,4	100		909,4	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		0,7	100		0,82	100		2,5	100		0,2	100		24,1	100		0,7	100		0,1	100		113177,4	100	10,6	100		145,0	100		912,8	100		in Betrieb
02:30		4,4	100		1,2	100		0,82	100		2,3	100		0,2	100		23,7	100		0,7	100		0,1	100		113200,7	100	10,7	100		144,9	100		905,5	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		0,3	100		0,8	73		2,4	100		0,2	94		22,1	100		0,7	100		0,1	100		112874,3	100	10,6	100		145,3	100		910,2	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		0,79	100		2,1	100		0,21	100		28,2	100		0,7	100		0,2	100		112626,6	100	10,6	100		146,0	100		908,7	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		0,3	100		0,9	100		2,5	100		0,21	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		113812,1	100	10,5	100		146,4	100		915,3	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,3	100		0,82	100		2,4	100		0,21	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		113802,0	100	10,8	100		146,5	100		902,8	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		0,7	100		0,94	73		2,0	100		0,21	100		23,3	100		0,6	100		0,2	100		113577,5	100	10,6	100		147,1	100		913,7	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		1,2	100		1,01	100		2,5	100		0,2	100		22,7	100		0,6	100		0,2	100		114355,0	100	10,7	100		147,3	100		911,4	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		0,7	100		0,86	100		2,4	100		0,21	100		27,3	100		0,6	100		0,2	100		114079,2	100	10,4	100		148,2	100		916,4	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		1,4	100		0,91	100		2,6	100		0,21	100		25,3	100		0,6	100		0,2	100		114582,2	100	10,1	100		148,8	100		924,5	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		1,3	100		0,77	73		2,0	100		0,2	95		18,6	100		0,7	100		0,3	100		112601,0	100	10,9	100		148,1	100		902,2	100		in Betrieb
07:30		5,8	100		0,4	100		0,65	100		2,2	100		0,21	100		21,8	100		0,7	100		0,2	100		111770,8	100	10,5	100		146,8	100		911,5	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		0,1	100		0,6	100		2,3	100		0,2	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		112402,5	100	10,6	100		146,0	100		914,5	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		0,8	100		0,64	100		2,6	100		0,21	100		21,5	100		0,7	100		0,2	100		113135,9	100	10,6	100		146,0	100		915,0	100		in Betrieb
09:00		2,4	84		0,2	84		0,67	73		3,1	84		0,21	100		27,4	84		0,7	84		0,2	84		114285,5	100	10,7	84		145,9	100		912,4	100		in Betrieb
09:30		4,1	79		1,3	79		0,87	100		2,7	79		0,21	100		25,7	79		0,7	79		0,4	79		113580,7	100	10,6	79		145,4	100		915,9	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		1,1	100		0,7	100		2,7	100		0,21	100		19,9	100		0,7	100		0,4	100		113520,0	100	10,9	100		143,5	100		911,6	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,2	100		0,64	100		1,9	100		0,21	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		111996,1	100	11,0	100		143,2	100		915,1	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		1,1	100		0,71	73		1,5	100		0,21	94		33,2	100		0,7	100		0,4	100		109978,0	100	10,6	100		143,1	100		917,6	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		1,2	100		0,85	100		2,0	100		0,22	100		36,3	100		0,6	100		0,6	100		109578,3	100	10,1	100		143,7	100		930,2	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		2,5	100		1,03	100		1,7	100		0,22	100		22,6	100		0,7	100		0,4	100		110863,7	100	10,8	100		142,9	100		916,8	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		0,4	100		0,72	100		2,3	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,5	100		110047,4	100	10,6	100		143,3	100		917,9	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		1,4	100		0,99	73		2,3	100		0,23	100		17,9	100		0,7	100		0,4	100		109721,5	100	10,5	100		143,0	100		921,5	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,5	100		1,0	100		1,6	100		0,23	100		16,0	100		0,7	100		0,4	100		109323,1	100	10,5	100		143,2	100		923,0	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		1,7	100		1,14	100		1,5	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		109424,3	100	10,3	100		143,0	100		929,8	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		1,4	100		1,02	100		1,4	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,4	100		109307,5	100	10,4	100		143,3	100		922,3	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		1,4	100		0,97	73		1,7	100		0,23	94		29,5	100		0,7	100		0,4	100		109486,0	100	10,6	100		143,1	100		920,1	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,9	100		0,85	100		1,7	100		0,23	100		29,4	100		0,7	100		0,4	100		109530,2	100	10,6	100		143,4	100		915,0	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		1,3	100		0,85	100		1,3	100		0,23	100		32,6	100		0,6	100		0,4	100		109838,5	100	10,4	100		143,4	100		925,3	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		1,8	100		0,76	100		1,3	100		0,21	100		25,3	100		0,7	100		0,3	100		110347,2	100	10,7	100		143,0	100		918,6	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,3	100		0,69	73		1,6	100		0,2	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		109193,5	100	10,5	100		143,3	100		919,9	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,6	100		0,81	100		1,9	100		0,2	100		22,2	100		0,6	100		0,3	100		109217,1	100	10,5	100		143,3	100		916,5	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		1,9	100		0,78	100		1,7	100		0,2	100		21,7	100		0,7	100		0,4	100		109859,2	100	10,7	100		142,9	100		913,8	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		0,5	100		0,6	100		1,8	100		0,2	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		109046,7	100	10,6	100		143,0	100		916,5	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		0,9	100		0,73	73		1,3	100		0,2	94		24,1	100		0,7	100		0,3	100		108443,1	100	10,8	100		142,7	100		911,8	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		1,1	100		0,8	100		1,7	100		0,2	100		31,9	100		0,7	100		0,4	100		108006,2	100	10,6	100		143,4	100		915,4	100		in Betrieb
20:00		4,7	100		2,2	100		0,77	100		1,5	100		0,2	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		108605,9	100	10,3	100		143,2	100		926,1	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		0,7	100		0,69	100		1,7	100		0,2	100		26,1	100		0,7	100		0,4	100		109755,3	100	10,5	100		143,6	100		915,2	100		in Betrieb
21:00		2,5	86		1,3	86		0,85	73		2,1	86		0,2	100		26,3	86		0,6	86		0,5	86		111232,4	100	10,4	86		144,4	100		918,4	100		in Betrieb
21:30		4,5	78		1,9	78		0,95	100		2,1	78		0,2	100		20,6	78		0,7	78		0,5	78		111396,3	100	10,4	78		144,5	100		924,3	100		in Betrieb
22:00		3,7	100		1,1																																