

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/06/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,8	100		1,6	100		1,06	100		1,8	100		0,21	100		30,1	100		0,7	100		0,2	100		111888,5	100		10,6	100		151,1	100		915,9	100	In marcia
01:00		2,7	100		1,6	100		1,03	73		2,1	100		0,21	100		31,7	100		0,7	100		0,3	100		110976,7	100		10,5	100		151,2	100		911,4	100	In marcia
01:30		2,3	100		0,4	100		1,1	100		2,1	100		0,21	100		33,4	100		0,7	100		0,3	100		111391,6	100		10,4	100		152,2	100		918,1	100	In marcia
02:00		2,6	100		1,2	100		1,37	100		2,1	100		0,21	100		30,0	100		0,6	100		0,2	100		112477,5	100		10,6	100		152,9	100		915,2	100	In marcia
02:30		2,6	100		1,6	100		1,27	100		1,8	100		0,21	100		23,5	100		0,6	100		0,3	100		112636,4	100		10,7	100		153,9	100		915,3	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,4	100		1,12	73		2,2	100		0,21	94		24,3	100		0,6	100		0,3	100		113206,0	100		10,5	100		154,7	100		915,2	100	In marcia
03:30		2,5	100		2,0	100		1,5	100		3,0	100		0,21	100		21,8	100		0,6	100		0,3	100		115171,3	100		10,5	100		155,8	100		917,9	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,0	100		1,39	100		1,9	100		0,21	100		20,0	100		0,7	100		0,4	100		115005,1	100		10,7	100		157,1	100		910,6	100	In marcia
04:30		2,3	100		1,4	100		1,68	100		1,8	100		0,21	100		20,4	100		0,6	100		0,4	100		114603,7	100		10,7	100		156,9	100		911,1	100	In marcia
05:00		2,5	100		1,7	100		1,51	73		1,7	100		0,21	100		19,3	100		0,6	100		0,4	100		114117,9	100		10,6	100		156,2	100		915,7	100	In marcia
05:30		2,7	100		1,1	100		1,48	100		2,1	100		0,21	100		20,4	100		0,7	100		0,3	100		114875,9	100		11,0	100		155,7	100		905,1	100	In marcia
06:00		3,2	100		1,6	100		1,55	100		1,9	100		0,21	100		32,5	100		0,6	100		0,4	100		113820,2	100		10,2	100		156,4	100		920,6	100	In marcia
06:30		3,5	100		1,7	100		1,46	100		2,0	100		0,21	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		115513,4	100		10,6	100		157,0	100		914,2	100	In marcia
07:00		2,7	100		1,3	100		1,26	73		2,0	100		0,21	94		25,3	100		0,7	100		0,3	100		114760,7	100		10,8	100		156,5	100		904,7	100	In marcia
07:30		3,2	100		1,3	100		1,27	100		1,9	100		0,21	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		114654,1	100		10,7	100		156,5	100		909,8	100	In marcia
08:00		5,8	100		2,5	100		1,25	100		2,0	100		0,21	100		20,9	100		0,7	100		0,2	100		114118,5	100		10,8	100		155,7	100		910,8	100	In marcia
08:30		3,2	100		0,7	100		0,71	100		4,0	100		0,2	100		19,8	100		0,7	100		0,2	100		113700,6	100		10,9	100		154,7	100		908,5	100	In marcia
09:00		2,2	84		0,0	84		0,72	73		3,9	84		0,21	100		29,4	84		0,6	84		0,3	84		112109,9	100		10,4	84		154,8	100		915,9	100	In marcia
09:30		2,3	79		0,0	79		0,91	100		2,6	79		0,21	100		24,5	79		0,7	79		0,0	79		112584,8	100		10,7	79		154,6	100		912,7	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		1,03	100		2,0	100		0,21	100		34,6	100		0,6	100		0,2	100		112488,7	100		10,5	100		155,4	100		915,0	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,4	100		1,64	100		1,9	100		0,21	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		113971,3	100		10,5	100		156,0	100		917,8	100	In marcia
11:00		2,3	100		0,8	100		1,64	73		2,3	100		0,21	94		25,1	100		0,6	100		0,1	100		114672,7	100		10,6	100		157,0	100		909,6	100	In marcia
11:30		3,6	100		1,6	100		2,24	100		2,4	100		0,21	100		17,3	100		0,6	100		0,2	100		114662,5	100		10,4	100		157,9	100		919,9	100	In marcia
12:00		2,1	100		0,8	100		1,51	100		2,9	100		0,21	100		14,5	100		0,6	100		0,1	100		115901,3	100		10,9	100		154,4	100		910,7	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,8	100		1,57	100		2,0	100		0,21	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		114199,2	100		11,0	100		150,5	100		904,5	100	In marcia
13:00		2,3	100		0,8	100		1,5	73		2,0	100		0,21	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		112092,4	100		10,7	100		151,1	100		907,9	100	In marcia
13:30		3,1	100		0,9	100		1,66	100		2,7	100		0,21	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		111029,4	100		10,7	100		151,1	100		915,4	100	In marcia
14:00		3,9	100		1,5	100		1,73	100		3,2	100		0,21	100		29,6	100		0,7	100		0,0	100		110328,2	100		10,5	100		151,0	100		916,5	100	In marcia
14:30		2,6	100		1,6	100		1,51	100		2,1	100		0,21	100		33,7	100		0,7	100		0,0	100		110451,7	100		10,6	100		150,4	100		916,1	100	In marcia
15:00		3,1	100		2,1	100		1,12	73		2,8	100		0,21	94		29,3	100		0,7	100		0,0	100		111714,3	100		10,7	100		150,2	100		915,1	100	In marcia
15:30		2,3	100		1,2	100		1,13	100		3,9	100		0,21	100		37,8	100		0,9	100		0,0	100		110920,5	100		10,4	100		150,1	100		920,1	100	In marcia
16:00		2,4	100		0,6	100		1,01	100		3,4	100		0,2	100		19,3	100		0,7	100		0,0	100		112127,1	100		10,7	100		150,7	100		917,3	100	In marcia
16:30		2,5	100		1,0	100		1,03	100		3,1	100		0,21	100		18,5	100		0,7	100		0,1	100		112124,0	100		10,6	100		151,6	100		918,9	100	In marcia
17:00		2,7	100		0,8	100		0,82	73		2,9	100		0,2	100		12,2	100		0,7	100		0,0	100		112240,2	100		10,9	100		149,1	100		909,9	100	In marcia
17:30		4,8	100		2,0	100		0,89	100		14,1	100		0,2	100		9,8	100		0,7	100		0,0	100		110016,5	100		10,5	100		145,0	100		917,3	100	In marcia
18:00		3,6	100		1,1	100		0,63	100		3,0	100		0,2	100		16,3	100		0,7	100		0,0	100		109230,4	100		10,6	100		142,7	100		912,4	100	In marcia
18:30		2,2	100		0,4	100		0,6	100		2,9	100		0,2	100		32,4	100		0,7	100		0,0	100		108518,6	100		10,4	100		143,2	100		922,0	100	In marcia
19:00		2,8	100		1,0	100		0,73	73		2,7	100		0,2	95		37,2	100		0,7	100		0,0	100		108953,7	100		10,4	100		143,3	100		925,1	100	In marcia
19:30		3,0	100		2,0	100		0,95	100		2,4	100		0,2	100		30,4	100		0,7	100		0,0	100		109144,2	100		10,7	100		142,8	100		915,9	100	In marcia
20:00		3,7	100		1,9	100		0,91	100		2,4	100		0,2	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		109808,1	100		10,5	100		142,8	100		924,7	100	In marcia
20:30		2,4	100		1,2	100		0,83	100		2,2	100		0,2	100		35,3	100		0,7	100		0,0	100		109018,7	100		10,5	100		143,2	100		923,3	100	In marcia
21:00		3,7	85		1,7	85		0,94	73		5,0	85		0,2	100		28,1	85		0,7	85		0,0	85		109234,0	100		10,6	85		142,7	100		925,3	100	In marcia
21:30		2,2	78		0,6	78		0,73	100		3,9	78		0,2	100		23,3	78		0,7	78		0,3	78		109206,9	100		10,4	78		142,9	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,8	100		1,6	100		1,06	100		1,8	100		0,21	100		30,1	100		0,7	100		0,2	100		111888,5	100		10,6	100		151,1	100		915,9	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		1,6	100		1,03	73		2,1	100		0,21	100		31,7	100		0,7	100		0,3	100		110976,7	100		10,5	100		151,2	100		911,4	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		0,4	100		1,1	100		2,1	100		0,21	100		33,4	100		0,7	100		0,3	100		111391,6	100		10,4	100		152,2	100		918,1	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		1,2	100		1,37	100		2,1	100		0,21	100		30,0	100		0,6	100		0,2	100		112477,5	100		10,6	100		152,9	100		915,2	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		1,6	100		1,27	100		1,8	100		0,21	100		23,5	100		0,6	100		0,3	100		112636,4	100		10,7	100		153,9	100		915,3	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,4	100		1,12	73		2,2	100		0,21	94		24,3	100		0,6	100		0,3	100		113206,0	100		10,5	100		154,7	100		915,2	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		2,0	100		1,5	100		3,0	100		0,21	100		21,8	100		0,6	100		0,3	100		115171,3	100		10,5	100		155,8	100		917,9	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,0	100		1,39	100		1,9	100		0,21	100		20,0	100		0,7	100		0,4	100		115005,1	100		10,7	100		157,1	100		910,6	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		1,4	100		1,68	100		1,8	100		0,21	100		20,4	100		0,6	100		0,4	100		114603,7	100		10,7	100		156,9	100		911,1	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		1,7	100		1,51	73		1,7	100		0,21	100		19,3	100		0,6	100		0,4	100		114117,9	100		10,6	100		156,2	100		915,7	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		1,1	100		1,48	100		2,1	100		0,21	100		20,4	100		0,7	100		0,3	100		114875,9	100		11,0	100		155,7	100		905,1	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		1,6	100		1,55	100		1,9	100		0,21	100		32,5	100		0,6	100		0,4	100		113820,2	100		10,2	100		156,4	100		920,6	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		1,7	100		1,46	100		2,0	100		0,21	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		115513,4	100		10,6	100		157,0	100		914,2	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		1,3	100		1,26	73		2,0	100		0,21	94		25,3	100		0,7	100		0,3	100		114760,7	100		10,8	100		156,5	100		904,7	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		1,3	100		1,27	100		1,9	100		0,21	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		114654,1	100		10,7	100		156,5	100		909,8	100		in Betrieb
08:00		5,8	100		2,5	100		1,25	100		2,0	100		0,21	100		20,9	100		0,7	100		0,2	100		114118,5	100		10,8	100		155,7	100		910,8	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,7	100		0,71	100		4,0	100		0,2	100		19,8	100		0,7	100		0,2	100		113700,6	100		10,9	100		154,7	100		908,5	100		in Betrieb
09:00		2,2	84		0,0	84		0,72	73		3,9	84		0,21	100		29,4	84		0,6	84		0,3	84		112109,9	100		10,4	84		154,8	100		915,9	100		in Betrieb
09:30		2,3	79		0,0	79		0,91	100		2,6	79		0,21	100		24,5	79		0,7	79		0,0	79		112584,8	100		10,7	79		154,6	100		912,7	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		1,03	100		2,0	100		0,21	100		34,6	100		0,6	100		0,2	100		112488,7	100		10,5	100		155,4	100		915,0	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,4	100		1,64	100		1,9	100		0,21	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		113971,3	100		10,5	100		156,0	100		917,8	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		0,8	100		1,64	73		2,3	100		0,21	94		25,1	100		0,6	100		0,1	100		114672,7	100		10,6	100		157,0	100		909,6	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		1,6	100		2,24	100		2,4	100		0,21	100		17,3	100		0,6	100		0,2	100		114662,5	100		10,4	100		157,9	100		919,9	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,8	100		1,51	100		2,9	100		0,21	100		14,5	100		0,6	100		0,1	100		115901,3	100		10,9	100		154,4	100		910,7	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,8	100		1,57	100		2,0	100		0,21	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		114199,2	100		11,0	100		150,5	100		904,5	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		0,8	100		1,5	73		2,0	100		0,21	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		112092,4	100		10,7	100		151,1	100		907,9	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		0,9	100		1,66	100		2,7	100		0,21	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		111029,4	100		10,7	100		151,1	100		915,4	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		1,5	100		1,73	100		3,2	100		0,21	100		29,6	100		0,7	100		0,0	100		110328,2	100		10,5	100		151,0	100		916,5	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		1,6	100		1,51	100		2,1	100		0,21	100		33,7	100		0,7	100		0,0	100		110451,7	100		10,6	100		150,4	100		916,1	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		2,1	100		1,12	73		2,8	100		0,21	94		29,3	100		0,7	100		0,0	100		111714,3	100		10,7	100		150,2	100		915,1	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		1,2	100		1,13	100		3,9	100		0,21	100		37,8	100		0,9	100		0,0	100		110920,5	100		10,4	100		150,1	100		920,1	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,6	100		1,01	100		3,4	100		0,2	100		19,3	100		0,7	100		0,0	100		112127,1	100		10,7	100		150,7	100		917,3	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		1,0	100		1,03	100		3,1	100		0,21	100		18,5	100		0,7	100		0,1	100		112124,0	100		10,6	100		151,6	100		918,9	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		0,8	100		0,82	73		2,9	100		0,2	100		12,2	100		0,7	100		0,0	100		112240,2	100		10,9	100		149,1	100		909,9	100		in Betrieb
17:30		4,8	100		2,0	100		0,89	100		14,1	100		0,2	100		9,8	100		0,7	100		0,0	100		110016,5	100		10,5	100		145,0	100		917,3	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		1,1	100		0,63	100		3,0	100		0,2	100		16,3	100		0,7	100		0,0	100		109230,4	100		10,6	100		142,7	100		912,4	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,4	100		0,6	100		2,9	100		0,2	100		32,4	100		0,7	100		0,0	100		108518,6	100		10,4	100		143,2	100		922,0	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		1,0	100		0,73	73		2,7	100		0,2	95		37,2	100		0,7	100		0,0	100		108953,7	100		10,4	100		143,3	100		925,1	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		2,0	100		0,95	100		2,4	100		0,2	100		30,4	100		0,7	100		0,0	100		109144,2	100		10,7	100		142,8	100		915,9	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		1,9	100		0,91	100		2,4	100		0,2	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		109808,1	100		10,5	100		142,8	100		924,7	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		1,2	100		0,83	100		2,2	100		0,2	100		35,3	100		0,7	100		0,0	100		109018,7	100		10,5	100		143,2	100		923,3	100		in Betrieb
21:00		3,7	85		1,7	85		0,94	73		5,0	85		0,2	100		28,1	85		0,7	85		0,0	85		109234,0	100		10,6	85		142,7	100		925,3	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,6	78		0,73	100		3,9	78		0,2	100		23,3	78																				