

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/06/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		2,9	100		0,0	100		1,47	100		2,2	100		0,2	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		108552,6	100		10,3	100		148,7	100		930,2	100	In marcia
01:00		4,4	100		0,8	100		1,73	73		3,0	100		0,2	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		109217,5	100		10,4	100		149,1	100		923,9	100	In marcia
01:30		3,6	100		0,0	100		1,49	100		3,6	100		0,2	100		31,7	100		0,7	100		0,2	100		109582,8	100		10,1	100		149,7	100		926,1	100	In marcia
02:00		2,8	100		0,0	100		1,1	100		4,2	100		0,2	100		22,0	100		0,7	100		0,2	100		110177,7	100		10,7	100		149,3	100		910,4	100	In marcia
02:30		2,8	100		0,0	100		1,38	100		3,1	100		0,21	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		109758,2	100		10,4	100		149,3	100		912,1	100	In marcia
03:00		5,3	100		0,1	100		1,97	73		3,5	100		0,2	94		25,3	100		0,7	100		0,3	100		110263,8	100		10,5	100		150,1	100		916,0	100	In marcia
03:30		5,7	100		0,4	100		2,42	100		2,6	100		0,2	100		24,9	100		0,7	100		0,2	100		110517,4	100		10,6	100		150,4	100		916,8	100	In marcia
04:00		3,0	100		0,0	100		1,72	100		4,3	100		0,21	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		111599,5	100		10,3	100		150,7	100		922,4	100	In marcia
04:30		4,2	100		0,0	100		2,74	100		6,1	100		0,21	100		35,4	100		0,7	100		0,3	100		112305,8	100		10,4	100		152,1	100		910,7	100	In marcia
05:00		5,9	100		0,0	100		2,76	73		5,6	100		0,2	100		23,3	100		0,7	100		0,1	100		112585,9	100		10,7	100		152,3	100		908,9	100	In marcia
05:30		3,3	100		0,0	100		1,69	100		10,1	100		0,2	100		10,7	100		0,7	100		0,2	100		112582,9	100		10,9	100		151,3	100		905,1	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,0	100		1,6	100		4,3	100		0,2	100		13,1	100		0,7	100		0,2	100		112263,2	100		10,5	100		151,2	100		914,5	100	In marcia
06:30		3,2	100		0,0	100		1,8	100		2,5	100		0,2	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		111749,5	100		10,6	100		150,9	100		913,4	100	In marcia
07:00		3,7	100		0,0	100		1,72	73		2,7	100		0,2	94		24,4	100		0,7	100		0,3	100		110694,8	100		10,4	100		150,4	100		914,1	100	In marcia
07:30		2,8	100		0,0	100		2,41	100		2,2	100		0,21	100		34,7	100		0,7	100		0,2	100		110614,9	100		10,3	100		151,0	100		923,7	100	In marcia
08:00		2,9	100		0,0	100		4,24	100		1,7	100		0,21	100		31,3	100		0,7	100		0,3	100		110721,2	100		10,7	100		151,8	100		912,5	100	In marcia
08:30		4,3	100		0,9	100		7,59	100		2,8	100		0,21	100		36,7	100		0,6	100		0,3	100		111868,2	100		10,1	100		153,1	100		925,3	100	In marcia
09:00		6,8	86		1,0	86		5,99	73		3,3	86		0,21	100		21,0	86		0,7	86		0,2	86		113206,6	100		10,8	86		153,8	100		910,2	100	In marcia
09:30		4,4	78		0,5	78		4,35	100		3,1	78		0,21	100		30,4	78		0,7	78		0,5	78		112065,8	100		10,5	78		154,3	100		911,6	100	In marcia
10:00		3,2	100		0,0	100		2,63	100		3,0	100		0,21	100		21,8	100		0,7	100		0,6	100		112510,9	100		10,7	100		154,3	100		914,9	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,1	100		3,13	100		3,1	100		0,21	100		17,3	100		0,7	100		0,6	100		112456,2	100		10,8	100		154,1	100		909,6	100	In marcia
11:00		3,0	100		1,4	100		5,73	73		2,3	100		0,21	94		19,8	100		0,7	100		0,6	100		111852,3	100		10,6	100		153,7	100		917,3	100	In marcia
11:30		2,9	100		1,7	100		7,58	100		2,3	100		0,21	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		111342,5	100		10,6	100		153,3	100		917,1	100	In marcia
12:00		3,4	100		2,0	100		6,99	100		2,0	100		0,2	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		111844,4	100		10,8	100		152,3	100		917,6	100	In marcia
12:30		2,3	100		0,9	100		5,6	100		1,8	100		0,2	100		22,0	100		0,7	100		0,5	100		110067,5	100		10,8	100		150,8	100		912,1	100	In marcia
13:00		2,7	100		1,3	100		7,39	73		1,9	100		0,21	100		30,4	100		0,7	100		0,4	100		109456,2	100		10,5	100		150,7	100		919,6	100	In marcia
13:30		3,4	100		1,7	100		8,45	100		1,6	100		0,2	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		109170,2	100		10,8	100		150,1	100		917,7	100	In marcia
14:00		3,0	100		0,8	100		6,43	100		1,6	100		0,21	100		34,2	100		0,7	100		0,5	100		108496,3	100		10,5	100		150,6	100		921,1	100	In marcia
14:30		3,9	100		1,9	100		7,87	100		2,1	100		0,21	100		32,6	100		0,7	100		0,5	100		109613,3	100		10,3	100		151,2	100		928,5	100	In marcia
15:00		4,2	100		1,4	100		4,44	73		1,8	100		0,2	94		23,9	100		0,7	100		0,3	100		108813,1	100		10,5	100		151,1	100		924,2	100	In marcia
15:30		4,3	100		0,8	100		3,37	100		1,9	100		0,2	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		109686,5	100		10,6	100		150,5	100		927,2	100	In marcia
16:00		2,8	100		0,7	100		3,15	100		1,7	100		0,2	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		109931,0	100		10,6	100		150,4	100		923,2	100	In marcia
16:30		3,6	100		1,2	100		3,4	100		1,7	100		0,21	100		23,9	100		0,7	100		0,5	100		109253,9	100		10,6	100		151,6	100		918,4	100	In marcia
17:00		4,7	100		1,5	100		2,51	73		1,7	100		0,2	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		109103,4	100		10,5	100		151,3	100		919,8	100	In marcia
17:30		4,2	100		1,2	100		2,35	100		1,5	100		0,2	100		18,9	100		0,7	100		0,4	100		108791,9	100		10,7	100		150,0	100		922,2	100	In marcia
18:00		5,3	100		0,9	100		1,8	100		1,7	100		0,2	100		21,7	100		0,7	100		0,3	100		108391,1	100		10,6	100		149,5	100		921,1	100	In marcia
18:30		4,1	100		0,2	100		1,26	100		1,7	100		0,2	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		107585,7	100		10,5	100		148,4	100		926,9	100	In marcia
19:00		2,6	100		0,0	100		1,06	73		2,0	100		0,2	95		26,0	100		0,7	100		0,4	100		107307,6	100		10,6	100		148,1	100		923,4	100	In marcia
19:30		4,2	100		0,4	100		1,29	100		1,7	100		0,21	100		36,2	100		0,7	100		0,5	100		107011,2	100		10,2	100		149,3	100		931,1	100	In marcia
20:00		4,4	100		0,4	100		1,03	100		2,0	100		0,2	100		25,6	100		0,7	100		0,4	100		107944,2	100		10,4	100		149,4	100		931,2	100	In marcia
20:30		2,4	100		0,1	100		0,89	100		1,6	100		0,2	100		30,6	100		0,7	100		0,4	100		107557,2	100		10,5	100		149,7	100		923,9	100	In marcia
21:00		4,3	85		0,5	85		1,2	73		1,8	85		0,2	100		27,0	85		0,7	85		0,4	85		108590,5	100		10,4	85		149,9	100		927,7	100	In marcia
21:30		4,6	79		0,7	79		1,22	100		1,8	79		0,2	100		28,9	79		0,7	79		0,3														

MVA Bozen

Datum: 22/06/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		0,0	100		1,47	100		2,2	100		0,2	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		108552,6	100		10,3	100		148,7	100		930,2	100		in Betrieb
01:00		4,4	100		0,8	100		1,73	73		3,0	100		0,2	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		109217,5	100		10,4	100		149,1	100		923,9	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,0	100		1,49	100		3,6	100		0,2	100		31,7	100		0,7	100		0,2	100		109582,8	100		10,1	100		149,7	100		926,1	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		0,0	100		1,1	100		4,2	100		0,2	100		22,0	100		0,7	100		0,2	100		110177,7	100		10,7	100		149,3	100		910,4	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		0,0	100		1,38	100		3,1	100		0,21	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		109758,2	100		10,4	100		149,3	100		912,1	100		in Betrieb
03:00		5,3	100		0,1	100		1,97	73		3,5	100		0,2	94		25,3	100		0,7	100		0,3	100		110263,8	100		10,5	100		150,1	100		916,0	100		in Betrieb
03:30		5,7	100		0,4	100		2,42	100		2,6	100		0,2	100		24,9	100		0,7	100		0,2	100		110517,4	100		10,6	100		150,4	100		916,8	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		0,0	100		1,72	100		4,3	100		0,21	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		111599,5	100		10,3	100		150,7	100		922,4	100		in Betrieb
04:30		4,2	100		0,0	100		2,74	100		6,1	100		0,21	100		35,4	100		0,7	100		0,3	100		112305,8	100		10,4	100		152,1	100		910,7	100		in Betrieb
05:00		5,9	100		0,0	100		2,76	73		5,6	100		0,2	100		23,3	100		0,7	100		0,1	100		112585,9	100		10,7	100		152,3	100		908,9	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		0,0	100		1,69	100		10,1	100		0,2	100		10,7	100		0,7	100		0,2	100		112582,9	100		10,9	100		151,3	100		905,1	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,0	100		1,6	100		4,3	100		0,2	100		13,1	100		0,7	100		0,2	100		112263,2	100		10,5	100		151,2	100		914,5	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,0	100		1,8	100		2,5	100		0,2	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		111749,5	100		10,6	100		150,9	100		913,4	100		in Betrieb
07:00		3,7	100		0,0	100		1,72	73		2,7	100		0,2	94		24,4	100		0,7	100		0,3	100		110694,8	100		10,4	100		150,4	100		914,1	100		in Betrieb
07:30		2,8	100		0,0	100		2,41	100		2,2	100		0,21	100		34,7	100		0,7	100		0,2	100		110614,9	100		10,3	100		151,0	100		923,7	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,0	100		4,24	100		1,7	100		0,21	100		31,3	100		0,7	100		0,3	100		110721,2	100		10,7	100		151,8	100		912,5	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		0,9	100		7,59	100		2,8	100		0,21	100		36,7	100		0,6	100		0,3	100		111868,2	100		10,1	100		153,1	100		925,3	100		in Betrieb
09:00		6,8	86		1,0	86		5,99	73		3,3	86		0,21	100		21,0	86		0,7	86		0,2	86		113206,6	100		10,8	86		153,8	100		910,2	100		in Betrieb
09:30		4,4	78		0,5	78		4,35	100		3,1	78		0,21	100		30,4	78		0,7	78		0,5	78		112065,8	100		10,5	78		154,3	100		911,6	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		0,0	100		2,63	100		3,0	100		0,21	100		21,8	100		0,7	100		0,6	100		112510,9	100		10,7	100		154,3	100		914,9	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,1	100		3,13	100		3,1	100		0,21	100		17,3	100		0,7	100		0,6	100		112456,2	100		10,8	100		154,1	100		909,6	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		1,4	100		5,73	73		2,3	100		0,21	94		19,8	100		0,7	100		0,6	100		111852,3	100		10,6	100		153,7	100		917,3	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		1,7	100		7,58	100		2,3	100		0,21	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		111342,5	100		10,6	100		153,3	100		917,1	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		2,0	100		6,99	100		2,0	100		0,2	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		111844,4	100		10,8	100		152,3	100		917,6	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,9	100		5,6	100		1,8	100		0,2	100		22,0	100		0,7	100		0,5	100		110067,5	100		10,8	100		150,8	100		912,1	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		1,3	100		7,39	73		1,9	100		0,21	100		30,4	100		0,7	100		0,4	100		109456,2	100		10,5	100		150,7	100		919,6	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		1,7	100		8,45	100		1,6	100		0,2	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		109170,2	100		10,8	100		150,1	100		917,7	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		0,8	100		6,43	100		1,6	100		0,21	100		34,2	100		0,7	100		0,5	100		108496,3	100		10,5	100		150,6	100		921,1	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		1,9	100		7,87	100		2,1	100		0,21	100		32,6	100		0,7	100		0,5	100		109613,3	100		10,3	100		151,2	100		928,5	100		in Betrieb
15:00		4,2	100		1,4	100		4,44	73		1,8	100		0,2	94		23,9	100		0,7	100		0,3	100		108813,1	100		10,5	100		151,1	100		924,2	100		in Betrieb
15:30		4,3	100		0,8	100		3,37	100		1,9	100		0,2	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		109686,5	100		10,6	100		150,5	100		927,2	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		0,7	100		3,15	100		1,7	100		0,2	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		109931,0	100		10,6	100		150,4	100		923,2	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		1,2	100		3,4	100		1,7	100		0,21	100		23,9	100		0,7	100		0,5	100		109253,9	100		10,6	100		151,6	100		918,4	100		in Betrieb
17:00		4,7	100		1,5	100		2,51	73		1,7	100		0,2	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		109103,4	100		10,5	100		151,3	100		919,8	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		1,2	100		2,35	100		1,5	100		0,2	100		18,9	100		0,7	100		0,4	100		108791,9	100		10,7	100		150,0	100		922,2	100		in Betrieb
18:00		5,3	100		0,9	100		1,8	100		1,7	100		0,2	100		21,7	100		0,7	100		0,3	100		108391,1	100		10,6	100		149,5	100		921,1	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		0,2	100		1,26	100		1,7	100		0,2	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		107585,7	100		10,5	100		148,4	100		926,9	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		0,0	100		1,06	73		2,0	100		0,2	95		26,0	100		0,7	100		0,4	100		107307,6	100		10,6	100		148,1	100		923,4	100		in Betrieb
19:30		4,2	100		0,4	100		1,29	100		1,7	100		0,21	100		36,2	100		0,7	100		0,5	100		107011,2	100		10,2	100		149,3	100		931,1	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		0,4	100		1,03	100		2,0	100		0,2	100		25,6	100		0,7	100		0,4	100		107944,2	100		10,4	100		149,4	100		931,2	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		0,1	100		0,89	100		1,6	100		0,2	100		30,6	100		0,7	100		0,4	100		107557,2	100		10,5	100		149,7	100		923,9	100		in Betrieb
21:00		4,3	85		0,5	85		1,2	73		1,8	85		0,2	100		27,0	85		0,7	85		0,4	85		108590,5	100		10,4	85		149,9	100		927,7	100		in Betrieb
21:30		4,6	79		0,7	79		1,22	100		1,8	79		0,2	100		28,9	79		0,7	79		0															