

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 25/06/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,0	100		0,1	100		0,94	100		3,3	100		0,2	100		18,8	100		0,7	100		0,1	100		111304,9	100		10,5	100		148,6	100		918,9	100	In marcia
01:00		2,3	100		1,0	100		1,37	73		3,1	100		0,2	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		110853,0	100		10,5	100		149,1	100		923,6	100	In marcia
01:30		3,0	100		1,5	100		2,14	100		3,5	100		0,2	100		32,9	100		0,7	100		0,1	100		111315,3	100		10,6	100		149,6	100		915,6	100	In marcia
02:00		5,0	100		1,6	100		1,99	100		2,8	100		0,2	100		27,8	100		0,7	100		0,2	100		111647,8	100		10,7	100		149,7	100		916,5	100	In marcia
02:30		4,1	100		1,1	100		1,56	100		2,9	100		0,21	100		31,9	100		0,7	100		0,2	100		110294,3	100		10,4	100		149,9	100		924,5	100	In marcia
03:00		4,4	100		1,1	100		1,35	73		4,5	100		0,2	94		27,7	100		0,7	100		0,1	100		111486,7	100		10,6	100		150,1	100		921,5	100	In marcia
03:30		5,0	100		0,7	100		1,22	100		5,5	100		0,2	100		17,3	100		0,7	100		0,1	100		111777,7	100		10,4	100		149,7	100		923,0	100	In marcia
04:00		4,4	100		0,5	100		1,12	100		4,5	100		0,2	100		22,2	100		0,7	100		0,0	100		110985,8	100		10,6	100		149,8	100		916,6	100	In marcia
04:30		2,9	100		0,2	100		0,95	100		3,6	100		0,2	100		24,4	100		0,7	100		0,1	100		110722,6	100		10,5	100		149,3	100		915,3	100	In marcia
05:00		3,2	100		0,4	100		1,17	73		2,8	100		0,2	100		27,9	100		0,7	100		0,0	100		111097,6	100		10,4	100		149,4	100		923,3	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,7	100		1,33	100		2,5	100		0,2	100		25,7	100		0,7	100		0,1	100		110751,4	100		10,7	100		149,5	100		916,0	100	In marcia
06:00		6,5	100		0,6	100		1,22	100		3,0	100		0,2	100		22,3	100		0,7	100		0,1	100		109847,4	100		10,5	100		149,7	100		919,8	100	In marcia
06:30		3,1	100		0,0	100		0,99	100		3,5	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,2	100		110174,7	100		10,2	100		150,0	100		930,1	100	In marcia
07:00		2,8	100		0,4	100		1,16	73		4,7	100		0,2	94		27,1	100		0,7	100		0,0	100		109975,9	100		10,6	100		150,1	100		918,0	100	In marcia
07:30		3,5	100		1,0	100		1,57	100		4,3	100		0,2	100		32,6	100		0,7	100		0,1	100		110243,0	100		10,3	100		150,9	100		924,1	100	In marcia
08:00		4,1	100		1,7	100		1,32	100		2,2	100		0,2	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		110804,3	100		10,6	100		150,5	100		920,0	100	In marcia
08:30		2,9	100		0,4	100		1,02	100		2,1	100		0,2	100		19,4	100		0,7	100		0,3	100		110662,0	100		10,3	100		150,2	100		930,3	100	In marcia
09:00		3,8	86		0,8	86		1,32	73		2,9	86		0,2	100		19,2	86		0,7	86		0,2	86		110902,4	100		10,8	86		150,3	100		915,3	100	In marcia
09:30		4,5	78		0,8	78		1,5	100		2,5	78		0,2	100		16,3	78		0,7	78		0,3	78		110538,5	100		10,9	78		150,1	100		916,0	100	In marcia
10:00		6,1	100		0,9	100		1,35	100		2,7	100		0,2	100		19,2	100		0,7	100		0,3	100		110057,5	100		10,7	100		149,8	100		919,4	100	In marcia
10:30		2,7	100		0,0	100		0,94	100		2,9	100		0,2	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		109482,4	100		10,8	100		149,4	100		913,8	100	In marcia
11:00		2,7	100		0,0	100		1,41	73		3,3	100		0,2	94		28,6	100		0,7	100		0,3	100		109321,4	100		10,6	100		149,5	100		923,2	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,0	100		1,69	100		2,3	100		0,2	100		30,0	100		0,7	100		0,3	100		109282,4	100		10,6	100		149,6	100		919,8	100	In marcia
12:00		3,8	100		0,1	100		1,57	100		2,0	100		0,2	100		36,9	100		0,7	100		0,4	100		108663,2	100		10,4	100		150,0	100		925,6	100	In marcia
12:30		4,5	100		0,4	100		1,36	100		2,5	100		0,2	100		26,0	100		0,7	100		0,1	100		109062,8	100		10,6	100		149,0	100		924,5	100	In marcia
13:00		3,2	100		0,0	100		1,18	73		2,0	100		0,2	100		30,7	100		0,6	100		0,3	100		108470,8	100		10,6	100		149,4	100		920,4	100	In marcia
13:30		6,3	100		0,8	100		1,63	100		3,1	100		0,2	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		107821,8	100		10,2	100		149,4	100		927,2	100	In marcia
14:00		3,6	100		0,0	100		0,88	100		3,7	100		0,2	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		108528,4	100		10,6	100		148,7	100		917,1	100	In marcia
14:30		4,2	100		0,0	100		1,01	100		3,0	100		0,2	100		21,9	100		0,7	100		0,2	100		108249,2	100		10,5	100		148,8	100		919,2	100	In marcia
15:00		4,3	100		1,1	100		1,15	73		6,4	100		0,2	95		21,7	100		0,7	100		0,3	100		109105,3	100		10,5	100		148,9	100		920,3	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100		1,15	100		3,5	100		0,2	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		108197,0	100		10,5	100		148,4	100		918,9	100	In marcia
16:00		2,5	100		0,0	100		1,63	100		2,5	100		0,21	100		27,5	100		0,6	100		0,3	100		107990,9	100		10,3	100		149,1	100		922,9	100	In marcia
16:30		2,9	100		0,0	100		1,91	100		2,4	100		0,21	100		29,1	100		0,6	100		0,4	100		108419,5	100		10,5	100		149,8	100		921,4	100	In marcia
17:00		5,1	100		0,6	100		2,25	73		3,8	100		0,2	100		23,0	100		0,6	100		0,3	100		109221,0	100		10,4	100		150,0	100		925,8	100	In marcia
17:30		4,6	100		0,4	100		1,69	100		4,3	100		0,2	100		24,3	100		0,6	100		0,3	100		109545,6	100		10,5	100		150,1	100		922,6	100	In marcia
18:00		4,8	100		0,4	100		1,64	100		2,7	100		0,2	100		22,9	100		0,7	100		0,2	100		109813,8	100		10,5	100		150,3	100		924,7	100	In marcia
18:30		5,0	100		0,5	100		1,25	100		3,7	100		0,2	100		22,2	100		0,7	100		0,4	100		109888,0	100		10,4	100		150,8	100		926,6	100	In marcia
19:00		4,0	100		0,0	100		0,88	73		3,6	100		0,2	95		20,3	100		0,7	100		0,4	100		110060,4	100		10,7	100		150,9	100		919,5	100	In marcia
19:30		2,9	100		0,0	100		0,74	100		3,7	100		0,2	100		20,9	100		0,7	100		0,4	100		109701,3	100		10,5	100		150,6	100		922,8	100	In marcia
20:00		4,4	100		0,0	100		0,83	100		3,7	100		0,2	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		109965,1	100		10,8	100		150,4	100		915,8	100	In marcia
20:30		3,7	100		0,0	100		0,63	100		4,5	100		0,2	100		24,3	100		0,7	100		0,4	100		109714,0	100		10,8	100		150,1	100		915,8	100	In marcia
21:00		4,3	85		0,0	85		1,04	73		3,6	85		0,2	100		28,3	85		0,7	85		0,3	85		108994,9	100		10,6	85		149,4	100		923,0	100	In marcia
21:30		2,9	79		0,3	79		1,07	100		3,8	79		0,2	100		32,3	79		0,7	79		0,3	79		109033,2	100		10,7	79		149,2	100		919,5	100	In marcia

MVA Bozen

Datum: 25/06/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,0	100		0,1	100		0,94	100		3,3	100		0,2	100		18,8	100		0,7	100		0,1	100		111304,9	100		10,5	100		148,6	100		918,9	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		1,0	100		1,37	73		3,1	100		0,2	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		110853,0	100		10,5	100		149,1	100		923,6	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		1,5	100		2,14	100		3,5	100		0,2	100		32,9	100		0,7	100		0,1	100		111315,3	100		10,6	100		149,6	100		915,6	100		in Betrieb
02:00		5,0	100		1,6	100		1,99	100		2,8	100		0,2	100		27,8	100		0,7	100		0,2	100		111647,8	100		10,7	100		149,7	100		916,5	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		1,1	100		1,56	100		2,9	100		0,21	100		31,9	100		0,7	100		0,2	100		110294,3	100		10,4	100		149,9	100		924,5	100		in Betrieb
03:00		4,4	100		1,1	100		1,35	73		4,5	100		0,2	94		27,7	100		0,7	100		0,1	100		111486,7	100		10,6	100		150,1	100		921,5	100		in Betrieb
03:30		5,0	100		0,7	100		1,22	100		5,5	100		0,2	100		17,3	100		0,7	100		0,1	100		111777,7	100		10,4	100		149,7	100		923,0	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		0,5	100		1,12	100		4,5	100		0,2	100		22,2	100		0,7	100		0,0	100		110985,8	100		10,6	100		149,8	100		916,6	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		0,2	100		0,95	100		3,6	100		0,2	100		24,4	100		0,7	100		0,1	100		110722,6	100		10,5	100		149,3	100		915,3	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		0,4	100		1,17	73		2,8	100		0,2	100		27,9	100		0,7	100		0,0	100		111097,6	100		10,4	100		149,4	100		923,3	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,7	100		1,33	100		2,5	100		0,2	100		25,7	100		0,7	100		0,1	100		110751,4	100		10,7	100		149,5	100		916,0	100		in Betrieb
06:00		6,5	100		0,6	100		1,22	100		3,0	100		0,2	100		22,3	100		0,7	100		0,1	100		109847,4	100		10,5	100		149,7	100		919,8	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,0	100		0,99	100		3,5	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,2	100		110174,7	100		10,2	100		150,0	100		930,1	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		0,4	100		1,16	73		4,7	100		0,2	94		27,1	100		0,7	100		0,0	100		109975,9	100		10,6	100		150,1	100		918,0	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,0	100		1,57	100		4,3	100		0,2	100		32,6	100		0,7	100		0,1	100		110243,0	100		10,3	100		150,9	100		924,1	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		1,7	100		1,32	100		2,2	100		0,2	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		110804,3	100		10,6	100		150,5	100		920,0	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,4	100		1,02	100		2,1	100		0,2	100		19,4	100		0,7	100		0,3	100		110662,0	100		10,3	100		150,2	100		930,3	100		in Betrieb
09:00		3,8	86		0,8	86		1,32	73		2,9	86		0,2	100		19,2	86		0,7	86		0,2	86		110902,4	100		10,8	86		150,3	100		915,3	100		in Betrieb
09:30		4,5	78		0,8	78		1,5	100		2,5	78		0,2	100		16,3	78		0,7	78		0,3	78		110538,5	100		10,9	78		150,1	100		916,0	100		in Betrieb
10:00		6,1	100		0,9	100		1,35	100		2,7	100		0,2	100		19,2	100		0,7	100		0,3	100		110057,5	100		10,7	100		149,8	100		919,4	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		0,0	100		0,94	100		2,9	100		0,2	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		109482,4	100		10,8	100		149,4	100		913,8	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		0,0	100		1,41	73		3,3	100		0,2	94		28,6	100		0,7	100		0,3	100		109321,4	100		10,6	100		149,5	100		923,2	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		0,0	100		1,69	100		2,3	100		0,2	100		30,0	100		0,7	100		0,3	100		109282,4	100		10,6	100		149,6	100		919,8	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		0,1	100		1,57	100		2,0	100		0,2	100		36,9	100		0,7	100		0,4	100		108663,2	100		10,4	100		150,0	100		925,6	100		in Betrieb
12:30		4,5	100		0,4	100		1,36	100		2,5	100		0,2	100		26,0	100		0,7	100		0,1	100		109062,8	100		10,6	100		149,0	100		924,5	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		0,0	100		1,18	73		2,0	100		0,2	100		30,7	100		0,6	100		0,3	100		108470,8	100		10,6	100		149,4	100		920,4	100		in Betrieb
13:30		6,3	100		0,8	100		1,63	100		3,1	100		0,2	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		107821,8	100		10,2	100		149,4	100		927,2	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,0	100		0,88	100		3,7	100		0,2	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		108528,4	100		10,6	100		148,7	100		917,1	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		0,0	100		1,01	100		3,0	100		0,2	100		21,9	100		0,7	100		0,2	100		108249,2	100		10,5	100		148,8	100		919,2	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		1,1	100		1,15	73		6,4	100		0,2	95		21,7	100		0,7	100		0,3	100		109105,3	100		10,5	100		148,9	100		920,3	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		1,15	100		3,5	100		0,2	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		108197,0	100		10,5	100		148,4	100		918,9	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		0,0	100		1,63	100		2,5	100		0,21	100		27,5	100		0,6	100		0,3	100		107990,9	100		10,3	100		149,1	100		922,9	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		0,0	100		1,91	100		2,4	100		0,21	100		29,1	100		0,6	100		0,4	100		108419,5	100		10,5	100		149,8	100		921,4	100		in Betrieb
17:00		5,1	100		0,6	100		2,25	73		3,8	100		0,2	100		23,0	100		0,6	100		0,3	100		109221,0	100		10,4	100		150,0	100		925,8	100		in Betrieb
17:30		4,6	100		0,4	100		1,69	100		4,3	100		0,2	100		24,3	100		0,6	100		0,3	100		109545,6	100		10,5	100		150,1	100		922,6	100		in Betrieb
18:00		4,8	100		0,4	100		1,64	100		2,7	100		0,2	100		22,9	100		0,7	100		0,2	100		109813,8	100		10,5	100		150,3	100		924,7	100		in Betrieb
18:30		5,0	100		0,5	100		1,25	100		3,7	100		0,2	100		22,2	100		0,7	100		0,4	100		109888,0	100		10,4	100		150,8	100		926,6	100		in Betrieb
19:00		4,0	100		0,0	100		0,88	73		3,6	100		0,2	95		20,3	100		0,7	100		0,4	100		110060,4	100		10,7	100		150,9	100		919,5	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		0,0	100		0,74	100		3,7	100		0,2	100		20,9	100		0,7	100		0,4	100		109701,3	100		10,5	100		150,6	100		922,8	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		0,0	100		0,83	100		3,7	100		0,2	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		109965,1	100		10,8	100		150,4	100		915,8	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		0,0	100		0,63	100		4,5	100		0,2	100		24,3	100		0,7	100		0,4	100		109714,0	100		10,8	100		150,1	100		915,8	100		in Betrieb
21:00		4,3	85		0,0	85		1,04	73		3,6	85		0,2	100		28,3	85		0,7	85		0,3	85		108994,9	100		10,6	85		149,4	100		923,0	100		in Betrieb
21:30		2,9	79		0,3	79		1,07	100		3,8	79		0,2	100		32,3	79		0,7	79		0,3	79														