

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 26/06/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,9	100		0,0	100		0,94	100		4,0	100		0,2	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		110077,6	100		10,7	100		149,9	100		922,1	100	In marcia
01:00		3,3	100		0,0	100		1,15	73		2,9	100		0,2	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		109757,6	100		10,6	100		150,0	100		921,5	100	In marcia
01:30		5,0	100		0,9	100		1,57	100		3,0	100		0,2	100		30,1	100		0,7	100		0,2	100		110586,2	100		10,6	100		149,7	100		921,5	100	In marcia
02:00		3,9	100		0,6	100		1,32	100		3,4	100		0,2	100		30,8	100		0,7	100		0,3	100		111810,8	100		10,6	100		149,9	100		923,7	100	In marcia
02:30		4,0	100		0,7	100		1,63	100		3,3	100		0,2	100		27,9	100		0,7	100		0,4	100		112217,8	100		10,9	100		150,6	100		918,8	100	In marcia
03:00		4,6	100		0,7	100		1,29	73		3,0	100		0,2	94		23,9	100		0,7	100		0,3	100		112251,8	100		10,7	100		150,9	100		918,3	100	In marcia
03:30		4,2	100		0,4	100		1,26	100		2,9	100		0,2	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		112190,7	100		10,8	100		151,0	100		920,2	100	In marcia
04:00		3,2	100		0,4	100		1,23	100		2,6	100		0,2	100		22,6	100		0,7	100		0,4	100		111937,6	100		10,7	100		150,9	100		917,2	100	In marcia
04:30		3,5	100		0,3	100		1,66	100		2,3	100		0,21	100		27,3	100		0,7	100		0,5	100		110890,6	100		10,4	100		151,6	100		924,0	100	In marcia
05:00		4,1	100		0,7	100		1,38	73		3,5	100		0,2	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		111853,2	100		10,8	100		150,9	100		919,4	100	In marcia
05:30		3,6	100		0,4	100		1,46	100		3,1	100		0,2	100		20,8	100		0,7	100		0,4	100		111510,6	100		10,7	100		151,1	100		918,4	100	In marcia
06:00		5,2	100		0,6	100		1,59	100		3,0	100		0,2	100		21,5	100		0,7	100		0,3	100		111272,8	100		10,4	100		151,4	100		926,4	100	In marcia
06:30		4,8	100		0,4	100		1,3	100		3,2	100		0,2	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		111419,1	100		10,7	100		151,0	100		918,8	100	In marcia
07:00		3,7	100		0,6	100		1,25	73		3,2	100		0,2	94		28,6	100		0,7	100		0,2	100		111601,8	100		10,7	100		151,0	100		921,4	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,0	100		1,43	100		2,6	100		0,2	100		28,0	100		0,7	100		0,4	100		110796,2	100		10,5	100		151,4	100		927,0	100	In marcia
08:00		3,3	100		0,0	100		2,45	100		2,8	100		0,2	100		25,2	100		0,7	100		0,4	100		110749,9	100		10,7	100		151,7	100		918,1	100	In marcia
08:30		5,0	100		0,0	100		3,86	100		3,5	100		0,2	100		20,2	100		0,8	100		0,4	100		110757,5	100		10,8	100		151,6	100		917,3	100	In marcia
09:00		2,3	86		0,0	86		4,82	73		3,7	86		0,2	100		17,0	86		0,7	86		0,2	86		109362,5	100		10,6	86		151,2	100		926,4	100	In marcia
09:30		3,4	78		0,0	78		14,05	100		2,8	78		0,2	100		23,7	78		0,7	78		0,4	78		109441,5	100		10,2	78		151,2	100		932,6	100	In marcia
10:00		2,7	100		0,0	100		24,78	100		2,5	100		0,21	100		32,4	100		0,7	100		0,5	100		109756,0	100		10,3	100		151,7	100		923,4	100	In marcia
10:30		2,5	100		0,0	100		34,85	100		2,3	100		0,2	100		32,9	100		0,7	100		0,5	100		110262,5	100		10,5	100		151,5	100		922,6	100	In marcia
11:00		3,3	100		1,1	100		47,03	73		2,3	100		0,21	94		39,0	100		0,6	100		0,6	100		110234,1	100		10,3	100		152,1	100		923,2	100	In marcia
11:30		3,3	100		1,4	100		55,12	100		2,1	100		0,21	100		34,8	100		0,6	100		0,6	100		111742,8	100		10,4	100		153,4	100		921,7	100	In marcia
12:00		2,7	100		0,8	100		34,83	100		1,9	100		0,21	100		26,2	100		0,6	100		0,5	100		112404,1	100		10,6	100		153,9	100		915,6	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		12,04	100		2,3	100		0,21	100		18,7	100		0,7	100		0,6	100		112006,8	100		10,5	100		153,3	100		920,5	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		13,67	73		2,6	100		0,21	100		17,8	100		0,7	100		0,5	100		111342,1	100		10,7	100		152,9	100		913,5	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		15,09	100		3,1	100		0,22	100		23,9	100		0,7	100		0,8	100		110343,9	100		9,9	100		154,5	100		927,4	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		12,51	100		3,1	100		0,22	100		24,7	100		0,7	100		0,7	100		113494,0	100		9,9	100		156,4	100		921,4	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		30,23	100		3,0	100		0,21	100		19,2	100		0,7	100		0,8	100		115330,7	100		10,6	100		157,8	100		912,6	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		37,25	73		3,0	100		0,21	94		21,9	100		0,6	100		0,8	100		113714,1	100		10,4	100		158,4	100		913,1	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		29,27	100		3,8	100		0,21	100		23,9	100		0,6	100		0,7	100		113616,5	100		10,6	100		158,0	100		911,8	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,1	100		42,07	100		2,7	100		0,21	100		26,4	100		0,6	100		0,7	100		114579,2	100		10,7	100		157,6	100		908,5	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,4	100		36,78	100		3,6	100		0,21	100		20,1	100		0,7	100		0,6	100		114296,7	100		10,6	100		156,8	100		917,1	100	In marcia
17:00		2,7	100		0,5	100		16,99	73		3,0	100		0,2	100		13,6	100		0,7	100		0,5	100		114362,7	100		10,8	100		155,1	100		914,3	100	In marcia
17:30		6,9	100		1,5	100		16,9	100		2,6	100		0,2	100		16,9	100		0,7	100		0,4	100		112186,1	100		11,0	100		153,4	100		903,9	100	In marcia
18:00		5,6	100		1,3	100		4,38	100		2,4	100		0,2	100		28,3	100		0,7	100		0,6	100		111003,2	100		10,5	100		152,3	100		914,2	100	In marcia
18:30		3,6	100		0,1	100		0,61	100		4,3	100		0,21	100		32,8	100		0,7	100		0,5	100		109845,3	100		10,6	100		151,7	100		916,9	100	In marcia
19:00		3,6	100		0,3	100		2,29	73		3,4	100		0,21	94		34,1	100		0,7	100		0,6	100		109243,8	100		10,4	100		151,1	100		916,8	100	In marcia
19:30		3,4	100		0,5	100		4,42	100		3,3	100		0,21	100		39,7	100		0,7	100		0,5	100		108335,6	100		9,8	100		152,2	100		926,1	100	In marcia
20:00		4,7	100		1,5	100		4,76	100		2,8	100		0,21	100		21,0	100		0,7	100		0,5	100		110034,7	100		10,4	100		152,0	100		918,1	100	In marcia
20:30		3,6	100		0,3	100		2,67	100		2,4	100		0,21	100		23,3	100		0,7	100		0,7	100		109686,1	100		10,2	100		152,3	100		924,3	100	In marcia
21:00		4,1	85		1,1	85		3,28	73		3,3	85		0,21	100		24,7	85		0,7	85		0,6	85		110975,0	100		10,1	85		153,7	100		923,4	100	In marcia
21:30		2,5	79		0,8	79		3,38	100		2,9	79		0,22	100		32,2	79		0,7	79		0,6	79		111532,0	100		10,7	79		155,6	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,9	100		0,0	100		0,94	100		4,0	100		0,2	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		110077,6	100	10,7	100		149,9	100		922,1	100	in Betrieb
01:00		3,3	100		0,0	100		1,15	73		2,9	100		0,2	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		109757,6	100	10,6	100		150,0	100		921,5	100	in Betrieb
01:30		5,0	100		0,9	100		1,57	100		3,0	100		0,2	100		30,1	100		0,7	100		0,2	100		110586,2	100	10,6	100		149,7	100		921,5	100	in Betrieb
02:00		3,9	100		0,6	100		1,32	100		3,4	100		0,2	100		30,8	100		0,7	100		0,3	100		111810,8	100	10,6	100		149,9	100		923,7	100	in Betrieb
02:30		4,0	100		0,7	100		1,63	100		3,3	100		0,2	100		27,9	100		0,7	100		0,4	100		112217,8	100	10,9	100		150,6	100		918,8	100	in Betrieb
03:00		4,6	100		0,7	100		1,29	73		3,0	100		0,2	94		23,9	100		0,7	100		0,3	100		112251,8	100	10,7	100		150,9	100		918,3	100	in Betrieb
03:30		4,2	100		0,4	100		1,26	100		2,9	100		0,2	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		112190,7	100	10,8	100		151,0	100		920,2	100	in Betrieb
04:00		3,2	100		0,4	100		1,23	100		2,6	100		0,2	100		22,6	100		0,7	100		0,4	100		111937,6	100	10,7	100		150,9	100		917,2	100	in Betrieb
04:30		3,5	100		0,3	100		1,66	100		2,3	100		0,21	100		27,3	100		0,7	100		0,5	100		110890,6	100	10,4	100		151,6	100		924,0	100	in Betrieb
05:00		4,1	100		0,7	100		1,38	73		3,5	100		0,2	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		111853,2	100	10,8	100		150,9	100		919,4	100	in Betrieb
05:30		3,6	100		0,4	100		1,46	100		3,1	100		0,2	100		20,8	100		0,7	100		0,4	100		111510,6	100	10,7	100		151,1	100		918,4	100	in Betrieb
06:00		5,2	100		0,6	100		1,59	100		3,0	100		0,2	100		21,5	100		0,7	100		0,3	100		111272,8	100	10,4	100		151,4	100		926,4	100	in Betrieb
06:30		4,8	100		0,4	100		1,3	100		3,2	100		0,2	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		111419,1	100	10,7	100		151,0	100		918,8	100	in Betrieb
07:00		3,7	100		0,6	100		1,25	73		3,2	100		0,2	94		28,6	100		0,7	100		0,2	100		111601,8	100	10,7	100		151,0	100		921,4	100	in Betrieb
07:30		2,2	100		0,0	100		1,43	100		2,6	100		0,2	100		28,0	100		0,7	100		0,4	100		110796,2	100	10,5	100		151,4	100		927,0	100	in Betrieb
08:00		3,3	100		0,0	100		2,45	100		2,8	100		0,2	100		25,2	100		0,7	100		0,4	100		110749,9	100	10,7	100		151,7	100		918,1	100	in Betrieb
08:30		5,0	100		0,0	100		3,86	100		3,5	100		0,2	100		20,2	100		0,8	100		0,4	100		110757,5	100	10,8	100		151,6	100		917,3	100	in Betrieb
09:00		2,3	86		0,0	86		4,82	73		3,7	86		0,2	100		17,0	86		0,7	86		0,2	86		109362,5	100	10,6	86		151,2	100		926,4	100	in Betrieb
09:30		3,4	78		0,0	78		14,05	100		2,8	78		0,2	100		23,7	78		0,7	78		0,4	78		109441,5	100	10,2	78		151,2	100		932,6	100	in Betrieb
10:00		2,7	100		0,0	100		24,78	100		2,5	100		0,21	100		32,4	100		0,7	100		0,5	100		109756,0	100	10,3	100		151,7	100		923,4	100	in Betrieb
10:30		2,5	100		0,0	100		34,85	100		2,3	100		0,2	100		32,9	100		0,7	100		0,5	100		110262,5	100	10,5	100		151,5	100		922,6	100	in Betrieb
11:00		3,3	100		1,1	100		47,03	73		2,3	100		0,21	94		39,0	100		0,6	100		0,6	100		110234,1	100	10,3	100		152,1	100		923,2	100	in Betrieb
11:30		3,3	100		1,4	100		55,12	100		2,1	100		0,21	100		34,8	100		0,6	100		0,6	100		111742,8	100	10,4	100		153,4	100		921,7	100	in Betrieb
12:00		2,7	100		0,8	100		34,83	100		1,9	100		0,21	100		26,2	100		0,6	100		0,5	100		112404,1	100	10,6	100		153,9	100		915,6	100	in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		12,04	100		2,3	100		0,21	100		18,7	100		0,7	100		0,6	100		112006,8	100	10,5	100		153,3	100		920,5	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		13,67	73		2,6	100		0,21	100		17,8	100		0,7	100		0,5	100		111342,1	100	10,7	100		152,9	100		913,5	100	in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		15,09	100		3,1	100		0,22	100		23,9	100		0,7	100		0,8	100		110343,9	100	9,9	100		154,5	100		927,4	100	in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		12,51	100		3,1	100		0,22	100		24,7	100		0,7	100		0,7	100		113494,0	100	9,9	100		156,4	100		921,4	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		30,23	100		3,0	100		0,21	100		19,2	100		0,7	100		0,8	100		115330,7	100	10,6	100		157,8	100		912,6	100	in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		37,25	73		3,0	100		0,21	94		21,9	100		0,6	100		0,8	100		113714,1	100	10,4	100		158,4	100		913,1	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		29,27	100		3,8	100		0,21	100		23,9	100		0,6	100		0,7	100		113616,5	100	10,6	100		158,0	100		911,8	100	in Betrieb
16:00		2,2	100		0,1	100		42,07	100		2,7	100		0,21	100		26,4	100		0,6	100		0,7	100		114579,2	100	10,7	100		157,6	100		908,5	100	in Betrieb
16:30		2,2	100		0,4	100		36,78	100		3,6	100		0,21	100		20,1	100		0,7	100		0,6	100		114296,7	100	10,6	100		156,8	100		917,1	100	in Betrieb
17:00		2,7	100		0,5	100		16,99	73		3,0	100		0,2	100		13,6	100		0,7	100		0,5	100		114362,7	100	10,8	100		155,1	100		914,3	100	in Betrieb
17:30		6,9	100		1,5	100		16,9	100		2,6	100		0,2	100		16,9	100		0,7	100		0,4	100		112186,1	100	11,0	100		153,4	100		903,9	100	in Betrieb
18:00		5,6	100		1,3	100		4,38	100		2,4	100		0,2	100		28,3	100		0,7	100		0,6	100		111003,2	100	10,5	100		152,3	100		914,2	100	in Betrieb
18:30		3,6	100		0,1	100		0,61	100		4,3	100		0,21	100		32,8	100		0,7	100		0,5	100		109845,3	100	10,6	100		151,7	100		916,9	100	in Betrieb
19:00		3,6	100		0,3	100		2,29	73		3,4	100		0,21	94		34,1	100		0,7	100		0,6	100		109243,8	100	10,4	100		151,1	100		916,8	100	in Betrieb
19:30		3,4	100		0,5	100		4,42	100		3,3	100		0,21	100		39,7	100		0,7	100		0,5	100		108335,6	100	9,8	100		152,2	100		926,1	100	in Betrieb
20:00		4,7	100		1,5	100		4,76	100		2,8	100		0,21	100		21,0	100		0,7	100		0,5	100		110034,7	100	10,4	100		152,0	100		918,1	100	in Betrieb
20:30		3,6	100		0,3	100		2,67	100		2,4	100		0,21	100		23,3	100		0,7	100		0,7	100		109686,1	100	10,2	100		152,3	100		924,3	100	in Betrieb
21:00		4,1	85		1,1	85		3,28	73		3,3	85		0,21	100		24,7	85		0,7	85		0,6	85		110975,0	100	10,1	85		153,7	100		923,4	100	in Betrieb
21:30		2,5	79		0,8	79		3,38	100		2,9	79		0,22	100		32,2	79		0,7	79		0,6	79		111532,0	100	10,7	79		155,6	100		910,2	100	in Betrieb
22:00		3,0	100		2,2	100		4,32	100		2,9	100		0,21	100		29,4	100		0,7	100		0,4	100		114264,3	100	1								