

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Stato		
00:30		4,1	100		1,3	100		1,98	100		3,8	100		0,21	100		28,0	100		0,7	100		0,5	100		112106,9	100		10,6	100		153,4	100		911,9	100		In marcia
01:00		4,0	100		1,4	100		1,84	73		2,7	100		0,21	100		30,2	100		0,7	100		0,5	100		111943,2	100		10,4	100		154,2	100		919,1	100		In marcia
01:30		4,5	100		1,0	100		1,73	100		2,9	100		0,21	100		20,0	100		0,7	100		0,5	100		112424,2	100		10,8	100		153,2	100		911,3	100		In marcia
02:00		3,6	100		0,6	100		1,42	100		2,6	100		0,21	100		20,4	100		0,7	100		0,5	100		111714,7	100		10,7	100		152,8	100		913,4	100		In marcia
02:30		2,4	100		0,7	100		1,35	100		3,1	100		0,21	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		112544,3	100		10,6	100		152,9	100		917,2	100		In marcia
03:00		2,6	100		1,6	100		1,72	73		3,3	100		0,21	94		30,7	100		0,7	100		0,6	100		112877,3	100		10,4	100		153,9	100		919,5	100		In marcia
03:30		2,4	100		1,8	100		1,76	100		3,2	100		0,21	100		27,8	100		0,7	100		0,4	100		114385,7	100		10,8	100		154,8	100		908,1	100		In marcia
04:00		2,3	100		1,4	100		1,76	100		2,5	100		0,21	100		30,4	100		0,7	100		0,7	100		114278,6	100		10,5	100		156,3	100		910,7	100		In marcia
04:30		2,6	100		1,6	100		1,78	100		3,3	100		0,21	100		22,5	100		0,7	100		0,6	100		113992,5	100		10,6	100		156,6	100		906,2	100		In marcia
05:00		3,1	100		1,7	100		1,52	73		3,9	100		0,21	100		18,8	100		0,7	100		0,6	100		115511,2	100		10,6	100		156,7	100		913,5	100		In marcia
05:30		2,8	100		1,0	100		1,51	100		3,7	100		0,21	100		19,2	100		0,7	100		0,5	100		114089,9	100		11,0	100		156,5	100		900,3	100		In marcia
06:00		3,7	100		1,3	100		1,37	100		4,5	100		0,21	100		20,7	100		0,7	100		0,4	100		113974,3	100		10,7	100		156,1	100		908,9	100		In marcia
06:30		4,6	100		1,4	100		1,23	100		3,7	100		0,21	100		23,4	100		0,7	100		0,5	100		113638,3	100		10,9	100		155,7	100		906,5	100		In marcia
07:00		3,0	100		0,8	100		0,93	73		3,5	100		0,21	94		22,3	100		0,7	100		0,6	100		113484,8	100		10,8	100		155,1	100		910,9	100		In marcia
07:30		6,9	100		1,4	100		1,19	100		2,9	100		0,2	100		27,8	100		0,7	100		0,3	100		112920,0	100		10,8	100		154,1	100		912,4	100		In marcia
08:00		2,9	100		0,0	100		0,72	100		3,0	100		0,2	100		38,3	100		0,7	100		0,4	100		112639,3	100		10,8	100		153,1	100		911,7	100		In marcia
08:30		3,1	100		0,4	100		0,8	100		3,9	100		0,21	100		41,6	100		0,7	100		0,5	100		112514,0	100		10,6	100		153,2	100		910,8	100		In marcia
09:00		3,3	85		0,6	85		0,77	73		3,7	85		0,2	100		29,8	85		0,7	85		0,4	85		113634,2	100		10,9	85		153,3	100		910,2	100		In marcia
09:30		7,0	78		1,0	78		0,89	100		3,2	78		0,2	100		14,8	78		0,7	78		0,2	78		115339,7	100		11,0	78		153,8	100		911,0	100		In marcia
10:00		4,1	100		0,1	100		0,79	100		2,8	100		0,2	100		11,6	100		0,7	100		0,2	100		111552,1	100		10,6	100		152,1	100		923,1	100		In marcia
10:30		2,7	100		0,0	100		0,69	100		4,1	100		0,2	100		11,7	100		0,7	100		0,2	100		111077,9	100		10,8	100		151,0	100		920,1	100		In marcia
11:00		2,3	100		0,4	100		1,2	73		2,8	100		0,2	94		20,2	100		0,7	100		0,3	100		109003,5	100		10,7	100		151,2	100		916,1	100		In marcia
11:30		3,8	100		1,2	100		1,83	100		2,2	100		0,21	100		31,4	100		0,7	100		0,2	100		108645,6	100		10,7	100		151,1	100		919,6	100		In marcia
12:00		5,9	100		1,1	100		1,91	100		1,5	100		0,21	100		33,5	100		0,7	100		0,3	100		107454,8	100		10,5	100		150,4	100		922,6	100		In marcia
12:30		5,5	100		0,5	100		1,52	100		1,9	100		0,2	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		107941,1	100		10,3	100		149,7	100		931,1	100		In marcia
13:00		3,5	100		1,0	100		1,29	73		2,5	100		0,2	100		24,0	100		0,7	100		0,4	100		107961,9	100		10,6	100		148,9	100		926,5	100		In marcia
13:30		3,0	100		0,2	100		1,17	100		3,0	100		0,2	100		22,2	100		0,7	100		0,3	100		107124,0	100		10,2	100		148,9	100		933,4	100		In marcia
14:00		4,5	100		0,9	100		1,3	100		7,0	100		0,2	100		17,4	100		0,7	100		0,3	100		107845,9	100		10,6	100		148,3	100		925,0	100		In marcia
14:30		4,0	100		0,3	100		0,82	100		6,0	100		0,2	100		26,3	100		0,7	100		0,1	100		108539,3	100		10,5	100		146,2	100		924,4	100		In marcia
15:00		3,1	100		0,1	100		1,1	73		2,7	100		0,2	95		39,9	100		0,7	100		0,3	100		108211,7	100		10,5	100		146,2	100		922,8	100		In marcia
15:30		7,5	100		0,6	100		1,19	100		3,3	100		0,2	100		33,3	100		0,7	100		0,2	100		109718,5	100		10,7	100		144,7	100		922,0	100		In marcia
16:00		2,6	100		0,0	100		0,67	100		4,0	100		0,2	100		28,7	100		0,7	100		0,3	100		109859,1	100		10,9	100		143,1	100		914,0	100		In marcia
16:30		5,3	100		0,0	100		0,79	100		3,9	100		0,2	100		28,4	100		0,7	100		0,4	100		108685,4	100		10,4	100		143,4	100		926,2	100		In marcia
17:00		4,2	100		0,0	100		0,65	73		4,6	100		0,2	100		11,8	100		0,7	100		0,2	100		109565,1	100		10,9	100		142,9	100		921,0	100		In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,6	100		0,2	100		19,6	100		0,7	100		0,3	100		109342,9	100		10,6	100		143,5	100		925,1	100		In marcia
18:00		2,5	100		0,0	100		1,11	100		2,3	100		0,2	100		21,8	100		0,7	100		0,2	100		109399,4	100		10,5	100		143,0	100		932,3	100		In marcia
18:30		2,2	100		0,1	100		1,8	100		2,3	100		0,2	100		29,3	100		0,7	100		0,4	100		109271,8	100		10,3	100		143,5	100		930,7	100		In marcia
19:00		3,9	100		1,0	100		3,0	73		2,2	100		0,2	94		29,1	100		0,7	100		0,3	100		110224,1	100		10,5	100		143,4	100		924,2	100		In marcia
19:30		6,3	100		1,9	100		3,85	100		2,8	100		0,2	100		31,8	100		0,7	100		0,3	100		111474,8	100		10,7	100		143,6	100		918,4	100		In marcia
20:00		5,7	100		1,2	100		2,12	100		2,9	100		0,2	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		110762,1	100		10,7	100		143,4	100		912,9	100		In marcia
20:30		4,2	100		0,1	100		1,61	100		3,4	100		0,2	100		20,1	100		0,7	100		0,2	100		110239,7	100		10,7	100		143,0	100		906,7	100		In marcia
21:00		3,0	84		0,0	84		1,14	73		5,7	84		0,2	100		15,4	84		0,7	84		0,2	84		109295,8	100		10,6	84		143,0	100		915,6	100		In marcia
21:30		2,7	79		0,0	79		0,92	100		8,3	79		0,2	10																							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,1	100		1,3	100		1,98	100		3,8	100		0,21	100		28,0	100		0,7	100		0,5	100		112106,9	100		10,6	100		153,4	100		911,9	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		1,4	100		1,84	73		2,7	100		0,21	100		30,2	100		0,7	100		0,5	100		111943,2	100		10,4	100		154,2	100		919,1	100		in Betrieb
01:30		4,5	100		1,0	100		1,73	100		2,9	100		0,21	100		20,0	100		0,7	100		0,5	100		112424,2	100		10,8	100		153,2	100		911,3	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,6	100		1,42	100		2,6	100		0,21	100		20,4	100		0,7	100		0,5	100		111714,7	100		10,7	100		152,8	100		913,4	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		0,7	100		1,35	100		3,1	100		0,21	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		112544,3	100		10,6	100		152,9	100		917,2	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,6	100		1,72	73		3,3	100		0,21	94		30,7	100		0,7	100		0,6	100		112877,3	100		10,4	100		153,9	100		919,5	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		1,8	100		1,76	100		3,2	100		0,21	100		27,8	100		0,7	100		0,4	100		114385,7	100		10,8	100		154,8	100		908,1	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,4	100		1,76	100		2,5	100		0,21	100		30,4	100		0,7	100		0,7	100		114278,6	100		10,5	100		156,3	100		910,7	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,6	100		1,78	100		3,3	100		0,21	100		22,5	100		0,7	100		0,6	100		113992,5	100		10,6	100		156,6	100		906,2	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		1,7	100		1,52	73		3,9	100		0,21	100		18,8	100		0,7	100		0,6	100		115511,2	100		10,6	100		156,7	100		913,5	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		1,0	100		1,51	100		3,7	100		0,21	100		19,2	100		0,7	100		0,5	100		114089,9	100		11,0	100		156,5	100		900,3	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		1,3	100		1,37	100		4,5	100		0,21	100		20,7	100		0,7	100		0,4	100		113974,3	100		10,7	100		156,1	100		908,9	100		in Betrieb
06:30		4,6	100		1,4	100		1,23	100		3,7	100		0,21	100		23,4	100		0,7	100		0,5	100		113638,3	100		10,9	100		155,7	100		906,5	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		0,8	100		0,93	73		3,5	100		0,21	94		22,3	100		0,7	100		0,6	100		113484,8	100		10,8	100		155,1	100		910,9	100		in Betrieb
07:30		6,9	100		1,4	100		1,19	100		2,9	100		0,2	100		27,8	100		0,7	100		0,3	100		112920,0	100		10,8	100		154,1	100		912,4	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,0	100		0,72	100		3,0	100		0,2	100		38,3	100		0,7	100		0,4	100		112639,3	100		10,8	100		153,1	100		911,7	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		0,4	100		0,8	100		3,9	100		0,21	100		41,6	100		0,7	100		0,5	100		112514,0	100		10,6	100		153,2	100		910,8	100		in Betrieb
09:00		3,3	85		0,6	85		0,77	73		3,7	85		0,2	100		29,8	85		0,7	85		0,4	85		113634,2	100		10,9	85		153,3	100		910,2	100		in Betrieb
09:30		7,0	78		1,0	78		0,89	100		3,2	78		0,2	100		14,8	78		0,7	78		0,2	78		115339,7	100		11,0	78		153,8	100		911,0	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		0,1	100		0,79	100		2,8	100		0,2	100		11,6	100		0,7	100		0,2	100		111552,1	100		10,6	100		152,1	100		923,1	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		0,0	100		0,69	100		4,1	100		0,2	100		11,7	100		0,7	100		0,2	100		111077,9	100		10,8	100		151,0	100		920,1	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		0,4	100		1,2	73		2,8	100		0,2	94		20,2	100		0,7	100		0,3	100		109003,5	100		10,7	100		151,2	100		916,1	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		1,2	100		1,83	100		2,2	100		0,21	100		31,4	100		0,7	100		0,2	100		108645,6	100		10,7	100		151,1	100		919,6	100		in Betrieb
12:00		5,9	100		1,1	100		1,91	100		1,5	100		0,21	100		33,5	100		0,7	100		0,3	100		107454,8	100		10,5	100		150,4	100		922,6	100		in Betrieb
12:30		5,5	100		0,5	100		1,52	100		1,9	100		0,2	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		107941,1	100		10,3	100		149,7	100		931,1	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		1,0	100		1,29	73		2,5	100		0,2	100		24,0	100		0,7	100		0,4	100		107961,9	100		10,6	100		148,9	100		926,5	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		0,2	100		1,17	100		3,0	100		0,2	100		22,2	100		0,7	100		0,3	100		107124,0	100		10,2	100		148,9	100		933,4	100		in Betrieb
14:00		4,5	100		0,9	100		1,3	100		7,0	100		0,2	100		17,4	100		0,7	100		0,3	100		107845,9	100		10,6	100		148,3	100		925,0	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		0,3	100		0,82	100		6,0	100		0,2	100		26,3	100		0,7	100		0,1	100		108539,3	100		10,5	100		146,2	100		924,4	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		0,1	100		1,1	73		2,7	100		0,2	95		39,9	100		0,7	100		0,3	100		108211,7	100		10,5	100		146,2	100		922,8	100		in Betrieb
15:30		7,5	100		0,6	100		1,19	100		3,3	100		0,2	100		33,3	100		0,7	100		0,2	100		109718,5	100		10,7	100		144,7	100		922,0	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		0,0	100		0,67	100		4,0	100		0,2	100		28,7	100		0,7	100		0,3	100		109859,1	100		10,9	100		143,1	100		914,0	100		in Betrieb
16:30		5,3	100		0,0	100		0,79	100		3,9	100		0,2	100		28,4	100		0,7	100		0,4	100		108685,4	100		10,4	100		143,4	100		926,2	100		in Betrieb
17:00		4,2	100		0,0	100		0,65	73		4,6	100		0,2	100		11,8	100		0,7	100		0,2	100		109565,1	100		10,9	100		142,9	100		921,0	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,6	100		0,2	100		19,6	100		0,7	100		0,3	100		109342,9	100		10,6	100		143,5	100		925,1	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		0,0	100		1,11	100		2,3	100		0,2	100		21,8	100		0,7	100		0,2	100		109399,4	100		10,5	100		143,0	100		932,3	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,1	100		1,8	100		2,3	100		0,2	100		29,3	100		0,7	100		0,4	100		109271,8	100		10,3	100		143,5	100		930,7	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		1,0	100		3,0	73		2,2	100		0,2	94		29,1	100		0,7	100		0,3	100		110224,1	100		10,5	100		143,4	100		924,2	100		in Betrieb
19:30		6,3	100		1,9	100		3,85	100		2,8	100		0,2	100		31,8	100		0,7	100		0,3	100		111474,8	100		10,7	100		143,6	100		918,4	100		in Betrieb
20:00		5,7	100		1,2	100		2,12	100		2,9	100		0,2	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		110762,1	100		10,7	100		143,4	100		912,9	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		0,1	100		1,61	100		3,4	100		0,2	100		20,1	100		0,7	100		0,2	100		110239,7	100		10,7	100		143,0	100		906,7	100		in Betrieb
21:00		3,0	84		0,0	84		1,14	73		5,7	84		0,2	100		15,4	84		0,7	84		0,2	84		109295,8	100		10,6	84		143,0	100		915,6	100		in Betrieb
21:30		2,7	79		0,0	79		0,92	100		8,3	79		0,2	100		16,8	79		0,7	79																	