

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/06/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		3,9	100		0,4	100	1,01	100	2,3	100	0,21	100	40,5	100	0,6	100	0,2	100	108429,8	100	10,0	100	146,3	100	927,2	100	In marcia	
01:00		4,5	100		0,9	100	1,12	73	2,7	100	0,2	100	28,0	100	0,7	100	0,1	100	109189,6	100	10,5	100	146,1	100	917,7	100	In marcia	
01:30		3,8	100		0,7	100	1,75	100	2,1	100	0,2	100	25,9	100	0,7	100	0,2	100	109176,9	100	10,4	100	146,1	100	919,5	100	In marcia	
02:00		3,2	100		0,5	100	2,51	100	2,4	100	0,2	100	29,1	100	0,7	100	0,3	100	109435,6	100	10,4	100	146,1	100	918,9	100	In marcia	
02:30		4,8	100		0,6	100	3,11	100	2,4	100	0,2	100	28,8	100	0,7	100	0,3	100	110657,8	100	10,4	100	148,8	100	920,1	100	In marcia	
03:00		3,6	100		0,7	100	2,17	73	2,7	100	0,2	94	23,4	100	0,7	100	0,3	100	111342,4	100	10,4	100	147,6	100	918,4	100	In marcia	
03:30		3,9	100		0,9	100	2,49	100	2,2	100	0,21	100	22,7	100	0,7	100	0,3	100	111638,3	100	10,7	100	148,4	100	913,4	100	In marcia	
04:00		3,6	100		1,0	100	2,13	100	2,3	100	0,2	100	19,4	100	0,7	100	0,2	100	111393,6	100	10,4	100	148,1	100	920,4	100	In marcia	
04:30		4,3	100		1,0	100	1,75	100	2,4	100	0,2	100	20,5	100	0,7	100	0,3	100	111838,0	100	10,4	100	148,2	100	922,1	100	In marcia	
05:00		4,1	100		1,2	100	1,34	73	2,0	100	0,2	100	19,2	100	0,7	100	0,2	100	112284,8	100	10,7	100	148,0	100	917,8	100	In marcia	
05:30		5,0	100		0,8	100	1,24	100	2,3	100	0,21	100	25,0	100	0,7	100	0,3	100	111489,2	100	10,3	100	148,6	100	921,9	100	In marcia	
06:00		3,3	100		0,4	100	0,85	100	2,3	100	0,2	100	21,2	100	0,7	100	0,3	100	112265,6	100	10,5	100	148,5	100	917,6	100	In marcia	
06:30		3,4	100		0,8	100	0,89	100	1,9	100	0,21	100	25,8	100	0,7	100	0,2	100	112382,5	100	10,6	100	148,7	100	914,8	100	In marcia	
07:00		3,6	100		1,3	100	0,99	73	2,0	100	0,2	94	26,3	100	0,7	100	0,3	100	111443,1	100	10,8	100	148,6	100	907,4	100	In marcia	
07:30		2,6	100		1,3	100	1,57	100	2,3	100	0,21	100	32,3	100	0,7	100	0,3	100	110115,9	100	10,4	100	148,5	100	916,2	100	In marcia	
08:00		4,1	100		2,2	100	2,04	100	2,4	100	0,2	100	24,8	100	0,7	100	0,3	100	110818,1	100	10,4	100	148,5	100	919,7	100	In marcia	
08:30		3,0	100		1,6	100	1,91	100	2,4	100	0,21	100	28,2	100	0,7	100	0,2	100	111219,9	100	10,5	100	148,8	100	911,8	100	In marcia	
09:00		2,6	86		1,5	86	1,64	73	2,3	86	0,2	100	29,9	86	0,7	86	0,3	86	110280,6	100	10,5	86	148,6	100	915,9	100	In marcia	
09:30		2,2	78		1,0	78	1,53	100	2,4	78	0,2	100	26,1	78	0,7	78	0,7	78	110349,4	100	10,6	78	148,7	100	914,4	100	In marcia	
10:00		2,7	100		0,7	100	1,42	100	2,5	100	0,21	100	28,2	100	0,7	100	0,7	100	111784,4	100	10,5	100	149,6	100	915,5	100	In marcia	
10:30		3,4	100		2,9	100	1,87	100	6,2	100	0,21	100	32,4	100	0,7	100	0,7	100	111983,1	100	10,6	100	150,5	100	915,3	100	In marcia	
11:00		2,2	100		0,1	100	0,88	73	4,7	100	0,21	95	25,9	100	0,7	100	0,7	100	111627,0	100	10,6	100	150,0	100	914,1	100	In marcia	
11:30		2,2	100		0,0	100	0,91	100	2,9	100	0,21	100	27,9	100	0,7	100	0,8	100	111430,1	100	10,4	100	150,4	100	915,8	100	In marcia	
12:00		2,2	100		0,0	100	1,29	100	2,7	100	0,21	100	21,3	100	0,6	100	0,9	100	112300,8	100	10,4	100	150,8	100	916,6	100	In marcia	
12:30		2,1	100		0,4	100	1,6	100	1,9	100	0,21	100	18,2	100	0,6	100	0,6	100	112626,5	100	10,7	100	150,7	100	911,5	100	In marcia	
13:00		2,1	100		1,4	100	1,36	73	2,0	100	0,21	100	15,8	100	0,6	100	0,7	100	112209,9	100	10,8	100	149,6	100	904,9	100	In marcia	
13:30		2,5	100		1,7	100	1,23	100	2,2	100	0,21	100	26,1	100	0,6	100	0,6	100	111195,6	100	10,2	100	149,6	100	919,4	100	In marcia	
14:00		2,2	100		1,5	100	1,16	100	1,6	100	0,21	100	26,7	100	0,7	100	0,8	100	111114,3	100	10,7	100	149,9	100	910,6	100	In marcia	
14:30		4,3	100		2,5	100	1,14	100	2,6	100	0,21	100	25,8	100	0,7	100	0,7	100	111169,1	100	10,7	100	149,7	100	910,4	100	In marcia	
15:00		4,3	100		0,3	100	0,7	73	3,5	100	0,21	95	27,7	100	0,7	100	0,7	100	111766,0	100	10,6	100	149,5	100	904,2	100	In marcia	
15:30		3,0	100		0,0	100	0,79	100	3,8	100	0,21	100	23,9	100	0,7	100	0,7	100	112857,1	100	10,4	100	150,4	100	916,6	100	In marcia	
16:00		3,6	100		0,5	100	0,83	100	3,1	100	0,2	100	19,9	100	0,7	100	0,7	100	114311,8	100	10,9	100	150,7	100	910,2	100	In marcia	
16:30		2,2	100		0,0	100	0,65	100	2,5	100	0,21	100	25,5	100	0,7	100	0,7	100	113093,7	100	10,6	100	150,9	100	918,0	100	In marcia	
17:00		2,4	100		1,0	100	0,83	73	1,8	100	0,21	100	24,2	100	0,6	100	0,7	100	112893,6	100	10,6	100	150,8	100	919,1	100	In marcia	
17:30		2,2	100		1,1	100	1,1	100	2,2	100	0,21	100	33,2	100	0,6	100	0,8	100	112792,0	100	10,7	100	150,8	100	914,5	100	In marcia	
18:00		2,6	100		1,9	100	1,22	100	1,8	100	0,21	100	25,7	100	0,6	100	0,7	100	113618,0	100	10,5	100	150,9	100	923,3	100	In marcia	
18:30		2,4	100		1,9	100	1,08	100	1,7	100	0,2	100	18,8	100	0,7	100	0,6	100	112439,6	100	11,0	100	150,2	100	907,6	100	In marcia	
19:00		2,5	100		1,1	100	0,98	73	2,0	100	0,21	94	20,4	100	0,7	100	0,7	100	110826,5	100	10,6	100	149,0	100	912,7	100	In marcia	
19:30		2,7	100		1,6	100	1,18	100	2,6	100	0,21	100	28,8	100	0,7	100	0,8	100	111281,4	100	10,3	100	149,8	100	924,7	100	In marcia	
20:00		2,8	100		2,3	100	1,15	100	2,1	100	0,21	100	29,6	100	0,7	100	0,7	100	112484,5	100	10,4	100	150,4	100	925,6	100	In marcia	
20:30		2,5	100		1,0	100	0,9	100	1,9	100	0,21	100	23,9	100	0,7	100	0,7	100	112757,6	100	10,8	100	150,4	100	911,1	100	In marcia	
21:00		2,3	84		0,4	84	0,8	73	1,4	84	0,21	100	27,0	84	0,7	84	0,7	84	112558,2	100	10,7	84	150,8	100	912,0	100	In marcia	
21:30		3,3	79		1,9	79	1,05	100	2,3	79	0,21	100	30,5	79	0,7	79	0,7	79	111978,3	100	10,5	79	150,9	100	914,9	100	In marcia	
22:00		2,5	100		1,0	100	0,77	100	1,9	100	0,21	100	22,3	100	0,7	100	0,4	100	111875,9	100	10,8	100	150,4	100	909,0	100	In marcia	
22:30		2,3	100		1,2	100	0,81	100	2,3	100	0,21	100	19,6	100	0,6	100	0,5	100	111566,1	100	10,4	100	150,1	100	915,6	100	In marcia	
23:00		2,4	100		2,1	100	0,8	73	2,1	100	0,21	94	15,5	100	0,6	100	0,4	100	112335,2	100	10,7	100	150,0	100	913,1	100	In marcia	
23:30		2,6	100		2,3	100	0,91	100	2,2	100	0,21	100	24,0	100	0,7	100	0,7	100	112258,2	100	10,8	100	149,9	100	908,6	100	In marcia	
24:00		2,2	100		0,4	100	0,72	100	2,5	100	0,21	100	28,2	100	0,7	100	0,5	100	112185,5	100	10,4	100	150,0	100	918,4	100	In marcia	
MIN		2,1			0		0,65		1,4		0,20		15,5		0,6		0,1		108429,8		10		146,1		904,2			
MAX		5			2,9		3,11		6,2		0,21		40,5		0,7		0,9		114311,8		11		150,9		927,2			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,9	100		0,4	100		1,01	100		2,3	100		0,21	100		40,5	100		0,6	100		0,2	100		108429,8	100	10,0	100		146,3	100		927,2	100		in Betrieb
01:00		4,5	100		0,9	100		1,12	73		2,7	100		0,2	100		28,0	100		0,7	100		0,1	100		109189,6	100	10,5	100		146,1	100		917,7	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		0,7	100		1,75	100		2,1	100		0,2	100		25,9	100		0,7	100		0,2	100		109176,9	100	10,4	100		146,1	100		919,5	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		0,5	100		2,51	100		2,4	100		0,2	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		109435,6	100	10,4	100		146,1	100		918,9	100		in Betrieb
02:30		4,8	100		0,6	100		3,11	100		2,4	100		0,2	100		28,8	100		0,7	100		0,3	100		110657,8	100	10,4	100		148,8	100		920,1	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		0,7	100		2,17	73		2,7	100		0,2	94		23,4	100		0,7	100		0,3	100		111342,4	100	10,4	100		147,6	100		918,4	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		0,9	100		2,49	100		2,2	100		0,21	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		111638,3	100	10,7	100		148,4	100		913,4	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		1,0	100		2,13	100		2,3	100		0,2	100		19,4	100		0,7	100		0,2	100		111393,6	100	10,4	100		148,1	100		920,4	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		1,0	100		1,75	100		2,4	100		0,2	100		20,5	100		0,7	100		0,3	100		111838,0	100	10,4	100		148,2	100		922,1	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		1,2	100		1,34	73		2,0	100		0,2	100		19,2	100		0,7	100		0,2	100		112284,8	100	10,7	100		148,0	100		917,8	100		in Betrieb
05:30		5,0	100		0,8	100		1,24	100		2,3	100		0,21	100		25,0	100		0,7	100		0,3	100		111489,2	100	10,3	100		148,6	100		921,9	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		0,4	100		0,85	100		2,3	100		0,2	100		21,2	100		0,7	100		0,3	100		112265,6	100	10,5	100		148,5	100		917,6	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,8	100		0,89	100		1,9	100		0,21	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		112382,5	100	10,6	100		148,7	100		914,8	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		1,3	100		0,99	73		2,0	100		0,2	94		26,3	100		0,7	100		0,3	100		111443,1	100	10,8	100		148,6	100		907,4	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		1,3	100		1,57	100		2,3	100		0,21	100		32,3	100		0,7	100		0,3	100		110115,9	100	10,4	100		148,5	100		916,2	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		2,2	100		2,04	100		2,4	100		0,2	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		110818,1	100	10,4	100		148,5	100		919,7	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		1,6	100		1,91	100		2,4	100		0,21	100		28,2	100		0,7	100		0,2	100		111219,9	100	10,5	100		148,8	100		911,8	100		in Betrieb
09:00		2,6	86		1,5	86		1,64	73		2,3	86		0,21	100		29,9	86		0,7	86		0,3	86		110280,6	100	10,5	86		148,6	100		915,9	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		1,0	78		1,53	100		2,4	78		0,2	100		26,1	78		0,7	78		0,7	78		110349,4	100	10,6	78		148,7	100		914,4	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		0,7	100		1,42	100		2,5	100		0,21	100		28,2	100		0,7	100		0,7	100		111784,4	100	10,5	100		149,6	100		915,5	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		2,9	100		1,87	100		6,2	100		0,21	100		32,4	100		0,7	100		0,7	100		111983,1	100	10,6	100		150,5	100		915,3	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,1	100		0,88	73		4,7	100		0,21	95		25,9	100		0,7	100		0,7	100		111627,0	100	10,6	100		150,0	100		914,1	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		0,91	100		2,9	100		0,21	100		27,9	100		0,7	100		0,8	100		111430,1	100	10,4	100		150,4	100		915,8	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		1,29	100		2,7	100		0,21	100		21,3	100		0,9	100		0,9	100		112300,8	100	10,4	100		150,8	100		916,6	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,4	100		1,6	100		1,9	100		0,21	100		18,2	100		0,6	100		0,6	100		112626,5	100	10,7	100		150,7	100		911,5	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		1,4	100		1,36	73		2,0	100		0,21	100		15,8	100		0,6	100		0,7	100		112209,9	100	10,8	100		149,6	100		904,9	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		1,7	100		1,23	100		2,2	100		0,21	100		26,1	100		0,6	100		0,6	100		111195,6	100	10,2	100		149,6	100		919,4	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,5	100		1,16	100		1,6	100		0,21	100		26,7	100		0,7	100		0,8	100		111114,3	100	10,7	100		149,9	100		910,6	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		2,5	100		1,14	100		2,6	100		0,21	100		25,8	100		0,7	100		0,7	100		111169,1	100	10,7	100		149,7	100		910,4	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		0,3	100		0,7	73		3,5	100		0,21	95		27,7	100		0,7	100		0,7	100		111766,0	100	10,6	100		149,5	100		904,2	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		0,0	100		0,79	100		3,8	100		0,21	100		23,9	100		0,7	100		0,7	100		112857,1	100	10,4	100		150,4	100		916,6	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		0,5	100		0,83	100		3,1	100		0,2	100		19,9	100		0,7	100		0,7	100		114311,8	100	10,9	100		150,7	100		910,2	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,65	100		2,5	100		0,21	100		25,5	100		0,7	100		0,7	100		113093,7	100	10,6	100		150,9	100		918,0	100		in Betrieb
17:00		2,4	100		1,0	100		0,83	73		1,8	100		0,21	100		24,2	100		0,6	100		0,7	100		112893,6	100	10,6	100		150,8	100		919,1	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,1	100		1,1	100		2,2	100		0,21	100		33,2	100		0,6	100		0,8	100		112792,0	100	10,7	100		150,8	100		914,5	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		1,9	100		1,22	100		1,8	100		0,21	100		25,7	100		0,6	100		0,7	100		113618,0	100	10,5	100		150,9	100		923,3	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		1,9	100		1,08	100		1,7	100		0,2	100		18,8	100		0,7	100		0,6	100		112439,6	100	11,0	100		150,2	100		907,6	100		in Betrieb
19:00		2,5	100		1,1	100		0,98	73		2,0	100		0,21	94		20,4	100		0,7	100		0,7	100		110826,5	100	10,6	100		149,0	100		912,7	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		1,6	100		1,18	100		2,6	100		0,21	100		28,8	100		0,7	100		0,8	100		111281,4	100	10,3	100		149,8	100		924,7	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		2,3	100		1,15	100		2,1	100		0,21	100		29,6	100		0,7	100		0,7	100		112484,5	100	10,4	100		150,4	100		925,6	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		1,0	100		0,9	100		1,9	100		0,21	100		23,9	100		0,7	100		0,7	100		112757,6	100	10,8	100		150,4	100		911,1	100		in Betrieb
21:00		2,3	84		0,4	84		0,8	73		1,4	84		0,21	100		27,0	84		0,7	84		0,7	84		112558,2	100	10,7	84		150,8	100		912,0	100		in Betrieb
21:30		3,3	79		1,9	79		1,05	100		2,3	79		0,21	100		30,5	79		0,7	79		0,7	79		111978,3	100	10,5	79		150,9	100		914,9	100		in Betrieb
22:00		2,5	100		1,																																