

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/07/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,2	100		0,2	100		0,74	100		1,9	100		0,21	100		29,9	100		0,7	100		0,6	100		111967,6	100		10,8	100		150,2	100		909,0	100	In marcia
01:00		2,1	100		1,2	100		0,79	73		2,1	100		0,21	100		22,2	100		0,7	100		0,5	100		111852,9	100		10,6	100		149,9	100		913,9	100	In marcia
01:30		2,1	100		1,1	100		0,8	100		1,9	100		0,2	100		23,6	100		0,7	100		0,5	100		111745,2	100		10,7	100		149,2	100		916,3	100	In marcia
02:00		2,4	100		1,0	100		0,77	100		1,7	100		0,21	100		22,2	100		0,7	100		0,5	100		111051,1	100		10,6	100		148,5	100		916,8	100	In marcia
02:30		2,5	100		1,7	100		0,76	100		1,8	100		0,21	100		24,5	100		0,6	100		0,5	100		110979,2	100		10,5	100		148,2	100		920,9	100	In marcia
03:00		2,8	100		1,7	100		0,71	73		1,9	100		0,21	94		27,7	100		0,7	100		0,5	100		111303,0	100		10,5	100		148,3	100		921,2	100	In marcia
03:30		2,3	100		1,1	100		0,8	100		2,1	100		0,21	100		39,8	100		0,6	100		0,6	100		111769,1	100		10,5	100		150,5	100		909,6	100	In marcia
04:00		2,6	100		2,0	100		0,82	100		2,2	100		0,21	100		27,2	100		0,7	100		0,5	100		113639,5	100		10,6	100		151,4	100		913,9	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,3	100		0,8	100		2,1	100		0,21	100		17,9	100		0,6	100		0,6	100		113254,7	100		10,6	100		151,5	100		910,0	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,8	100		0,71	73		1,9	100		0,21	100		19,2	100		0,6	100		0,6	100		113572,2	100		10,8	100		150,7	100		906,7	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,5	100		0,77	100		2,1	100		0,21	100		23,8	100		0,6	100		0,6	100		113519,7	100		10,6	100		150,9	100		913,0	100	In marcia
06:00		2,2	100		1,3	100		0,72	100		2,1	100		0,21	100		21,8	100		0,6	100		0,6	100		113857,5	100		10,7	100		151,2	100		909,2	100	In marcia
06:30		3,1	100		2,2	100		0,75	100		2,0	100		0,21	100		24,8	100		0,6	100		0,5	100		113727,8	100		10,7	100		151,3	100		907,5	100	In marcia
07:00		3,5	100		1,2	100		0,64	73		1,9	100		0,2	94		19,1	100		0,7	100		0,5	100		113136,1	100		10,8	100		149,9	100		908,7	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,6	100		0,61	100		1,9	100		0,2	100		16,8	100		0,7	100		0,5	100		112682,0	100		10,7	100		149,1	100		913,7	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,6	100		0,6	100		1,6	100		0,2	100		22,8	100		0,6	100		0,5	100		111578,7	100		10,7	100		148,3	100		910,7	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,1	100		0,6	100		2,0	100		0,21	100		30,1	100		0,6	100		0,4	100		110804,3	100		10,6	100		148,2	100		919,5	100	In marcia
09:00		2,2	86		1,0	86		0,63	73		1,7	86		0,21	100		32,8	86		0,6	86		0,5	86		111177,2	100		10,4	86		148,1	100		926,4	100	In marcia
09:30		5,1	78		2,0	78		0,79	100		1,6	78		0,2	100		24,5	78		0,7	78		0,8	78		112194,8	100		10,4	78		148,7	100		929,8	100	In marcia
10:00		4,2	100		1,7	100		0,71	100		2,0	100		0,2	100		28,1	100		0,7	100		0,7	100		112258,2	100		10,8	100		148,3	100		913,6	100	In marcia
10:30		2,9	100		0,2	100		0,6	100		1,3	100		0,2	100		31,3	100		0,7	100		0,7	100		111831,7	100		10,7	100		148,1	100		911,4	100	In marcia
11:00		4,3	100		0,8	100		0,61	73		1,7	100		0,2	95		28,3	100		0,7	100		0,8	100		111238,7	100		10,6	100		148,0	100		916,6	100	In marcia
11:30		4,3	100		0,5	100		0,61	100		2,0	100		0,21	100		29,3	100		0,7	100		0,8	100		110635,8	100		10,8	100		148,6	100		910,5	100	In marcia
12:00		4,2	100		0,4	100		0,6	100		2,0	100		0,2	100		27,6	100		0,7	100		0,8	100		110703,3	100		10,4	100		148,0	100		918,7	100	In marcia
12:30		3,7	100		0,1	100		0,6	100		1,8	100		0,2	100		24,9	100		0,7	100		0,7	100		110591,7	100		10,5	100		147,6	100		918,6	100	In marcia
13:00		3,5	100		0,2	100		0,65	73		1,4	100		0,21	100		23,7	100		0,7	100		0,8	100		110523,3	100		10,6	100		147,7	100		919,0	100	In marcia
13:30		4,1	100		0,4	100		0,8	100		1,5	100		0,21	100		25,3	100		0,7	100		0,9	100		109803,1	100		10,2	100		147,9	100		926,5	100	In marcia
14:00		3,9	100		0,2	100		0,8	100		2,2	100		0,2	100		16,9	100		0,7	100		0,7	100		110591,1	100		10,5	100		148,0	100		915,7	100	In marcia
14:30		5,4	100		0,2	100		0,81	100		2,6	100		0,21	100		19,3	100		0,7	100		0,8	100		109991,8	100		10,5	100		147,4	100		915,6	100	In marcia
15:00		5,4	100		0,0	100		0,67	73		3,7	100		0,21	94		18,3	100		0,7	100		0,7	100		110070,2	100		10,5	100		146,9	100		918,7	100	In marcia
15:30		3,1	100		0,0	100		0,61	100		4,1	100		0,21	100		20,8	100		0,7	100		0,7	100		109878,2	100		10,5	100		147,3	100		919,4	100	In marcia
16:00		4,1	100		0,0	100		0,65	100		3,9	100		0,2	100		20,9	100		0,7	100		0,8	100		109751,7	100		10,7	100		146,8	100		916,2	100	In marcia
16:30		3,9	100		0,0	100		0,62	100		4,1	100		0,21	100		27,0	100		0,7	100		0,8	100		109675,6	100		10,3	100		147,3	100		922,7	100	In marcia
17:00		2,8	100		0,0	100		0,68	73		2,8	100		0,21	100		28,9	100		0,7	100		0,8	100		110789,7	100		10,4	100		147,7	100		924,8	100	In marcia
17:30		3,1	100		0,0	100		0,99	100		2,2	100		0,21	100		30,0	100		0,7	100		0,8	100		110567,6	100		10,7	100		148,2	100		916,6	100	In marcia
18:00		4,4	100		0,0	100		1,14	100		1,9	100		0,2	100		32,5	100		0,7	100		0,7	100		110693,5	100		10,6	100		147,8	100		921,9	100	In marcia
18:30		5,6	100		0,0	100		1,09	100		2,1	100		0,2	100		30,2	100		0,7	100		0,7	100		110317,5	100		10,5	100		148,0	100		920,8	100	In marcia
19:00		4,8	100		0,0	100		0,7	73		2,9	100		0,2	94		23,3	100		0,7	100		0,7	100		109789,1	100		10,6	100		148,4	100		918,7	100	In marcia
19:30		3,8	100		0,0	100		0,72	100		3,2	100		0,2	100		13,5	100		0,7	100		0,8	100		109873,6	100		10,6	100		147,9	100		922,9	100	In marcia
20:00		3,2	100		0,0	100		0,7	100		5,4	100		0,2	100		14,3	100		0,7	100		0,8	100		109727,1	100		10,4	100		148,3	100		920,4	100	In marcia
20:30		3,1	100		0,0	100		0,72	100		5,6	100		0,2	100		18,7	100		0,7	100		0,7	100		110377,7	100		10,5	100		148,0	100		917,9	100	In marcia
21:00		4,1	84		0,0	84		0,74	73		4,6	84		0,2	100		14,8	84		0,7	84		0,6	84		110428,8	100		10,8	84		147,6	100		915,9	100	In marcia
21:30		3,1	79		0,0	79		1,03	100		6,4	79		0,21	100		36,7	79		0,7	79		0,0	79		108938,5	100		10,4	79		147,7	100		919,1	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage	
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Notiz				
00:30		2,2	100		0,2	100		0,74	100		1,9	100		0,21	100		29,9	100		0,7	100		0,6	100		111967,6	100		10,8	100		150,2	100		909,0	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		1,2	100		0,79	73		2,1	100		0,21	100		22,2	100		0,7	100		0,5	100		111852,9	100		10,6	100		149,9	100		913,9	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,1	100		0,8	100		1,9	100		0,2	100		23,6	100		0,7	100		0,5	100		111745,2	100		10,7	100		149,2	100		916,3	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		1,0	100		0,77	100		1,7	100		0,21	100		22,2	100		0,7	100		0,5	100		111051,1	100		10,6	100		148,5	100		916,8	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,7	100		0,76	100		1,8	100		0,21	100		24,5	100		0,6	100		0,5	100		110979,2	100		10,5	100		148,2	100		920,9	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		1,7	100		0,71	73		1,9	100		0,21	94		27,7	100		0,7	100		0,5	100		111303,0	100		10,5	100		148,3	100		921,2	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,1	100		0,8	100		2,1	100		0,21	100		39,8	100		0,6	100		0,6	100		111769,1	100		10,5	100		150,5	100		909,6	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		2,0	100		0,82	100		2,2	100		0,21	100		27,2	100		0,7	100		0,5	100		113639,5	100		10,6	100		151,4	100		913,9	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,3	100		0,8	100		2,1	100		0,21	100		17,9	100		0,6	100		0,6	100		113254,7	100		10,6	100		151,5	100		910,0	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,8	100		0,71	73		1,9	100		0,21	100		19,2	100		0,6	100		0,6	100		113572,2	100		10,8	100		150,7	100		906,7	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,5	100		0,77	100		2,1	100		0,21	100		23,8	100		0,6	100		0,6	100		113519,7	100		10,6	100		150,9	100		913,0	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,3	100		0,72	100		2,1	100		0,21	100		21,8	100		0,6	100		0,6	100		113857,5	100		10,7	100		151,2	100		909,2	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		2,2	100		0,75	100		2,0	100		0,21	100		24,8	100		0,6	100		0,5	100		113727,8	100		10,7	100		151,3	100		907,5	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		1,2	100		0,64	73		1,9	100		0,2	94		19,1	100		0,7	100		0,5	100		113136,1	100		10,8	100		149,9	100		908,7	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,6	100		0,61	100		1,9	100		0,2	100		16,8	100		0,7	100		0,5	100		112682,0	100		10,7	100		149,1	100		913,7	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,6	100		0,6	100		1,6	100		0,2	100		22,8	100		0,6	100		0,5	100		111578,7	100		10,7	100		148,3	100		910,7	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,1	100		0,6	100		2,0	100		0,21	100		30,1	100		0,6	100		0,4	100		110804,3	100		10,6	100		148,2	100		919,5	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		1,0	86		0,63	73		1,7	86		0,21	100		32,8	86		0,6	86		0,5	86		111177,2	100		10,4	86		148,1	100		926,4	100		in Betrieb
09:30		5,1	78		2,0	78		0,79	100		1,6	78		0,2	100		24,5	78		0,7	78		0,8	78		112194,8	100		10,4	78		148,7	100		929,8	100		in Betrieb
10:00		4,2	100		1,7	100		0,71	100		2,0	100		0,2	100		28,1	100		0,7	100		0,7	100		112258,2	100		10,8	100		148,3	100		913,6	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		0,2	100		0,6	100		1,3	100		0,2	100		31,3	100		0,7	100		0,7	100		111831,7	100		10,7	100		148,1	100		911,4	100		in Betrieb
11:00		4,3	100		0,8	100		0,61	73		1,7	100		0,2	95		28,3	100		0,7	100		0,8	100		111238,7	100		10,6	100		148,0	100		916,6	100		in Betrieb
11:30		4,3	100		0,5	100		0,61	100		2,0	100		0,21	100		29,3	100		0,7	100		0,8	100		110635,8	100		10,8	100		148,6	100		910,5	100		in Betrieb
12:00		4,2	100		0,4	100		0,6	100		2,0	100		0,2	100		27,6	100		0,7	100		0,8	100		110703,3	100		10,4	100		148,0	100		918,7	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		0,1	100		0,6	100		1,8	100		0,2	100		24,9	100		0,7	100		0,7	100		110591,7	100		10,5	100		147,6	100		918,6	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		0,2	100		0,65	73		1,4	100		0,21	100		23,7	100		0,7	100		0,8	100		110523,3	100		10,6	100		147,7	100		919,0	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		0,4	100		0,8	100		1,5	100		0,21	100		25,3	100		0,7	100		0,9	100		109803,1	100		10,2	100		147,9	100		926,5	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		0,2	100		0,8	100		2,2	100		0,2	100		16,9	100		0,7	100		0,7	100		110591,1	100		10,5	100		148,0	100		915,7	100		in Betrieb
14:30		5,4	100		0,2	100		0,81	100		2,6	100		0,21	100		19,3	100		0,7	100		0,8	100		109991,8	100		10,5	100		147,4	100		915,6	100		in Betrieb
15:00		5,4	100		0,0	100		0,67	73		3,7	100		0,21	94		18,3	100		0,7	100		0,7	100		110070,2	100		10,5	100		146,9	100		918,7	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		0,0	100		0,61	100		4,1	100		0,21	100		20,8	100		0,7	100		0,7	100		109878,2	100		10,5	100		147,3	100		919,4	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		0,0	100		0,65	100		3,9	100		0,2	100		20,9	100		0,7	100		0,8	100		109751,7	100		10,7	100		146,8	100		916,2	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		0,0	100		0,62	100		4,1	100		0,21	100		27,0	100		0,7	100		0,8	100		109675,6	100		10,3	100		147,3	100		922,7	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		0,0	100		0,68	73		2,8	100		0,21	100		28,9	100		0,7	100		0,8	100		110789,7	100		10,4	100		147,7	100		924,8	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,0	100		0,99	100		2,2	100		0,21	100		30,0	100		0,7	100		0,8	100		110567,6	100		10,7	100		148,2	100		916,6	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		0,0	100		1,14	100		1,9	100		0,2	100		32,5	100		0,7	100		0,7	100		110693,5	100		10,6	100		147,8	100		921,9	100		in Betrieb
18:30		5,6	100		0,0	100		1,09	100		2,1	100		0,2	100		30,2	100		0,7	100		0,7	100		110317,5	100		10,5	100		148,0	100		920,8	100		in Betrieb
19:00		4,8	100		0,0	100		0,7	73		2,9	100		0,2	94		23,3	100		0,7	100		0,7	100		109789,1	100		10,6	100		148,4	100		918,7	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		0,0	100		0,72	100		3,2	100		0,2	100		13,5	100		0,7	100		0,8	100		109873,6	100		10,6	100		147,9	100		922,9	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		0,0	100		0,7	100		5,4	100		0,2	100		14,3	100		0,7	100		0,8	100		109727,1	100		10,4	100		148,3	100		920,4	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		0,0	100		0,72	100		5,6	100		0,2	100		18,7	100		0,7	100		0,7	100		110377,7	100		10,5	100		148,0	100		917,9	100		in Betrieb
21:00		4,1	84		0,0	84		0,74	73		4,6	84		0,2	100		14,8	84		0,7	84		0,6	84		110428,8	100		10,8	84		147,6	100		915,9	100		in Betrieb
21:30		3,1	79		0,0	79		1,03	100		6,4	79		0,21	100																							