

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 03/07/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,4	100		0,0	100		1,41	100		3,1	100		0,2	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		109354,8	100		10,5	100		147,1	100		926,4	100	In marcia
01:00		3,7	100		0,0	100		1,4	73		3,3	100		0,2	100		23,7	100		0,7	100		0,2	100		109919,2	100		10,6	100		147,2	100		922,2	100	In marcia
01:30		3,7	100		0,0	100		1,6	100		2,6	100		0,2	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		109556,8	100		10,5	100		147,2	100		924,4	100	In marcia
02:00		3,8	100		0,0	100		1,65	100		2,8	100		0,2	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		109545,3	100		10,6	100		147,1	100		924,3	100	In marcia
02:30		4,2	100		0,2	100		1,78	100		2,7	100		0,2	100		22,0	100		0,7	100		0,2	100		109658,7	100		10,6	100		146,5	100		921,2	100	In marcia
03:00		4,5	100		0,1	100		1,27	73		2,3	100		0,2	94		21,1	100		0,7	100		0,2	100		109071,3	100		10,5	100		146,0	100		924,3	100	In marcia
03:30		3,5	100		0,1	100		1,27	100		2,5	100		0,2	100		19,4	100		0,7	100		0,2	100		108942,2	100		10,5	100		145,6	100		927,5	100	In marcia
04:00		3,0	100		0,2	100		1,39	100		2,0	100		0,21	100		31,8	100		0,7	100		0,2	100		108052,5	100		10,2	100		146,2	100		928,1	100	In marcia
04:30		4,1	100		0,5	100		1,71	100		2,3	100		0,2	100		26,4	100		0,7	100		0,2	100		109623,5	100		10,5	100		146,8	100		922,3	100	In marcia
05:00		5,1	100		0,4	100		1,3	73		2,8	100		0,2	100		27,7	100		0,7	100		0,3	100		110504,9	100		10,5	100		147,4	100		920,7	100	In marcia
05:30		3,3	100		0,0	100		1,26	100		2,8	100		0,2	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		110777,9	100		10,6	100		147,7	100		922,4	100	In marcia
06:00		5,1	100		0,0	100		1,32	100		3,3	100		0,21	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		110613,4	100		10,7	100		148,2	100		916,8	100	In marcia
06:30		4,3	100		0,0	100		1,27	100		2,7	100		0,2	100		22,8	100		0,7	100		0,4	100		110728,3	100		10,5	100		146,6	100		925,0	100	In marcia
07:00		2,5	100		0,0	100		1,24	73		2,2	100		0,21	94		29,2	100		0,7	100		0,5	100		111110,1	100		10,5	100		148,9	100		922,9	100	In marcia
07:30		3,1	100		0,0	100		2,53	100		2,9	100		0,21	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		111565,4	100		10,5	100		149,7	100		920,3	100	In marcia
08:00		3,2	100		0,7	100		5,16	100		2,2	100		0,21	100		27,7	100		0,6	100		0,3	100		112532,7	100		10,5	100		150,8	100		918,3	100	In marcia
08:30		2,8	100		1,4	100		7,41	100		2,0	100		0,21	100		22,7	100		0,6	100		0,3	100		113476,3	100		10,8	100		151,5	100		914,5	100	In marcia
09:00		3,3	85		1,4	85		6,06	73		1,5	85		0,2	100		19,0	85		0,6	85		0,2	85		112910,1	100		10,7	85		150,8	100		918,9	100	In marcia
09:30		6,3	79		1,4	79		5,43	100		2,3	79		0,21	100		21,2	79		0,7	79		0,5	79		112638,4	100		10,7	79		151,0	100		929,4	100	In marcia
10:00		2,9	100		1,0	100		3,63	100		2,7	100		0,21	100		23,5	100		0,7	100		0,4	100		113041,8	100		10,7	100		151,5	100		919,5	100	In marcia
10:30		3,7	100		1,2	100		3,54	100		2,9	100		0,21	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		112346,4	100		10,8	100		151,4	100		917,0	100	In marcia
11:00		4,4	100		0,6	100		2,25	73		2,6	100		0,21	95		25,4	100		0,7	100		0,3	100		112854,7	100		10,7	100		151,2	100		918,7	100	In marcia
11:30		3,4	100		0,8	100		2,46	100		2,4	100		0,21	100		31,8	100		0,7	100		0,3	100		112839,3	100		10,7	100		151,4	100		920,4	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,2	100		1,96	100		2,5	100		0,21	100		31,9	100		0,6	100		0,5	100		112966,7	100		10,8	100		152,3	100		909,8	100	In marcia
12:30		3,1	100		1,1	100		2,8	100		2,2	100		0,21	100		20,4	100		0,6	100		0,4	100		111813,6	100		10,6	100		151,5	100		916,8	100	In marcia
13:00		4,0	100		1,6	100		2,16	73		1,7	100		0,21	100		19,1	100		0,6	100		0,4	100		112444,5	100		10,6	100		151,2	100		919,5	100	In marcia
13:30		3,0	100		1,7	100		2,07	100		1,7	100		0,21	100		18,5	100		0,6	100		0,2	100		112928,2	100		10,9	100		150,8	100		911,8	100	In marcia
14:00		2,6	100		0,8	100		2,1	100		1,6	100		0,21	100		32,1	100		0,6	100		0,4	100		111774,9	100		10,5	100		151,1	100		925,5	100	In marcia
14:30		2,3	100		1,5	100		2,52	100		1,5	100		0,21	100		39,4	100		0,6	100		0,4	100		112897,4	100		10,6	100		152,5	100		915,5	100	In marcia
15:00		2,8	100		1,6	100		1,88	73		1,6	100		0,21	94		23,9	100		0,6	100		0,3	100		112496,7	100		11,0	100		152,7	100		905,6	100	In marcia
15:30		2,4	100		1,0	100		1,66	100		1,9	100		0,21	100		22,4	100		0,6	100		0,3	100		111936,5	100		10,8	100		151,6	100		919,4	100	In marcia
16:00		2,6	100		1,3	100		1,59	100		1,8	100		0,21	100		23,8	100		0,6	100		0,3	100		112163,3	100		10,6	100		151,2	100		918,7	100	In marcia
16:30		3,0	100		2,1	100		1,38	100		1,7	100		0,21	100		21,2	100		0,6	100		0,3	100		112578,2	100		10,8	100		151,5	100		911,9	100	In marcia
17:00		2,9	100		1,4	100		1,06	73		1,8	100		0,2	100		11,1	100		0,7	100		0,2	100		113278,9	100		10,8	100		151,2	100		921,6	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,4	100		1,12	100		1,5	100		0,2	100		15,8	100		0,6	100		0,2	100		112143,5	100		11,0	100		150,5	100		915,0	100	In marcia
18:00		3,1	100		1,2	100		1,12	100		1,4	100		0,2	100		12,9	100		0,6	100		0,1	100		110309,1	100		10,7	100		148,8	100		926,6	100	In marcia
18:30		3,9	100		1,1	100		0,96	100		2,0	100		0,2	100		17,5	100		0,7	100		0,2	100		109433,1	100		11,0	100		147,2	100		911,2	100	In marcia
19:00		3,1	100		0,6	100		0,84	73		2,6	100		0,2	94		40,0	100		0,7	100		0,3	100		108367,3	100		10,4	100		147,6	100		922,5	100	In marcia
19:30		5,4	100		1,5	100		1,0	100		2,4	100		0,2	100		31,9	100		0,7	100		0,1	100		109892,2	100		10,5	100		148,0	100		925,9	100	In marcia
20:00		4,5	100		0,3	100		0,74	100		3,2	100		0,2	100		30,4	100		0,7	100		0,2	100		110489,9	100		10,7	100		148,0	100		918,8	100	In marcia
20:30		2,6	100		0,1	100		0,76	100		1,9	100		0,21	100		39,9	100		0,7	100		0,2	100		109874,8	100		10,4	100		148,4	100		921,8	100	In marcia
21:00		2,2	85		0,4	85		0,87	73		1,8	85		0,21	100		43,8	85		0,6	85		0,3	85		111939,0	100		10,3	85		150,3	100		925,8	100	In marcia
21:30		2,4	79		0,8	79		1,19	100		2,7	79		0,21	100		37,1	79		0,6	79		0,5	79		114194,8	100		10,4	79		152,6	100		920,6		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,4	100		0,0	100		1,41	100		3,1	100		0,2	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		109354,8	100		10,5	100		147,1	100		926,4	100	in Betrieb
01:00		3,7	100		0,0	100		1,4	73		3,3	100		0,2	100		23,7	100		0,7	100		0,2	100		109919,2	100		10,6	100		147,2	100		922,2	100	in Betrieb
01:30		3,7	100		0,0	100		1,6	100		2,6	100		0,2	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		109556,8	100		10,5	100		147,2	100		924,4	100	in Betrieb
02:00		3,8	100		0,0	100		1,65	100		2,8	100		0,2	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		109545,3	100		10,6	100		147,1	100		924,3	100	in Betrieb
02:30		4,2	100		0,2	100		1,78	100		2,7	100		0,2	100		22,0	100		0,7	100		0,2	100		109658,7	100		10,6	100		146,5	100		921,2	100	in Betrieb
03:00		4,5	100		0,1	100		1,27	73		2,3	100		0,2	94		21,1	100		0,7	100		0,2	100		109071,3	100		10,5	100		146,0	100		924,3	100	in Betrieb
03:30		3,5	100		0,1	100		1,27	100		2,5	100		0,2	100		19,4	100		0,7	100		0,2	100		108942,2	100		10,5	100		145,6	100		927,5	100	in Betrieb
04:00		3,0	100		0,2	100		1,39	100		2,0	100		0,21	100		31,8	100		0,7	100		0,2	100		108052,5	100		10,2	100		146,2	100		928,1	100	in Betrieb
04:30		4,1	100		0,5	100		1,71	100		2,3	100		0,2	100		26,4	100		0,7	100		0,2	100		109623,5	100		10,5	100		146,8	100		922,3	100	in Betrieb
05:00		5,1	100		0,4	100		1,3	73		2,8	100		0,2	100		27,7	100		0,7	100		0,3	100		110504,9	100		10,5	100		147,4	100		920,7	100	in Betrieb
05:30		3,3	100		0,0	100		1,26	100		2,8	100		0,2	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		110777,9	100		10,6	100		147,7	100		922,4	100	in Betrieb
06:00		5,1	100		0,0	100		1,32	100		3,3	100		0,21	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		110613,4	100		10,7	100		148,2	100		916,8	100	in Betrieb
06:30		4,3	100		0,0	100		1,27	100		2,7	100		0,2	100		22,8	100		0,7	100		0,4	100		110728,3	100		10,5	100		146,6	100		925,0	100	in Betrieb
07:00		2,5	100		0,0	100		1,24	73		2,2	100		0,21	94		29,2	100		0,7	100		0,5	100		111110,1	100		10,5	100		148,9	100		922,9	100	in Betrieb
07:30		3,1	100		0,0	100		2,53	100		2,9	100		0,21	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		111565,4	100		10,5	100		149,7	100		920,3	100	in Betrieb
08:00		3,2	100		0,7	100		5,16	100		2,2	100		0,21	100		27,7	100		0,6	100		0,3	100		112532,7	100		10,5	100		150,8	100		918,3	100	in Betrieb
08:30		2,8	100		1,4	100		7,41	100		2,0	100		0,21	100		22,7	100		0,6	100		0,3	100		113476,3	100		10,8	100		151,5	100		914,5	100	in Betrieb
09:00		3,3	85		1,4	85		6,06	73		1,5	85		0,2	100		19,0	85		0,6	85		0,2	85		112910,1	100		10,7	85		150,8	100		918,9	100	in Betrieb
09:30		6,3	79		1,4	79		5,43	100		2,3	79		0,21	100		21,2	79		0,7	79		0,5	79		112638,4	100		10,7	79		151,0	100		929,4	100	in Betrieb
10:00		2,9	100		1,0	100		3,63	100		2,7	100		0,21	100		23,5	100		0,7	100		0,4	100		113041,8	100		10,7	100		151,5	100		919,5	100	in Betrieb
10:30		3,7	100		1,2	100		3,54	100		2,9	100		0,21	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		112346,4	100		10,8	100		151,4	100		917,0	100	in Betrieb
11:00		4,4	100		0,6	100		2,25	73		2,6	100		0,21	95		25,4	100		0,7	100		0,3	100		112854,7	100		10,7	100		151,2	100		918,7	100	in Betrieb
11:30		3,4	100		0,8	100		2,46	100		2,4	100		0,21	100		31,8	100		0,7	100		0,3	100		112839,3	100		10,7	100		151,4	100		920,4	100	in Betrieb
12:00		2,2	100		0,2	100		1,96	100		2,5	100		0,21	100		31,9	100		0,6	100		0,5	100		112966,7	100		10,8	100		152,3	100		909,8	100	in Betrieb
12:30		3,1	100		1,1	100		2,8	100		2,2	100		0,21	100		20,4	100		0,6	100		0,4	100		111813,6	100		10,6	100		151,5	100		916,8	100	in Betrieb
13:00		4,0	100		1,6	100		2,16	73		1,7	100		0,21	100		19,1	100		0,6	100		0,4	100		112444,5	100		10,6	100		151,2	100		919,5	100	in Betrieb
13:30		3,0	100		1,7	100		2,07	100		1,7	100		0,21	100		18,5	100		0,6	100		0,2	100		112928,2	100		10,9	100		150,8	100		911,8	100	in Betrieb
14:00		2,6	100		0,8	100		2,1	100		1,6	100		0,21	100		32,1	100		0,6	100		0,4	100		111774,9	100		10,5	100		151,1	100		925,5	100	in Betrieb
14:30		2,3	100		1,5	100		2,52	100		1,5	100		0,21	100		39,4	100		0,6	100		0,4	100		113897,4	100		10,6	100		152,5	100		915,5	100	in Betrieb
15:00		2,8	100		1,6	100		1,88	73		1,6	100		0,21	94		23,9	100		0,6	100		0,3	100		112496,7	100		11,0	100		152,7	100		905,6	100	in Betrieb
15:30		2,4	100		1,0	100		1,66	100		1,9	100		0,21	100		22,4	100		0,6	100		0,3	100		111936,5	100		10,8	100		151,6	100		919,4	100	in Betrieb
16:00		2,6	100		1,3	100		1,59	100		1,8	100		0,21	100		23,8	100		0,6	100		0,3	100		112163,3	100		10,6	100		151,2	100		918,7	100	in Betrieb
16:30		3,0	100		2,1	100		1,38	100		1,7	100		0,21	100		21,2	100		0,6	100		0,3	100		112578,2	100		10,8	100		151,5	100		911,9	100	in Betrieb
17:00		2,9	100		1,4	100		1,06	73		1,8	100		0,2	100		11,1	100		0,7	100		0,2	100		113278,9	100		10,8	100		151,2	100		921,6	100	in Betrieb
17:30		2,2	100		0,4	100		1,12	100		1,5	100		0,2	100		15,8	100		0,6	100		0,2	100		112143,5	100		11,0	100		150,5	100		915,0	100	in Betrieb
18:00		3,1	100		1,2	100		1,12	100		1,4	100		0,2	100		12,9	100		0,6	100		0,1	100		110309,1	100		10,7	100		148,8	100		926,6	100	in Betrieb
18:30		3,9	100		1,1	100		0,96	100		2,0	100		0,2	100		17,5	100		0,7	100		0,2	100		109433,1	100		11,0	100		147,2	100		911,2	100	in Betrieb
19:00		3,1	100		0,6	100		0,84	73		2,6	100		0,2	94		40,0	100		0,7	100		0,3	100		108367,3	100		10,4	100		147,6	100		922,5	100	in Betrieb
19:30		5,4	100		1,5	100		1,0	100		2,4	100		0,2	100		31,9	100		0,7	100		0,1	100		109892,2	100		10,5	100		148,0	100		925,9	100	in Betrieb
20:00		4,5	100		0,3	100		0,74	100		3,2	100		0,2	100		30,4	100		0,7	100		0,2	100		110489,9	100		10,7	100		148,0	100		918,8	100	in Betrieb
20:30		2,6	100		0,1	100		0,76	100		1,9	100		0,21	100		39,9	100		0,7	100		0,2	100		109874,8	100		10,4	100		148,4	100		921,8	100	in Betrieb
21:00		2,2	85		0,4	85		0,87	73		1,8	85		0,21	100		43,8	85		0,6	85		0,3	85		111939,0	100		10,3	85		150,3	100		925,8	100	in Betrieb
21:30		2,4	79		0,8	79		1,19	100		2,7	79		0,21	100		37,1	79		0,6	79		0,5	79		114194,8	100		10,4	79		152,6	100		920,6	100	in Betrieb
22																																					