

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 09/07/2023

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,1	100		0,0	100		1,19	100		3,3	100		0,2	100		15,3	100		0,7	100		0,3	100		111902,8	100		10,3	100		143,2	100		935,7	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,0	100		1,23	73		2,8	100		0,2	100		24,0	100		0,7	100		0,4	100		111631,7	100		10,2	100		143,7	100		937,7	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		0,0	100		2,84	100		2,7	100		0,2	100		38,0	100		0,6	100		0,4	100		112166,7	100		10,1	100		143,6	100		938,4	100		in Betrieb
02:00		6,1	100		0,9	100		5,39	100		1,8	100		0,2	100		32,3	100		0,6	100		0,4	100		113606,4	100		10,5	100		143,4	100		930,3	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		0,4	100		2,84	100		2,5	100		0,2	100		30,6	100		0,6	100		0,3	100		113227,5	100		10,4	100		143,4	100		929,9	100		in Betrieb
03:00		4,4	100		0,4	100		2,68	73		2,1	100		0,2	94		28,6	100		0,6	100		0,3	100		113324,4	100		10,2	100		143,5	100		940,8	100		in Betrieb
03:30		5,4	100		0,2	100		2,7	100		2,1	100		0,2	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		113825,9	100		10,5	100		143,6	100		931,4	100		in Betrieb
04:00		6,2	100		0,0	100		2,09	100		2,9	100		0,2	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		114462,7	100		10,3	100		143,7	100		933,2	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		0,0	100		1,33	100		3,5	100		0,2	100		16,8	100		0,7	100		0,4	100		114981,8	100		10,5	100		143,6	100		928,2	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		0,0	100		1,14	73		2,8	100		0,2	100		20,4	100		0,7	100		0,2	100		114586,1	100		10,3	100		143,6	100		932,2	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,0	100		1,79	100		2,9	100		0,2	100		21,0	100		0,7	100		0,2	100		114316,8	100		10,6	100		143,5	100		924,5	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		0,2	100		2,62	100		2,3	100		0,2	100		30,8	100		0,6	100		0,3	100		113725,0	100		10,2	100		143,7	100		934,2	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,1	100		3,88	100		1,9	100		0,2	100		31,3	100		0,6	100		0,4	100		114852,8	100		10,3	100		143,8	100		935,8	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		1,0	100		2,98	73		2,0	100		0,2	94		31,2	100		0,6	100		0,3	100		114680,3	100		10,6	100		143,5	100		929,7	100		in Betrieb
07:30		5,4	100		1,2	100		4,6	100		3,1	100		0,2	100		27,4	100		0,6	100		0,3	100		114321,7	100		10,3	100		143,6	100		934,0	100		in Betrieb
08:00		5,4	100		0,8	100		3,13	100		2,4	100		0,2	100		26,6	100		0,7	100		0,4	100		114148,2	100		10,5	100		143,5	100		931,6	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		0,2	100		2,15	100		2,2	100		0,2	100		23,2	100		0,7	100		0,3	100		114165,4	100		10,4	100		143,3	100		931,8	100		in Betrieb
09:00		3,5	86		0,2	86		2,01	73		2,1	86		0,2	100		22,7	86		0,7	86		0,2	86		113764,4	100		10,6	86		143,5	100		927,6	100		in Betrieb
09:30		5,5	78		1,6	78		2,67	100		2,9	78		0,2	100		30,1	78		0,7	78		0,8	78		112795,6	100		10,0	78		143,5	100		937,8	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,7	100		1,75	100		2,9	100		0,2	100		27,8	100		0,7	100		0,7	100		113802,0	100		10,3	100		143,7	100		924,5	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		1,3	100		2,06	100		3,5	100		0,2	100		20,9	100		0,6	100		0,6	100		114579,1	100		10,4	100		143,5	100		928,4	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		1,5	100		1,6	73		3,2	100		0,2	94		18,0	100		0,6	100		0,6	100		114486,7	100		10,6	100		143,4	100		923,7	100		in Betrieb
11:30		4,5	100		1,7	100		1,72	100		2,7	100		0,2	100		18,2	100		0,6	100		0,7	100		113650,8	100		10,5	100		143,6	100		928,2	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		1,0	100		1,46	100		2,4	100		0,2	100		22,3	100		0,6	100		0,7	100		113426,9	100		10,5	100		143,4	100		926,3	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		1,1	100		1,25	100		2,4	100		0,2	100		22,6	100		0,6	100		0,5	100		113083,0	100		10,5	100		143,2	100		931,5	100		in Betrieb
13:00		5,0	100		1,1	100		0,85	73		2,6	100		0,2	100		23,6	100		0,7	100		0,6	100		112425,5	100		10,4	100		143,3	100		932,2	100		in Betrieb
13:30		4,3	100		0,6	100		0,93	100		3,1	100		0,2	100		32,9	100		0,6	100		0,9	100		112721,3	100		9,6	100		143,9	100		954,9	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		0,8	100		1,09	100		2,5	100		0,2	100		29,3	100		0,6	100		0,7	100		113944,3	100		10,5	100		143,5	100		930,7	100		in Betrieb
14:30		4,6	100		1,1	100		1,17	100		2,5	100		0,2	100		31,3	100		0,6	100		0,6	100		114056,0	100		10,5	100		143,6	100		928,2	100		in Betrieb
15:00		3,9	100		0,8	100		0,89	73		2,8	100		0,2	95		22,1	100		0,7	100		0,6	100		113865,9	100		10,7	100		143,4	100		922,4	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		0,5	100		0,94	100		3,0	100		0,2	100		26,3	100		0,7	100		0,7	100		113192,9	100		10,4	100		143,6	100		926,9	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		0,4	100		1,18	100		2,8	100		0,2	100		27,2	100		0,6	100		0,7	100		113437,7	100		10,2	100		143,9	100		940,0	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		1,4	100		1,29	100		4,4	100		0,2	100		22,0	100		0,7	100		0,6	100		114327,8	100		10,4	100		143,8	100		936,0	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		0,8	100		1,08	73		3,5	100		0,2	100		24,7	100		0,7	100		0,6	100		114595,2	100		10,5	100		143,8	100		929,9	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		2,1	100		1,45	100		3,9	100		0,2	100		29,8	100		0,7	100		0,6	100		114201,1	100		10,5	100		143,9	100		930,0	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		2,4	100		1,38	100		3,7	100		0,2	100		18,9	100		0,7	100		0,7	100		113778,9	100		10,5	100		143,4	100		932,0	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		1,1	100		3,4	100		0,2	100		16,4	100		0,7	100		0,7	100		112947,3	100		10,0	100		143,6	100		946,2	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		3,1	100		1,13	73		3,5	100		0,2	95		19,6	100		0,7	100		0,7	100		114498,7	100		10,3	100		143,8	100		939,4	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		0,0	100		0,97	100		4,1	100		0,2	100		29,4	100		0,8	100		0,8	100		113920,8	100		10,5	100		143,6	100		930,2	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		1,22	100		3,2	100		0,2	100		28,1	100		0,7	100		0,6	100		113440,2	100		10,5	100		143,7	100		929,8	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,0	100		1,48	100		2,2	100		0,2	100		30,8	100		0,7	100		0,8	100		113169,4	100		10,2	100		143,8	100		935,5	100		in Betrieb
21:00		2,1	85		0,0	85		1,81	73		2,2	85		0,2	100		25,4	85		0,6	85		0,7	85		112936,2	100		10,3	85		143,7	100		935,4	100		in Betrieb
21:30		2,1	79		0,0	79		2,48	100		1,8	79		0,2	100		27,6	79		0,6	79																	