

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		5,2	100		0,1	100		1,0	100		6,4	100		0,21	100		33,7	100		0,7	100		0,4	100		113079,4	100		10,1	100		164,9	100		937,0	100	In marcia	
01:00		3,5	100		0,0	100		0,79	73		4,8	100		0,22	100		34,1	100		0,7	100		0,5	100		113815,1	100		9,9	100		165,7	100		941,2	100	In marcia	
01:30		2,9	100		0,0	100		1,21	100		4,7	100		0,22	100		35,3	100		0,6	100		0,6	100		114568,1	100		10,3	100		167,3	100		922,3	100	In marcia	
02:00		5,7	100		1,0	100		1,81	100		4,5	100		0,22	100		28,3	100		0,6	100		0,6	100		115006,0	100		10,1	100		168,6	100		923,5	100	In marcia	
02:30		4,7	100		0,4	100		1,14	100		3,9	100		0,22	100		13,6	100		0,7	100		0,4	100		115405,5	100		10,5	100		168,9	100		924,2	100	In marcia	
03:00		3,4	100		0,1	100		0,86	73		4,1	100		0,22	94		17,2	100		0,7	100		0,5	100		115011,8	100		10,3	100		170,9	100		924,3	100	In marcia	
03:30		3,1	100		0,2	100		1,1	100		4,1	100		0,22	100		22,1	100		0,7	100		0,8	100		115478,3	100		10,2	100		173,9	100		927,0	100	In marcia	
04:00		2,6	100		0,6	100		1,37	100		3,1	100		0,22	100		18,6	100		0,6	100		0,8	100		115129,2	100		10,3	100		175,3	100		921,1	100	In marcia	
04:30		3,3	100		1,4	100		1,82	100		3,4	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,9	100		114944,1	100		10,2	100		176,1	100		926,1	100	In marcia	
05:00		4,3	100		2,1	100		1,68	73		2,6	100		0,22	100		26,6	100		0,6	100		0,8	100		114926,9	100		10,3	100		176,3	100		921,5	100	In marcia	
05:30		4,4	100		1,2	100		1,81	100		3,4	100		0,23	100		34,1	100		0,7	100		0,8	100		115569,1	100		10,4	100		176,8	100		915,2	100	In marcia	
06:00		5,8	100		1,0	100		1,76	100		4,6	100		0,22	100		24,8	100		0,7	100		0,7	100		116245,5	100		10,3	100		176,8	100		922,2	100	In marcia	
06:30		2,3	100		0,2	100		1,23	100		2,7	100		0,22	100		20,8	100		0,7	100		0,8	100		116347,1	100		10,3	100		176,9	100		915,8	100	In marcia	
07:00		3,2	100		0,3	100		1,06	73		3,7	100		0,22	94		17,3	100		0,7	100		0,7	100		116995,1	100		10,3	100		176,8	100		920,4	100	In marcia	
07:30		5,9	100		1,4	100		1,17	100		3,5	100		0,22	100		24,5	100		0,7	100		0,6	100		116858,2	100		10,6	100		176,7	100		914,2	100	In marcia	
08:00		2,2	100		0,0	100		0,69	100		2,6	100		0,22	100		26,3	100		0,7	100		0,6	100		115515,4	100		10,4	100		176,7	100		918,8	100	In marcia	
08:30		2,3	100		0,3	100		1,26	100		2,0	100		0,22	100		33,1	100		0,7	100		0,6	100		115054,3	100		10,4	100		175,9	100		924,0	100	In marcia	
09:00		4,6	86		2,1	86		1,69	73		2,1	86		0,22	100		34,5	86		0,7	86		0,7	86		115204,5	100		10,1	86		175,7	100		934,8	100	In marcia	
09:30		2,8	78		1,1	78		1,51	100		1,9	78		0,23	100		36,9	78		0,6	78		0,5	78		115542,9	100		9,7	78		177,1	100		936,1	100	In marcia	
10:00		3,6	100		2,5	100		1,86	100		2,5	100		0,22	100		21,5	100		0,6	100		0,5	100		118936,9	100		9,8	100		179,4	100		950,1	100	In marcia	
10:30		2,5	100		1,2	100		1,32	100		2,3	100		0,22	100		15,7	100		0,7	100		0,8	100		115640,6	100		10,0	100		179,1	100		935,2	100	In marcia	
11:00		2,3	100		0,9	100		1,07	73		2,2	100		0,22	94		15,8	100		0,7	100		0,7	100		115252,6	100		10,1	100		178,2	100		933,5	100	In marcia	
11:30		2,2	100		1,2	100		1,27	100		1,7	100		0,22	100		17,7	100		0,6	100		0,7	100		113928,4	100		10,6	100		178,0	100		912,6	100	In marcia	
12:00		2,3	100		2,0	100		1,16	100		2,4	100		0,22	100		14,6	100		0,6	100		0,6	100		114286,0	100		10,4	100		178,2	100		924,8	100	In marcia	
12:30		2,3	100		1,7	100		1,08	100		2,3	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,7	100		114311,8	100		10,3	100		179,3	100		922,2	100	In marcia	
13:00		2,9	100		1,6	100		0,94	73		5,6	100		0,22	100		22,5	100		0,7	100		0,5	100		115192,2	100		10,4	100		179,5	100		927,4	100	In marcia	
13:30		2,3	100		1,1	100		1,04	100		3,3	100		0,22	100		24,6	100		0,7	100		0,5	100		115902,7	100		10,4	100		178,8	100		925,5	100	In marcia	
14:00		3,4	100		1,3	100		1,1	100		2,0	100		0,22	100		31,7	100		0,7	100		0,5	100		115248,6	100		10,3	100		179,5	100		928,5	100	In marcia	
14:30		2,4	100		2,1	100		1,16	100		2,0	100		0,22	100		30,9	100		0,7	100		0,7	100		115325,3	100		10,5	100		179,7	100		923,2	100	In marcia	
15:00		2,6	100		2,4	100		0,85	73		2,3	100		0,23	94		32,7	100		0,7	100		0,4	100		114989,0	100		10,2	100		179,4	100		927,0	100	In marcia	
15:30		2,2	100		0,4	100		0,69	100		2,3	100		0,22	100		26,2	100		0,7	100		0,5	100		115528,6	100		10,5	100		179,0	100		916,7	100	In marcia	
16:00		2,2	100		0,4	100		0,7	100		2,7	100		0,22	100		20,1	100		0,7	100		0,5	100		114903,5	100		10,3	100		179,1	100		929,0	100	In marcia	
16:30		2,3	100		0,3	100		0,67	100		2,4	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,6	100		115311,7	100		10,4	100		180,4	100		926,0	100	In marcia	
17:00		2,2	100		0,0	100		0,66	73		2,5	100		0,22	100		18,9	100		0,6	100		0,6	100		115423,3	100		10,3	100		180,2	100		930,7	100	In marcia	
17:30		2,2	100		0,3	100		1,03	100		1,6	100		0,21	100		19,8	100		0,6	100		0,5	100		115508,4	100		10,4	100		180,0	100		926,9	100	In marcia	
18:00		2,4	100		0,8	100		1,11	100		1,6	100		0,2	100		30,7	100		0,7	100		0,3	100		115150,6	100		10,4	100		179,7	100		924,1	100	In marcia	
18:30		4,3	100		2,2	100		1,1	100		2,8	100		0,2	100		29,1	100		0,7	100		0,2	100		114645,8	100		10,3	100		178,9	100		928,4	100	In marcia	
19:00		2,2	100		0,0	100		0,78	73		2,7	100		0,2	95		34,2	100		0,7	100		0,3	100		114992,3	100		10,4	100		178,5	100		928,6	100	In marcia	
19:30		2,7	100		0,9	100		1,03	100		4,2	100		0,2	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		115247,7	100		10,5	100		177,8	100		924,8	100	In marcia	
20:00		3,1	100		1,4	100		0,97	100		3,6	100		0,2	100		28,9	100		0,7	100		0,3	100		115014,1	100		10,4	100		177,4	100		930,9	100	In marcia	
20:30		3,5	100		2,2	100		0,94	100		2,5	100		0,2	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		113829,3	100		10,6	100		176,9	100		921,8	100	In marcia	
21:00		2,1	85		0,0	85		0,72	73		2,7	85		0,2	100		18,4	85		0,7	85		0,3	85		112388,8	100		10,4	85		175,3	100		92			

MVA Bozen

Datum: 11/07/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,2	100		0,1	100		1,0	100		6,4	100		0,21	100		33,7	100		0,7	100		0,4	100		113079,4	100	10,1	100		164,9	100		937,0	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		0,0	100		0,79	73		4,8	100		0,22	100		34,1	100		0,7	100		0,5	100		113815,1	100	9,9	100		165,7	100		941,2	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		0,0	100		1,21	100		4,7	100		0,22	100		35,3	100		0,6	100		0,6	100		114568,1	100	10,3	100		167,3	100		922,3	100		in Betrieb
02:00		5,7	100		1,0	100		1,81	100		4,5	100		0,22	100		28,3	100		0,6	100		0,6	100		115006,0	100	10,1	100		168,6	100		923,5	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		0,4	100		1,14	100		3,9	100		0,22	100		13,6	100		0,7	100		0,4	100		115405,5	100	10,5	100		168,9	100		924,2	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		0,1	100		0,86	73		4,1	100		0,22	94		17,2	100		0,7	100		0,5	100		115011,8	100	10,3	100		170,9	100		924,3	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,2	100		1,1	100		4,1	100		0,22	100		22,1	100		0,7	100		0,8	100		115478,3	100	10,2	100		173,9	100		927,0	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		0,6	100		1,37	100		3,1	100		0,22	100		18,6	100		0,6	100		0,8	100		115129,2	100	10,3	100		175,3	100		921,1	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		1,4	100		1,82	100		3,4	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,9	100		114944,1	100	10,2	100		176,1	100		926,1	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		2,1	100		1,68	73		2,6	100		0,22	100		26,6	100		0,6	100		0,8	100		114926,9	100	10,3	100		176,3	100		921,5	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		1,2	100		1,81	100		3,4	100		0,23	100		34,1	100		0,7	100		0,8	100		115569,1	100	10,4	100		176,8	100		915,2	100		in Betrieb
06:00		5,8	100		1,0	100		1,76	100		4,6	100		0,22	100		24,8	100		0,7	100		0,7	100		116245,5	100	10,3	100		176,8	100		922,2	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		0,2	100		1,23	100		2,7	100		0,22	100		20,8	100		0,7	100		0,8	100		116347,1	100	10,3	100		176,9	100		915,8	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		0,3	100		1,06	73		3,7	100		0,22	94		17,3	100		0,7	100		0,7	100		116995,1	100	10,3	100		176,8	100		920,4	100		in Betrieb
07:30		5,9	100		1,4	100		1,17	100		3,5	100		0,22	100		24,5	100		0,7	100		0,6	100		116858,2	100	10,6	100		176,7	100		914,2	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,69	100		2,6	100		0,22	100		26,3	100		0,7	100		0,6	100		115515,4	100	10,4	100		176,7	100		918,8	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		0,3	100		1,26	100		2,0	100		0,22	100		33,1	100		0,7	100		0,6	100		115054,3	100	10,4	100		175,9	100		924,0	100		in Betrieb
09:00		4,6	86		2,1	86		1,69	73		2,1	86		0,22	100		34,5	86		0,7	86		0,7	86		115204,5	100	10,1	86		175,7	100		934,8	100		in Betrieb
09:30		2,8	78		1,1	78		1,51	100		1,9	78		0,23	100		36,9	78		0,6	78		0,5	78		115542,9	100	9,7	78		177,1	100		936,1	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		2,5	100		1,86	100		2,5	100		0,22	100		21,5	100		0,6	100		0,5	100		118936,9	100	9,8	100		179,4	100		950,1	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		1,2	100		1,32	100		2,3	100		0,22	100		15,7	100		0,7	100		0,8	100		115640,6	100	10,0	100		179,1	100		935,2	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		0,9	100		1,07	73		2,2	100		0,22	94		15,8	100		0,7	100		0,7	100		115252,6	100	10,1	100		178,2	100		933,5	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,2	100		1,27	100		1,7	100		0,22	100		17,7	100		0,6	100		0,7	100		113928,4	100	10,6	100		178,0	100		912,6	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		2,0	100		1,16	100		2,4	100		0,22	100		14,6	100		0,6	100		0,6	100		114286,0	100	10,4	100		178,2	100		924,8	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,7	100		1,08	100		2,3	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,7	100		114311,8	100	10,3	100		179,3	100		922,2	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		1,6	100		0,94	73		5,6	100		0,22	100		22,5	100		0,7	100		0,5	100		115192,2	100	10,4	100		179,5	100		927,4	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		1,1	100		1,04	100		3,3	100		0,22	100		24,6	100		0,7	100		0,5	100		115902,7	100	10,4	100		178,8	100		925,5	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		1,3	100		1,1	100		2,0	100		0,22	100		31,7	100		0,7	100		0,5	100		115248,6	100	10,3	100		179,5	100		928,5	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		2,1	100		1,16	100		2,0	100		0,22	100		30,9	100		0,7	100		0,7	100		115325,3	100	10,5	100		179,7	100		923,2	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		2,4	100		0,85	73		2,3	100		0,23	94		32,7	100		0,7	100		0,4	100		114989,0	100	10,2	100		179,4	100		927,0	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,4	100		0,69	100		2,3	100		0,22	100		26,2	100		0,7	100		0,5	100		115528,6	100	10,5	100		179,0	100		916,7	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,4	100		0,7	100		2,7	100		0,22	100		20,1	100		0,7	100		0,5	100		114903,5	100	10,3	100		179,1	100		929,0	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		0,3	100		0,67	100		2,4	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,6	100		115311,7	100	10,4	100		180,4	100		926,0	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		0,66	73		2,5	100		0,22	100		18,9	100		0,6	100		0,6	100		115423,3	100	10,3	100		180,2	100		930,7	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,3	100		1,03	100		1,6	100		0,21	100		19,8	100		0,6	100		0,5	100		115508,4	100	10,4	100		180,0	100		926,9	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		0,8	100		1,11	100		1,6	100		0,2	100		30,7	100		0,7	100		0,3	100		115150,6	100	10,4	100		179,7	100		924,1	100		in Betrieb
18:30		4,3	100		2,2	100		1,1	100		2,8	100		0,2	100		29,1	100		0,7	100		0,2	100		114645,8	100	10,3	100		178,9	100		928,4	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,0	100		0,78	73		2,7	100		0,2	95		34,2	100		0,7	100		0,3	100		114992,3	100	10,4	100		178,5	100		928,6	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		0,9	100		1,03	100		4,2	100		0,2	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		115247,7	100	10,5	100		177,8	100		924,8	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		1,4	100		0,97	100		3,6	100		0,2	100		28,9	100		0,7	100		0,3	100		115014,1	100	10,4	100		177,4	100		930,9	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		2,2	100		0,94	100		2,5	100		0,2	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		113829,3	100	10,6	100		176,9	100		921,8	100		in Betrieb
21:00		2,1	85		0,0	85		0,72	73		2,7	85		0,2	100		18,4	85		0,7	85		0,3	85		112388,8	100	10,4	85		175,3	100		928,0	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,0	78		0,81	100		3,1	78		0,2	100		32,6	78		0,7	78		0,5	78		111424,1	100	9,9	78		174,8	100		937,7	100		in Betrieb
22:00		2,2	100		0,0</																																