

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/07/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		5,7	100		0,3	100		3,13	100		2,1	100		0,21	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		114942,1	100		10,4	100		150,4	100		934,5	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,0	100		2,09	73		2,5	100		0,2	100		24,2	100		0,7	100		0,3	100		115125,2	100		10,5	100		150,1	100		930,8	100	In marcia
01:30		3,3	100		0,4	100		2,67	100		2,3	100		0,21	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		113792,0	100		10,2	100		151,4	100		931,6	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,8	100		2,98	100		1,9	100		0,21	100		21,7	100		0,7	100		0,3	100		114457,5	100		10,4	100		151,7	100		931,2	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,5	100		2,55	100		2,2	100		0,2	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		113910,9	100		10,4	100		151,7	100		931,0	100	In marcia
03:00		4,8	100		0,9	100		1,9	73		2,0	100		0,21	94		22,4	100		0,7	100		0,3	100		113385,0	100		10,1	100		151,8	100		937,4	100	In marcia
03:30		5,3	100		0,5	100		1,55	100		1,9	100		0,21	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		113570,2	100		10,4	100		152,2	100		933,4	100	In marcia
04:00		3,2	100		0,0	100		1,27	100		2,0	100		0,21	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		113582,6	100		10,2	100		153,0	100		937,8	100	In marcia
04:30		3,2	100		0,2	100		1,33	100		2,0	100		0,21	100		27,2	100		0,7	100		0,2	100		114108,2	100		10,2	100		154,3	100		936,1	100	In marcia
05:00		4,9	100		0,5	100		1,16	73		1,9	100		0,21	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		114164,9	100		10,5	100		154,5	100		926,1	100	In marcia
05:30		4,9	100		0,1	100		1,03	100		2,8	100		0,21	100		29,5	100		0,7	100		0,4	100		113619,9	100		10,2	100		153,3	100		933,1	100	In marcia
06:00		4,2	100		0,0	100		0,78	100		2,1	100		0,21	100		17,4	100		0,7	100		0,3	100		113568,6	100		10,4	100		152,3	100		933,2	100	In marcia
06:30		3,3	100		0,0	100		0,66	100		3,8	100		0,2	100		17,3	100		0,7	100		0,3	100		113712,8	100		10,5	100		151,2	100		925,0	100	In marcia
07:00		3,9	100		0,0	100		0,83	73		2,8	100		0,21	94		24,1	100		0,7	100		0,3	100		113195,1	100		10,3	100		151,1	100		931,3	100	In marcia
07:30		3,6	100		0,0	100		1,01	100		2,3	100		0,21	100		24,8	100		0,7	100		0,2	100		113740,1	100		10,4	100		151,0	100		929,3	100	In marcia
08:00		4,9	100		0,0	100		1,17	100		2,2	100		0,2	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		112988,0	100		10,3	100		147,7	100		934,4	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,0	100		1,14	100		1,8	100		0,2	100		32,1	100		0,7	100		0,2	100		112675,1	100		10,3	100		145,6	100		933,0	100	In marcia
09:00		3,8	85		0,0	85		0,97	73		1,9	85		0,2	100		31,5	85		0,7	85		0,3	85		112783,7	100		10,2	85		144,5	100		937,6	100	In marcia
09:30		3,6	79		0,0	79		1,17	100		2,0	79		0,2	100		27,2	79		0,7	79		0,1	79		112140,9	100		10,2	79		143,4	100		938,8	100	In marcia
10:00		3,8	100		0,3	100		1,35	100		2,2	100		0,2	100		25,5	100		0,7	100		0,2	100		112366,2	100		10,3	100		143,5	100		937,2	100	In marcia
10:30		3,1	100		0,3	100		1,19	100		2,4	100		0,2	100		28,3	100		0,7	100		0,2	100		112003,5	100		10,2	100		143,3	100		939,4	100	In marcia
11:00		3,8	100		0,4	100		1,09	73		2,2	100		0,2	94		24,6	100		0,7	100		0,2	100		111542,9	100		10,1	100		143,4	100		938,2	100	In marcia
11:30		4,8	100		0,8	100		1,55	100		2,5	100		0,21	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		112514,6	100		10,0	100		145,6	100		944,5	100	In marcia
12:00		5,0	100		0,4	100		1,32	100		2,5	100		0,2	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		113823,6	100		10,3	100		146,7	100		931,6	100	In marcia
12:30		2,8	100		0,0	100		1,29	100		3,0	100		0,2	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		112721,9	100		10,3	100		146,0	100		932,0	100	In marcia
13:00		4,1	100		0,3	100		1,57	73		2,5	100		0,2	100		21,7	100		0,7	100		0,2	100		113150,3	100		10,4	100		145,6	100		929,5	100	In marcia
13:30		4,3	100		0,4	100		1,75	100		2,8	100		0,2	100		19,6	100		0,7	100		0,2	100		112506,0	100		10,3	100		146,0	100		932,9	100	In marcia
14:00		3,6	100		0,2	100		1,43	100		1,9	100		0,21	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		112618,4	100		10,3	100		147,8	100		933,8	100	In marcia
14:30		5,4	100		0,9	100		1,62	100		2,1	100		0,2	100		22,6	100		0,7	100		0,1	100		112332,6	100		10,5	100		148,4	100		933,1	100	In marcia
15:00		2,9	100		0,0	100		0,96	73		2,2	100		0,2	95		27,3	100		0,7	100		0,1	100		112123,7	100		10,5	100		147,3	100		931,1	100	In marcia
15:30		3,7	100		0,1	100		1,41	100		2,0	100		0,2	100		21,1	100		0,7	100		0,0	100		111865,4	100		10,5	100		148,8	100		939,3	100	In marcia
16:00		3,6	100		0,2	100		1,54	100		1,9	100		0,21	100		31,5	100		0,7	100		0,1	100		112508,3	100		10,3	100		150,4	100		940,2	100	In marcia
16:30		5,5	100		0,4	100		1,81	100		3,0	100		0,21	100		35,8	100		0,7	100		0,2	100		113008,1	100		10,2	100		153,3	100		938,8	100	In marcia
17:00		4,1	100		0,4	100		1,51	73		2,6	100		0,2	100		23,6	100		0,7	100		0,1	100		112478,6	100		10,7	100		154,5	100		921,2	100	In marcia
17:30		3,0	100		0,2	100		1,64	100		2,2	100		0,2	100		23,5	100		0,7	100		0,1	100		111709,0	100		10,3	100		154,5	100		934,2	100	In marcia
18:00		3,3	100		0,2	100		2,28	100		1,7	100		0,2	100		24,5	100		0,7	100		0,1	100		111595,1	100		10,4	100		153,5	100		932,6	100	In marcia
18:30		5,5	100		0,6	100		2,34	100		2,0	100		0,2	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		110807,4	100		10,2	100		152,5	100		937,5	100	In marcia
19:00		4,0	100		0,1	100		1,51	73		1,9	100		0,2	94		25,4	100		0,7	100		0,2	100		111758,6	100		10,3	100		151,9	100		939,5	100	In marcia
19:30		3,0	100		0,0	100		1,44	100		2,1	100		0,2	100		21,3	100		0,7	100		0,1	100		112859,4	100		10,4	100		151,5	100		936,8	100	In marcia
20:00		2,8	100		0,0	100		1,38	100		1,9	100		0,2	100		21,6	100		0,7	100		0,1	100		111375,1	100		10,5	100		151,6	100		933,1	100	In marcia
20:30		4,7	100		0,6	100		1,59	100		2,0	100		0,2	100		26,4	100		0,7	100		0,1	100		111261,1	100		10,3	100		149,9	100		938,7	100	In marcia
21:00		5,0	86		0,8	86		1,18	73		2,2	86		0,2	100		31,2	86		0,7	86		0,1	86		111516,4	100		10,0	86		149,0	100		943,1	100	In marcia
21:30		3,2	78		0,0	78		1,28	100		1,9	78		0,2	100		27,5	78		0,7	78		0,4	78		112072,5	100		10,4	78		149,0	100		933,3	10	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,7	100		0,3	100		3,13	100		2,1	100		0,21	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		114942,1	100	10,4	100		150,4	100		934,5	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,0	100		2,09	73		2,5	100		0,2	100		24,2	100		0,7	100		0,3	100		115125,2	100	10,5	100		150,1	100		930,8	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		0,4	100		2,67	100		2,3	100		0,21	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		113792,0	100	10,2	100		151,4	100		931,6	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		0,8	100		2,98	100		1,9	100		0,21	100		21,7	100		0,7	100		0,3	100		114457,5	100	10,4	100		151,7	100		931,2	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,5	100		2,55	100		2,2	100		0,2	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		113910,9	100	10,4	100		151,7	100		931,0	100		in Betrieb
03:00		4,8	100		0,9	100		1,9	73		2,0	100		0,21	94		22,4	100		0,7	100		0,3	100		113385,0	100	10,1	100		151,8	100		937,4	100		in Betrieb
03:30		5,3	100		0,5	100		1,55	100		1,9	100		0,21	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		113570,2	100	10,4	100		152,2	100		933,4	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,0	100		1,27	100		2,0	100		0,21	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		113582,6	100	10,2	100		153,0	100		937,8	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		0,2	100		1,33	100		2,0	100		0,21	100		27,2	100		0,7	100		0,2	100		114108,2	100	10,2	100		154,3	100		936,1	100		in Betrieb
05:00		4,9	100		0,5	100		1,16	73		1,9	100		0,21	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		114164,9	100	10,5	100		154,5	100		926,1	100		in Betrieb
05:30		4,9	100		0,1	100		1,03	100		2,8	100		0,21	100		29,5	100		0,7	100		0,4	100		113619,9	100	10,2	100		153,3	100		933,1	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,0	100		0,78	100		2,1	100		0,21	100		17,4	100		0,7	100		0,3	100		113568,6	100	10,4	100		152,3	100		933,2	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		0,0	100		0,66	100		3,8	100		0,2	100		17,3	100		0,7	100		0,3	100		113712,8	100	10,5	100		151,2	100		925,0	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		0,0	100		0,83	73		2,8	100		0,21	94		24,1	100		0,7	100		0,3	100		113195,1	100	10,3	100		151,1	100		931,3	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		0,0	100		1,01	100		2,3	100		0,21	100		24,8	100		0,7	100		0,2	100		113740,1	100	10,4	100		151,0	100		929,3	100		in Betrieb
08:00		4,9	100		0,0	100		1,17	100		2,2	100		0,2	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		112988,0	100	10,3	100		147,7	100		934,4	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		0,0	100		1,14	100		1,8	100		0,2	100		32,1	100		0,7	100		0,2	100		112675,1	100	10,3	100		145,6	100		933,0	100		in Betrieb
09:00		3,8	85		0,0	85		0,97	73		1,9	85		0,2	100		31,5	85		0,7	85		0,3	85		112783,7	100	10,2	85		144,5	100		937,6	100		in Betrieb
09:30		3,6	79		0,0	79		1,17	100		2,0	79		0,2	100		27,2	79		0,7	79		0,1	79		112140,9	100	10,2	79		143,4	100		938,8	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		0,3	100		1,35	100		2,2	100		0,2	100		25,5	100		0,7	100		0,2	100		112366,2	100	10,3	100		143,5	100		937,2	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		0,3	100		1,19	100		2,4	100		0,2	100		28,3	100		0,7	100		0,2	100		112003,5	100	10,2	100		143,3	100		939,4	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		0,4	100		1,09	73		2,2	100		0,2	94		24,6	100		0,7	100		0,2	100		111542,9	100	10,1	100		143,4	100		938,2	100		in Betrieb
11:30		4,8	100		0,8	100		1,55	100		2,5	100		0,21	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		112514,6	100	10,0	100		145,6	100		944,5	100		in Betrieb
12:00		5,0	100		0,4	100		1,32	100		2,5	100		0,2	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		113823,6	100	10,3	100		146,7	100		931,6	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		0,0	100		1,29	100		3,0	100		0,2	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		112721,9	100	10,3	100		146,0	100		932,0	100		in Betrieb
13:00		4,1	100		0,3	100		1,57	73		2,5	100		0,2	100		21,7	100		0,7	100		0,2	100		113150,3	100	10,4	100		145,6	100		929,5	100		in Betrieb
13:30		4,3	100		0,4	100		1,75	100		2,8	100		0,2	100		19,6	100		0,7	100		0,2	100		112506,0	100	10,3	100		146,0	100		932,9	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,2	100		1,43	100		1,9	100		0,21	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		112618,4	100	10,3	100		147,8	100		933,8	100		in Betrieb
14:30		5,4	100		0,9	100		1,62	100		2,1	100		0,2	100		22,6	100		0,7	100		0,1	100		112332,6	100	10,5	100		148,4	100		933,1	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		0,0	100		0,96	73		2,2	100		0,2	95		27,3	100		0,7	100		0,1	100		112123,7	100	10,5	100		147,3	100		931,1	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		0,1	100		1,41	100		2,0	100		0,2	100		21,1	100		0,7	100		0,0	100		111865,4	100	10,5	100		148,8	100		939,3	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		0,2	100		1,54	100		1,9	100		0,21	100		31,5	100		0,7	100		0,1	100		112508,3	100	10,3	100		150,4	100		940,2	100		in Betrieb
16:30		5,5	100		0,4	100		1,81	100		3,0	100		0,21	100		35,8	100		0,7	100		0,2	100		113008,1	100	10,2	100		153,3	100		938,8	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,4	100		1,51	73		2,6	100		0,2	100		23,6	100		0,7	100		0,1	100		112478,6	100	10,7	100		154,5	100		921,2	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		0,2	100		1,64	100		2,2	100		0,2	100		23,5	100		0,7	100		0,1	100		111709,0	100	10,3	100		154,5	100		934,2	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,2	100		2,28	100		1,7	100		0,2	100		24,5	100		0,7	100		0,1	100		111595,1	100	10,4	100		153,5	100		932,6	100		in Betrieb
18:30		5,5	100		0,6	100		2,34	100		2,0	100		0,2	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		110807,4	100	10,2	100		152,5	100		937,5	100		in Betrieb
19:00		4,0	100		0,1	100		1,51	73		1,9	100		0,2	94		25,4	100		0,7	100		0,2	100		111758,6	100	10,3	100		151,9	100		939,5	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		0,0	100		1,44	100		2,1	100		0,2	100		21,3	100		0,7	100		0,1	100		112859,4	100	10,4	100		151,5	100		936,8	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		0,0	100		1,38	100		1,9	100		0,2	100		21,6	100		0,7	100		0,1	100		111375,1	100	10,5	100		151,6	100		933,1	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		0,6	100		1,59	100		2,0	100		0,2	100		26,4	100		0,7	100		0,1	100		111261,1	100	10,3	100		149,9	100		938,7	100		in Betrieb
21:00		5,0	86		0,8	86		1,18	73		2,2	86		0,2	100		31,2	86		0,7	86		0,1	86		111516,4	100	10,0	86		149,0	100		943,1	100		in Betrieb
21:30		3,2	78		0,0	78		1,28	100		1,9	78		0,2	100		27,5	78		0,7	78		0,4	78		112072,5	100	10,4	78		149,0	100		933,3	100		in Betrieb
22:00		3,7	100		0,7	100																															