

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/07/2023

Report Medie Semiorarie

Table with columns: SO2 mg/Nm3, HCL mg/Nm3, Hg ug/Nm3, CO mg/Nm3, POLV mg/Nm3, NOX mg/Nm3, COT mg/Nm3, NH3 mg/Nm3, Q fumi Nm3/h, O2 %, T fumi ° C, T camera Postcomb. ° C, Impianto. Rows include hourly data from 00:30 to 24:00, summary rows for MIN, MAX, Limite Semiorario, Intervallo confidenza, % Medie Semiorarie < Soglia 97%, Valore Soglia 97%, Media Giorno, and Limite Giorno.

NOTE: (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie (4) Media Non Valida (5) Supero Limite di Legge (7) Media non calcolata (9) Fondo scala superato

Elaborazioni conformi D.Lgs n.152/2006 Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol.

Table: Elaborazioni del parametro CO secondo D.Lgs 152/2006 (soglia 95%) with rows for 140 Medie 10 Minuti del CO valide, 140 Medie 10 Minuti del CO valide con impianto in marcia, 0 Medie 10 Minuti del CO valide superiori al Limite di 150 mg/Nm3 (con impianto in marcia), 140 Medie 10 Minuti del CO valide inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (con impianto in marcia), 100 % Medie 10 Minuti del CO valide inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (con impianto in marcia)

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,2	100		0,0	100		1,01	100		2,2	100		0,21	100		19,7	100		0,6	100		0,0	100		113424,2	100		10,1	100		150,5	100		945,6	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		0,0	100		0,88	73		2,5	100		0,21	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		114358,1	100		10,4	100		150,3	100		931,8	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		0,0	100		0,82	100		2,6	100		0,21	100		30,8	100		0,6	100		0,1	100		114023,4	100		10,2	100		152,4	100		933,0	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,0	100		0,78	100		2,6	100		0,21	100		25,1	100		0,6	100		0,1	100		113857,4	100		10,3	100		153,1	100		930,0	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		0,0	100		0,79	100		2,2	100		0,21	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		114091,4	100		10,2	100		150,0	100		941,2	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		0,0	100		0,68	73		2,2	100		0,21	94		22,1	100		0,6	100		0,1	100		115059,4	100		10,4	100		155,4	100		935,0	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		0,0	100		0,75	100		3,0	100		0,21	100		24,9	100		0,6	100		0,1	100		115550,7	100		10,4	100		157,1	100		936,1	100		in Betrieb
04:00		4,6	100		0,1	100		0,84	100		2,9	100		0,21	100		25,4	100		0,6	100		0,2	100		115200,4	100		10,4	100		159,0	100		933,2	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		0,0	100		0,8	100		2,5	100		0,21	100		21,4	100		0,6	100		0,2	100		115277,8	100		10,4	100		159,6	100		931,1	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		0,2	100		0,74	73		2,4	100		0,21	100		21,0	100		0,7	100		0,2	100		115174,8	100		10,4	100		159,3	100		933,8	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		0,0	100		0,73	100		2,6	100		0,21	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		115286,3	100		10,4	100		157,1	100		938,0	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		0,0	100		0,83	100		2,3	100		0,21	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		114935,6	100		10,5	100		154,4	100		938,6	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,3	100		0,83	100		3,5	100		0,2	100		28,3	100		0,6	100		0,1	100		114360,6	100		10,5	100		153,3	100		940,8	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		0,2	100		0,8	73		2,9	100		0,21	95		30,6	100		0,6	100		0,1	100		113696,6	100		10,3	100		153,7	100		936,3	100		in Betrieb
07:30		5,8	100		0,4	100		0,88	100		2,3	100		0,21	100		27,4	100		0,6	100		0,2	100		113988,9	100		10,2	100		154,8	100		940,3	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		0,0	100		0,73	100		2,2	100		0,2	100		17,6	100		0,6	100		0,1	100		114162,8	100		10,5	100		152,7	100		937,2	100		in Betrieb
08:30		6,3	100		0,0	100		0,71	100		2,9	100		0,2	100		13,9	100		0,7	100		0,0	100		113525,4	100		10,3	100		149,5	100		938,4	100		in Betrieb
09:00		4,3	85		0,0	85		0,66	73		3,1	85		0,21	100		16,2	85		0,7	85		0,1	85		113442,1	100		10,0	85		148,4	100		941,4	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		0,0	79		0,74	100		2,4	79		0,2	100		14,6	79		0,6	79		0,4	79		113670,7	100		10,4	79		147,3	100		937,6	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,92	100		2,8	100		0,2	100		16,4	100		0,6	100		0,2	100		113815,2	100		10,3	100		146,2	100		939,4	100		in Betrieb
10:30		5,1	100		0,0	100		1,14	100		2,9	100		0,2	100		26,8	100		0,6	100		0,4	100		113563,5	100		10,3	100		146,1	100		933,6	100		in Betrieb
11:00		4,5	100		0,0	100		0,81	73		4,5	100		0,2	94		23,1	100		0,7	100		0,3	100		113424,7	100		10,4	100		146,1	100		938,3	100		in Betrieb
11:30		4,3	100		0,0	100		0,85	100		4,7	100		0,2	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		113421,3	100		10,2	100		146,1	100		943,5	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		0,0	100		0,72	100		4,1	100		0,2	100		21,4	100		0,7	100		0,4	100		114005,7	100		10,3	100		145,2	100		947,1	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		0,0	100		0,94	100		4,1	100		0,2	100		32,4	100		0,6	100		0,3	100		113318,5	100		10,4	100		145,4	100		940,6	100		in Betrieb
13:00		5,2	100		0,0	100		0,98	73		5,1	100		0,2	100		28,9	100		0,6	100		0,2	100		112590,3	100		10,3	100		144,9	100		944,1	100		in Betrieb
13:30		4,5	100		0,0	100		0,91	100		3,3	100		0,2	100		26,6	100		0,6	100		0,2	100		111571,8	100		10,3	100		143,9	100		942,3	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,0	100		0,96	100		3,4	100		0,2	100		32,1	100		0,7	100		0,3	100		112010,3	100		10,1	100		144,3	100		947,4	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		0,0	100		0,91	100		3,5	100		0,2	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		111563,2	100		10,3	100		144,4	100		936,8	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		0,0	100		0,93	73		2,8	100		0,2	94		32,4	100		0,6	100		0,3	100		111475,6	100		10,1	100		145,6	100		944,9	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		0,1	100		1,42	100		2,6	100		0,2	100		30,1	100		0,6	100		0,3	100		111922,0	100		10,2	100		147,4	100		939,8	100		in Betrieb
16:00		4,5	100		0,0	100		1,17	100		2,9	100		0,2	100		21,5	100		0,6	100		0,3	100		112282,5	100		10,4	100		148,3	100		938,9	100		in Betrieb
16:30		4,7	100		0,0	100		1,09	100		3,8	100		0,2	100		19,0	100		0,7	100		0,3	100		112175,1	100		10,3	100		149,3	100		942,2	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,0	100		0,78	73		3,7	100		0,2	100		15,8	100		0,7	100		0,3	100		112293,1	100		10,3	100		150,6	100		945,7	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,0	100		0,84	100		3,4	100		0,21	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		111619,0	100		10,1	100		152,9	100		947,2	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		0,0	100		0,97	100		3,0	100		0,21	100		22,6	100		0,6	100		0,3	100		112466,5	100		10,1	100		154,8	100		948,9	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		0,0	100		1,17	100		2,6	100		0,21	100		26,0	100		0,6	100		0,3	100		112915,1	100		10,4	100		153,3	100		941,5	100		in Betrieb
19:00		4,6	100		0,0	100		1,16	73		3,4	100		0,21	94		32,3	100		0,7	100		0,3	100		113157,0	100		10,2	100		154,0	100		946,7	100		in Betrieb
19:30		5,1	100		0,0	100		1,51	100		5,6	100		0,21	100		31,6	100		0,7	100		0,3	100		113290,8	100		10,2	100		154,8	100		946,7	100		in Betrieb
20:00		5,7	100		0,2	100		1,58	100		5,0	100		0,21	100		23,2	100		0,7	100		0,3	100		114008,3	100		10,5	100		154,2	100		934,7	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,0	100		1,71	100		6,5	100		0,21	100		29,1	100		0,7	100		0,4	100		113479,6	100		10,2	100		151,9	100		936,8	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		0,0	85		2,22	73		4,0	85		0,21	100		34,8	85		0,7	85		0,4	85		114351,0	100		10,1	85		150,7	100		939,5	100		in Betrieb
21:30		2,5	79		0,0	79		4,66	100		3,5	79		0,21	100																							