

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/07/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,0	100		0,3	100		0,61	100		1,7	100		0,22	100		22,4	100		0,6	100		0,6	100		114140,4	100	10,3	100		181,5	100		937,2	100		In marcia
01:00		5,3	100		0,8	100		0,65	73		1,7	100		0,22	100		21,7	100		0,6	100		0,6	100		114518,8	100	10,3	100		181,3	100		938,5	100		In marcia
01:30		3,9	100		0,5	100		0,72	100		2,0	100		0,22	100		25,9	100		0,7	100		0,6	100		114064,9	100	10,3	100		181,4	100		933,8	100		In marcia
02:00		3,3	100		0,3	100		0,71	100		2,5	100		0,22	100		33,0	100		0,6	100		0,6	100		113938,4	100	10,1	100		181,6	100		940,5	100		In marcia
02:30		4,3	100		1,0	100		0,79	100		2,0	100		0,22	100		29,4	100		0,7	100		0,6	100		114847,8	100	10,3	100		183,1	100		939,7	100		In marcia
03:00		4,9	100		1,2	100		0,72	73		2,9	100		0,22	94		27,6	100		0,7	100		0,7	100		115036,8	100	10,1	100		184,0	100		938,0	100		In marcia
03:30		3,3	100		0,2	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,6	100		115789,0	100	10,5	100		183,8	100		929,0	100		In marcia
04:00		2,9	100		0,5	100		0,65	100		2,5	100		0,22	100		29,3	100		0,6	100		0,6	100		115692,2	100	10,1	100		183,6	100		934,5	100		In marcia
04:30		5,9	100		1,7	100		0,68	100		2,0	100		0,22	100		18,2	100		0,6	100		0,5	100		116271,7	100	10,4	100		183,0	100		935,4	100		In marcia
05:00		3,2	100		0,4	100		0,6	73		1,8	100		0,22	100		17,9	100		0,7	100		0,5	100		116083,2	100	10,7	100		182,3	100		930,7	100		In marcia
05:30		4,6	100		0,6	100		0,75	100		2,4	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,5	100		115286,5	100	10,5	100		181,9	100		934,2	100		In marcia
06:00		4,4	100		0,9	100		0,73	100		2,0	100		0,22	100		17,4	100		0,7	100		0,5	100		114605,8	100	10,6	100		180,0	100		930,7	100		In marcia
06:30		2,5	100		0,0	100		0,75	100		2,1	100		0,21	100		13,2	100		0,7	100		0,5	100		113440,6	100	10,4	100		178,3	100		938,4	100		In marcia
07:00		3,4	100		0,0	100		0,72	73		4,3	100		0,21	94		19,9	100		0,7	100		0,3	100		114797,6	100	10,8	100		177,8	100		933,6	100		In marcia
07:30		5,5	100		0,0	100		0,79	100		3,0	100		0,21	100		18,0	100		0,7	100		0,4	100		114428,4	100	10,6	100		177,1	100		939,9	100		In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		0,9	100		2,2	100		0,21	100		29,1	100		0,7	100		0,4	100		113823,5	100	10,6	100		176,1	100		933,5	100		In marcia
08:30		3,4	100		0,0	100		1,37	100		2,1	100		0,21	100		38,6	100		0,7	100		0,4	100		112393,3	100	10,2	100		175,1	100		941,4	100		In marcia
09:00		4,3	86		0,0	86		1,5	73		2,3	86		0,22	100		37,0	86		0,7	86		0,3	86		111814,3	100	10,1	86		175,5	100		945,1	100		In marcia
09:30		3,5	78		0,0	78		1,61	100		2,4	78		0,22	100		28,8	78		0,7	78		0,2	78		113774,4	100	10,6	78		175,7	100		938,6	100		In marcia
10:00		5,0	100		0,0	100		1,85	100		2,4	100		0,22	100		31,2	100		0,7	100		0,3	100		114263,0	100	10,4	100		176,5	100		938,0	100		In marcia
10:30		3,9	100		0,0	100		1,72	100		2,4	100		0,22	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		114448,1	100	10,6	100		176,4	100		935,3	100		In marcia
11:00		4,2	100		0,0	100		1,56	73		2,2	100		0,22	94		24,3	100		0,7	100		0,3	100		113737,6	100	10,2	100		176,2	100		942,8	100		In marcia
11:30		3,1	100		0,0	100		1,73	100		2,1	100		0,22	100		20,3	100		0,7	100		0,4	100		113870,4	100	10,3	100		176,3	100		938,0	100		In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		27,0	100		2,3	100		0,22	100		27,3	100		0,6	100		0,4	100		114257,1	100	10,2	100		176,7	100		936,1	100		In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100	(9)	>75	100		2,9	100		0,22	100		27,0	100		0,8	100		0,4	100		115696,4	100	10,3	100		177,4	100		933,3	100		In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		66,99	73		2,1	100		0,22	100		21,0	100		0,7	100		0,3	100		114954,0	100	10,3	100		176,9	100		933,9	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100	(9)	>75	100		2,3	100		0,22	100		25,9	100		0,7	100		0,4	100		114139,4	100	10,2	100		177,6	100		932,1	100		In marcia
14:00		3,0	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,3	100		0,22	100		17,6	100		0,7	100		0,3	100		113751,8	100	10,2	100		177,7	100		936,6	100		In marcia
14:30		3,1	100		0,1	100	(9)	>75	100		2,3	100		0,22	100		14,7	100		0,7	100		0,3	100		113633,6	100	10,4	100		177,8	100		931,2	100		In marcia
15:00		6,9	100		0,6	100	(9)	>75	73		2,2	100		0,22	94		24,8	100		0,7	100		0,4	100		112291,0	100	10,2	100		177,6	100		934,9	100		In marcia
15:30		4,4	100		0,0	100		58,16	100		2,2	100		0,22	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		112411,7	100	10,2	100		177,4	100		936,5	100		In marcia
16:00		3,9	100		0,0	100		36,0	100		2,8	100		0,22	100		36,5	100		0,7	100		0,5	100		111665,5	100	9,9	100		178,0	100		940,0	100		In marcia
16:30		5,0	100		0,0	100		25,23	100		2,9	100		0,22	100		18,8	100		0,7	100		0,3	100		113110,0	100	10,4	100		177,9	100		928,6	100		In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		17,88	73		2,3	100		0,22	100		17,1	100		0,7	100		0,3	100		112822,0	100	10,3	100		177,2	100		930,8	100		In marcia
17:30		3,8	100		0,0	100		22,83	100		2,6	100		0,22	100		23,1	100		0,7	100		0,4	100		111480,8	100	10,0	100		177,5	100		940,8	100		In marcia
18:00		4,1	100		0,0	100		22,12	100		2,7	100		0,22	100		25,3	100		0,7	100		0,3	100		112140,2	100	10,2	100		178,3	100		936,2	100		In marcia
18:30		4,1	100		0,0	100		19,75	100		2,7	100		0,22	100		29,3	100		0,7	100		0,3	100		112534,1	100	10,2	100		178,6	100		937,6	100		In marcia
19:00		3,9	100		0,0	100		15,04	73		2,7	100		0,22	95		27,9	100		0,7	100		0,3	100		113113,9	100	10,3	100		179,6	100		938,8	100		In marcia
19:30		3,4	100		0,0	100		15,86	100		1,9	100		0,22	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		113577,8	100	10,3	100		179,9	100		941,8	100		In marcia
20:00		4,6	100		0,1	100		15,42	100		2,9	100		0,22	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		113312,3	100	10,3	100		180,3	100		937,1	100		In marcia
20:30		3,6	100		0,1	100		10,95	100		2,9	100		0,22	100		26,2	100		0,7	100		0,4	100		112754,2	100	10,1	100		180,5	100		943,5	100		In marcia
21:00		2,6	84		0,0	84		8,12	73		2,7	84		0,22	100		33,9	84		0,7	84		0,3	84		113360,9	100	10,3	84		180,8	100		941,6	100		In marcia
21:30		5,5	79		0,8	79		15,03	100		2,8	79		0,22	100		32,4	79		0,7	79		0,4	79		115218,4	100	10,2	79		182,0	100		936,5	100		In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,0	100		0,3	100		0,61	100		1,7	100		0,22	100		22,4	100		0,6	100		0,6	100		114140,4	100	10,3	100		181,5	100		937,2	100		in Betrieb
01:00		5,3	100		0,8	100		0,65	73		1,7	100		0,22	100		21,7	100		0,6	100		0,6	100		114518,8	100	10,3	100		181,3	100		938,5	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		0,5	100		0,72	100		2,0	100		0,22	100		25,9	100		0,7	100		0,6	100		114064,9	100	10,3	100		181,4	100		933,8	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,3	100		0,71	100		2,5	100		0,22	100		33,0	100		0,6	100		0,6	100		113938,4	100	10,1	100		181,6	100		940,5	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		1,0	100		0,79	100		2,0	100		0,22	100		29,4	100		0,7	100		0,6	100		114847,8	100	10,3	100		183,1	100		939,7	100		in Betrieb
03:00		4,9	100		1,2	100		0,72	73		2,9	100		0,22	94		27,6	100		0,7	100		0,7	100		115036,8	100	10,1	100		184,0	100		938,0	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		0,2	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,6	100		115789,0	100	10,5	100		183,8	100		929,0	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		0,5	100		0,65	100		2,5	100		0,22	100		29,3	100		0,6	100		0,6	100		115692,2	100	10,1	100		183,6	100		934,5	100		in Betrieb
04:30		5,9	100		1,7	100		0,68	100		2,0	100		0,22	100		18,2	100		0,6	100		0,5	100		116271,7	100	10,4	100		183,0	100		935,4	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		0,4	100		0,6	73		1,8	100		0,22	100		17,9	100		0,7	100		0,5	100		116083,2	100	10,7	100		182,3	100		930,7	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		0,6	100		0,75	100		2,4	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,5	100		115286,5	100	10,5	100		181,9	100		934,2	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		0,9	100		0,73	100		2,0	100		0,22	100		17,4	100		0,7	100		0,5	100		114605,8	100	10,6	100		180,0	100		930,7	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		0,0	100		0,75	100		2,1	100		0,21	100		13,2	100		0,7	100		0,5	100		113440,6	100	10,4	100		178,3	100		938,4	100		in Betrieb
07:00		3,4	100		0,0	100		0,72	73		4,3	100		0,21	94		19,9	100		0,7	100		0,3	100		114797,6	100	10,8	100		177,8	100		933,6	100		in Betrieb
07:30		5,5	100		0,0	100		0,79	100		3,0	100		0,21	100		18,0	100		0,7	100		0,4	100		114428,4	100	10,6	100		177,1	100		939,9	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,9	100		2,2	100		0,21	100		29,1	100		0,7	100		0,4	100		113823,5	100	10,6	100		176,1	100		933,5	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		0,0	100		1,37	100		2,1	100		0,21	100		38,6	100		0,7	100		0,4	100		112393,3	100	10,2	100		175,1	100		941,4	100		in Betrieb
09:00		4,3	86		0,0	86		1,5	73		2,3	86		0,22	100		37,0	86		0,7	86		0,3	86		111814,3	100	10,1	86		175,5	100		945,1	100		in Betrieb
09:30		3,5	78		0,0	78		1,61	100		2,4	78		0,22	100		28,8	78		0,7	78		0,2	78		113774,4	100	10,6	78		175,7	100		938,6	100		in Betrieb
10:00		5,0	100		0,0	100		1,85	100		2,4	100		0,22	100		31,2	100		0,7	100		0,3	100		114263,0	100	10,4	100		176,5	100		938,0	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		0,0	100		1,72	100		2,4	100		0,22	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		114448,1	100	10,6	100		176,4	100		935,3	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		0,0	100		1,56	73		2,2	100		0,22	94		24,3	100		0,7	100		0,3	100		113737,6	100	10,2	100		176,2	100		942,8	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		0,0	100		1,73	100		2,1	100		0,22	100		20,3	100		0,7	100		0,4	100		113870,4	100	10,3	100		176,3	100		938,0	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		27,0	100		2,3	100		0,22	100		27,3	100		0,6	100		0,4	100		114257,1	100	10,2	100		176,7	100		936,1	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100	(9)	>75	100		2,9	100		0,22	100		27,0	100		0,8	100		0,4	100		115696,4	100	10,3	100		177,4	100		933,3	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		66,99	73		2,1	100		0,22	100		21,0	100		0,7	100		0,3	100		114954,0	100	10,3	100		176,9	100		933,9	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100	(9)	>75	100		2,3	100		0,22	100		25,9	100		0,7	100		0,4	100		114139,4	100	10,2	100		177,6	100		932,1	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,3	100		0,22	100		17,6	100		0,7	100		0,3	100		113751,8	100	10,2	100		177,7	100		936,6	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,1	100	(9)	>75	100		2,3	100		0,22	100		14,7	100		0,7	100		0,3	100		113633,6	100	10,4	100		177,8	100		931,2	100		in Betrieb
15:00		6,9	100		0,6	100	(9)	>75	73		2,2	100		0,22	94		24,8	100		0,7	100		0,4	100		112291,0	100	10,2	100		177,6	100		934,9	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		0,0	100		58,16	100		2,2	100		0,22	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		112411,7	100	10,2	100		177,4	100		936,5	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		0,0	100		36,0	100		2,8	100		0,22	100		36,5	100		0,7	100		0,5	100		111665,5	100	9,9	100		178,0	100		940,0	100		in Betrieb
16:30		5,0	100		0,0	100		25,23	100		2,9	100		0,22	100		18,8	100		0,7	100		0,3	100		113110,0	100	10,4	100		177,9	100		928,6	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		17,88	73		2,3	100		0,22	100		17,1	100		0,7	100		0,3	100		112822,0	100	10,3	100		177,2	100		930,8	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		0,0	100		22,83	100		2,6	100		0,22	100		23,1	100		0,7	100		0,4	100		111480,8	100	10,0	100		177,5	100		940,8	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		0,0	100		22,12	100		2,7	100		0,22	100		25,3	100		0,7	100		0,3	100		112140,2	100	10,2	100		178,3	100		936,2	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		0,0	100		19,75	100		2,7	100		0,22	100		29,3	100		0,7	100		0,3	100		112534,1	100	10,2	100		178,6	100		937,6	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		0,0	100		15,04	73		2,7	100		0,22	95		27,9	100		0,7	100		0,3	100		113113,9	100	10,3	100		179,6	100		938,8	100		in Betrieb
19:30		3,4	100		0,0	100		15,86	100		1,9	100		0,22	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		113577,8	100	10,3	100		179,9	100		941,8	100		in Betrieb
20:00		4,6	100		0,1	100		15,42	100		2,9	100		0,22	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		113312,3	100	10,3	100		180,3	100		937,1	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		0,1	100		10,95	100		2,9	100		0,22	100		26,2	100		0,7	100		0,4	100		112754,2	100	10,1	100		180,5	100		943,5	100		in Betrieb
21:00		2,6	84		0,0	84		8,12	73		2,7	84		0,22	100		33,9	84		0,7	84		0,3	84		113360,9	100	10,3	84		180,8	100		941,6	100		in Betrieb
21:30		5,5	79		0,8	79		15,03	100		2,8	79		0,22	100		32,4	79		0,7	79		0,4	79		115218,4	100	10,2	79		182,0	100		936,5	100		in Betrieb