

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,2	100		0,0	100		2,28	100		3,3	100		0,22	100		32,5	100		0,7	100		0,5	100		113160,7	100	10,0	100		180,5	100		938,7	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,0	100		3,04	73		3,0	100		0,22	100		40,8	100		0,7	100		0,4	100		113990,5	100	10,0	100		177,5	100		942,6	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,0	100		6,37	100		2,9	100		0,21	100		39,5	100		0,7	100		0,2	100		115549,1	100	10,4	100		162,7	100		934,4	100	In marcia
02:00		4,9	100		0,2	100		9,54	100		3,0	100		0,2	100		28,7	100		0,7	100		0,2	100		115265,3	100	10,3	100		154,2	100		934,6	100	In marcia
02:30		3,2	100		0,0	100		5,34	100		2,7	100		0,2	100		24,8	100		0,7	100		0,2	100		114286,4	100	10,3	100		142,3	100		938,6	100	In marcia
03:00		5,7	100		0,3	100		3,46	73		4,3	100		0,2	94		17,8	100		0,7	100		0,2	100		113820,1	100	10,2	100		146,0	100		939,7	100	In marcia
03:30		4,4	100		0,0	100		2,07	100		3,4	100		0,2	100		19,9	100		0,7	100		0,3	100		113045,9	100	10,2	100		144,9	100		938,3	100	In marcia
04:00		4,4	100		0,0	100		2,09	100		3,1	100		0,2	100		20,5	100		0,7	100		0,2	100		112604,6	100	10,2	100		143,7	100		934,8	100	In marcia
04:30		3,0	100		0,0	100		2,04	100		2,9	100		0,2	100		20,9	100		0,7	100		0,2	100		112621,7	100	10,0	100		143,2	100		936,9	100	In marcia
05:00		2,4	100		0,0	100		1,84	73		3,0	100		0,2	100		30,5	100		0,7	100		0,2	100		113099,3	100	10,1	100		143,5	100		934,9	100	In marcia
05:30		2,2	100		0,1	100		3,87	100		2,5	100		0,21	100		38,2	100		0,6	100		0,1	100		114042,7	100	10,2	100		143,8	100		926,9	100	In marcia
06:00		3,0	100		0,9	100		6,71	100		2,0	100		0,2	100		33,8	100		0,6	100		0,2	100		114809,4	100	10,2	100		145,0	100		935,4	100	In marcia
06:30		8,6	100		2,1	100		6,76	100		3,9	100		0,2	100		23,6	100		0,7	100		0,1	100		115500,5	100	10,4	100		145,2	100		932,0	100	In marcia
07:00		3,6	100		0,0	100		1,93	73		2,8	100		0,2	94		24,3	100		0,7	100		0,2	100		114970,5	100	10,3	100		144,7	100		933,9	100	In marcia
07:30		3,4	100		0,0	100		1,88	100		3,3	100		0,2	100		17,6	100		0,7	100		0,1	100		114352,9	100	10,3	100		143,9	100		934,6	100	In marcia
08:00		3,5	100		0,0	100		1,48	100		4,5	100		0,19	100		8,9	100		0,7	100		0,1	100		114060,6	100	10,5	100		142,9	100		936,4	100	In marcia
08:30		3,4	100		0,0	100		1,31	100		2,7	100		0,2	100		11,7	100		0,7	100		0,1	100		112299,0	100	10,2	100		142,9	100		941,8	100	In marcia
09:00		4,8	86		0,0	86		1,11	73		2,7	86		0,2	100		20,8	86		0,7	86		0,1	86		111376,1	100	10,1	86		143,2	100		940,4	100	In marcia
09:30		3,3	77		0,0	77		1,38	100		2,6	77		0,2	100		31,4	77		0,7	77		0,3	77		111896,1	100	10,3	77		143,3	100		938,1	100	In marcia
10:00		4,4	100		0,0	100		1,61	100		2,3	100		0,2	100		35,3	100		0,7	100		0,1	100		112430,4	100	10,3	100		143,2	100		937,8	100	In marcia
10:30		4,3	100		0,0	100		1,72	100		2,5	100		0,2	100		34,0	100		0,7	100		0,2	100		112220,3	100	10,4	100		143,2	100		930,0	100	In marcia
11:00		4,2	100		0,0	100		1,23	73		2,7	100		0,2	94		28,3	100		0,7	100		0,3	100		112346,8	100	10,2	100		143,0	100		934,4	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,0	100		1,41	100		2,7	100		0,2	100		33,4	100		0,7	100		0,2	100		112359,8	100	10,3	100		143,7	100		933,1	100	In marcia
12:00		4,8	100		0,0	100		1,54	100		3,2	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		113724,0	100	10,2	100		143,6	100		937,5	100	In marcia
12:30		3,2	100		0,0	100		2,16	100		2,8	100		0,2	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		114440,6	100	10,6	100		143,5	100		930,2	100	In marcia
13:00		3,0	100		0,0	100		36,97	73		2,8	100		0,2	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		113756,0	100	10,4	100		143,4	100		937,8	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		71,26	100		4,3	100		0,2	100		25,0	100		0,8	100		0,3	100		113282,4	100	10,3	100		143,5	100		940,3	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100	(9)	>75	100		2,5	100		0,21	100		28,7	100		0,7	100		0,4	100		113638,2	100	10,3	100		144,3	100		932,9	100	In marcia
14:30		2,4	100		0,0	100	(9)	>75	100		1,9	100		0,21	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		114647,6	100	10,3	100		146,1	100		935,4	100	In marcia
15:00		3,5	100		0,5	100	(9)	>75	73		1,9	100		0,21	94		22,3	100		0,7	100		0,3	100		114845,1	100	10,6	100		146,6	100		929,4	100	In marcia
15:30		7,6	100		1,5	100	(9)	>75	100		2,4	100		0,2	100		22,8	100		0,7	100		0,2	100		114375,6	100	10,5	100		146,4	100		935,1	100	In marcia
16:00		4,4	100		0,2	100		23,4	100		2,8	100		0,2	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		113459,1	100	10,5	100		145,1	100		942,8	100	In marcia
16:30		3,8	100		0,0	100		6,21	100		2,6	100		0,2	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		113689,7	100	10,3	100		144,6	100		940,6	100	In marcia
17:00		4,6	100		0,0	100		9,1	73		2,3	100		0,21	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		112734,2	100	10,1	100		145,6	100		943,2	100	In marcia
17:30		3,3	100		0,0	100		14,48	100		2,7	100		0,2	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		113639,4	100	10,4	100		145,5	100		937,1	100	In marcia
18:00		4,9	100		0,0	100		11,55	100		2,7	100		0,2	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		112596,3	100	10,3	100		144,6	100		938,9	100	In marcia
18:30		4,7	100		0,0	100		9,82	100		2,6	100		0,2	100		18,5	100		0,7	100		0,3	100		112939,9	100	10,2	100		143,8	100		944,2	100	In marcia
19:00		3,3	100		0,0	100		7,92	73		2,6	100		0,2	94		21,8	100		0,7	100		0,3	100		113500,9	100	10,4	100		143,9	100		940,1	100	In marcia
19:30		5,7	100		0,0	100		13,97	100		3,0	100		0,2	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		113574,5	100	10,4	100		144,0	100		935,5	100	In marcia
20:00		3,9	100		0,0	100		8,66	100		3,5	100		0,2	100		23,0	100		0,7	100		0,4	100		113444,0	100	10,3	100		143,6	100		930,8	100	In marcia
20:30		2,6	100		0,0	100		7,76	100		3,1	100		0,2	100		26,8	100		0,7	100		0,3	100		113232,6	100	10,3	100		143,4	100		938,6	100	In marcia
21:00		3,8	85		0,0	85		7,81	73		4,2	85		0,2	100		20,7	85		0,7	85		0,3	85		113253,1	100	10,5	85		143,3	100		933,3	100	In marcia
21:30		3,5	79		0,0	79		8,49	100		3,9	79		0,2	100		32,2	79		0,7	79		0,3	79		111695,7	100	10,2	79		143,7	100		940,7	100	In marcia
22:00		3,6	100		0,0	100		10,56	100		4,9	100		0,2	100		32,5	100		0,7	100		0,2	100		112804,9	100	10,2	100	</						

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,2	100		0,0	100		2,28	100		3,3	100		0,22	100		32,5	100		0,7	100		0,5	100		113160,7	100	10,0	100		180,5	100		938,7	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,0	100		3,04	73		3,0	100		0,22	100		40,8	100		0,7	100		0,4	100		113990,5	100	10,0	100		177,5	100		942,6	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,0	100		6,37	100		2,9	100		0,21	100		39,5	100		0,7	100		0,2	100		115549,1	100	10,4	100		162,7	100		934,4	100		in Betrieb
02:00		4,9	100		0,2	100		9,54	100		3,0	100		0,2	100		28,7	100		0,7	100		0,2	100		115265,3	100	10,3	100		154,2	100		934,6	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		0,0	100		5,34	100		2,7	100		0,2	100		24,8	100		0,7	100		0,2	100		114286,4	100	10,3	100		149,3	100		938,6	100		in Betrieb
03:00		5,7	100		0,3	100		3,46	73		4,3	100		0,2	94		17,8	100		0,7	100		0,2	100		113820,1	100	10,2	100		146,0	100		939,7	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		0,0	100		2,07	100		3,4	100		0,2	100		19,9	100		0,7	100		0,3	100		113045,9	100	10,2	100		144,9	100		938,3	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		0,0	100		2,09	100		3,1	100		0,2	100		20,5	100		0,7	100		0,2	100		112604,6	100	10,2	100		143,7	100		934,8	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,0	100		2,04	100		2,9	100		0,2	100		20,9	100		0,7	100		0,2	100		112621,7	100	10,0	100		143,2	100		936,9	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		0,0	100		1,84	73		3,0	100		0,2	100		30,5	100		0,7	100		0,2	100		113099,3	100	10,1	100		143,5	100		934,9	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,1	100		3,87	100		2,5	100		0,21	100		38,2	100		0,6	100		0,1	100		114042,7	100	10,2	100		143,8	100		926,9	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,9	100		6,71	100		2,0	100		0,2	100		33,8	100		0,6	100		0,2	100		114809,4	100	10,2	100		145,0	100		935,4	100		in Betrieb
06:30		8,6	100		2,1	100		6,76	100		3,9	100		0,2	100		23,6	100		0,7	100		0,1	100		115500,5	100	10,4	100		145,2	100		932,0	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		0,0	100		1,93	73		2,8	100		0,2	94		24,3	100		0,7	100		0,2	100		114970,5	100	10,3	100		144,7	100		933,9	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		0,0	100		1,88	100		3,3	100		0,2	100		17,6	100		0,7	100		0,1	100		114352,9	100	10,3	100		143,9	100		934,6	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		0,0	100		1,48	100		4,5	100		0,19	100		8,9	100		0,7	100		0,1	100		114060,6	100	10,5	100		142,9	100		936,4	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		0,0	100		1,31	100		2,7	100		0,2	100		11,7	100		0,7	100		0,1	100		112299,0	100	10,2	100		142,9	100		941,8	100		in Betrieb
09:00		4,8	86		0,0	86		1,11	73		2,7	86		0,2	100		20,8	86		0,7	86		0,1	86		111376,1	100	10,1	86		143,2	100		940,4	100		in Betrieb
09:30		3,3	77		0,0	77		1,38	100		2,6	77		0,2	100		31,4	77		0,7	77		0,3	77		111896,1	100	10,3	77		143,3	100		938,1	100		in Betrieb
10:00		4,4	100		0,0	100		1,61	100		2,3	100		0,2	100		35,3	100		0,7	100		0,1	100		112430,4	100	10,3	100		143,2	100		937,8	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		0,0	100		1,72	100		2,5	100		0,2	100		34,0	100		0,7	100		0,2	100		112220,3	100	10,4	100		143,2	100		930,0	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		0,0	100		1,23	73		2,7	100		0,2	94		28,3	100		0,7	100		0,3	100		112346,8	100	10,2	100		143,0	100		934,4	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		0,0	100		1,41	100		2,7	100		0,2	100		33,4	100		0,7	100		0,2	100		112359,8	100	10,3	100		143,7	100		933,1	100		in Betrieb
12:00		4,8	100		0,0	100		1,54	100		3,2	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		113724,0	100	10,2	100		143,6	100		937,5	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		0,0	100		2,16	100		2,8	100		0,2	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		114440,6	100	10,6	100		143,5	100		930,2	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		0,0	100		36,97	73		2,8	100		0,2	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		113756,0	100	10,4	100		143,4	100		937,8	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		71,26	100		4,3	100		0,2	100		25,0	100		0,8	100		0,3	100		113282,4	100	10,3	100		143,5	100		940,3	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100	(9)	>75	100		2,5	100		0,21	100		28,7	100		0,7	100		0,4	100		113638,2	100	10,3	100		144,3	100		932,9	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		0,0	100	(9)	>75	100		1,9	100		0,21	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		114647,6	100	10,3	100		146,1	100		935,4	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,5	100	(9)	>75	73		1,9	100		0,21	94		22,3	100		0,7	100		0,3	100		114845,1	100	10,6	100		146,6	100		929,4	100		in Betrieb
15:30		7,6	100		1,5	100	(9)	>75	100		2,4	100		0,2	100		22,8	100		0,7	100		0,2	100		114375,6	100	10,5	100		146,4	100		935,1	100		in Betrieb
16:00		4,4	100		0,2	100		23,4	100		2,8	100		0,2	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		113459,1	100	10,5	100		145,1	100		942,8	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		0,0	100		6,21	100		2,6	100		0,2	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		113689,7	100	10,3	100		144,6	100		940,6	100		in Betrieb
17:00		4,6	100		0,0	100		9,1	73		2,3	100		0,21	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		112734,2	100	10,1	100		145,6	100		943,2	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		0,0	100		14,48	100		2,7	100		0,2	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		113639,4	100	10,4	100		145,5	100		937,1	100		in Betrieb
18:00		4,9	100		0,0	100		11,55	100		2,7	100		0,2	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		112596,3	100	10,3	100		144,6	100		938,9	100		in Betrieb
18:30		4,7	100		0,0	100		9,82	100		2,6	100		0,2	100		18,5	100		0,7	100		0,3	100		112939,9	100	10,2	100		143,8	100		944,2	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		0,0	100		7,92	73		2,6	100		0,2	94		21,8	100		0,7	100		0,3	100		113500,9	100	10,4	100		143,9	100		940,1	100		in Betrieb
19:30		5,7	100		0,0	100		13,97	100		3,0	100		0,2	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		113574,5	100	10,4	100		144,0	100		935,5	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		0,0	100		8,66	100		3,5	100		0,2	100		23,0	100		0,7	100		0,4	100		113444,0	100	10,3	100		143,6	100		930,8	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		0,0	100		7,76	100		3,1	100		0,2	100		26,8	100		0,7	100		0,3	100		113232,6	100	10,3	100		143,4	100		938,6	100		in Betrieb
21:00		3,8	85		0,0	85		7,81	73		4,2	85		0,2	100		20,7	85		0,7	85		0,3	85		113253,1	100	10,5	85		143,3	100		933,3	100		in Betrieb
21:30		3,5	79		0,0	79		8,49	100		3,9	79		0,2	100		32,2	79		0,7	79		0,3	79		111695,7	100	10,2	79		143,7	100		940,7	100		in Betrieb
22:00		3,6	100		0,0																																