

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,7	100		0,5	100		0,6	100		2,5	100		0,22	100		24,3	100		0,7	100		0,6	100		113904,7	100		10,3	100		183,1	100		932,9	100	In marcia
01:00		3,3	100		0,9	100		0,81	73		2,2	100		0,23	100		32,7	100		0,7	100		0,6	100		114558,7	100		10,3	100		183,1	100		931,9	100	In marcia
01:30		2,8	100		1,2	100		0,96	100		2,2	100		0,23	100		31,6	100		0,7	100		0,6	100		115317,8	100		10,5	100		183,7	100		921,4	100	In marcia
02:00		4,0	100		1,5	100		1,03	100		1,9	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,6	100		114929,5	100		10,3	100		184,1	100		927,1	100	In marcia
02:30		3,5	100		0,8	100		0,84	100		2,3	100		0,22	100		17,9	100		0,7	100		0,5	100		115623,4	100		10,5	100		184,2	100		930,5	100	In marcia
03:00		3,4	100		1,1	100		0,95	73		2,6	100		0,23	94		23,4	100		0,6	100		0,7	100		115405,8	100		10,2	100		184,4	100		930,1	100	In marcia
03:30		4,6	100		1,5	100		1,06	100		2,3	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,7	100		115538,7	100		10,2	100		184,4	100		934,9	100	In marcia
04:00		4,4	100		0,9	100		1,06	100		2,7	100		0,23	100		28,8	100		0,7	100		0,8	100		115460,7	100		10,1	100		184,8	100		934,6	100	In marcia
04:30		3,0	100		0,7	100		1,17	100		2,4	100		0,23	100		27,4	100		0,7	100		0,8	100		116214,6	100		10,3	100		185,1	100		929,7	100	In marcia
05:00		2,6	100		0,9	100		1,26	73		1,9	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,7	100		115004,8	100		10,3	100		184,6	100		927,4	100	In marcia
05:30		4,9	100		1,4	100		1,69	100		2,4	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,7	100		115360,0	100		10,1	100		184,3	100		935,3	100	In marcia
06:00		4,5	100		1,2	100		1,6	100		2,0	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,7	100		114191,2	100		10,2	100		183,6	100		925,5	100	In marcia
06:30		4,4	100		0,8	100		1,27	100		2,4	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,8	100		112994,2	100		10,0	100		182,8	100		933,9	100	In marcia
07:00		3,1	100		0,7	100		0,95	73		2,3	100		0,23	94		27,6	100		0,7	100		0,7	100		114310,6	100		10,2	100		181,6	100		928,6	100	In marcia
07:30		4,0	100		1,3	100		1,27	100		3,5	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,6	100		114480,8	100		10,1	100		179,6	100		931,1	100	In marcia
08:00		6,1	100		1,8	100		0,99	100		2,6	100		0,22	100		19,1	100		0,7	100		0,5	100		114647,6	100		10,6	100		176,4	100		922,4	100	In marcia
08:30		2,6	100		0,0	100		0,83	100		2,7	100		0,22	100		24,1	100		0,7	100		0,5	100		113150,6	100		10,1	100		174,2	100		934,3	100	In marcia
09:00		2,4	86		0,0	86		0,78	73		2,6	86		0,22	100		23,2	86		0,7	86		0,6	86		113412,4	100		10,0	86		173,2	100		939,6	100	In marcia
09:30		2,3	78		0,0	78		1,12	100		2,0	78		0,22	100		31,6	78		0,7	78		0,9	78		114213,8	100		10,2	78		172,6	100		932,4	100	In marcia
10:00		3,0	100		0,3	100		1,53	100		2,5	100		0,22	100		35,0	100		0,7	100		0,8	100		113688,7	100		10,0	100		172,1	100		935,8	100	In marcia
10:30		3,1	100		0,3	100		1,34	100		2,2	100		0,22	100		31,5	100		0,6	100		0,8	100		113395,8	100		10,1	100		171,0	100		934,8	100	In marcia
11:00		3,6	100		0,5	100		1,34	73		2,2	100		0,22	94		26,9	100		0,6	100		0,8	100		113605,6	100		10,1	100		170,9	100		937,7	100	In marcia
11:30		4,8	100		1,3	100		1,69	100		2,2	100		0,22	100		24,1	100		0,6	100		0,9	100		114773,4	100		10,0	100		171,9	100		941,3	100	In marcia
12:00		2,7	100		1,0	100		1,82	100		2,1	100		0,22	100		16,1	100		0,6	100		0,9	100		114347,2	100		10,4	100		171,4	100		926,4	100	In marcia
12:30		3,2	100		1,5	100		2,79	100		2,1	100		0,22	100		23,3	100		0,6	100		1,0	100		114152,2	100		10,2	100		171,5	100		931,6	100	In marcia
13:00		4,7	100		1,5	100		2,07	73		2,2	100		0,22	100		20,2	100		0,6	100		0,9	100		112971,8	100		10,1	100		170,9	100		936,3	100	In marcia
13:30		3,3	100		0,5	100		1,62	100		2,1	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		1,0	100		113353,5	100		9,9	100		170,8	100		937,5	100	In marcia
14:00		2,3	100		1,2	100		2,14	100		1,6	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		1,0	100		113495,5	100		10,1	100		172,3	100		933,1	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,7	100		2,6	100		1,8	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		1,0	100		114257,0	100		10,0	100		173,0	100		937,4	100	In marcia
15:00		2,7	100		1,4	100		2,06	73		1,8	100		0,22	95		29,5	100		0,6	100		1,0	100		115031,2	100		10,2	100		173,3	100		927,4	100	In marcia
15:30		4,2	100		1,6	100		2,18	100		2,4	100		0,22	100		23,3	100		0,6	100		1,0	100		115313,5	100		10,2	100		174,3	100		934,7	100	In marcia
16:00		2,7	100		0,8	100		1,44	100		2,8	100		0,23	100		26,6	100		0,6	100		1,0	100		116214,5	100		10,3	100		177,1	100		928,3	100	In marcia
16:30		2,7	100		1,6	100		1,65	100		1,8	100		0,23	100		26,3	100		0,6	100		1,1	100		115301,2	100		10,1	100		180,0	100		931,3	100	In marcia
17:00		4,2	100		1,3	100		1,01	73		2,4	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		1,2	100		115416,4	100		10,4	100		180,8	100		919,5	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,3	100		0,94	100		2,5	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		1,3	100		115388,8	100		10,1	100		181,8	100		922,5	100	In marcia
18:00		2,5	100		1,4	100		1,67	100		2,5	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		1,2	100		115445,0	100		10,0	100		182,1	100		929,3	100	In marcia
18:30		2,4	100		1,2	100		1,53	100		1,8	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		1,3	100		115923,1	100		10,3	100		182,0	100		926,0	100	In marcia
19:00		2,3	100		1,7	100		1,49	73		1,8	100		0,23	94		22,4	100		0,6	100		1,1	100		115706,9	100		10,1	100		182,2	100		929,0	100	In marcia
19:30		3,4	100		1,9	100		1,57	100		1,9	100		0,22	100		18,0	100		0,7	100		1,0	100		115468,1	100		10,4	100		181,2	100		929,2	100	In marcia
20:00		3,3	100		0,5	100		1,05	100		2,6	100		0,22	100		21,3	100		0,7	100		1,1	100		114354,2	100		10,2	100		179,9	100		930,8	100	In marcia
20:30		2,7	100		1,1	100		1,19	100		1,9	100		0,23	100		30,2	100		0,6	100		1,1	100		114078,2	100		10,0	100		180,0	100		935,8	100	In marcia
21:00		2,9	85		1,5	85		0,89	73		1,8	85		0,22	100		29,4	85		0,7	85		1,0	85		114737,6	100		10,2	85		179,8	100		933,8	100	In marcia
21:30		3,0	78		0,9	78		1,01	100		1,6	78		0,23	100		36,1	78		0,7	78		1,1	78		113801,4	100		9,8	78		180,3	100		942,3	100	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage	
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert		ID %
00:30		4,7	100		0,5	100		0,6	100		2,5	100		0,22	100		24,3	100		0,7	100		0,6	100		113904,7	100		10,3	100		183,1	100		932,9	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		0,9	100		0,81	73		2,2	100		0,23	100		32,7	100		0,7	100		0,6	100		114558,7	100		10,3	100		183,1	100		931,9	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		1,2	100		0,96	100		2,2	100		0,23	100		31,6	100		0,7	100		0,6	100		115317,8	100		10,5	100		183,7	100		921,4	100		in Betrieb
02:00		4,0	100		1,5	100		1,03	100		1,9	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,6	100		114929,5	100		10,3	100		184,1	100		927,1	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		0,8	100		0,84	100		2,3	100		0,22	100		17,9	100		0,7	100		0,5	100		115623,4	100		10,5	100		184,2	100		930,5	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		1,1	100		0,95	73		2,6	100		0,23	94		23,4	100		0,6	100		0,7	100		115405,8	100		10,2	100		184,4	100		930,1	100		in Betrieb
03:30		4,6	100		1,5	100		1,06	100		2,3	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,7	100		115538,7	100		10,2	100		184,4	100		934,9	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		0,9	100		1,06	100		2,7	100		0,23	100		28,8	100		0,7	100		0,8	100		115460,7	100		10,1	100		184,8	100		934,6	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,7	100		1,17	100		2,4	100		0,23	100		27,4	100		0,7	100		0,8	100		116214,6	100		10,3	100		185,1	100		929,7	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		0,9	100		1,26	73		1,9	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,7	100		115004,8	100		10,3	100		184,6	100		927,4	100		in Betrieb
05:30		4,9	100		1,4	100		1,69	100		2,4	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,7	100		115360,0	100		10,1	100		184,3	100		935,3	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		1,2	100		1,6	100		2,0	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,7	100		114191,2	100		10,2	100		183,6	100		925,5	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		0,8	100		1,27	100		2,4	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,8	100		112994,2	100		10,0	100		182,8	100		933,9	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		0,7	100		0,95	73		2,3	100		0,23	94		27,6	100		0,7	100		0,7	100		114310,6	100		10,2	100		181,6	100		928,6	100		in Betrieb
07:30		4,0	100		1,3	100		1,27	100		3,5	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,6	100		114480,8	100		10,1	100		179,6	100		931,1	100		in Betrieb
08:00		6,1	100		1,8	100		0,99	100		2,6	100		0,22	100		19,1	100		0,7	100		0,5	100		114647,6	100		10,6	100		176,4	100		922,4	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		0,0	100		0,83	100		2,7	100		0,22	100		24,1	100		0,7	100		0,5	100		113150,6	100		10,1	100		174,2	100		934,3	100		in Betrieb
09:00		2,4	86		0,0	86		0,78	73		2,6	86		0,22	100		23,2	86		0,7	86		0,6	86		113412,4	100		10,0	86		173,2	100		939,6	100		in Betrieb
09:30		2,3	78		0,0	78		1,12	100		2,0	78		0,22	100		31,6	78		0,7	78		0,9	78		114213,8	100		10,2	78		172,6	100		932,4	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		0,3	100		1,53	100		2,5	100		0,22	100		35,0	100		0,7	100		0,8	100		113688,7	100		10,0	100		172,1	100		935,8	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		0,3	100		1,34	100		2,2	100		0,22	100		31,5	100		0,6	100		0,8	100		113395,8	100		10,1	100		171,0	100		934,8	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,5	100		1,34	73		2,2	100		0,22	94		26,9	100		0,6	100		0,8	100		113605,6	100		10,1	100		170,9	100		937,7	100		in Betrieb
11:30		4,8	100		1,3	100		1,69	100		2,2	100		0,22	100		24,1	100		0,6	100		0,9	100		114773,4	100		10,0	100		171,9	100		941,3	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		1,0	100		1,82	100		2,1	100		0,22	100		16,1	100		0,6	100		0,9	100		114347,2	100		10,4	100		171,4	100		926,4	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		1,5	100		2,79	100		2,1	100		0,22	100		23,3	100		0,6	100		1,0	100		114152,2	100		10,2	100		171,5	100		931,6	100		in Betrieb
13:00		4,7	100		1,5	100		2,07	73		2,2	100		0,22	100		20,2	100		0,6	100		0,9	100		112971,8	100		10,1	100		170,9	100		936,3	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		0,5	100		1,62	100		2,1	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		1,0	100		113353,5	100		9,9	100		170,8	100		937,5	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		1,2	100		2,14	100		1,6	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		1,0	100		113495,5	100		10,1	100		172,3	100		933,1	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		1,7	100		2,6	100		1,8	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		1,0	100		114257,0	100		10,0	100		173,0	100		937,4	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		1,4	100		2,06	73		1,8	100		0,22	95		29,5	100		0,6	100		1,0	100		115031,2	100		10,2	100		173,3	100		927,4	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		1,6	100		2,18	100		2,4	100		0,22	100		23,3	100		0,6	100		1,0	100		115313,5	100		10,2	100		174,3	100		934,7	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		0,8	100		1,44	100		2,8	100		0,23	100		26,6	100		0,6	100		1,0	100		116214,5	100		10,3	100		177,1	100		928,3	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		1,6	100		1,65	100		1,8	100		0,23	100		26,3	100		0,6	100		1,1	100		115301,2	100		10,1	100		180,0	100		931,3	100		in Betrieb
17:00		4,2	100		1,3	100		1,01	73		2,4	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		1,2	100		115416,4	100		10,4	100		180,8	100		919,5	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,3	100		0,94	100		2,5	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		1,3	100		115388,8	100		10,1	100		181,8	100		922,5	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		1,4	100		1,67	100		2,5	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		1,2	100		115445,0	100		10,0	100		182,1	100		929,3	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		1,2	100		1,53	100		1,8	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		1,3	100		115923,1	100		10,3	100		182,0	100		926,0	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		1,7	100		1,49	73		1,8	100		0,23	94		22,4	100		0,6	100		1,1	100		115706,9	100		10,1	100		182,2	100		929,0	100		in Betrieb
19:30		3,4	100		1,9	100		1,57	100		1,9	100		0,22	100		18,0	100		0,7	100		1,0	100		115468,1	100		10,4	100		181,2	100		929,2	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		0,5	100		1,05	100		2,6	100		0,22	100		21,3	100		0,7	100		1,1	100		114354,2	100		10,2	100		179,9	100		930,8	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,1	100		1,19	100		1,9	100		0,23	100		30,2	100		0,6	100		1,1	100		114078,2	100		10,0	100		180,0	100		935,8	100		in Betrieb
21:00		2,9	85		1,5	85		0,89	73		1,8	85		0,22	100		29,4	85		0,7	85		1,0	85		114737,6	100		10,2	85		179,8	100		933,8	100		in Betrieb
21:30		3,0	78		0,9	78																																