

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 10/08/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,2	100		0,2	100		2,03	100		2,9	100		0,22	100		26,7	100		0,7	100		0,9	100		114693,2	100		10,2	100		177,5	100		931,2	100	In marcia
01:00		4,3	100		0,6	100		3,41	73		2,7	100		0,22	100		25,8	100		0,7	100		0,8	100		115890,7	100		10,4	100		179,0	100		924,4	100	In marcia
01:30		4,0	100		0,4	100		2,62	100		2,5	100		0,22	100		20,2	100		0,7	100		0,7	100		117131,6	100		10,8	100		179,3	100		920,1	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,3	100		2,22	100		2,4	100		0,22	100		18,2	100		0,7	100		0,7	100		116168,0	100		10,5	100		178,7	100		926,1	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,7	100		2,67	100		2,8	100		0,22	100		25,4	100		0,7	100		0,7	100		115387,4	100		10,6	100		177,8	100		920,9	100	In marcia
03:00		3,7	100		0,7	100		1,93	73		2,6	100		0,22	94		33,5	100		0,7	100		0,8	100		115149,0	100		10,3	100		177,4	100		930,1	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,7	100		3,53	100		2,0	100		0,22	100		33,9	100		0,6	100		0,8	100		115470,5	100		10,3	100		178,5	100		935,6	100	In marcia
04:00		3,0	100		1,2	100		4,33	100		2,4	100		0,22	100		34,0	100		0,7	100		0,7	100		117030,1	100		10,8	100		178,5	100		921,6	100	In marcia
04:30		2,9	100		1,5	100		4,26	100		1,9	100		0,22	100		29,8	100		0,6	100		0,7	100		117437,3	100		10,7	100		178,5	100		917,7	100	In marcia
05:00		4,0	100		1,6	100		3,87	73		2,1	100		0,22	100		20,6	100		0,6	100		0,7	100		117644,8	100		10,5	100		178,2	100		930,7	100	In marcia
05:30		6,3	100		1,8	100		4,76	100		2,2	100		0,22	100		17,8	100		0,6	100		0,8	100		117925,6	100		10,4	100		178,6	100		934,1	100	In marcia
06:00		2,3	100		0,0	100		1,32	100		2,1	100		0,21	100		14,4	100		0,7	100		0,8	100		118046,8	100		10,8	100		177,6	100		922,6	100	In marcia
06:30		4,0	100		0,6	100		1,46	100		2,4	100		0,21	100		14,3	100		0,7	100		0,7	100		116735,3	100		10,6	100		176,7	100		927,0	100	In marcia
07:00		2,7	100		0,1	100		0,99	73		2,2	100		0,21	94		16,2	100		0,7	100		0,7	100		115678,0	100		10,6	100		175,7	100		931,2	100	In marcia
07:30		2,3	100		0,0	100		1,82	100		2,6	100		0,22	100		29,6	100		0,6	100		0,8	100		116710,4	100		10,4	100		175,8	100		925,7	100	In marcia
08:00		3,1	100		0,8	100		4,91	100		1,9	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,7	100		116708,8	100		10,4	100		174,9	100		931,1	100	In marcia
08:30		4,1	100		1,9	100		7,97	100		2,0	100		0,22	100		28,3	100		0,7	100		0,7	100		114271,2	100		10,5	100		173,9	100		930,0	100	In marcia
09:00		2,2	85		0,6	85		4,11	73		3,1	85		0,22	100		34,3	85		0,7	85		0,8	85		115384,0	100		9,9	85		172,6	100		932,6	100	In marcia
09:30		3,0	79		1,2	79		6,26	100		3,3	79		0,22	100		36,7	79		0,7	79		0,4	79		116236,4	100		10,3	79		172,3	100		922,3	100	In marcia
10:00		3,4	100		0,4	100		3,65	100		3,0	100		0,22	100		30,6	100		0,7	100		0,4	100		116656,3	100		10,5	100		171,7	100		928,0	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,7	100		3,72	100		3,1	100		0,22	100		32,1	100		0,6	100		0,4	100		116291,2	100		10,1	100		172,0	100		929,0	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,4	100		3,01	73		2,1	100		0,22	94		21,0	100		0,6	100		0,3	100		117754,0	100		10,6	100		171,3	100		922,1	100	In marcia
11:30		4,0	100		1,2	100		2,97	100		2,0	100		0,21	100		20,7	100		0,6	100		0,4	100		117282,4	100		10,5	100		170,6	100		921,3	100	In marcia
12:00		4,6	100		1,7	100		2,32	100		2,1	100		0,21	100		12,6	100		0,7	100		0,4	100		116202,1	100		10,4	100		168,6	100		929,7	100	In marcia
12:30		2,3	100		0,9	100		1,43	100		2,5	100		0,21	100		20,0	100		0,6	100		0,4	100		115262,8	100		10,1	100		167,4	100		929,4	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,6	100		1,57	73		2,2	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		0,5	100		115507,4	100		10,1	100		167,9	100		926,4	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,8	100		2,03	100		2,7	100		0,21	100		24,1	100		0,6	100		0,4	100		116813,9	100		10,5	100		167,9	100		922,1	100	In marcia
14:00		2,4	100		1,0	100		1,56	100		2,3	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,4	100		116136,1	100		10,2	100		168,6	100		923,3	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,1	100		1,62	100		2,1	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,5	100		115689,2	100		10,3	100		169,6	100		929,7	100	In marcia
15:00		2,2	100		1,4	100		1,18	73		2,1	100		0,21	94		23,1	100		0,6	100		0,5	100		116397,7	100		10,4	100		169,9	100		923,1	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,2	100		1,34	100		2,8	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,5	100		115686,3	100		10,3	100		171,4	100		928,6	100	In marcia
16:00		2,6	100		2,3	100		1,31	100		2,3	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,6	100		115990,0	100		10,1	100		172,7	100		929,3	100	In marcia
16:30		2,6	100		0,8	100		0,98	100		2,1	100		0,22	100		28,6	100		0,6	100		0,5	100		117397,9	100		10,3	100		173,5	100		928,8	100	In marcia
17:00		3,2	100		1,2	100		0,92	73		2,0	100		0,22	100		27,1	100		0,7	100		0,5	100		116296,2	100		10,3	100		173,8	100		921,5	100	In marcia
17:30		3,3	100		1,8	100		0,8	100		1,8	100		0,21	100		16,6	100		0,7	100		0,5	100		115932,6	100		10,6	100		172,8	100		918,6	100	In marcia
18:00		2,4	100		0,2	100		0,63	100		1,9	100		0,21	100		23,3	100		0,7	100		0,5	100		114479,8	100		10,7	100		171,9	100		911,5	100	In marcia
18:30		2,6	100		1,2	100		0,75	100		2,1	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,5	100		113388,3	100		10,2	100		171,3	100		924,1	100	In marcia
19:00		4,9	100		1,9	100		0,67	73		1,8	100		0,22	94		23,9	100		0,7	100		0,4	100		113760,3	100		10,2	100		171,5	100		934,3	100	In marcia
19:30		3,3	100		0,8	100		0,62	100		2,1	100		0,21	100		21,5	100		0,7	100		0,5	100		114242,7	100		10,3	100		171,0	100		936,7	100	In marcia
20:00		2,6	100		0,7	100		0,62	100		2,0	100		0,21	100		21,6	100		0,6	100		0,3	100		113880,2	100		10,4	100		170,5	100		934,8	100	In marcia
20:30		3,3	100		1,7	100		0,69	100		1,7	100		0,21	100		26,0	100		0,6	100		0,3	100		112672,3	100		10,3	100		170,0	100		931,6	100	In marcia
21:00		4,7	86		2,1	86		0,75	73		1,9	86		0,21	100		29,0	86		0,7	86		0,4	86		112719,5	100		10,1	86		169,9	100		938,2	100	In marcia
21:30		3,1	78		1,0	78		0,82	100		2,3	78		0,22	100		34,6	78		0,7	78		0,3	78		112623,8	100		10,1	78		170,6	10				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,2	100		0,2	100		2,03	100		2,9	100		0,22	100		26,7	100		0,7	100		0,9	100		114693,2	100		10,2	100		177,5	100		931,2	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		0,6	100		3,41	73		2,7	100		0,22	100		25,8	100		0,7	100		0,8	100		115890,7	100		10,4	100		179,0	100		924,4	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,4	100		2,62	100		2,5	100		0,22	100		20,2	100		0,7	100		0,7	100		117131,6	100		10,8	100		179,3	100		920,1	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		0,3	100		2,22	100		2,4	100		0,22	100		18,2	100		0,7	100		0,7	100		116168,0	100		10,5	100		178,7	100		926,1	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,7	100		2,67	100		2,8	100		0,22	100		25,4	100		0,7	100		0,7	100		115387,4	100		10,6	100		177,8	100		920,9	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,7	100		1,93	73		2,6	100		0,22	94		33,5	100		0,7	100		0,8	100		115149,0	100		10,3	100		177,4	100		930,1	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,7	100		3,53	100		2,0	100		0,22	100		33,9	100		0,6	100		0,8	100		115470,5	100		10,3	100		178,5	100		935,6	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,2	100		4,33	100		2,4	100		0,22	100		34,0	100		0,7	100		0,7	100		117030,1	100		10,8	100		178,5	100		921,6	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		1,5	100		4,26	100		1,9	100		0,22	100		29,8	100		0,6	100		0,7	100		117437,3	100		10,7	100		178,5	100		917,7	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		1,6	100		3,87	73		2,1	100		0,22	100		20,6	100		0,6	100		0,7	100		117644,8	100		10,5	100		178,2	100		930,7	100		in Betrieb
05:30		6,3	100		1,8	100		4,76	100		2,2	100		0,22	100		17,8	100		0,6	100		0,8	100		117925,6	100		10,4	100		178,6	100		934,1	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,0	100		1,32	100		2,1	100		0,21	100		14,4	100		0,7	100		0,8	100		118046,8	100		10,8	100		177,6	100		922,6	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,6	100		1,46	100		2,4	100		0,21	100		14,3	100		0,7	100		0,7	100		116735,3	100		10,6	100		176,7	100		927,0	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		0,1	100		0,99	73		2,2	100		0,21	94		16,2	100		0,7	100		0,7	100		115678,0	100		10,6	100		175,7	100		931,2	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		0,0	100		1,82	100		2,6	100		0,22	100		29,6	100		0,6	100		0,8	100		116710,4	100		10,4	100		175,8	100		925,7	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		0,8	100		4,91	100		1,9	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,7	100		116708,8	100		10,4	100		174,9	100		931,1	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		1,9	100		7,97	100		2,0	100		0,22	100		28,3	100		0,7	100		0,7	100		114271,2	100		10,5	100		173,9	100		930,0	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		0,6	85		4,11	73		3,1	85		0,22	100		34,3	85		0,7	85		0,8	85		115384,0	100		9,9	85		172,6	100		932,6	100		in Betrieb
09:30		3,0	79		1,2	79		6,26	100		3,3	79		0,22	100		36,7	79		0,7	79		0,4	79		116236,4	100		10,3	79		172,3	100		922,3	100		in Betrieb
10:00		3,4	100		0,4	100		3,65	100		3,0	100		0,22	100		30,6	100		0,7	100		0,4	100		116656,3	100		10,5	100		171,7	100		928,0	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,7	100		3,72	100		3,1	100		0,22	100		32,1	100		0,6	100		0,4	100		116291,2	100		10,1	100		172,0	100		929,0	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,4	100		3,01	73		2,1	100		0,22	94		21,0	100		0,6	100		0,3	100		117754,0	100		10,6	100		171,3	100		922,1	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		1,2	100		2,97	100		2,0	100		0,21	100		20,7	100		0,6	100		0,4	100		117282,4	100		10,5	100		170,6	100		921,3	100		in Betrieb
12:00		4,6	100		1,7	100		2,32	100		2,1	100		0,21	100		12,6	100		0,7	100		0,4	100		116202,1	100		10,4	100		168,6	100		929,7	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,9	100		1,43	100		2,5	100		0,21	100		20,0	100		0,6	100		0,4	100		115262,8	100		10,1	100		167,4	100		929,4	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,6	100		1,57	73		2,2	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		0,5	100		115507,4	100		10,1	100		167,9	100		926,4	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,8	100		2,03	100		2,7	100		0,21	100		24,1	100		0,6	100		0,4	100		116813,9	100		10,5	100		167,9	100		922,1	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		1,0	100		1,56	100		2,3	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,4	100		116136,1	100		10,2	100		168,6	100		923,3	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,1	100		1,62	100		2,1	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,5	100		115689,2	100		10,3	100		169,6	100		929,7	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,4	100		1,18	73		2,1	100		0,21	94		23,1	100		0,6	100		0,5	100		116397,7	100		10,4	100		169,9	100		923,1	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,2	100		1,34	100		2,8	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,5	100		115686,3	100		10,3	100		171,4	100		928,6	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		2,3	100		1,31	100		2,3	100		0,22	100		27,9	100		0,6	100		0,6	100		115990,0	100		10,1	100		172,7	100		929,3	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		0,8	100		0,98	100		2,1	100		0,22	100		28,6	100		0,6	100		0,5	100		117397,9	100		10,3	100		173,5	100		928,8	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		1,2	100		0,92	73		2,0	100		0,22	100		27,1	100		0,7	100		0,5	100		116296,2	100		10,3	100		173,8	100		921,5	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		1,8	100		0,8	100		1,8	100		0,21	100		16,6	100		0,7	100		0,5	100		115932,6	100		10,6	100		172,8	100		918,6	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		0,2	100		0,63	100		1,9	100		0,21	100		23,3	100		0,7	100		0,5	100		114479,8	100		10,7	100		171,9	100		911,5	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,2	100		0,75	100		2,1	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,5	100		113388,3	100		10,2	100		171,3	100		924,1	100		in Betrieb
19:00		4,9	100		1,9	100		0,67	73		1,8	100		0,22	94		23,9	100		0,7	100		0,4	100		113760,3	100		10,2	100		171,5	100		934,3	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		0,8	100		0,62	100		2,1	100		0,21	100		21,5	100		0,7	100		0,5	100		114242,7	100		10,3	100		171,0	100		936,7	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,7	100		0,62	100		2,0	100		0,21	100		21,6	100		0,6	100		0,3	100		113880,2	100		10,4	100		170,5	100		934,8	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		1,7	100		0,69	100		1,7	100		0,21	100		26,0	100		0,6	100		0,3	100		112672,3	100		10,3	100		170,0	100		931,6	100		in Betrieb
21:00		4,7	86		2,1	86		0,75	73		1,9	86		0,21	100		29,0	86		0,7	86		0,4	86		112719,5	100		10,1	86		169,9	100		938,2	100		in Betrieb
21:30		3,1	78		1,0	78		0,82	100		2,3	78		0,22	100		34,6																					