

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi ° C		Note	T camera Postcomb. ° C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		3,2	100		1,3	100		1,11	100		2,1	100		0,2	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		113868,4	100		10,4	100		143,2	100		928,3	100	In marcia
01:00		4,5	100		1,3	100		0,91	73		2,2	100		0,2	100		21,4	100		0,7	100		0,4	100		113199,6	100		10,1	100		143,0	100		936,0	100	In marcia
01:30		4,9	100		1,0	100		0,81	100		2,6	100		0,2	100		15,9	100		0,7	100		0,3	100		112951,8	100		10,4	100		142,9	100		931,6	100	In marcia
02:00		3,6	100		0,1	100		0,64	100		2,7	100		0,2	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		111781,1	100		10,3	100		142,8	100		934,4	100	In marcia
02:30		3,3	100		0,3	100		0,69	100		3,1	100		0,2	100		25,4	100		0,7	100		0,4	100		110506,1	100		10,2	100		142,7	100		937,9	100	In marcia
03:00		3,7	100		1,2	100		0,74	73		2,5	100		0,2	94		35,5	100		0,7	100		0,4	100		110458,1	100		10,0	100		142,9	100		938,8	100	In marcia
03:30		2,9	100		1,3	100		0,78	100		2,8	100		0,2	100		36,9	100		0,7	100		0,4	100		111890,7	100		10,1	100		143,1	100		941,5	100	In marcia
04:00		3,6	100		1,8	100		0,96	100		3,3	100		0,2	100		37,2	100		0,7	100		0,4	100		113863,2	100		10,1	100		143,3	100		938,3	100	In marcia
04:30		2,4	100		1,4	100		1,07	100		2,5	100		0,2	100		28,2	100		0,7	100		0,5	100		114165,0	100		10,3	100		143,4	100		933,0	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,3	100		1,16	73		2,5	100		0,2	100		26,9	100		0,7	100		0,4	100		113867,9	100		10,0	100		143,4	100		941,0	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,2	100		1,63	100		2,2	100		0,2	100		23,6	100		0,7	100		0,5	100		115356,3	100		10,4	100		143,8	100		931,4	100	In marcia
06:00		2,8	100		2,3	100		2,05	100		2,3	100		0,2	100		18,4	100		0,7	100		0,4	100		115434,2	100		10,2	100		143,3	100		937,8	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,2	100		1,56	100		2,6	100		0,2	100		20,1	100		0,7	100		0,5	100		115531,1	100		10,3	100		143,3	100		932,3	100	In marcia
07:00		3,3	100		1,1	100		1,18	73		3,9	100		0,2	94		15,2	100		0,7	100		0,4	100		115117,6	100		10,2	100		143,1	100		937,9	100	In marcia
07:30		2,9	100		1,5	100		1,28	100		2,7	100		0,2	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		113914,1	100		10,4	100		143,2	100		934,6	100	In marcia
08:00		2,5	100		1,2	100		1,21	100		3,2	100		0,2	100		29,0	100		0,7	100		0,4	100		113917,4	100		10,3	100		143,2	100		936,9	100	In marcia
08:30		4,2	100		1,5	100		1,33	100		3,2	100		0,2	100		34,8	100		0,7	100		0,4	100		114687,8	100		10,2	100		143,5	100		935,4	100	In marcia
09:00		4,5	85		1,6	85		1,0	73		3,3	85		0,2	100		23,4	85		0,7	85		0,3	85		115521,1	100		10,4	85		143,3	100		935,1	100	In marcia
09:30		2,8	78		1,3	78		1,03	100		2,5	78		0,2	100		20,6	78		0,7	78		0,1	78		114814,3	100		10,5	78		143,3	100		938,8	100	In marcia
10:00		3,1	100		1,8	100		1,19	100		2,3	100		0,2	100		27,2	100		0,7	100		0,2	100		114278,3	100		10,4	100		143,3	100		934,4	100	In marcia
10:30		3,1	100		1,4	100		1,04	100		3,0	100		0,2	100		28,3	100		0,7	100		0,1	100		113978,9	100		10,3	100		143,2	100		936,3	100	In marcia
11:00		3,1	100		1,0	100		0,98	73		2,7	100		0,2	94		28,1	100		0,7	100		0,2	100		113866,2	100		10,4	100		143,4	100		936,9	100	In marcia
11:30		4,2	100		1,5	100		0,97	100		2,6	100		0,2	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		114161,5	100		10,4	100		143,2	100		937,3	100	In marcia
12:00		3,3	100		1,6	100		0,8	100		2,8	100		0,2	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		113831,5	100		10,4	100		143,0	100		934,8	100	In marcia
12:30		3,7	100		1,9	100		0,81	100		2,7	100		0,2	100		22,1	100		0,7	100		0,2	100		112915,7	100		10,4	100		143,1	100		933,6	100	In marcia
13:00		2,3	100		0,7	100		0,76	73		2,8	100		0,2	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		112895,2	100		10,2	100		143,3	100		938,8	100	In marcia
13:30		3,9	100		2,0	100		0,85	100		3,0	100		0,2	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		112631,8	100		10,3	100		143,0	100		934,0	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,3	100		0,75	100		3,4	100		0,2	100		23,2	100		0,7	100		0,1	100		112391,3	100		10,4	100		143,1	100		926,2	100	In marcia
14:30		3,6	100		1,5	100		0,8	100		3,3	100		0,2	100		24,9	100		0,7	100		0,2	100		111425,9	100		10,0	100		143,0	100		938,7	100	In marcia
15:00		2,9	100		1,4	100		0,71	73		3,5	100		0,2	94		24,7	100		0,7	100		0,2	100		112145,6	100		10,3	100		143,0	100		933,1	100	In marcia
15:30		4,5	100		1,2	100		0,81	100		2,7	100		0,2	100		33,0	100		0,7	100		0,3	100		111455,3	100		9,9	100		143,2	100		939,3	100	In marcia
16:00		2,7	100		0,8	100		0,91	100		2,5	100		0,2	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		113259,5	100		10,4	100		143,3	100		935,8	100	In marcia
16:30		3,1	100		1,3	100		1,05	100		2,4	100		0,2	100		31,4	100		0,7	100		0,2	100		113596,4	100		10,6	100		143,6	100		931,4	100	In marcia
17:00		5,0	100		2,3	100		1,02	73		3,8	100		0,2	100		27,4	100		0,7	100		0,2	100		112840,2	100		10,3	100		143,0	100		939,9	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,6	100		0,98	100		3,1	100		0,2	100		18,7	100		0,7	100		0,1	100		113275,3	100		10,5	100		143,0	100		939,2	100	In marcia
18:00		2,4	100		1,2	100		1,06	100		2,4	100		0,2	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		112404,7	100		10,1	100		143,4	100		942,6	100	In marcia
18:30		2,4	100		1,8	100		1,12	100		2,4	100		0,21	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		114228,9	100		10,3	100		143,8	100		936,3	100	In marcia
19:00		3,3	100		1,4	100		0,87	73		2,3	100		0,2	94		23,5	100		0,7	100		0,3	100		115961,8	100		10,3	100		143,7	100		937,8	100	In marcia
19:30		3,0	100		0,9	100		0,93	100		2,2	100		0,2	100		25,1	100		0,7	100		0,2	100		116224,3	100		10,9	100		143,7	100		918,2	100	In marcia
20:00		3,6	100		1,6	100		0,92	100		2,6	100		0,2	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		115980,8	100		10,8	100		143,7	100		918,8	100	In marcia
20:30		3,0	100		1,4	100		0,83	100		2,8	100		0,2	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		115737,0	100		10,5	100		143,7	100		927,5	100	In marcia
21:00		3,8	86		1,7	86		0,85	73		4,6	86		0,2	100		15,0	86		0,7	86		0,3	86		114644,2	100		10,5	86		143,2	100		932,1	100	In marcia
21:30		2,7	78		0,9	78		0,83	100		2,4	78		0,2	100		18,7	78		0,7	78																

MVA Bozen

Datum: 13/08/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		3,2	100		1,3	100		1,11	100		2,1	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		113868,4	100		10,4	100		143,2	100		928,3	100		in Betrieb
01:00		4,5	100		1,3	100		0,91	73		2,2	100		21,4	100		0,7	100		0,4	100		113199,6	100		10,1	100		143,0	100		936,0	100		in Betrieb
01:30		4,9	100		1,0	100		0,81	100		2,6	100		15,9	100		0,7	100		0,3	100		112951,8	100		10,4	100		142,9	100		931,6	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,1	100		0,64	100		2,7	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		111781,1	100		10,3	100		142,8	100		934,4	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,3	100		0,69	100		3,1	100		25,4	100		0,7	100		0,4	100		110506,1	100		10,2	100		142,7	100		937,9	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		1,2	100		0,74	73		2,5	100		35,5	100		0,2	94		0,4	100		110458,1	100		10,0	100		142,9	100		938,8	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		1,3	100		0,78	100		2,8	100		36,9	100		0,2	100		0,4	100		111890,7	100		10,1	100		143,1	100		941,5	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		1,8	100		0,96	100		3,3	100		37,2	100		0,7	100		0,4	100		113863,2	100		10,1	100		143,3	100		938,3	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,4	100		1,07	100		2,5	100		28,2	100		0,7	100		0,5	100		114165,0	100		10,3	100		143,4	100		933,0	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,3	100		1,16	73		2,5	100		26,9	100		0,7	100		0,4	100		113867,9	100		10,0	100		143,4	100		941,0	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,2	100		1,63	100		2,2	100		23,6	100		0,7	100		0,5	100		115356,3	100		10,4	100		143,8	100		931,4	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		2,3	100		2,05	100		2,3	100		18,4	100		0,7	100		0,4	100		115434,2	100		10,2	100		143,3	100		937,8	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,2	100		1,56	100		2,6	100		20,1	100		0,2	100		0,5	100		115531,1	100		10,3	100		143,3	100		932,3	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		1,1	100		1,18	73		3,9	100		15,2	100		0,2	94		0,4	100		115117,6	100		10,2	100		143,1	100		937,9	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		1,5	100		1,28	100		2,7	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		113914,1	100		10,4	100		143,2	100		934,6	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		1,2	100		1,21	100		3,2	100		29,0	100		0,2	100		0,4	100		113917,4	100		10,3	100		143,2	100		936,9	100		in Betrieb
08:30		4,2	100		1,5	100		1,33	100		3,2	100		34,8	100		0,7	100		0,4	100		114687,8	100		10,2	100		143,5	100		935,4	100		in Betrieb
09:00		4,5	85		1,6	85		1,0	73		3,3	85		23,4	85		0,7	85		0,3	85		115521,1	100		10,4	85		143,3	100		935,1	100		in Betrieb
09:30		2,8	78		1,3	78		1,03	100		2,5	78		20,6	78		0,7	78		0,1	78		114814,3	100		10,5	78		143,3	100		938,8	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		1,8	100		1,19	100		2,3	100		27,2	100		0,7	100		0,2	100		114278,3	100		10,4	100		143,3	100		934,4	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,4	100		1,04	100		3,0	100		28,3	100		0,7	100		0,1	100		113978,9	100		10,3	100		143,2	100		936,3	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		1,0	100		0,98	73		2,7	100		28,1	100		0,7	100		0,2	100		113866,2	100		10,4	100		143,4	100		936,9	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		1,5	100		0,97	100		2,6	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		114161,5	100		10,4	100		143,2	100		937,3	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		1,6	100		0,8	100		2,8	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		113831,5	100		10,4	100		143,0	100		934,8	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		1,9	100		0,81	100		2,7	100		22,1	100		0,7	100		0,2	100		112915,7	100		10,4	100		143,1	100		933,6	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		0,7	100		0,76	73		2,8	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		112895,2	100		10,2	100		143,3	100		938,8	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		2,0	100		0,85	100		3,0	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		112631,8	100		10,3	100		143,0	100		934,0	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,3	100		0,75	100		3,4	100		23,2	100		0,7	100		0,1	100		112391,3	100		10,4	100		143,1	100		926,2	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		1,5	100		0,8	100		3,3	100		24,9	100		0,7	100		0,2	100		111425,9	100		10,0	100		143,0	100		938,7	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		1,4	100		0,71	73		3,5	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		112145,6	100		10,3	100		143,0	100		933,1	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		1,2	100		0,81	100		2,7	100		33,0	100		0,7	100		0,3	100		111455,3	100		9,9	100		143,2	100		939,3	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		0,8	100		0,91	100		2,5	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		113259,5	100		10,4	100		143,3	100		935,8	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		1,3	100		1,05	100		2,4	100		31,4	100		0,7	100		0,2	100		113596,4	100		10,6	100		143,6	100		931,4	100		in Betrieb
17:00		5,0	100		2,3	100		1,02	73		3,8	100		27,4	100		0,7	100		0,2	100		112840,2	100		10,3	100		143,0	100		939,9	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,6	100		0,98	100		3,1	100		18,7	100		0,7	100		0,1	100		113275,3	100		10,5	100		143,0	100		939,2	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		1,2	100		1,06	100		2,4	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		112404,7	100		10,1	100		143,4	100		942,6	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		1,8	100		1,12	100		2,4	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		114228,9	100		10,3	100		143,8	100		936,3	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		1,4	100		0,87	73		2,3	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		115961,8	100		10,3	100		143,7	100		937,8	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		0,9	100		0,93	100		2,2	100		25,1	100		0,7	100		0,2	100		116224,3	100		10,9	100		143,7	100		918,2	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		1,6	100		0,92	100		2,6	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		115980,8	100		10,8	100		143,7	100		918,8	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		1,4	100		0,83	100		2,8	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		115737,0	100		10,5	100		143,7	100		927,5	100		in Betrieb
21:00		3,8	86		1,7	86		0,85	73		4,6	86		15,0	86		0,7	86		0,3	86		114644,2	100		10,5	86		143,2	100		932,1	100		in Betrieb
21:30		2,7	78		0,9	78		0,83	100		2,4	78		18,7	78		0,7	78		0,5	78		113428,5	100		10,4	78		143,5	100		939,0	100		in Betrieb
22:00		4,1	100		1,8	100		0,9	100		1,8	100		18,1	100		0,7	100		0,4	100		113529,0	100		10,3	100		142,9	100		940,4	100		in Betrieb
22:30		2,8	100		1,4	100		0,77	100		1,6	100		22,2	100		0,7	100		0,4	100		113167,8	100		10,5	100		143,0	100		937,8	100		in Betrieb
23:00		2,5	100		0,9	100		0,74	73		2,0	100		31,3	100		0,7	100		0,4	100		111942,0	100		10,3	100		142,9	100		938,8			