

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		4,9	100		1,8	100		0,82	100		2,6	100		0,2	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		114902,7	100		10,4	100		143,2	100		935,6	100	In marcia	
01:00		4,1	100		0,4	100		0,7	73		2,8	100		0,2	100		26,0	100		0,7	100		0,5	100		114446,9	100		10,3	100		143,3	100		936,8	100	In marcia	
01:30		3,2	100		1,1	100		0,81	100		3,3	100		0,2	100		18,2	100		0,7	100		0,4	100		115203,2	100		10,5	100		143,2	100		930,0	100	In marcia	
02:00		3,1	100		1,2	100		0,78	100		2,9	100		0,2	100		19,9	100		0,7	100		0,5	100		114110,5	100		10,4	100		143,1	100		930,1	100	In marcia	
02:30		3,2	100		1,0	100		0,75	100		4,5	100		0,2	100		22,7	100		0,7	100		0,5	100		113436,6	100		10,5	100		143,3	100		923,5	100	In marcia	
03:00		3,9	100		1,8	100		0,81	73		3,2	100		0,2	94		25,2	100		0,7	100		0,5	100		113412,9	100		10,2	100		143,1	100		932,1	100	In marcia	
03:30		2,8	100		0,8	100		0,79	100		2,8	100		0,2	100		28,4	100		0,7	100		0,5	100		113761,4	100		10,2	100		143,4	100		931,1	100	In marcia	
04:00		3,0	100		1,8	100		0,92	100		2,2	100		0,2	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		114773,5	100		10,3	100		143,4	100		935,3	100	In marcia	
04:30		3,1	100		1,9	100		1,0	100		2,5	100		0,2	100		34,0	100		0,7	100		0,6	100		115594,9	100		10,5	100		143,6	100		918,5	100	In marcia	
05:00		3,5	100		1,6	100		0,85	73		2,9	100		0,2	100		32,9	100		0,7	100		0,6	100		116764,7	100		10,2	100		143,8	100		935,9	100	In marcia	
05:30		2,5	100		0,6	100		0,82	100		2,6	100		0,2	100		24,1	100		0,7	100		0,5	100		118148,2	100		10,8	100		143,9	100		926,7	100	In marcia	
06:00		3,4	100		1,0	100		0,91	100		2,4	100		0,2	100		24,4	100		0,7	100		0,5	100		113712,1	100		10,6	100		143,5	100		923,5	100	In marcia	
06:30		3,6	100		1,4	100		0,83	100		2,0	100		0,2	100		21,6	100		0,7	100		0,5	100		115360,2	100		10,4	100		143,5	100		922,8	100	In marcia	
07:00		4,5	100		1,7	100		0,76	73		2,1	100		0,2	94		19,8	100		0,7	100		0,5	100		115199,1	100		10,3	100		143,3	100		929,5	100	In marcia	
07:30		3,1	100		1,2	100		0,76	100		2,0	100		0,2	100		18,3	100		0,7	100		0,5	100		114818,4	100		10,4	100		143,3	100		922,5	100	In marcia	
08:00		3,6	100		1,4	100		0,79	100		1,8	100		0,2	100		22,7	100		0,7	100		0,5	100		113890,1	100		10,4	100		147,1	100		926,3	100	In marcia	
08:30		3,6	100		2,8	100		0,8	100		2,0	100		0,2	100		20,5	100		0,7	100		0,5	100		113362,0	100		10,3	100		143,6	100		929,9	100	In marcia	
09:00		2,6	86		1,0	86		0,7	73		2,0	86		0,2	100		23,8	86		0,7	86		0,6	86		112674,7	100		10,4	86		143,5	100		926,7	100	In marcia	
09:30		3,4	78		0,5	78		0,65	100		1,5	78		0,2	100		25,2	78		0,7	78		0,6	78		112725,9	100		10,4	78		149,0	100		928,7	100	In marcia	
10:00		4,3	100		1,0	100		0,66	100		1,6	100		0,2	100		22,6	100		0,7	100		0,5	100		112435,3	100		10,3	100		157,2	100		936,1	100	In marcia	
10:30		3,1	100		0,6	100		0,61	100		1,5	100		0,21	100		26,7	100		0,7	100		0,8	100		111522,9	100		10,3	100		162,0	100		932,3	100	In marcia	
11:00		2,5	100		0,3	100		0,62	73		1,4	100		0,21	95		31,9	100		0,6	100		0,9	100		111121,3	100		10,0	100		164,9	100		930,1	100	In marcia	
11:30		2,6	100		0,6	100		0,72	100		2,0	100		0,22	100		35,4	100		0,6	100		0,9	100		112044,5	100		10,0	100		166,7	100		929,8	100	In marcia	
12:00		3,4	100		1,4	100		0,82	100		1,7	100		0,21	100		27,6	100		0,6	100		0,9	100		113119,5	100		10,3	100		167,8	100		918,3	100	In marcia	
12:30		3,7	100		2,1	100		0,84	100		2,2	100		0,21	100		20,5	100		0,6	100		0,7	100		113378,6	100		10,3	100		168,5	100		919,7	100	In marcia	
13:00		2,7	100		0,9	100		0,74	73		2,0	100		0,21	100		19,6	100		0,6	100		0,8	100		113461,4	100		10,5	100		168,6	100		913,8	100	In marcia	
13:30		2,4	100		1,3	100		0,85	100		1,6	100		0,22	100		24,2	100		0,6	100		0,8	100		113906,1	100		10,5	100		168,9	100		917,7	100	In marcia	
14:00		3,4	100		2,2	100		0,93	100		2,2	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,8	100		113949,3	100		10,2	100		169,2	100		921,9	100	In marcia	
14:30		5,4	100		0,8	100		0,78	100		3,1	100		0,21	100		22,6	100		0,7	100		0,8	100		114623,0	100		10,5	100		169,2	100		916,4	100	In marcia	
15:00		2,6	100		0,2	100		0,69	73		4,0	100		0,22	94		29,7	100		0,7	100		1,0	100		115382,9	100		10,1	100		171,4	100		921,9	100	In marcia	
15:30		2,5	100		1,5	100		1,04	100		3,5	100		0,22	100		32,1	100		0,6	100		1,0	100		116371,8	100		10,2	100		173,3	100		920,1	100	In marcia	
16:00		2,2	100		0,5	100		0,99	100		2,9	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		1,0	100		117569,0	100		10,5	100		174,5	100		912,2	100	In marcia	
16:30		2,7	100		1,4	100		1,53	100		2,7	100		0,22	100		29,9	100		0,6	100		1,2	100		116867,9	100		10,5	100		176,1	100		906,1	100	In marcia	
17:00		4,5	100		1,5	100		0,91	73		4,9	100		0,21	100		11,1	100		0,7	100		0,7	100		115638,4	100		10,7	100		173,9	100		917,5	100	In marcia	
17:30		2,6	100		0,0	100		0,72	100		3,5	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,9	100		112455,5	100		10,1	100		173,4	100		924,6	100	In marcia	
18:00		3,4	100		0,8	100		0,87	100		3,1	100		0,22	100		23,1	100		0,6	100		0,9	100		113450,8	100		10,3	100		172,9	100		927,3	100	In marcia	
18:30		3,9	100		1,6	100		1,15	100		2,4	100		0,22	100		29,0	100		0,6	100		0,9	100		114019,7	100		10,1	100		174,0	100		928,5	100	In marcia	
19:00		3,5	100		1,5	100		1,06	73		2,9	100		0,22	94		24,9	100		0,7	100		0,9	100		115313,7	100		10,2	100		174,4	100		931,4	100	In marcia	
19:30		4,3	100		1,1	100		0,89	100		2,4	100		0,22	100		16,5	100		0,7	100		0,7	100		115893,2	100		10,5	100		174,6	100		932,8	100	In marcia	
20:00		3,0	100		0,0	100		0,86	100		1,8	100		0,21	100		15,1	100		0,6	100		0,8	100		114087,0	100		10,6	100		175,7	100		929,4	100	In marcia	
20:30		3,1	100		0,0	100		1,09	100		1,6	100		0,22	100		27,2	100		0,6	100		0,9	100		114125,3	100		10,4	100		176,9	100		931,5	100	In marcia	
21:00		3,3	86		0,7	86		1,31	73		1,7	86		0,22	100		35,0	86		0,6	86		1,0	86		114269,3	100		10,3	86		178,2	100		934,3	100	In marcia	
21:30		7,7	78		2,7	78		1,75	100		2,2	78		0,22	100		30,4	78																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,9	100		1,8	100		0,82	100		2,6	100		0,2	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		114902,7	100	10,4	100		143,2	100		935,6	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,4	100		0,7	73		2,8	100		0,2	100		26,0	100		0,7	100		0,5	100		114446,9	100	10,3	100		143,3	100		936,8	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		1,1	100		0,81	100		3,3	100		0,2	100		18,2	100		0,7	100		0,4	100		115203,2	100	10,5	100		143,2	100		930,0	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		1,2	100		0,78	100		2,9	100		0,2	100		19,9	100		0,7	100		0,5	100		114110,5	100	10,4	100		143,1	100		930,1	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		1,0	100		0,75	100		4,5	100		0,2	100		22,7	100		0,7	100		0,5	100		113436,6	100	10,5	100		143,3	100		923,5	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		1,8	100		0,81	73		3,2	100		0,2	94		25,2	100		0,7	100		0,5	100		113412,9	100	10,2	100		143,1	100		932,1	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		0,8	100		0,79	100		2,8	100		0,2	100		28,4	100		0,7	100		0,5	100		113761,4	100	10,2	100		143,4	100		931,1	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,8	100		0,92	100		2,2	100		0,2	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		114773,5	100	10,3	100		143,4	100		935,3	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		1,9	100		1,0	100		2,5	100		0,2	100		34,0	100		0,7	100		0,6	100		115594,9	100	10,5	100		143,6	100		918,5	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		1,6	100		0,85	73		2,9	100		0,2	100		32,9	100		0,7	100		0,6	100		116764,7	100	10,2	100		143,8	100		935,9	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		0,6	100		0,82	100		2,6	100		0,2	100		24,1	100		0,7	100		0,5	100		118148,2	100	10,8	100		143,9	100		926,7	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		1,0	100		0,91	100		2,4	100		0,2	100		24,4	100		0,7	100		0,5	100		113712,1	100	10,6	100		143,5	100		923,5	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,4	100		0,83	100		2,0	100		0,2	100		21,6	100		0,7	100		0,5	100		115360,2	100	10,4	100		143,5	100		922,8	100		in Betrieb
07:00		4,5	100		1,7	100		0,76	73		2,1	100		0,2	94		19,8	100		0,7	100		0,5	100		115199,1	100	10,3	100		143,3	100		929,5	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		1,2	100		0,76	100		2,0	100		0,2	100		18,3	100		0,7	100		0,5	100		114818,4	100	10,4	100		143,3	100		922,5	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		1,4	100		0,79	100		1,8	100		0,2	100		22,7	100		0,7	100		0,5	100		113890,1	100	10,4	100		147,1	100		926,3	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		2,8	100		0,8	100		2,0	100		0,2	100		20,5	100		0,7	100		0,5	100		113362,0	100	10,3	100		143,6	100		929,9	100		in Betrieb
09:00		2,6	86		1,0	86		0,7	73		2,0	86		0,2	100		23,8	86		0,7	86		0,6	86		112674,7	100	10,4	86		143,5	100		926,7	100		in Betrieb
09:30		3,4	78		0,5	78		0,65	100		1,5	78		0,2	100		25,2	78		0,7	78		0,6	78		112725,9	100	10,4	78		149,0	100		928,7	100		in Betrieb
10:00		4,3	100		1,0	100		0,66	100		1,6	100		0,2	100		22,6	100		0,7	100		0,5	100		112435,3	100	10,3	100		157,2	100		936,1	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		0,6	100		0,61	100		1,5	100		0,21	100		26,7	100		0,7	100		0,8	100		111522,9	100	10,3	100		162,0	100		932,3	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,3	100		0,62	73		1,4	100		0,21	95		31,9	100		0,6	100		0,9	100		111121,3	100	10,0	100		164,9	100		930,1	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		0,6	100		0,72	100		2,0	100		0,22	100		35,4	100		0,6	100		0,9	100		112044,5	100	10,0	100		166,7	100		929,8	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		1,4	100		0,82	100		1,7	100		0,21	100		27,6	100		0,6	100		0,9	100		113119,5	100	10,3	100		167,8	100		918,3	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		2,1	100		0,84	100		2,2	100		0,21	100		20,5	100		0,6	100		0,7	100		113378,6	100	10,3	100		168,5	100		919,7	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		0,9	100		0,74	73		2,0	100		0,21	100		19,6	100		0,6	100		0,8	100		113461,4	100	10,5	100		168,6	100		913,8	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		1,3	100		0,85	100		1,6	100		0,22	100		24,2	100		0,6	100		0,8	100		113906,1	100	10,5	100		168,9	100		917,7	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		2,2	100		0,93	100		2,2	100		0,22	100		25,9	100		0,6	100		0,8	100		113949,3	100	10,2	100		169,2	100		921,9	100		in Betrieb
14:30		5,4	100		0,8	100		0,78	100		3,1	100		0,21	100		22,6	100		0,7	100		0,8	100		114623,0	100	10,5	100		169,2	100		916,4	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		0,2	100		0,69	73		4,0	100		0,22	94		29,7	100		0,7	100		1,0	100		115382,9	100	10,1	100		171,4	100		921,9	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,5	100		1,04	100		3,5	100		0,22	100		32,1	100		0,6	100		1,0	100		116371,8	100	10,2	100		173,3	100		920,1	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,5	100		0,99	100		2,9	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		1,0	100		117569,0	100	10,5	100		174,5	100		912,2	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		1,4	100		1,53	100		2,7	100		0,22	100		29,9	100		0,6	100		1,2	100		116867,9	100	10,5	100		176,1	100		906,1	100		in Betrieb
17:00		4,5	100		1,5	100		0,91	73		4,9	100		0,21	100		11,1	100		0,7	100		0,7	100		115638,4	100	10,7	100		173,9	100		917,5	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,0	100		0,72	100		3,5	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,9	100		112455,5	100	10,1	100		173,4	100		924,6	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,8	100		0,87	100		3,1	100		0,22	100		23,1	100		0,6	100		0,9	100		113450,8	100	10,3	100		172,9	100		927,3	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		1,6	100		1,15	100		2,4	100		0,22	100		29,0	100		0,6	100		0,9	100		114019,7	100	10,1	100		174,0	100		928,5	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		1,5	100		1,06	73		2,9	100		0,22	94		24,9	100		0,7	100		0,9	100		115313,7	100	10,2	100		174,4	100		931,4	100		in Betrieb
19:30		4,3	100		1,1	100		0,89	100		2,4	100		0,22	100		16,5	100		0,7	100		0,7	100		115893,2	100	10,5	100		174,6	100		932,8	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,0	100		0,86	100		1,8	100		0,21	100		15,1	100		0,6	100		0,8	100		114087,0	100	10,6	100		175,7	100		929,4	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		0,0	100		1,09	100		1,6	100		0,22	100		27,2	100		0,6	100		0,9	100		114125,3	100	10,4	100		176,9	100		931,5	100		in Betrieb
21:00		3,3	86		0,7	86		1,31	73		1,7	86		0,22	100		35,0	86		0,6	86		1,0	86		114269,3	100	10,3	86		178,2	100		934,3	100		in Betrieb
21:30		7,7	78		2,7	78		1,75	100		2,2	78		0,22	100		30,4	78		0,7	78		0,9	78		114281,7	100	10,3	78		180,4	100		939,9	100		in Betrieb
22:00		2,4	100		0,0																																