

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 17/08/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		4,0	100		1,1	100		1,89	100		3,0	100		0,22	100		28,6	100		0,7	100		0,6	100		114971,2	100		10,3	100		181,5	100		938,3	100	In marcia
01:00		4,4	100		1,9	100		1,72	73		2,8	100		0,22	100		24,6	100		0,7	100		0,7	100		115436,5	100		10,1	100		181,6	100		941,8	100	In marcia
01:30		3,0	100		0,9	100		1,74	100		2,7	100		0,22	100		23,0	100		0,7	100		0,6	100		116052,6	100		10,4	100		181,1	100		940,1	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,9	100		1,85	100		2,8	100		0,22	100		28,3	100		0,7	100		0,7	100		114977,6	100		10,2	100		181,0	100		939,3	100	In marcia
02:30		3,2	100		2,2	100		2,79	100		2,8	100		0,22	100		29,3	100		0,6	100		0,7	100		115852,4	100		10,3	100		181,1	100		938,0	100	In marcia
03:00		3,6	100		1,2	100		1,73	73		2,9	100		0,22	94		24,3	100		0,7	100		0,6	100		115882,2	100		10,2	100		181,6	100		937,3	100	In marcia
03:30		2,5	100		0,8	100		2,27	100		2,7	100		0,22	100		20,0	100		0,7	100		0,7	100		116501,5	100		10,6	100		181,9	100		931,9	100	In marcia
04:00		2,7	100		1,2	100		2,48	100		2,8	100		0,22	100		22,5	100		0,7	100		0,7	100		116299,5	100		10,4	100		182,4	100		936,7	100	In marcia
04:30		3,2	100		1,7	100		3,37	100		2,8	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,8	100		116528,3	100		10,3	100		187,0	100		937,8	100	In marcia
05:00		2,7	100		2,3	100		3,29	73		2,6	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,8	100		116623,2	100		10,2	100		182,4	100		939,1	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,1	100		3,76	100		2,3	100		0,22	100		21,6	100		0,7	100		0,6	100		117662,1	100		10,5	100		182,2	100		936,4	100	In marcia
06:00		3,0	100		1,0	100		3,05	100		3,0	100		0,22	100		19,2	100		0,7	100		0,7	100		117539,7	100		10,3	100		182,3	100		941,8	100	In marcia
06:30		2,3	100		1,4	100		2,99	100		2,4	100		0,22	100		25,4	100		0,7	100		0,7	100		117095,3	100		10,4	100		182,8	100		936,3	100	In marcia
07:00		2,3	100		1,7	100		3,55	73		2,5	100		0,22	95		29,5	100		0,7	100		0,7	100		116170,0	100		10,3	100		181,1	100		937,2	100	In marcia
07:30		2,2	100		1,2	100		4,45	100		2,4	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,6	100		116583,5	100		10,4	100		178,9	100		942,6	100	In marcia
08:00		2,4	100		1,7	100		5,81	100		2,6	100		0,22	100		30,0	100		0,6	100		0,8	100		116788,4	100		10,2	100		178,1	100		944,3	100	In marcia
08:30		2,4	100		1,7	100		4,87	100		2,3	100		0,22	100		29,3	100		0,7	100		0,5	100		116415,6	100		10,4	100		177,8	100		938,6	100	In marcia
09:00		2,2	85		1,1	85		3,92	73		1,8	85		0,22	100		28,2	85		0,7	85		0,5	85		115867,5	100		10,2	85		177,4	100		941,3	100	In marcia
09:30		2,2	78		3,0	78		4,68	100		2,1	78		0,22	100		30,3	78		0,7	78		0,3	78		116461,5	100		10,4	78		177,4	100		931,9	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,2	100		2,75	100		2,3	100		0,22	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		115746,6	100		10,2	100		176,1	100		938,2	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,3	100		1,97	100		2,1	100		0,22	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		114860,9	100		10,5	100		174,7	100		935,1	100	In marcia
11:00		2,4	100		1,1	100		1,7	73		2,4	100		0,22	95		22,4	100		0,7	100		0,5	100		112860,3	100		10,5	100		173,5	100		926,2	100	In marcia
11:30		2,4	100		1,3	100		2,08	100		2,4	100		0,22	100		32,4	100		0,7	100		0,4	100		112917,6	100		10,2	100		174,2	100		935,5	100	In marcia
12:00		2,9	100		2,1	100		2,11	100		2,9	100		0,22	100		25,7	100		0,7	100		0,5	100		115496,4	100		10,3	100		174,7	100		936,8	100	In marcia
12:30		2,3	100		0,7	100		2,54	100		2,5	100		0,22	100		24,6	100		0,6	100		0,6	100		115504,7	100		10,0	100		175,8	100		940,7	100	In marcia
13:00		2,1	100		2,1	100		2,4	73		2,0	100		0,22	100		10,0	100		0,7	100		0,4	100		114084,7	100		10,4	100		174,2	100		947,8	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,5	100		1,87	100		2,7	100		0,22	100		25,2	100		0,6	100		0,5	100		113662,8	100		10,2	100		174,0	100		934,8	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,6	100		3,51	100		2,9	100		0,22	100		32,9	100		0,6	100		0,4	100		113319,4	100		10,0	100		174,8	100		939,1	100	In marcia
14:30		2,2	100		2,3	100		2,45	100		2,1	100		0,22	100		24,3	100		0,7	100		0,5	100		114445,7	100		10,4	100		174,8	100		934,1	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,6	100		1,48	73		2,2	100		0,22	94		22,0	100		0,7	100		0,5	100		114029,0	100		10,3	100		175,9	100		937,4	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,1	100		2,18	100		2,7	100		0,22	100		21,6	100		0,6	100		0,5	100		113203,9	100		10,4	100		174,9	100		929,3	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,0	100		1,92	100		3,3	100		0,22	100		24,0	100		0,6	100		0,5	100		112787,3	100		10,1	100		176,2	100		938,5	100	In marcia
16:30		2,2	100		2,4	100		2,1	100		2,1	100		0,22	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		114313,5	100		10,3	100		171,9	100		934,9	100	In marcia
17:00		2,4	100		1,4	100		1,39	73		2,4	100		0,22	100		34,3	100		0,7	100		0,4	100		113663,5	100		10,1	100		174,3	100		938,5	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,6	100		1,53	100		2,3	100		0,22	100		24,5	100		0,7	100		0,4	100		114772,7	100		10,5	100		174,8	100		930,2	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,7	100		1,57	100		2,7	100		0,22	100		24,9	100		0,7	100		0,4	100		114768,3	100		10,3	100		178,6	100		932,3	100	In marcia
18:30		2,7	100		1,7	100		1,42	100		2,5	100		0,22	100		23,9	100		0,7	100		0,5	100		114498,2	100		10,3	100		181,0	100		934,3	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,4	100		1,06	73		2,6	100		0,22	94		25,2	100		0,7	100		0,6	100		115255,6	100		10,3	100		182,4	100		936,4	100	In marcia
19:30		2,2	100		1,5	100		1,19	100		2,1	100		0,22	100		21,4	100		0,7	100		0,6	100		115417,8	100		10,5	100		183,0	100		933,1	100	In marcia
20:00		2,4	100		1,8	100		1,08	100		1,9	100		0,22	100		23,8	100		0,7	100		0,5	100		115372,7	100		10,3	100		183,0	100		930,7	100	In marcia
20:30		2,3	100		1,3	100		0,83	100		2,0	100		0,22	100		28,2	100		0,7	100		0,5	100		115272,0	100		10,6	100		182,0	100		922,1	100	In marcia
21:00		2,5	85		1,3	85		0,77	73		2,2	85		0,22	100		28,8	85		0,7	85		0,6	85		114043,8	100		10,2	85		181,3	100		929,4	100	In marcia
21:30		2,4	79		1,5	79		0,9	100		2,3	79		0,22	100		26,9	79		0,7	79																

MVA Bozen

Datum: 17/08/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,0	100		1,1	100		1,89	100		3,0	100		0,22	100		28,6	100		0,7	100		0,6	100		114971,2	100	10,3	100		181,5	100		938,3	100		in Betrieb
01:00		4,4	100		1,9	100		1,72	73		2,8	100		0,22	100		24,6	100		0,7	100		0,7	100		115436,5	100	10,1	100		181,6	100		941,8	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		0,9	100		1,74	100		2,7	100		0,22	100		23,0	100		0,7	100		0,6	100		116052,6	100	10,4	100		181,1	100		940,1	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,9	100		1,85	100		2,8	100		0,22	100		28,3	100		0,7	100		0,7	100		114977,6	100	10,2	100		181,0	100		939,3	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		2,2	100		2,79	100		2,8	100		0,22	100		29,3	100		0,6	100		0,7	100		115852,4	100	10,3	100		181,1	100		938,0	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		1,2	100		1,73	73		2,9	100		0,22	94		24,3	100		0,7	100		0,6	100		115882,2	100	10,2	100		181,6	100		937,3	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		0,8	100		2,27	100		2,7	100		0,22	100		20,0	100		0,7	100		0,7	100		116501,5	100	10,6	100		181,9	100		931,9	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		1,2	100		2,48	100		2,8	100		0,22	100		22,5	100		0,7	100		0,7	100		116299,5	100	10,4	100		182,4	100		936,7	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		1,7	100		3,37	100		2,8	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,8	100		116528,3	100	10,3	100		187,0	100		937,8	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		2,3	100		3,29	73		2,6	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,8	100		116623,2	100	10,2	100		182,4	100		939,1	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,1	100		3,76	100		2,3	100		0,22	100		21,6	100		0,7	100		0,6	100		117662,1	100	10,5	100		181,2	100		936,4	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,0	100		3,05	100		3,0	100		0,22	100		19,2	100		0,7	100		0,7	100		117539,7	100	10,3	100		182,3	100		941,8	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		1,4	100		2,99	100		2,4	100		0,22	100		25,4	100		0,7	100		0,7	100		117095,3	100	10,4	100		182,8	100		936,3	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		1,7	100		3,55	73		2,5	100		0,22	95		29,5	100		0,7	100		0,7	100		116170,0	100	10,3	100		181,1	100		937,2	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,2	100		4,45	100		2,4	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,6	100		116583,5	100	10,4	100		178,9	100		942,6	100		in Betrieb
08:00		2,4	100		1,7	100		5,81	100		2,6	100		0,22	100		30,0	100		0,6	100		0,8	100		116788,4	100	10,2	100		178,1	100		944,3	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		1,7	100		4,87	100		2,3	100		0,22	100		29,3	100		0,7	100		0,5	100		116415,6	100	10,4	100		177,8	100		938,6	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		1,1	85		3,92	73		1,8	85		0,22	100		28,2	85		0,7	85		0,5	85		115867,5	100	10,2	85		177,4	100		941,3	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		3,0	78		4,68	100		2,1	78		0,22	100		30,3	78		0,7	78		0,3	78		116461,5	100	10,4	78		177,4	100		931,9	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,2	100		2,75	100		2,3	100		0,22	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		115746,6	100	10,2	100		176,1	100		938,2	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,3	100		1,97	100		2,1	100		0,22	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		114860,9	100	10,5	100		174,7	100		935,1	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,1	100		1,7	73		2,4	100		0,22	95		22,4	100		0,7	100		0,5	100		112860,3	100	10,5	100		173,5	100		926,2	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		1,3	100		2,08	100		2,4	100		0,22	100		32,4	100		0,7	100		0,4	100		112917,6	100	10,2	100		174,2	100		935,5	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		2,1	100		2,11	100		2,9	100		0,22	100		25,7	100		0,7	100		0,5	100		115496,4	100	10,3	100		174,7	100		936,8	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,7	100		2,54	100		2,5	100		0,22	100		24,6	100		0,6	100		0,6	100		115504,7	100	10,0	100		175,8	100		940,7	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		2,1	100		2,4	73		2,0	100		0,22	100		10,0	100		0,7	100		0,4	100		114084,7	100	10,4	100		174,2	100		947,8	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,5	100		1,87	100		2,7	100		0,22	100		25,2	100		0,6	100		0,5	100		113662,8	100	10,2	100		174,0	100		934,8	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,6	100		3,51	100		2,9	100		0,22	100		32,9	100		0,6	100		0,4	100		113319,4	100	10,0	100		174,8	100		939,1	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		2,3	100		2,45	100		2,1	100		0,22	100		24,3	100		0,7	100		0,5	100		114445,7	100	10,4	100		174,8	100		934,1	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,6	100		1,48	73		2,2	100		0,22	94		22,0	100		0,7	100		0,5	100		114029,0	100	10,3	100		175,5	100		937,4	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,1	100		2,18	100		2,7	100		0,22	100		21,6	100		0,6	100		0,5	100		113203,9	100	10,4	100		174,9	100		929,3	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,0	100		1,92	100		3,3	100		0,22	100		24,0	100		0,6	100		0,5	100		112787,3	100	10,1	100		176,2	100		938,5	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		2,4	100		2,1	100		2,1	100		0,22	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		114313,5	100	10,3	100		171,9	100		934,9	100		in Betrieb
17:00		2,4	100		1,4	100		1,39	73		2,4	100		0,22	100		34,3	100		0,7	100		0,4	100		113663,5	100	10,1	100		174,3	100		938,5	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,6	100		1,53	100		2,3	100		0,22	100		24,5	100		0,7	100		0,4	100		114772,7	100	10,5	100		174,8	100		930,2	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,7	100		1,57	100		2,7	100		0,22	100		24,9	100		0,7	100		0,4	100		114768,3	100	10,3	100		178,6	100		932,3	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		1,7	100		1,42	100		2,5	100		0,22	100		23,9	100		0,7	100		0,5	100		114498,2	100	10,3	100		181,0	100		934,3	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,4	100		1,06	73		2,6	100		0,22	94		25,2	100		0,7	100		0,6	100		115255,6	100	10,3	100		182,4	100		936,4	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,5	100		1,19	100		2,1	100		0,22	100		21,4	100		0,7	100		0,6	100		115417,8	100	10,5	100		183,0	100		933,1	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		1,8	100		1,08	100		1,9	100		0,22	100		23,8	100		0,7	100		0,5	100		115372,7	100	10,3	100		183,0	100		930,7	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		1,3	100		0,83	100		2,0	100		0,22	100		28,2	100		0,7	100		0,5	100		115272,0	100	10,6	100		182,0	100		922,1	100		in Betrieb
21:00		2,5	85		1,3	85		0,77	73		2,2	85		0,22	100		28,8	85		0,7	85		0,6	85		114043,8	100	10,2	85		181,3	100		929,4	100		in Betrieb
21:30		2,4	79		1,5	79		0,9	79		2,3	79		0,22	100		26,9	79		0,7	79		0,7	79		115442,2	100	10,2	79		182,0	100		933,4	100		in Betrieb
22:00		2,9	100</																																		