

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		2,5	100	1,2	100	0,87	100	2,3	100	0,22	100	30,0	100	0,7	100	0,8	100	115155,1	100	10,3	100	180,7	100	935,8	100	In marcia
01:00		2,5	100	1,2	100	0,79	73	2,3	100	0,22	100	23,4	100	0,7	100	0,6	100	114484,3	100	10,5	100	180,6	100	927,0	100	In marcia
01:30		3,3	100	1,9	100	0,86	100	2,6	100	0,22	100	27,2	100	0,7	100	0,6	100	114701,5	100	10,3	100	180,4	100	931,7	100	In marcia
02:00		3,0	100	1,6	100	0,83	100	2,8	100	0,22	100	23,7	100	0,7	100	0,7	100	114880,8	100	10,3	100	180,5	100	928,1	100	In marcia
02:30		2,7	100	1,1	100	0,83	100	3,0	100	0,22	100	22,3	100	0,7	100	0,7	100	114669,2	100	10,3	100	180,8	100	929,4	100	In marcia
03:00		3,3	100	1,4	100	0,8	73	3,3	100	0,22	94	27,3	100	0,7	100	0,8	100	114932,5	100	10,2	100	181,1	100	933,1	100	In marcia
03:30		4,9	100	1,7	100	0,92	100	4,0	100	0,22	100	20,5	100	0,7	100	0,8	100	115596,2	100	10,3	100	181,1	100	938,9	100	In marcia
04:00		3,0	100	0,5	100	0,81	100	4,4	100	0,22	100	25,6	100	0,7	100	0,7	100	115680,0	100	10,4	100	181,2	100	929,6	100	In marcia
04:30		3,6	100	1,0	100	0,82	100	3,3	100	0,22	100	30,7	100	0,7	100	0,6	100	115449,6	100	10,4	100	181,3	100	932,9	100	In marcia
05:00		3,2	100	1,7	100	0,77	73	3,0	100	0,22	100	33,2	100	0,7	100	0,7	100	114962,8	100	10,4	100	181,1	100	927,0	100	In marcia
05:30		3,5	100	1,3	100	0,82	100	2,9	100	0,22	100	21,9	100	0,7	100	0,7	100	115020,5	100	10,3	100	180,5	100	931,3	100	In marcia
06:00		3,8	100	1,3	100	0,88	100	3,2	100	0,22	100	22,3	100	0,7	100	0,9	100	114089,3	100	10,2	100	180,7	100	929,1	100	In marcia
06:30		4,4	100	1,2	100	0,96	100	3,0	100	0,22	100	21,4	100	0,7	100	0,7	100	114783,5	100	10,4	100	180,7	100	925,0	100	In marcia
07:00		4,2	100	1,2	100	0,69	73	2,9	100	0,22	95	23,8	100	0,7	100	0,7	100	115302,5	100	10,1	100	180,9	100	931,9	100	In marcia
07:30		3,2	100	1,5	100	0,73	100	3,0	100	0,22	100	16,3	100	0,7	100	0,5	100	115254,2	100	10,7	100	180,0	100	922,7	100	In marcia
08:00		5,2	100	0,8	100	0,62	100	3,3	100	0,22	100	20,4	100	0,7	100	0,6	100	116046,6	100	10,9	100	179,4	100	911,2	100	In marcia
08:30		3,0	100	0,8	100	0,66	100	4,1	100	0,22	100	31,7	100	0,7	100	0,7	100	114631,7	100	10,1	100	179,5	100	935,1	100	In marcia
09:00		2,2	84	0,9	84	0,68	73	3,0	84	0,22	100	27,6	84	0,6	84	0,6	84	115686,7	100	10,5	84	180,3	100	931,8	100	In marcia
09:30		3,9	79	1,4	79	0,81	100	3,7	79	0,22	100	32,0	79	0,7	79	0,7	79	114403,5	100	10,0	79	181,2	100	926,3	100	In marcia
10:00		2,4	100	1,5	100	0,81	100	4,4	100	0,22	100	23,0	100	0,6	100	0,8	100	115224,3	100	10,0	100	181,9	100	934,8	100	In marcia
10:30		2,2	100	1,1	100	0,81	100	2,8	100	0,22	100	28,4	100	0,6	100	0,6	100	115478,8	100	10,3	100	182,0	100	928,5	100	In marcia
11:00		2,3	100	1,2	100	0,82	73	3,4	100	0,23	95	30,2	100	0,6	100	0,9	100	115674,9	100	10,1	100	182,5	100	931,2	100	In marcia
11:30		2,2	100	2,2	100	1,07	100	3,3	100	0,23	100	29,8	100	0,6	100	0,8	100	116777,5	100	10,2	100	182,8	100	929,5	100	In marcia
12:00		2,2	100	0,7	100	1,02	100	3,0	100	0,23	100	29,0	100	0,6	100	0,8	100	116439,6	100	9,9	100	183,2	100	929,6	100	In marcia
12:30		2,2	100	0,8	100	1,22	100	3,4	100	0,23	100	17,9	100	0,6	100	0,8	100	116263,6	100	10,2	100	182,5	100	931,9	100	In marcia
13:00		2,2	100	0,9	100	1,0	73	3,0	100	0,23	100	18,3	100	0,6	100	0,9	100	116669,8	100	10,2	100	181,8	100	930,3	100	In marcia
13:30		2,2	100	1,0	100	1,25	100	3,1	100	0,23	100	23,3	100	0,6	100	0,9	100	117064,4	100	10,1	100	181,7	100	927,5	100	In marcia
14:00		2,1	100	1,4	100	1,01	100	2,4	100	0,22	100	7,9	100	0,6	100	0,8	100	115446,7	100	10,4	100	180,2	100	932,6	100	In marcia
14:30		2,2	100	1,2	100	0,83	100	2,7	100	0,22	100	15,6	100	0,6	100	0,8	100	113754,4	100	10,1	100	178,8	100	939,7	100	In marcia
15:00		2,4	100	1,7	100	0,78	73	2,2	100	0,22	94	21,6	100	0,6	100	0,7	100	113945,3	100	10,3	100	177,3	100	934,6	100	In marcia
15:30		2,2	100	0,1	100	0,85	100	2,8	100	0,22	100	39,9	100	0,6	100	0,8	100	113444,8	100	10,0	100	178,3	100	930,5	100	In marcia
16:00		2,2	100	0,9	100	1,06	100	4,1	100	0,23	100	39,8	100	0,6	100	0,8	100	115296,7	100	10,2	100	180,3	100	929,3	100	In marcia
16:30		3,5	100	1,7	100	1,2	100	3,2	100	0,22	100	28,4	100	0,6	100	0,8	100	115827,9	100	10,1	100	182,0	100	937,0	100	In marcia
17:00		5,4	100	0,8	100	0,81	73	3,9	100	0,22	100	16,9	100	0,7	100	0,6	100	116966,1	100	10,8	100	182,5	100	925,3	100	In marcia
17:30		3,7	100	0,0	100	0,7	100	3,5	100	0,22	100	25,5	100	0,7	100	0,7	100	115355,6	100	10,4	100	182,2	100	934,2	100	In marcia
18:00		2,8	100	0,7	100	0,86	100	2,7	100	0,22	100	26,8	100	0,6	100	0,7	100	114736,1	100	10,3	100	182,0	100	931,5	100	In marcia
18:30		3,5	100	1,1	100	0,92	100	3,2	100	0,22	100	22,1	100	0,7	100	0,7	100	115133,3	100	10,3	100	181,7	100	936,7	100	In marcia
19:00		3,4	100	0,5	100	0,82	73	3,8	100	0,22	94	22,0	100	0,6	100	0,7	100	114425,8	100	10,2	100	181,9	100	937,1	100	In marcia
19:30		3,9	100	1,8	100	1,11	100	2,7	100	0,22	100	23,6	100	0,7	100	0,7	100	113600,5	100	10,2	100	181,9	100	935,0	100	In marcia
20:00		3,0	100	1,5	100	0,8	100	2,6	100	0,22	100	21,8	100	0,7	100	0,7	100	113525,6	100	10,1	100	181,7	100	936,0	100	In marcia
20:30		3,2	100	1,4	100	0,76	100	2,8	100	0,22	100	19,2	100	0,7	100	0,7	100	113435,9	100	10,3	100	181,4	100	937,3	100	In marcia
21:00		3,4	84	1,2	84	0,64	73	2,0	84	0,22	100	17,9	84	0,7	84	0,7	84	112770,5	100	10,2	84	180,8	100	940,0	100	In marcia
21:30		2,9	80	1,4	80	0,64	100	2,1	80	0,22	100	29,0	80	0,7	80	0,4	80	111950,0	100	10,3	80	180,2	100	941,8	100	In marcia
22:00		3,0	100	1,6	100	0,63	100	2,8	100	0,22	100	26,8	100	0,7	100	0,4	100	111605,7	100	10,1	100	180,0	100	940,7	100	In marcia
22:30		2,2	100	1,4	100	0,67	100	2,3	100	0,22	100	31,5	100	0,6	100	0,4	100	111993,3	100	10,0	100	180,0	100	941,3	100	In marcia
23:00		2,5	100	1,7	100	0,66	73	2,6	100	0,22	94	25,1	100	0,7	100	0,3	100	113607,3	100	10,4	100	179,9	100	936,1	100	In marcia
23:30		2,8	100	1,9	100	0,76	100	2,4	100	0,22	100	27,3	100	0,7	100	0,3	100	112526,0	100	10,3	100	179,8	100	937,0	100	In marcia
24:00		2,2	100	0,0	100	0,68	100	3,6	100	0,22	100	24,7	100	0,7	100	0,3	100	112292,3	100	10,1	100	179,8	100	946,8	100	In marcia
MIN		2,1		0		0,62		2		0,22		7,9		0,6		0,3		111605,7		9,9		177,3		911,2		
MAX		5,4		2,2		1,25		4,4		0,23		39,9		0,7		0,9		117064,4		10,9		183,2		946,8		
Limite Semiorario		200		60				100		30		400		20		60										
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3		1,8/1,8		0,5		1,6/1,6		0,6/0,6		19,0/21,4		0,4/1,2		0,4/0,2										
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00		100,00						1																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,5	100		1,2	100		0,87	100		2,3	100		0,22	100		30,0	100		0,7	100		0,8	100		115155,1	100		10,3	100		180,7	100		935,8	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		1,2	100		0,79	73		2,3	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,6	100		114484,3	100		10,5	100		180,6	100		927,0	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		1,9	100		0,86	100		2,6	100		0,22	100		27,2	100		0,7	100		0,6	100		114701,5	100		10,3	100		180,4	100		931,7	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		1,6	100		0,83	100		2,8	100		0,22	100		23,7	100		0,7	100		0,7	100		114880,8	100		10,3	100		180,5	100		928,1	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		1,1	100		0,83	100		3,0	100		0,22	100		22,3	100		0,7	100		0,7	100		114669,2	100		10,3	100		180,8	100		929,4	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		1,4	100		0,8	73		3,3	100		0,22	94		27,3	100		0,7	100		0,8	100		114932,5	100		10,2	100		181,1	100		933,1	100		in Betrieb
03:30		4,9	100		1,7	100		0,92	100		4,0	100		0,22	100		20,5	100		0,7	100		0,8	100		115596,2	100		10,3	100		181,1	100		938,9	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		0,5	100		0,81	100		4,4	100		0,22	100		25,6	100		0,7	100		0,7	100		115680,0	100		10,4	100		181,2	100		929,6	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		1,0	100		0,82	100		3,3	100		0,22	100		30,7	100		0,7	100		0,6	100		115449,6	100		10,4	100		181,3	100		932,9	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		1,7	100		0,77	73		3,0	100		0,22	100		33,2	100		0,7	100		0,7	100		114962,8	100		10,4	100		181,1	100		927,0	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		1,3	100		0,82	100		2,9	100		0,22	100		21,9	100		0,7	100		0,7	100		115020,5	100		10,3	100		180,5	100		931,3	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		1,3	100		0,88	100		3,2	100		0,22	100		22,3	100		0,7	100		0,9	100		114089,3	100		10,2	100		180,7	100		929,1	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		1,2	100		0,96	100		3,0	100		0,22	100		21,4	100		0,7	100		0,7	100		114783,5	100		10,4	100		180,7	100		925,0	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		1,2	100		0,69	73		2,9	100		0,22	95		23,8	100		0,7	100		0,7	100		115302,5	100		10,1	100		180,9	100		931,9	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		1,5	100		0,73	100		3,0	100		0,22	100		16,3	100		0,7	100		0,5	100		115254,2	100		10,7	100		180,0	100		922,7	100		in Betrieb
08:00		5,2	100		0,8	100		0,62	100		3,3	100		0,22	100		20,4	100		0,7	100		0,6	100		116046,6	100		10,9	100		179,4	100		911,2	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		0,8	100		0,66	100		4,1	100		0,22	100		31,7	100		0,7	100		0,7	100		114631,7	100		10,1	100		179,5	100		935,1	100		in Betrieb
09:00		2,2	84		0,9	84		0,68	73		3,0	84		0,22	100		27,6	84		0,6	84		0,6	84		115686,7	100		10,5	84		180,3	100		931,8	100		in Betrieb
09:30		3,9	79		1,4	79		0,81	100		3,7	79		0,22	100		32,0	79		0,7	79		0,7	79		114403,5	100		10,0	79		181,2	100		926,3	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,5	100		0,81	100		4,4	100		0,22	100		23,0	100		0,6	100		0,8	100		115224,3	100		10,0	100		181,9	100		934,8	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,1	100		0,81	100		2,8	100		0,22	100		28,4	100		0,6	100		0,6	100		115478,8	100		10,3	100		182,0	100		928,5	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,2	100		0,82	73		3,4	100		0,23	95		30,2	100		0,6	100		0,9	100		115674,9	100		10,1	100		182,5	100		931,2	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		2,2	100		1,07	100		3,3	100		0,23	100		29,8	100		0,6	100		0,8	100		116777,5	100		10,2	100		182,8	100		929,5	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,7	100		1,02	100		3,0	100		0,23	100		29,0	100		0,6	100		0,8	100		116439,6	100		9,9	100		183,2	100		929,6	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,8	100		1,22	100		3,4	100		0,23	100		17,9	100		0,6	100		0,8	100		116263,6	100		10,2	100		182,5	100		931,9	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,9	100		1,0	73		3,0	100		0,23	100		18,3	100		0,6	100		0,9	100		116669,8	100		10,2	100		181,8	100		930,3	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,0	100		1,25	100		3,1	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,9	100		117064,4	100		10,1	100		181,7	100		927,5	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		1,4	100		1,01	100		2,4	100		0,22	100		7,9	100		0,6	100		0,8	100		115446,7	100		10,4	100		180,2	100		932,6	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,2	100		0,83	100		2,7	100		0,22	100		15,6	100		0,6	100		0,8	100		113754,4	100		10,1	100		178,8	100		939,7	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		1,7	100		0,78	73		2,2	100		0,22	94		21,6	100		0,6	100		0,7	100		113945,3	100		10,3	100		177,3	100		934,6	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,1	100		0,85	100		2,8	100		0,22	100		39,9	100		0,6	100		0,8	100		113444,8	100		10,0	100		178,3	100		930,5	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,9	100		1,06	100		4,1	100		0,23	100		39,8	100		0,6	100		0,8	100		115296,7	100		10,2	100		180,3	100		929,3	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		1,7	100		1,2	100		3,2	100		0,22	100		28,4	100		0,6	100		0,8	100		115827,9	100		10,1	100		182,0	100		937,0	100		in Betrieb
17:00		5,4	100		0,8	100		0,81	73		3,9	100		0,22	100		16,9	100		0,7	100		0,6	100		116966,1	100		10,8	100		182,5	100		925,3	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,0	100		0,7	100		3,5	100		0,22	100		25,5	100		0,7	100		0,7	100		115355,6	100		10,4	100		182,2	100		934,2	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		0,7	100		0,86	100		2,7	100		0,22	100		26,8	100		0,6	100		0,7	100		114736,1	100		10,3	100		182,0	100		931,5	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		1,1	100		0,92	100		3,2	100		0,22	100		22,1	100		0,7	100		0,7	100		115133,3	100		10,3	100		181,7	100		936,7	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,5	100		0,82	73		3,8	100		0,22	94		22,0	100		0,6	100		0,7	100		114425,8	100		10,2	100		181,9	100		937,1	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		1,8	100		1,11	100		2,7	100		0,22	100		23,6	100		0,7	100		0,7	100		113600,5	100		10,2	100		181,9	100		935,0	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		1,5	100		0,8	100		2,6	100		0,22	100		21,8	100		0,7	100		0,7	100		113525,6	100		10,1	100		181,7	100		936,0	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		1,4	100		0,76	100		2,8	100		0,22	100		19,2	100		0,7	100		0,7	100		113435,9	100		10,3	100		181,4	100		937,3	100		in Betrieb
21:00		3,4	84		1,2	84		0,64	73		2,0	84		0,22	100		17,9	84		0,7	84		0,7	84		112770,5	100		10,2	84		180,8	100		940,0	100		in Betrieb
21:30		2,9	80		1,4	80		0,64	100		2,1	80		0,22	100		29,0	80																				