

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/08/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,3	100		0,9	100		1,05	100		2,6	100		0,22	100		24,3	100		0,6	100		0,3	100		112166,2	100		10,0	100		180,1	100		945,0	100	In marcia
01:00		2,6	100		2,1	100		0,9	73		1,9	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		0,4	100		111914,3	100		10,2	100		177,2	100		945,4	100	In marcia
01:30		3,0	100		1,4	100		0,78	100		2,6	100		0,21	100		26,8	100		0,6	100		0,4	100		112343,0	100		10,2	100		163,0	100		939,7	100	In marcia
02:00		2,9	100		1,4	100		0,79	100		2,4	100		0,21	100		33,5	100		0,6	100		0,4	100		112771,0	100		10,1	100		154,5	100		943,2	100	In marcia
02:30		2,4	100		0,9	100		0,76	100		2,0	100		0,21	100		31,9	100		0,6	100		0,3	100		112911,0	100		10,1	100		150,8	100		942,8	100	In marcia
03:00		2,7	100		1,7	100		0,78	73		2,3	100		0,21	94		19,3	100		0,6	100		0,2	100		113533,3	100		10,0	100		148,9	100		946,9	100	In marcia
03:30		2,4	100		1,1	100		0,81	100		2,4	100		0,21	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		113801,5	100		10,4	100		148,1	100		939,3	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,6	100		0,87	100		2,3	100		0,21	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		114046,1	100		10,3	100		147,9	100		933,1	100	In marcia
04:30		2,2	100		2,2	100		0,94	100		2,2	100		0,2	100		23,4	100		0,6	100		0,4	100		114340,6	100		10,2	100		147,8	100		938,7	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,2	100		0,75	73		2,3	100		0,2	100		22,5	100		0,6	100		0,2	100		115108,5	100		10,4	100		147,5	100		932,2	100	In marcia
05:30		2,2	100		0,9	100		0,91	100		2,0	100		0,21	100		27,4	100		0,6	100		0,2	100		115171,7	100		10,4	100		148,3	100		930,3	100	In marcia
06:00		2,5	100		1,6	100		1,14	100		2,8	100		0,21	100		28,0	100		0,6	100		0,3	100		115253,9	100		10,1	100		148,8	100		935,2	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,5	100		0,9	100		2,2	100		0,21	100		24,7	100		0,6	100		0,3	100		116255,1	100		10,3	100		149,4	100		932,3	100	In marcia
07:00		2,3	100		1,5	100		0,88	73		2,2	100		0,21	95		24,1	100		0,6	100		0,3	100		116041,9	100		10,4	100		149,5	100		930,3	100	In marcia
07:30		2,2	100		1,1	100		0,99	100		2,2	100		0,21	100		30,9	100		0,6	100		0,3	100		116231,4	100		10,5	100		150,1	100		924,6	100	In marcia
08:00		2,2	100		1,9	100		1,22	100		3,0	100		0,21	100		30,7	100		0,6	100		0,3	100		116493,3	100		10,2	100		151,2	100		929,5	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,8	100		1,26	100		2,8	100		0,21	100		25,0	100		0,6	100		0,4	100		116525,2	100		10,3	100		151,9	100		937,3	100	In marcia
09:00		2,2	84		1,3	84		1,0	73		2,7	84		0,21	100		25,3	84		0,6	84		0,3	84		116730,9	100		10,4	84		151,8	100		927,5	100	In marcia
09:30		2,3	80		1,0	80		1,0	100		3,3	80		0,21	100		28,9	80		0,6	80		0,8	80		115987,5	100		10,0	80		152,4	100		935,4	100	In marcia
10:00		2,7	100		1,3	100		1,04	100		2,4	100		0,21	100		20,3	100		0,6	100		0,7	100		116737,5	100		10,5	100		151,7	100		924,5	100	In marcia
10:30		2,5	100		1,8	100		0,94	100		1,7	100		0,21	100		24,4	100		0,6	100		0,7	100		115032,1	100		10,5	100		151,0	100		923,3	100	In marcia
11:00		2,6	100		1,4	100		0,84	73		2,5	100		0,21	94		22,5	100		0,6	100		0,8	100		115550,4	100		10,3	100		150,9	100		932,6	100	In marcia
11:30		3,1	100		1,7	100		0,97	100		2,7	100		0,21	100		23,6	100		0,6	100		0,8	100		116701,9	100		10,4	100		151,3	100		932,0	100	In marcia
12:00		3,6	100		1,6	100		1,04	100		2,4	100		0,21	100		27,1	100		0,6	100		0,8	100		116656,5	100		10,2	100		151,7	100		941,5	100	In marcia
12:30		2,9	100		0,8	100		0,79	100		2,0	100		0,21	100		20,5	100		0,6	100		0,8	100		116654,7	100		10,5	100		151,3	100		932,2	100	In marcia
13:00		3,0	100		1,7	100		0,82	73		2,0	100		0,21	100		27,6	100		0,6	100		0,8	100		115538,1	100		10,0	100		150,6	100		942,7	100	In marcia
13:30		2,8	100		1,1	100		0,76	100		2,1	100		0,21	100		25,5	100		0,6	100		0,8	100		115013,8	100		10,4	100		150,6	100		935,0	100	In marcia
14:00		3,2	100		1,4	100		0,77	100		2,0	100		0,21	100		23,8	100		0,6	100		0,8	100		114873,9	100		10,4	100		149,9	100		927,7	100	In marcia
14:30		2,6	100		1,4	100		0,72	100		2,9	100		0,21	100		21,4	100		0,6	100		0,7	100		114074,1	100		10,0	100		149,2	100		933,8	100	In marcia
15:00		2,6	100		1,8	100		0,73	73		2,1	100		0,21	94		24,4	100		0,6	100		0,9	100		114472,6	100		10,3	100		149,1	100		928,9	100	In marcia
15:30		2,8	100		1,4	100		0,76	100		2,7	100		0,21	100		21,9	100		0,6	100		0,8	100		115047,6	100		10,2	100		149,0	100		938,2	100	In marcia
16:00		4,0	100		1,7	100		0,89	100		3,2	100		0,21	100		43,0	100		0,6	100		0,9	100		116313,6	100		8,8	100		150,7	100		961,3	100	In marcia
16:30		2,8	100		1,4	100		0,86	100		3,5	100		0,21	100		21,8	100		0,6	100		1,0	100		118297,7	100		9,3	100		154,0	100		980,2	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,4	100		0,7	73		2,6	100		0,21	100		16,1	100		0,6	100		0,9	100		115562,5	100		10,6	100		151,4	100		916,7	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,7	100		0,86	100		6,3	100		0,21	100		16,5	100		0,6	100		0,9	100		114380,4	100		10,5	100		149,4	100		923,1	100	In marcia
18:00		2,3	100		1,1	100		0,91	100		2,3	100		0,21	100		24,6	100		0,6	100		0,8	100		114049,2	100		10,3	100		149,5	100		928,4	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,8	100		0,94	100		2,5	100		0,21	100		22,5	100		0,6	100		0,8	100		114796,7	100		10,3	100		149,6	100		935,9	100	In marcia
19:00		2,4	100		2,0	100		0,73	73		2,2	100		0,21	94		26,7	100		0,6	100		0,8	100		114998,0	100		10,5	100		149,7	100		936,7	100	In marcia
19:30		2,2	100		0,5	100		0,65	100		3,0	100		0,21	100		35,1	100		0,6	100		0,8	100		115649,9	100		10,3	100		150,2	100		934,6	100	In marcia
20:00		2,7	100		1,9	100		0,87	100		2,4	100		0,21	100		27,3	100		0,6	100		0,8	100		114961,7	100		10,2	100		150,7	100		938,3	100	In marcia
20:30		2,6	100		1,1	100		0,66	100		2,7	100		0,2	100		20,4	100		0,7	100		0,6	100		114931,7	100		10,5	100		149,3	100		931,0	100	In marcia
21:00		2,3	84		0,9	84		0,67	73		2,6	84		0,21	100		27,7	84		0,6	84		0,7	84		114153,1	100		10,3	84		148,1	100		935,6	100	In marcia
21:30		2,7	79		1,3	79		0,75	100		2,4	79		0,21	100		28,8	79		0,6	79		0,3	79		113141,1	100		10,3	79		147,5	100		930,4	100</	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		0,9	100		1,05	100		2,6	100		0,22	100		24,3	100		0,6	100		0,3	100		112166,2	100		10,0	100		180,1	100		945,0	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		2,1	100		0,9	73		1,9	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		0,4	100		111914,3	100		10,2	100		177,2	100		945,4	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		1,4	100		0,78	100		2,6	100		0,21	100		26,8	100		0,6	100		0,4	100		112343,0	100		10,2	100		163,0	100		939,7	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		1,4	100		0,79	100		2,4	100		0,21	100		33,5	100		0,6	100		0,4	100		112771,0	100		10,1	100		154,5	100		943,2	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		0,9	100		0,76	100		2,0	100		0,21	100		31,9	100		0,6	100		0,3	100		112911,0	100		10,1	100		150,8	100		942,8	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		1,7	100		0,78	73		2,3	100		0,21	94		19,3	100		0,6	100		0,2	100		113533,3	100		10,0	100		148,9	100		946,9	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		1,1	100		0,81	100		2,4	100		0,21	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		113801,5	100		10,4	100		148,1	100		939,3	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,6	100		0,87	100		2,3	100		0,21	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		114046,1	100		10,3	100		147,9	100		933,1	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		2,2	100		0,94	100		2,2	100		0,2	100		23,4	100		0,6	100		0,4	100		114340,6	100		10,2	100		147,8	100		938,7	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,2	100		0,75	73		2,3	100		0,2	100		22,5	100		0,6	100		0,2	100		115108,5	100		10,4	100		147,5	100		932,2	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,9	100		0,91	100		2,0	100		0,21	100		27,4	100		0,6	100		0,2	100		115171,7	100		10,4	100		148,3	100		930,3	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		1,6	100		1,14	100		2,8	100		0,21	100		28,0	100		0,6	100		0,3	100		115253,9	100		10,1	100		148,8	100		935,2	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,5	100		0,9	100		2,2	100		0,21	100		24,7	100		0,6	100		0,3	100		116255,1	100		10,3	100		149,4	100		932,3	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		1,5	100		0,88	73		2,2	100		0,21	95		24,1	100		0,6	100		0,3	100		116041,9	100		10,4	100		149,5	100		930,3	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,1	100		0,99	100		2,2	100		0,21	100		30,9	100		0,6	100		0,3	100		116231,4	100		10,5	100		150,1	100		924,6	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,9	100		1,22	100		3,0	100		0,21	100		30,7	100		0,6	100		0,3	100		116493,3	100		10,2	100		151,2	100		929,5	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,8	100		1,26	100		2,8	100		0,21	100		25,0	100		0,6	100		0,4	100		116525,2	100		10,3	100		151,9	100		937,3	100		in Betrieb
09:00		2,2	84		1,3	84		1,0	73		2,7	84		0,21	100		25,3	84		0,6	84		0,3	84		116730,9	100		10,4	84		151,8	100		927,5	100		in Betrieb
09:30		2,3	80		1,0	80		1,0	100		3,3	80		0,21	100		28,9	80		0,6	80		0,8	80		115987,5	100		10,0	80		152,4	100		935,4	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		1,3	100		1,04	100		2,4	100		0,21	100		20,3	100		0,6	100		0,7	100		116737,5	100		10,5	100		151,7	100		924,5	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		1,8	100		0,94	100		1,7	100		0,21	100		24,4	100		0,6	100		0,7	100		115032,1	100		10,5	100		151,0	100		923,3	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		1,4	100		0,84	73		2,5	100		0,21	94		22,5	100		0,6	100		0,8	100		115550,4	100		10,3	100		150,9	100		932,6	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		1,7	100		0,97	100		2,7	100		0,21	100		23,6	100		0,6	100		0,8	100		116701,9	100		10,4	100		151,3	100		932,0	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		1,6	100		1,04	100		2,4	100		0,21	100		27,1	100		0,6	100		0,8	100		116656,5	100		10,2	100		151,7	100		941,5	100		in Betrieb
12:30		2,9	100		0,8	100		0,79	100		2,0	100		0,21	100		20,5	100		0,6	100		0,8	100		116654,7	100		10,5	100		151,3	100		932,2	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		1,7	100		0,82	73		2,0	100		0,21	100		27,6	100		0,6	100		0,8	100		115538,1	100		10,0	100		150,6	100		942,7	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		1,1	100		0,76	100		2,1	100		0,21	100		25,5	100		0,6	100		0,8	100		115013,8	100		10,4	100		150,6	100		935,0	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		1,4	100		0,77	100		2,0	100		0,21	100		23,8	100		0,6	100		0,8	100		114873,9	100		10,4	100		149,9	100		927,7	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		1,4	100		0,72	100		2,9	100		0,21	100		21,4	100		0,6	100		0,7	100		114074,1	100		10,0	100		149,2	100		933,8	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		1,8	100		0,73	73		2,1	100		0,21	94		24,4	100		0,6	100		0,9	100		114472,6	100		10,3	100		149,1	100		928,9	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		1,4	100		0,76	100		2,7	100		0,21	100		21,9	100		0,6	100		0,8	100		115047,6	100		10,2	100		149,0	100		938,2	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		1,7	100		0,89	100		3,2	100		0,21	100		43,0	100		0,6	100		0,9	100		116313,6	100		8,8	100		150,7	100		961,3	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		1,4	100		0,86	100		3,5	100		0,21	100		21,8	100		0,6	100		1,0	100		118297,7	100		9,3	100		154,0	100		980,2	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,4	100		0,7	73		2,6	100		0,21	100		16,1	100		0,6	100		0,9	100		115562,5	100		10,6	100		151,4	100		916,7	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,7	100		0,86	100		6,3	100		0,21	100		16,5	100		0,6	100		0,9	100		114380,4	100		10,5	100		149,4	100		923,1	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,1	100		0,91	100		2,3	100		0,21	100		24,6	100		0,6	100		0,8	100		114049,2	100		10,3	100		149,5	100		928,4	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,8	100		0,94	100		2,5	100		0,21	100		22,5	100		0,6	100		0,8	100		114796,7	100		10,3	100		149,6	100		935,9	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		2,0	100		0,73	73		2,2	100		0,21	94		26,7	100		0,6	100		0,8	100		114998,0	100		10,5	100		149,7	100		936,7	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,5	100		0,65	100		3,0	100		0,21	100		35,1	100		0,6	100		0,8	100		115649,9	100		10,3	100		150,2	100		934,6	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		1,9	100		0,87	100		2,4	100		0,21	100		27,3	100		0,6	100		0,8	100		114961,7	100		10,2	100		150,7	100		938,3	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		1,1	100		0,66	100		2,7	100		0,2	100		20,4	100		0,7	100		0,6	100		114931,7	100		10,5	100		149,3	100		931,0	100		in Betrieb
21:00		2,3	84		0,9	84		0,67	73		2,6	84		0,21	100		27,7	84		0,6	84		0,7	84		114153,1	100		10,3	84		148,1	100		935,6	100		in Betrieb
21:30		2,7	79		1,3	79		0,75	100		2,4	79		0,21	100		28,8	79																				