

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/08/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,9	100		0,4	100		0,74	100		3,3	100		0,2	100		28,8	100		0,7	100		0,4	100		113426,7	100		10,2	100		148,0	100		931,7	100	In marcia
01:00		3,0	100		0,5	100		0,75	73		2,9	100		0,2	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		113767,6	100		10,2	100		148,1	100		936,3	100	In marcia
01:30		2,6	100		1,0	100		0,94	100		1,6	100		0,21	100		30,2	100		0,6	100		0,5	100		113448,2	100		10,0	100		148,3	100		935,5	100	In marcia
02:00		2,9	100		1,9	100		1,15	100		1,6	100		0,21	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		114060,7	100		10,1	100		148,6	100		938,5	100	In marcia
02:30		2,6	100		1,7	100		1,29	100		2,3	100		0,21	100		23,0	100		0,6	100		0,5	100		115146,8	100		9,9	100		149,2	100		948,1	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,5	100		1,16	73		2,2	100		0,2	94		18,6	100		0,6	100		0,4	100		114552,6	100		10,2	100		149,0	100		938,3	100	In marcia
03:30		2,9	100		0,7	100		1,11	100		1,9	100		0,21	100		28,6	100		0,6	100		0,4	100		114371,0	100		10,2	100		149,8	100		927,0	100	In marcia
04:00		4,0	100		1,9	100		1,45	100		2,1	100		0,21	100		36,4	100		0,6	100		0,6	100		115722,9	100		9,7	100		151,6	100		936,0	100	In marcia
04:30		3,8	100		0,8	100		0,99	100		1,9	100		0,21	100		15,2	100		0,7	100		0,6	100		116651,4	100		10,2	100		151,3	100		930,8	100	In marcia
05:00		2,4	100		0,4	100		0,8	73		1,2	100		0,21	100		22,0	100		0,6	100		0,6	100		116693,7	100		10,3	100		151,3	100		928,4	100	In marcia
05:30		2,4	100		0,6	100		1,11	100		1,2	100		0,21	100		27,1	100		0,6	100		0,4	100		115905,8	100		10,2	100		151,7	100		933,8	100	In marcia
06:00		2,7	100		1,6	100		1,3	100		1,5	100		0,21	100		22,8	100		0,6	100		0,5	100		116243,4	100		10,3	100		151,5	100		925,3	100	In marcia
06:30		4,1	100		1,1	100		1,08	100		2,0	100		0,21	100		24,6	100		0,6	100		0,6	100		117185,5	100		10,2	100		152,0	100		927,7	100	In marcia
07:00		3,1	100		1,3	100		0,89	73		1,9	100		0,21	94		19,8	100		0,6	100		0,4	100		116990,3	100		10,4	100		152,2	100		931,0	100	In marcia
07:30		2,7	100		1,3	100		1,02	100		1,9	100		0,21	100		27,5	100		0,6	100		0,5	100		116884,4	100		10,3	100		152,4	100		928,7	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,6	100		2,66	100		1,6	100		0,21	100		29,0	100		0,6	100		0,5	100		116075,1	100		10,4	100		156,8	100		926,6	100	In marcia
08:30		2,8	100		1,9	100		7,17	100		2,1	100		0,21	100		32,6	100		0,6	100		0,6	100		115395,0	100		10,2	100		161,2	100		926,6	100	In marcia
09:00		3,6	84		1,5	84		4,04	73		2,3	84		0,21	100		25,2	84		0,7	84		0,6	84		116161,0	100		10,1	84		166,0	100		937,3	100	In marcia
09:30		2,2	79		1,3	79		4,4	100		1,6	79		0,22	100		25,0	79		0,7	79		0,9	79		115681,8	100		10,7	79		172,3	100		924,5	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,6	100		8,75	100		2,2	100		0,22	100		33,3	100		0,6	100		1,4	100		114974,0	100		10,2	100		178,8	100		932,9	100	In marcia
10:30		2,2	100		2,1	100		7,92	100		2,0	100		0,22	100		31,0	100		0,7	100		1,6	100		115562,1	100		10,3	100		182,2	100		935,4	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,3	100		6,33	73		2,0	100		0,23	94		33,5	100		0,6	100		1,5	100		114899,2	100		10,2	100		184,1	100		932,0	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,4	100		7,3	100		2,0	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		1,3	100		115606,5	100		10,3	100		184,4	100		936,2	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,7	100		6,08	100		1,8	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		1,3	100		116087,1	100		10,4	100		185,5	100		929,8	100	In marcia
12:30		2,5	100		2,4	100		10,35	100		1,7	100		0,23	100		16,2	100		0,6	100		1,1	100		115541,0	100		10,3	100		185,7	100		934,6	100	In marcia
13:00		3,2	100		1,6	100		3,85	73		2,4	100		0,22	100		9,6	100		0,7	100		0,9	100		115070,4	100		10,4	100		184,7	100		935,7	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		1,53	100		2,4	100		0,22	100		20,2	100		0,7	100		0,9	100		112642,2	100		10,2	100		183,8	100		934,8	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		2,43	100		2,3	100		0,23	100		29,5	100		0,7	100		0,8	100		111599,4	100		10,1	100		184,2	100		936,0	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,1	100		4,7	100		2,3	100		0,22	100		24,5	100		0,7	100		0,8	100		111745,1	100		10,2	100		184,1	100		932,5	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		3,72	73		2,2	100		0,22	94		31,4	100		0,7	100		0,9	100		111644,3	100		10,1	100		183,8	100		932,7	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,2	100		4,24	100		2,6	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,7	100		111393,1	100		10,0	100		183,5	100		938,7	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,1	100		5,57	100		1,8	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,7	100		112832,0	100		10,1	100		183,5	100		936,6	100	In marcia
16:30		2,4	100		2,1	100		4,72	100		2,2	100		0,23	100		32,0	100		0,7	100		0,7	100		112592,7	100		10,0	100		183,5	100		940,9	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,8	100		2,1	73		1,9	100		0,22	100		20,7	100		0,7	100		0,7	100		113551,8	100		10,1	100		182,7	100		941,4	100	In marcia
17:30		2,6	100		2,1	100		3,45	100		2,3	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,6	100		112701,9	100		10,3	100		182,5	100		931,9	100	In marcia
18:00		2,4	100		0,7	100		2,08	100		4,1	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,7	100		112654,6	100		9,9	100		182,2	100		944,4	100	In marcia
18:30		2,6	100		1,4	100		2,76	100		2,5	100		0,22	100		19,0	100		0,7	100		0,7	100		112658,0	100		10,2	100		182,4	100		945,4	100	In marcia
19:00		3,4	100		0,7	100		1,8	73		2,8	100		0,22	94		9,6	100		0,7	100		0,5	100		112254,5	100		10,5	100		180,8	100		942,4	100	In marcia
19:30		2,8	100		1,4	100		2,27	100		1,5	100		0,22	100		18,3	100		0,7	100		0,5	100		110869,3	100		10,0	100		179,6	100		949,2	100	In marcia
20:00		3,8	100		2,1	100		2,21	100		18,4	100		0,22	100		25,1	100		0,7	100		0,5	100		112201,1	100		9,8	100		180,6	100		953,4	100	In marcia
20:30		2,2	100		1,2	100		1,79	100		1,7	100		0,22	100		33,3	100		0,7	100		0,6	100		111519,4	100		10,3	100		180,9	100		922,6	100	In marcia
21:00		2,2	86		1,3	86		1,99	73		2,3	86		0,22	100		39,7	86		0,7	86		0,6	86		112810,7	100		10,1	86		181,4	100		932,1	100	In marcia
21:30		3,6	78		1,9	78		2,07	100		2,9	78		0,22	100		31,9	78		0,7	78		0,5	78		112975,9	100		10,5	78		181,4	100		927,8	100	In

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,9	100		0,4	100		0,74	100		3,3	100		0,2	100		28,8	100		0,7	100		0,4	100		113426,7	100	10,2	100		148,0	100		931,7	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		0,5	100		0,75	73		2,9	100		0,2	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		113767,6	100	10,2	100		148,1	100		936,3	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		1,0	100		0,94	100		1,6	100		0,21	100		30,2	100		0,6	100		0,5	100		113448,2	100	10,0	100		148,3	100		935,5	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		1,9	100		1,15	100		1,6	100		0,21	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		114060,7	100	10,1	100		148,6	100		938,5	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		1,7	100		1,29	100		2,3	100		0,21	100		23,0	100		0,6	100		0,5	100		115146,8	100	9,9	100		149,2	100		948,1	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,5	100		1,16	73		2,2	100		0,2	94		18,6	100		0,6	100		0,4	100		114552,6	100	10,2	100		149,0	100		938,3	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,7	100		1,11	100		1,9	100		0,21	100		28,6	100		0,6	100		0,4	100		114371,0	100	10,2	100		149,8	100		927,0	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		1,9	100		1,45	100		2,1	100		0,21	100		36,4	100		0,6	100		0,6	100		115722,9	100	9,7	100		151,6	100		936,0	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		0,8	100		0,99	100		1,9	100		0,21	100		15,2	100		0,7	100		0,6	100		116651,4	100	10,2	100		151,3	100		930,8	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		0,4	100		0,8	73		1,2	100		0,21	100		22,0	100		0,6	100		0,6	100		116693,7	100	10,3	100		151,3	100		928,4	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		0,6	100		1,11	100		1,2	100		0,21	100		27,1	100		0,6	100		0,4	100		115905,8	100	10,2	100		151,7	100		933,8	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		1,6	100		1,3	100		1,5	100		0,21	100		22,8	100		0,6	100		0,5	100		116243,4	100	10,3	100		151,5	100		925,3	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		1,1	100		1,08	100		2,0	100		0,21	100		24,6	100		0,6	100		0,6	100		117185,5	100	10,2	100		152,0	100		927,7	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		1,3	100		0,89	73		1,9	100		0,21	94		19,8	100		0,6	100		0,4	100		116990,3	100	10,4	100		152,2	100		931,0	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		1,3	100		1,02	100		1,9	100		0,21	100		27,5	100		0,6	100		0,5	100		116884,4	100	10,3	100		152,4	100		928,7	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,6	100		2,66	100		1,6	100		0,21	100		29,0	100		0,6	100		0,5	100		116075,1	100	10,4	100		156,8	100		926,6	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		1,9	100		7,17	100		2,1	100		0,21	100		32,6	100		0,6	100		0,6	100		115395,0	100	10,2	100		161,2	100		926,6	100		in Betrieb
09:00		3,6	84		1,5	84		4,04	73		2,3	84		0,21	100		25,2	84		0,7	84		0,6	84		116161,0	100	10,1	84		166,0	100		937,3	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		1,3	79		4,4	100		1,6	79		0,22	100		25,0	79		0,7	79		0,9	79		115681,8	100	10,7	79		172,3	100		924,5	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,6	100		8,75	100		2,2	100		0,22	100		33,3	100		0,6	100		1,4	100		114974,0	100	10,2	100		178,8	100		932,9	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		2,1	100		7,92	100		2,0	100		0,22	100		31,0	100		0,7	100		1,6	100		115562,1	100	10,3	100		182,2	100		935,4	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,3	100		6,33	73		2,0	100		0,23	94		33,5	100		0,6	100		1,5	100		114899,2	100	10,2	100		184,1	100		932,0	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,4	100		7,3	100		2,0	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		1,3	100		115606,5	100	10,3	100		184,4	100		936,2	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,7	100		6,08	100		1,8	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		1,3	100		116087,1	100	10,4	100		185,5	100		929,8	100		in Betrieb
12:30		2,5	100		2,4	100		10,35	100		1,7	100		0,23	100		16,2	100		0,6	100		1,1	100		115541,0	100	10,3	100		185,7	100		934,6	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		1,6	100		3,85	73		2,4	100		0,22	100		9,6	100		0,7	100		0,9	100		115070,4	100	10,4	100		184,7	100		935,7	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		1,53	100		2,4	100		0,22	100		20,2	100		0,7	100		0,9	100		112642,2	100	10,2	100		183,8	100		934,8	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		2,43	100		2,3	100		0,23	100		29,5	100		0,7	100		0,8	100		111599,4	100	10,1	100		184,2	100		936,0	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,1	100		4,7	100		2,3	100		0,22	100		24,5	100		0,7	100		0,8	100		111745,1	100	10,2	100		184,1	100		932,5	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		3,72	73		2,2	100		0,22	94		31,4	100		0,7	100		0,9	100		111644,3	100	10,1	100		183,8	100		932,7	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,2	100		4,24	100		2,6	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,7	100		111393,1	100	10,0	100		183,5	100		938,7	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,1	100		5,57	100		1,8	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,7	100		112832,0	100	10,1	100		183,5	100		936,6	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		2,1	100		4,72	100		2,2	100		0,23	100		32,0	100		0,7	100		0,7	100		112592,7	100	10,0	100		183,5	100		940,9	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,8	100		2,1	73		1,9	100		0,22	100		20,7	100		0,7	100		0,7	100		113551,8	100	10,1	100		182,7	100		941,4	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		2,1	100		3,45	100		2,3	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,6	100		112701,9	100	10,3	100		182,5	100		931,9	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		0,7	100		2,08	100		4,1	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,7	100		112654,6	100	9,9	100		182,2	100		944,4	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,4	100		2,76	100		2,5	100		0,22	100		19,0	100		0,7	100		0,7	100		112658,0	100	10,2	100		182,4	100		945,4	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,7	100		1,8	73		2,8	100		0,22	94		9,6	100		0,7	100		0,5	100		112254,5	100	10,5	100		180,8	100		942,4	100		in Betrieb
19:30		2,8	100		1,4	100		2,27	100		1,5	100		0,22	100		18,3	100		0,7	100		0,5	100		110869,3	100	10,0	100		179,6	100		949,2	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		2,1	100		2,21	100		18,4	100		0,22	100		25,1	100		0,7	100		0,5	100		112201,1	100	9,8	100		180,6	100		953,4	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,2	100		1,79	100		1,7	100		0,22	100		33,3	100		0,7	100		0,6	100		111519,4	100	10,3	100		180,9	100		922,6	100		in Betrieb
21:00		2,2	86		1,3	86		1,99	73		2,3	86		0,22	100		39,7	86		0,7	86		0,6	86		112810,7	100	10,1	86		181,4	100		932,1	100		in Betrieb
21:30		3,6	78		1,9	78		2,07	100		2,9	78		0,22	100		31,9	78		0,7	78		0,5	78		112975,9	100	10,5	78		181,4	100		927,8	100		in Betrieb
22:00		2,3	100																																		