

Report Medie Semiorarie

SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto														
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato													
00:30		2,2	100		1,2	100		1,29	100		2,4	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,6	100		116945,0	100		10,5	100		184,0	100		921,7	100		In marcia
01:00		2,5	100		0,9	100		1,03	73		2,3	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,6	100		116107,8	100		10,5	100		184,3	100		923,0	100		In marcia
01:30		3,4	100		1,4	100		1,31	100		3,0	100		0,23	100		25,1	100		0,6	100		0,7	100		115682,1	100		10,2	100		183,5	100		924,4	100		In marcia
02:00		3,7	100		1,7	100		1,12	100		2,5	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,7	100		115653,3	100		10,0	100		182,8	100		932,5	100		In marcia
02:30		2,2	100		1,1	100		1,11	100		2,2	100		0,23	100		18,9	100		0,6	100		0,6	100		115958,4	100		10,3	100		183,0	100		927,0	100		In marcia
03:00		2,2	100		1,2	100		0,9	73		1,9	100		0,23	94		21,6	100		0,6	100		0,6	100		114689,5	100		10,3	100		182,5	100		923,2	100		In marcia
03:30		2,3	100		1,9	100		1,18	100		3,0	100		0,23	100		34,7	100		0,6	100		0,6	100		115111,2	100		9,9	100		183,2	100		928,1	100		In marcia
04:00		2,3	100		1,4	100		1,15	100		2,8	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,6	100		115652,2	100		10,4	100		183,7	100		916,7	100		In marcia
04:30		2,2	100		1,2	100		1,25	100		3,0	100		0,23	100		32,5	100		0,6	100		0,7	100		115769,2	100		10,0	100		185,2	100		922,8	100		In marcia
05:00		2,2	100		1,0	100		1,24	73		2,6	100		0,23	100		25,3	100		0,6	100		0,8	100		116201,2	100		10,1	100		186,1	100		920,5	100		In marcia
05:30		2,2	100		1,2	100		1,53	100		2,1	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,8	100		117078,8	100		9,9	100		186,6	100		924,9	100		In marcia
06:00		2,2	100		1,2	100		1,37	100		2,7	100		0,23	100		15,9	100		0,6	100		0,7	100		117452,8	100		10,4	100		185,3	100		923,5	100		In marcia
06:30		3,4	100		1,4	100		1,44	100		2,2	100		0,23	100		18,1	100		0,6	100		0,7	100		116163,3	100		10,3	100		184,2	100		921,1	100		In marcia
07:00		2,7	100		1,0	100		1,12	73		2,2	100		0,23	94		24,7	100		0,6	100		0,7	100		115473,4	100		10,1	100		184,1	100		922,3	100		In marcia
07:30		3,1	100		1,5	100		1,21	100		2,5	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,8	100		115322,9	100		10,2	100		183,7	100		925,1	100		In marcia
08:00		2,2	100		1,5	100		1,13	100		2,1	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,7	100		114912,8	100		10,3	100		182,9	100		921,7	100		In marcia
08:30		2,3	100		1,1	100		1,31	100		2,7	100		0,23	100		33,3	100		0,6	100		0,7	100		115266,5	100		9,9	100		182,9	100		930,7	100		In marcia
09:00		3,0	84		1,3	84		0,99	73		1,9	84		0,23	100		32,0	84		0,7	84		0,6	84		115058,1	100		10,3	84		182,7	100		924,3	100		In marcia
09:30		4,0	79		1,3	79		1,25	100		4,0	79		0,23	100		41,3	79		0,7	79		0,5	79		114696,5	100		10,5	79		182,8	100		909,8	100		In marcia
10:00		8,0	100		0,3	100		0,8	100		5,2	100		0,22	100		28,1	100		0,7	100		0,4	100		115058,6	100		10,4	100		182,0	100		916,9	100		In marcia
10:30		2,5	100		0,0	100		0,6	100		5,5	100		0,23	100		30,9	100		0,7	100		0,5	100		115827,2	100		10,2	100		181,9	100		923,3	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		0,86	73		2,2	100		0,23	94		33,3	100		0,6	100		0,5	100		116640,5	100		10,1	100		182,9	100		920,9	100		In marcia
11:30		2,6	100		0,5	100		1,91	100		2,0	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,5	100		116190,1	100		10,3	100		183,4	100		915,6	100		In marcia
12:00		2,9	100		0,5	100		1,94	100		2,3	100		0,22	100		14,3	100		0,6	100		0,4	100		116809,5	100		10,5	100		182,5	100		920,0	100		In marcia
12:30		2,1	100		0,4	100		1,82	100		2,1	100		0,22	100		14,8	100		0,6	100		0,3	100		114728,6	100		10,6	100		180,8	100		919,3	100		In marcia
13:00		3,1	100		1,1	100		1,8	73		2,1	100		0,23	100		28,6	100		0,6	100		0,5	100		113548,4	100		10,0	100		180,8	100		922,4	100		In marcia
13:30		3,2	100		1,5	100		1,28	100		2,0	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,4	100		115651,6	100		10,4	100		180,9	100		921,9	100		In marcia
14:00		2,7	100		0,0	100		0,86	100		2,4	100		0,23	100		26,1	100		0,6	100		0,6	100		114360,3	100		10,1	100		181,6	100		921,0	100		In marcia
14:30		2,6	100		0,3	100		1,27	100		2,5	100		0,22	100		19,5	100		0,7	100		0,5	100		114097,9	100		10,3	100		180,4	100		917,1	100		In marcia
15:00		2,7	100		1,3	100		1,03	73		2,1	100		0,22	94		19,4	100		0,6	100		0,3	100		113512,8	100		10,2	100		179,6	100		926,5	100		In marcia
15:30		3,1	100		1,3	100		1,05	100		2,1	100		0,22	100		23,1	100		0,6	100		0,4	100		113165,1	100		10,2	100		178,9	100		928,4	100		In marcia
16:00		3,6	100		1,5	100		1,05	100		2,1	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,3	100		113131,1	100		10,0	100		178,7	100		931,6	100		In marcia
16:30		2,9	100		1,2	100		1,15	100		2,1	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,6	100		113024,3	100		9,9	100		180,1	100		928,5	100		In marcia
17:00		2,6	100		2,0	100		1,05	73		2,0	100		0,26	100		27,5	100		0,6	100		0,4	100		114618,1	100		10,1	100		180,9	100		931,2	100		In marcia
17:30		2,4	100		1,1	100		1,13	100		2,3	100		0,27	100		31,1	100		0,6	100		0,5	100		115052,6	100		10,0	100		182,3	100		926,1	100		In marcia
18:00		2,9	100		1,6	100		1,25	100		2,3	100		0,27	100		29,7	100		0,6	100		0,4	100		115908,7	100		10,2	100		182,3	100		924,3	100		In marcia
18:30		2,5	100		1,4	100		1,21	100		3,2	100		0,27	100		22,0	100		0,6	100		0,4	100		115705,5	100		10,3	100		182,4	100		919,2	100		In marcia
19:00		2,6	100		1,3	100		1,04	73		2,6	100		0,26	94		17,9	100		0,6	100		0,5	100		115629,9	100		10,1	100		182,2	100		923,6	100		In marcia
19:30		3,9	100		1,4	100		1,17	100		2,6	100		0,27	100		22,2	100		0,6	100		0,6	100		115949,1	100		10,3	100		183,2	100		922,2	100		In marcia
20:00		2,9	100		1,1	100		0,98	100		2,7	100		0,27	100		28,8	100		0,6	100		0,6	100		115679,0	100		10,0	100		183,8	100		921,6	100		In marcia
20:30		2,8	100		1,4	100		1,02	100		2,3	100		0,27	100		26,1	100		0,6	100		0,6	100		115598,7	100		10,1	100		183,9	100		918,9	100		In marcia
21:00		3,5	85		1,8	85		0,88	73		2,3	85		0,27	100		28,0	85		0,6	85		0,5	85		115814,0	100		10,2	85		184,2	100		917,8	100		In marcia
21:30		2,6	78		1,3	78		0,93	100		2,6	78		0,27	100		17,7	78																				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO ₂ mg/Nm ₃		HCL mg/Nm ₃		Hg ug/Nm ₃		CO mg/Nm ₃		POLV mg/Nm ₃		NOX mg/Nm ₃		COT mg/Nm ₃		NH ₃ mg/Nm ₃		Q Rauchgas Nm ³ /h		O ₂ %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		1,2	100		1,29	100		2,4	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,6	100		116945,0	100		10,5	100		184,0	100		921,7	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		0,9	100		1,03	73		2,3	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,6	100		116107,8	100		10,5	100		184,3	100		923,0	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		1,4	100		1,31	100		3,0	100		0,23	100		25,1	100		0,6	100		0,7	100		115682,1	100		10,2	100		183,5	100		924,4	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		1,7	100		1,12	100		2,5	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,7	100		115653,3	100		10,0	100		182,8	100		932,5	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,1	100		1,11	100		2,2	100		0,23	100		18,9	100		0,6	100		0,6	100		115958,4	100		10,3	100		183,0	100		927,0	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,2	100		0,9	73		1,9	100		0,23	94		21,6	100		0,6	100		0,6	100		114689,5	100		10,3	100		182,5	100		923,2	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,9	100		1,18	100		3,0	100		0,23	100		34,7	100		0,6	100		0,6	100		115111,2	100		9,9	100		183,2	100		928,1	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,4	100		1,15	100		2,8	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,6	100		115652,2	100		10,4	100		183,7	100		916,7	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,2	100		1,25	100		3,0	100		0,23	100		32,5	100		0,6	100		0,7	100		115769,2	100		10,0	100		185,2	100		922,8	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,0	100		1,24	73		2,6	100		0,23	100		25,3	100		0,6	100		0,8	100		116201,2	100		10,1	100		186,1	100		920,5	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,2	100		1,53	100		2,1	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,8	100		117078,8	100		9,9	100		186,6	100		924,9	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,2	100		1,37	100		2,7	100		0,23	100		15,9	100		0,6	100		0,7	100		117452,8	100		10,4	100		185,3	100		923,5	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		1,4	100		1,44	100		2,2	100		0,23	100		18,1	100		0,6	100		0,7	100		116163,3	100		10,3	100		184,2	100		921,1	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		1,0	100		1,12	73		2,2	100		0,23	94		24,7	100		0,6	100		0,7	100		115473,4	100		10,1	100		184,1	100		922,3	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		1,5	100		1,21	100		2,5	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,8	100		115322,9	100		10,2	100		183,7	100		925,1	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,5	100		1,13	100		2,1	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,7	100		114912,8	100		10,3	100		182,9	100		921,7	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		1,1	100		1,31	100		2,7	100		0,23	100		33,3	100		0,6	100		0,7	100		115266,5	100		9,9	100		182,9	100		930,7	100		in Betrieb
09:00		3,0	84		1,3	84		0,99	73		1,9	84		0,23	100		32,0	84		0,7	84		0,6	84		115058,1	100		10,3	84		182,7	100		924,3	100		in Betrieb
09:30		4,0	79		1,3	79		1,25	100		4,0	79		0,23	100		41,3	79		0,7	79		0,5	79		114696,5	100		10,5	79		182,8	100		909,8	100		in Betrieb
10:00		8,0	100		0,3	100		0,8	100		5,2	100		0,22	100		28,1	100		0,7	100		0,4	100		115058,6	100		10,4	100		182,0	100		916,9	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,0	100		0,6	100		5,5	100		0,23	100		30,9	100		0,7	100		0,5	100		115827,2	100		10,2	100		181,9	100		923,3	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		0,86	73		2,2	100		0,23	94		33,3	100		0,6	100		0,5	100		116640,5	100		10,1	100		182,9	100		920,9	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		0,5	100		1,91	100		2,0	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,5	100		116190,1	100		10,3	100		183,4	100		915,6	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		0,5	100		1,94	100		2,3	100		0,22	100		14,3	100		0,6	100		0,4	100		116809,5	100		10,5	100		182,5	100		920,0	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,4	100		1,82	100		2,1	100		0,22	100		14,8	100		0,6	100		0,3	100		114728,6	100		10,6	100		180,8	100		919,3	100		in Betrieb
13:00		3,1	100		1,1	100		1,8	73		2,1	100		0,23	100		28,6	100		0,6	100		0,5	100		113548,4	100		10,0	100		180,8	100		922,4	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		1,5	100		1,28	100		2,0	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,4	100		115651,6	100		10,4	100		180,9	100		921,9	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		0,0	100		0,86	100		2,4	100		0,23	100		26,1	100		0,6	100		0,6	100		114360,3	100		10,1	100		181,6	100		921,0	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		0,3	100		1,27	100		2,5	100		0,22	100		19,5	100		0,7	100		0,5	100		114097,9	100		10,3	100		180,4	100		917,1	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		1,3	100		1,03	73		2,1	100		0,22	94		19,4	100		0,6	100		0,3	100		113512,8	100		10,2	100		179,6	100		926,5	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		1,3	100		1,05	100		2,1	100		0,22	100		23,1	100		0,6	100		0,4	100		113165,1	100		10,2	100		178,9	100		928,4	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		1,5	100		1,05	100		2,1	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,3	100		113131,1	100		10,0	100		178,7	100		931,6	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		1,2	100		1,15	100		2,1	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,6	100		113024,3	100		9,9	100		180,1	100		928,5	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		2,0	100		1,05	73		2,0	100		0,26	100		27,5	100		0,6	100		0,4	100		114618,1	100		10,1	100		180,9	100		931,2	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		1,1	100		1,13	100		2,3	100		0,27	100		31,1	100		0,6	100		0,5	100		115052,6	100		10,0	100		182,3	100		926,1	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		1,6	100		1,25	100		2,3	100		0,27	100		29,7	100		0,6	100		0,4	100		115908,7	100		10,2	100		182,3	100		924,3	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		1,4	100		1,21	100		3,2	100		0,27	100		22,0	100		0,6	100		0,4	100		115705,5	100		10,3	100		182,4	100		919,2	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		1,3	100		1,04	73		2,6	100		0,26	94		17,9	100		0,6	100		0,5	100		115629,9	100		10,1	100		182,2	100		923,6	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		1,4	100		1,17	100		2,6	100		0,27	100		22,2	100		0,6	100		0,6	100		115949,1	100		10,3	100		183,2	100		922,2	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		1,1	100		0,98	100		2,7	100		0,27	100		28,8	100		0,6	100		0,6	100		115679,0	100		10,0	100		183,8	100		921,6	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		1,4	100		1,02	100		2,3	100		0,27	100		26,1	100		0,6	100		0,6	100		115598,7	100		10,1	100		183,9	100		918,9	100		in Betrieb
21:00		3,5	85		1,8	85		0,88	73		2,3	85		0,27	100		28,0	85		0,6	85		0,5	85		115814,0	100		10,2	85		184,2	100		917,8	100		in Betrieb
21:30		2,6	78		1,3	78		0,9																														