

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %							
00:30		4,6	100		0,5	100		5,15	100		2,0	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,5	100		115189,3	100		10,2	100		182,5	100		919,3	100		In marcia
01:00		5,6	100		0,2	100		2,33	73		2,6	100		0,23	100		15,0	100		0,7	100		0,4	100		114528,0	100		10,5	100		181,4	100		919,9	100		In marcia
01:30		6,9	100		0,0	100		1,7	100		4,3	100		0,22	100		11,2	100		0,7	100		0,5	100		114611,6	100		10,7	100		180,3	100		917,1	100		In marcia
02:00		3,2	100		0,0	100		1,21	100		4,1	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,6	100		112889,3	100		10,1	100		180,2	100		932,9	100		In marcia
02:30		2,2	100		0,0	100		1,71	100		3,2	100		0,23	100		30,7	100		0,7	100		0,6	100		112572,6	100		9,8	100		181,4	100		936,7	100		In marcia
03:00		2,2	100		0,0	100		2,96	73		2,8	100		0,23	95		41,3	100		0,7	100		0,7	100		113931,4	100		10,0	100		181,6	100		932,4	100		In marcia
03:30		2,3	100		0,0	100		6,93	100		2,5	100		0,23	100		35,9	100		0,6	100		0,7	100		113396,3	100		9,8	100		182,0	100		934,6	100		In marcia
04:00		4,2	100		0,0	100		12,08	100		3,0	100		0,23	100		30,2	100		0,6	100		0,5	100		115429,0	100		10,0	100		182,4	100		930,7	100		In marcia
04:30		5,3	100		0,4	100		12,14	100		2,1	100		0,23	100		28,3	100		0,7	100		0,6	100		114999,2	100		10,2	100		182,2	100		925,7	100		In marcia
05:00		4,8	100		0,0	100		6,04	73		2,6	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,5	100		114922,2	100		10,2	100		180,6	100		925,1	100		In marcia
05:30		5,7	100		0,0	100		3,84	100		3,5	100		0,23	100		17,4	100		0,7	100		0,5	100		115407,9	100		10,5	100		177,4	100		916,1	100		In marcia
06:00		5,0	100		0,0	100		2,14	100		8,2	100		0,23	100		9,9	100		0,7	100		0,6	100		115366,2	100		10,4	100		174,6	100		924,3	100		In marcia
06:30		2,3	100		0,0	100		1,02	100		4,6	100		0,24	100		19,0	100		0,7	100		0,7	100		115922,3	100		9,8	100		174,3	100		936,1	100		In marcia
07:00		2,6	100		0,0	100		1,25	73		3,0	100		0,25	95		19,5	100		0,7	100		0,7	100		115546,5	100		10,2	100		174,0	100		927,1	100		In marcia
07:30		3,8	100		0,0	100		3,09	100		2,9	100		0,25	100		30,2	100		0,7	100		0,6	100		116062,5	100		10,1	100		174,0	100		924,5	100		In marcia
08:00		2,8	100		0,0	100		4,05	100		2,4	100		0,26	100		39,0	100		0,7	100		0,6	100		116648,5	100		10,1	100		174,3	100		928,7	100		In marcia
08:30		4,4	100		0,3	100		7,91	100		2,0	100		0,25	100		32,4	100		0,7	100		0,5	100		115725,6	100		10,4	100		173,5	100		931,3	100		In marcia
09:00		4,3	86		0,2	86		5,19	73		2,6	86		0,25	100		27,0	86		0,7	86		0,6	86		116545,9	100		10,3	86		172,6	100		932,5	100		In marcia
09:30		2,9	78		0,7	78		7,28	100		2,2	78		0,26	100		29,9	78		0,7	78		0,4	78		114833,7	100		10,2	78		173,3	100		932,2	100		In marcia
10:00		6,6	100		0,7	100		7,33	100		2,4	100		0,25	100		19,8	100		0,7	100		0,5	100		114778,4	100		10,4	100		172,7	100		925,0	100		In marcia
10:30		3,6	100		0,2	100		3,07	100		2,3	100		0,25	100		19,3	100		0,7	100		0,3	100		115352,3	100		10,3	100		171,8	100		936,3	100		In marcia
11:00		2,3	100		0,1	100		1,68	73		2,1	100		0,25	94		20,4	100		0,7	100		0,4	100		113086,9	100		10,3	100		170,4	100		927,2	100		In marcia
11:30		2,5	100		0,8	100		2,31	100		2,0	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,3	100		114151,1	100		10,2	100		170,1	100		928,3	100		In marcia
12:00		3,9	100		2,1	100		3,08	100		2,0	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,5	100		112738,4	100		9,9	100		170,4	100		939,8	100		In marcia
12:30		4,1	100		1,1	100		1,89	100		2,0	100		0,24	100		21,6	100		0,7	100		0,4	100		116342,9	100		10,6	100		170,6	100		929,1	100		In marcia
13:00		3,8	100		1,5	100		1,59	73		1,8	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		113832,0	100		10,3	100		170,3	100		934,5	100		In marcia
13:30		3,2	100		0,5	100		1,19	100		1,8	100		0,24	100		19,0	100		0,7	100		0,3	100		114090,9	100		10,7	100		170,0	100		923,3	100		In marcia
14:00		2,1	100		0,6	100		1,41	100		1,6	100		0,25	100		24,7	100		0,6	100		0,3	100		112301,7	100		10,2	100		172,2	100		929,6	100		In marcia
14:30		3,5	100		1,7	100		1,7	100		1,5	100		0,25	100		27,7	100		0,7	100		0,5	100		111861,2	100		10,2	100		173,8	100		928,4	100		In marcia
15:00		2,4	100		1,7	100		1,6	73		2,3	100		0,24	94		37,0	100		0,6	100		0,5	100		112676,3	100		9,9	100		175,2	100		934,3	100		In marcia
15:30		3,4	100		2,0	100		2,59	100		2,1	100		0,24	100		30,7	100		0,6	100		0,5	100		114179,7	100		10,1	100		176,7	100		928,1	100		In marcia
16:00		2,7	100		1,1	100		2,54	100		2,2	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,5	100		114834,2	100		10,3	100		177,8	100		925,7	100		In marcia
16:30		3,4	100		1,1	100		3,17	100		2,2	100		0,22	100		23,5	100		0,7	100		0,6	100		114953,1	100		10,4	100		179,1	100		927,3	100		In marcia
17:00		4,1	100		1,1	100		2,17	73		1,6	100		0,22	100		23,2	100		0,7	100		0,4	100		115150,7	100		10,3	100		179,0	100		928,8	100		In marcia
17:30		3,8	100		0,8	100		1,91	100		1,5	100		0,22	100		23,5	100		0,7	100		0,5	100		115232,0	100		10,3	100		179,5	100		934,9	100		In marcia
18:00		3,8	100		1,2	100		1,77	100		1,7	100		0,22	100		18,9	100		0,7	100		0,4	100		114516,9	100		10,3	100		179,5	100		929,8	100		In marcia
18:30		4,0	100		1,7	100		1,47	100		1,8	100		0,22	100		21,6	100		0,7	100		0,5	100		114551,7	100		10,2	100		179,6	100		940,0	100		In marcia
19:00		4,3	100		1,3	100		1,34	73		1,8	100		0,22	94		23,7	100		0,7	100		0,4	100		114028,9	100		10,3	100		180,1	100		935,4	100		In marcia
19:30		4,0	100		1,2	100		1,26	100		1,7	100		0,22	100		24,4	100		0,7	100		0,5	100		114544,6	100		10,6	100		179,6	100		924,2	100		In marcia
20:00		2,4	100		0,6	100		1,09	100		2,4	100		0,22	100		32,3	100		0,7	100		0,4	100		114327,2	100		10,2	100		179,7	100		929,5	100		In marcia
20:30		4,4	100		1,9	100		1,27	100		1,9	100		0,22	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		115243,1	100		10,6	100		180,2	100		923,5	100		In marcia
21:00		4,4	86		1,3	86		0,86	73		1,6	86		0,22	100		21,4	86		0,7	86		0,4	86		114424,1	100		10,6	86		179,7	100		926,6	100		In marcia
21:30		2,5	78		0,6	78		0,92	100		1,3	78		0,22	100		21,7																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	
00:30		4,6	100		0,5	100	5,15	100	2,0	100	0,24	100	22,9	100	0,7	100	0,5	100	115189,3	100	10,2	100	182,5	100	919,3	100	in Betrieb
01:00		5,6	100		0,2	100	2,33	73	2,6	100	0,23	100	15,0	100	0,7	100	0,4	100	114528,0	100	10,5	100	181,4	100	919,9	100	in Betrieb
01:30		6,9	100		0,0	100	1,7	100	4,3	100	0,22	100	11,2	100	0,7	100	0,5	100	114611,6	100	10,7	100	180,3	100	917,1	100	in Betrieb
02:00		3,2	100		0,0	100	1,21	100	4,1	100	0,23	100	17,5	100	0,7	100	0,6	100	112889,3	100	10,1	100	180,2	100	932,9	100	in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100	1,71	100	3,2	100	0,23	100	30,7	100	0,7	100	0,6	100	112572,6	100	9,8	100	181,4	100	936,7	100	in Betrieb
03:00		2,2	100		0,0	100	2,96	73	2,8	100	0,23	95	41,3	100	0,7	100	0,7	100	113931,4	100	10,0	100	181,6	100	932,4	100	in Betrieb
03:30		2,3	100		0,0	100	6,93	100	2,5	100	0,23	100	35,9	100	0,6	100	0,7	100	113396,3	100	9,8	100	182,0	100	934,6	100	in Betrieb
04:00		4,2	100		0,0	100	12,08	100	3,0	100	0,23	100	30,2	100	0,6	100	0,5	100	115429,0	100	10,0	100	182,4	100	930,7	100	in Betrieb
04:30		5,3	100		0,4	100	12,14	100	2,1	100	0,23	100	28,3	100	0,7	100	0,6	100	114999,2	100	10,2	100	182,2	100	925,7	100	in Betrieb
05:00		4,8	100		0,0	100	6,04	73	2,6	100	0,23	100	25,2	100	0,7	100	0,5	100	114922,2	100	10,2	100	180,6	100	925,1	100	in Betrieb
05:30		5,7	100		0,0	100	3,84	100	3,5	100	0,23	100	17,4	100	0,7	100	0,5	100	115407,9	100	10,5	100	177,4	100	916,1	100	in Betrieb
06:00		5,0	100		0,0	100	2,14	100	8,2	100	0,23	100	9,9	100	0,7	100	0,6	100	114366,2	100	10,4	100	174,6	100	924,3	100	in Betrieb
06:30		2,3	100		0,0	100	1,02	100	4,6	100	0,24	100	19,0	100	0,7	100	0,7	100	115922,3	100	9,8	100	174,3	100	936,1	100	in Betrieb
07:00		2,6	100		0,0	100	1,25	73	3,0	100	0,25	95	19,5	100	0,7	100	0,7	100	115546,5	100	10,2	100	174,0	100	927,1	100	in Betrieb
07:30		3,8	100		0,0	100	3,09	100	2,9	100	0,25	100	30,2	100	0,7	100	0,6	100	116062,5	100	10,1	100	174,0	100	924,5	100	in Betrieb
08:00		2,8	100		0,0	100	4,05	100	2,4	100	0,26	100	39,0	100	0,7	100	0,6	100	116648,5	100	10,1	100	174,3	100	928,7	100	in Betrieb
08:30		4,4	100		0,3	100	7,91	100	2,0	100	0,25	100	32,4	100	0,7	100	0,5	100	115725,6	100	10,4	100	173,5	100	931,3	100	in Betrieb
09:00		4,3	86		0,2	86	5,19	73	2,6	86	0,25	100	27,0	86	0,7	86	0,6	86	116545,9	100	10,3	86	172,6	100	932,5	100	in Betrieb
09:30		2,9	78		0,7	78	7,28	100	2,2	78	0,26	100	29,9	78	0,7	78	0,4	78	114833,7	100	10,2	78	173,3	100	932,2	100	in Betrieb
10:00		6,6	100		0,7	100	7,33	100	2,4	100	0,25	100	19,8	100	0,7	100	0,5	100	114778,4	100	10,4	100	172,7	100	925,0	100	in Betrieb
10:30		3,6	100		0,2	100	3,07	100	2,3	100	0,25	100	19,3	100	0,7	100	0,3	100	115352,3	100	10,3	100	171,8	100	936,3	100	in Betrieb
11:00		2,3	100		0,1	100	1,68	73	2,1	100	0,25	94	20,4	100	0,7	100	0,4	100	113086,9	100	10,3	100	170,4	100	927,2	100	in Betrieb
11:30		2,5	100		0,8	100	2,31	100	2,0	100	0,25	100	29,6	100	0,6	100	0,3	100	114151,1	100	10,2	100	170,1	100	928,3	100	in Betrieb
12:00		3,9	100		2,1	100	3,08	100	2,0	100	0,25	100	27,9	100	0,6	100	0,5	100	112738,4	100	9,9	100	170,4	100	939,8	100	in Betrieb
12:30		4,1	100		1,1	100	1,89	100	2,0	100	0,24	100	21,6	100	0,7	100	0,4	100	116342,9	100	10,6	100	170,6	100	929,1	100	in Betrieb
13:00		3,8	100		1,5	100	1,59	73	1,8	100	0,24	100	22,8	100	0,7	100	0,3	100	113832,0	100	10,3	100	170,3	100	934,5	100	in Betrieb
13:30		3,2	100		0,5	100	1,19	100	1,8	100	0,24	100	19,0	100	0,7	100	0,3	100	114090,9	100	10,7	100	170,0	100	923,3	100	in Betrieb
14:00		2,1	100		0,6	100	1,41	100	1,6	100	0,25	100	24,7	100	0,6	100	0,3	100	112301,7	100	10,2	100	172,2	100	929,6	100	in Betrieb
14:30		3,5	100		1,7	100	1,7	100	1,5	100	0,25	100	27,7	100	0,7	100	0,5	100	111861,2	100	10,2	100	173,8	100	928,4	100	in Betrieb
15:00		2,4	100		1,7	100	1,6	73	2,3	100	0,24	94	37,0	100	0,6	100	0,5	100	112676,3	100	9,9	100	175,2	100	934,3	100	in Betrieb
15:30		3,4	100		2,0	100	2,59	100	2,1	100	0,24	100	30,7	100	0,6	100	0,5	100	114179,7	100	10,1	100	176,7	100	928,1	100	in Betrieb
16:00		2,7	100		1,1	100	2,54	100	2,2	100	0,23	100	23,6	100	0,7	100	0,5	100	114834,2	100	10,3	100	177,8	100	925,7	100	in Betrieb
16:30		3,4	100		1,1	100	3,17	100	2,2	100	0,22	100	23,5	100	0,7	100	0,6	100	114953,1	100	10,4	100	179,1	100	927,3	100	in Betrieb
17:00		4,1	100		1,1	100	2,17	73	1,6	100	0,22	100	23,2	100	0,7	100	0,4	100	115150,7	100	10,3	100	179,0	100	928,8	100	in Betrieb
17:30		3,8	100		0,8	100	1,91	100	1,5	100	0,22	100	23,5	100	0,7	100	0,5	100	115232,0	100	10,3	100	179,5	100	934,9	100	in Betrieb
18:00		3,8	100		1,2	100	1,77	100	1,7	100	0,22	100	18,9	100	0,7	100	0,4	100	114516,9	100	10,3	100	179,5	100	929,8	100	in Betrieb
18:30		4,0	100		1,7	100	1,47	100	1,8	100	0,22	100	21,6	100	0,7	100	0,5	100	114551,7	100	10,2	100	179,6	100	940,0	100	in Betrieb
19:00		4,3	100		1,3	100	1,34	73	1,8	100	0,22	94	23,7	100	0,7	100	0,4	100	114028,9	100	10,3	100	180,1	100	935,4	100	in Betrieb
19:30		4,0	100		1,2	100	1,26	100	1,7	100	0,22	100	24,4	100	0,7	100	0,5	100	114544,6	100	10,6	100	179,6	100	924,2	100	in Betrieb
20:00		2,4	100		0,6	100	1,09	100	2,4	100	0,22	100	32,3	100	0,7	100	0,4	100	114327,2	100	10,2	100	179,7	100	929,5	100	in Betrieb
20:30		4,4	100		1,9	100	1,27	100	1,9	100	0,22	100	26,4	100	0,7	100	0,4	100	115243,1	100	10,6	100	180,2	100	923,5	100	in Betrieb
21:00		4,4	86		1,3	86	0,86	73	1,6	86	0,22	100	21,4	86	0,7	86	0,4	86	114424,1	100	10,6	86	179,7	100	926,6	100	in Betrieb
21:30		2,5	78		0,6	78	0,92	100	1,3	78	0,22	100	21,7	78	0,7	78	0,6	78	112192,7	100	10,4	78	179,1	100	933,3	100	in Betrieb
22:00		4,1	100		1,2	100	1,1	100	2,1	100	0,22	100	21,8	100	0,7	100	0,7	100	111962,6	100	10,1	100	178,8	100	939,4	100	in Betrieb
22:30		2,7	100		1,4	100	1,03	100	2,4	100	0,22	100	26,0	100	0,7	100	0,8	100	111440,6	100	10,1	100	178,8	100	933,1	100	in Betrieb
23:00		4,0	100		1,9	100	0,91	73	2,7	100	0,22	94	28,6	100	0,7	100	0,6	100	112194,9	100	9,9	100	179,0	100	941,6	100	in Betrieb
23:30		3,2	100		1,4	100	0,97	100	2,7	100	0,22	100	26,5	100	0,7	100	0,6	100	114852,3	100	10,0	100	180,3	100	946,7	100	in Betrieb
24:00		2,7	100		1,2	100	1,11	100	3,2	100	0,22	100	26,0	100	0,7	100	0,7	100	115767,2	100	10,4	100	181,8	100	929,1	100	in Betrieb
MIN		2,1			0		0,86		1,3		0,22		9,9		0,6		0,3		111440,6		9,8		170		916,1		
MAX		6,9			2,1		12,14		8,2		0,26		41,3		0,7		0,8		116648,5		10,7		182,5		946,7		
Grenzwert 1/2 h		200			60				100		30		400		20		60										
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,8		0,5	</																			