

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,5	100		1,7	100		1,63	100		2,2	100		0,2	100		28,0	100		0,7	100		0,5	100		114855,4	100		10,2	100		143,1	100		931,1	100	In marcia
01:00		3,1	100		1,4	100		1,12	73		1,9	100		0,2	100		30,2	100		0,7	100		0,6	100		115536,4	100		10,2	100		143,2	100		931,3	100	In marcia
01:30		2,7	100		1,1	100		1,06	100		2,5	100		0,2	100		23,1	100		0,6	100		0,4	100		115829,7	100		10,4	100		143,1	100		931,3	100	In marcia
02:00		3,9	100		1,9	100		1,17	100		2,0	100		0,2	100		23,5	100		0,7	100		0,6	100		114816,8	100		10,3	100		143,0	100		931,6	100	In marcia
02:30		3,0	100		0,9	100		1,3	100		1,8	100		0,2	100		30,1	100		0,7	100		0,5	100		114090,6	100		10,1	100		143,2	100		940,8	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,3	100		1,21	73		1,9	100		0,2	94		25,1	100		0,7	100		0,6	100		114914,5	100		10,2	100		143,2	100		935,7	100	In marcia
03:30		2,3	100		1,3	100		1,4	100		2,2	100		0,2	100		28,0	100		0,6	100		0,6	100		115484,5	100		10,1	100		143,4	100		931,5	100	In marcia
04:00		3,3	100		1,7	100		1,47	100		2,4	100		0,2	100		19,1	100		0,6	100		0,6	100		115846,1	100		10,4	100		143,3	100		924,6	100	In marcia
04:30		5,0	100		2,1	100		1,28	100		2,8	100		0,2	100		21,5	100		0,7	100		0,4	100		116716,0	100		10,6	100		143,1	100		920,0	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,2	100		0,94	73		2,7	100		0,2	100		28,1	100		0,7	100		0,6	100		115959,9	100		10,3	100		143,3	100		926,8	100	In marcia
05:30		3,2	100		1,0	100		1,26	100		2,2	100		0,2	100		26,8	100		0,7	100		0,6	100		115664,1	100		10,4	100		143,3	100		927,8	100	In marcia
06:00		3,7	100		2,0	100		1,14	100		2,1	100		0,2	100		21,9	100		0,7	100		0,6	100		115878,1	100		10,4	100		143,0	100		931,1	100	In marcia
06:30		2,4	100		0,6	100		1,09	100		2,4	100		0,2	100		25,7	100		0,7	100		0,6	100		115056,2	100		10,1	100		143,2	100		934,1	100	In marcia
07:00		4,1	100		1,4	100		1,0	73		2,2	100		0,2	94		16,4	100		0,7	100		0,5	100		115156,6	100		10,5	100		142,8	100		926,7	100	In marcia
07:30		2,8	100		1,0	100		1,0	100		2,8	100		0,2	100		26,6	100		0,7	100		0,7	100		114778,5	100		10,1	100		143,5	100		931,9	100	In marcia
08:00		2,9	100		2,0	100		1,17	100		2,9	100		0,21	100		25,3	100		0,7	100		0,7	100		115978,2	100		10,3	100		149,6	100		928,2	100	In marcia
08:30		2,7	100		1,0	100		1,04	100		3,8	100		0,21	100		32,1	100		0,7	100		0,6	100		116342,0	100		10,3	100		151,7	100		927,2	100	In marcia
09:00		3,4	85		1,5	85		1,18	73		3,0	85		0,21	100		31,9	85		0,6	85		0,7	85		115661,5	100		10,2	85		159,1	100		933,6	100	In marcia
09:30		4,3	79		2,0	79		1,12	100		10,2	79		0,21	100		30,3	79		0,7	79		0,8	79		116302,0	100		10,4	79		165,0	100		928,3	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		0,77	100		4,8	100		0,21	100		31,3	100		0,7	100		1,0	100		116614,3	100		10,5	100		168,3	100		920,8	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		0,71	100		3,1	100		0,21	100		27,4	100		0,6	100		1,0	100		115786,6	100		10,5	100		169,8	100		919,7	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		1,14	73		2,4	100		0,21	94		25,3	100		0,6	100		0,9	100		115311,1	100		10,3	100		170,9	100		927,9	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,5	100		1,65	100		2,8	100		0,21	100		20,4	100		0,7	100		0,9	100		116041,5	100		10,3	100		171,8	100		934,9	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,0	100		1,46	100		2,5	100		0,22	100		28,9	100		0,7	100		1,0	100		116429,9	100		10,4	100		173,1	100		924,4	100	In marcia
12:30		2,2	100		2,2	100		1,37	100		3,0	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,9	100		116142,5	100		10,1	100		174,0	100		938,3	100	In marcia
13:00		2,3	100		1,3	100		0,96	73		2,8	100		0,22	100		16,0	100		0,7	100		0,9	100		115849,9	100		10,5	100		174,1	100		929,0	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,9	100		1,09	100		2,9	100		0,22	100		31,8	100		0,6	100		1,0	100		115137,4	100		10,2	100		174,4	100		933,3	100	In marcia
14:00		3,9	100		2,5	100		1,25	100		2,4	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,9	100		114732,1	100		10,3	100		174,7	100		924,1	100	In marcia
14:30		2,6	100		0,7	100		0,91	100		2,4	100		0,22	100		28,6	100		0,7	100		0,8	100		114454,7	100		10,1	100		174,1	100		929,9	100	In marcia
15:00		2,2	100		1,8	100		0,94	73		2,3	100		0,22	94		23,6	100		0,6	100		0,9	100		114043,3	100		10,2	100		173,6	100		930,1	100	In marcia
15:30		2,3	100		1,6	100		0,87	100		2,4	100		0,22	100		23,9	100		0,7	100		0,8	100		114101,3	100		10,2	100		173,2	100		933,1	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,2	100		0,77	100		2,6	100		0,22	100		21,0	100		0,7	100		0,8	100		113842,4	100		10,1	100		173,5	100		935,9	100	In marcia
16:30		3,5	100		1,8	100		0,84	100		2,3	100		0,22	100		23,8	100		0,7	100		0,8	100		113627,1	100		10,3	100		173,8	100		927,3	100	In marcia
17:00		2,7	100		1,8	100		0,74	73		3,0	100		0,22	100		23,8	100		0,7	100		0,8	100		113308,7	100		10,2	100		173,1	100		936,0	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,9	100		0,85	100		2,4	100		0,21	100		19,5	100		0,7	100		0,6	100		114000,2	100		10,3	100		172,7	100		940,5	100	In marcia
18:00		2,1	100		2,0	100		0,87	100		1,5	100		0,21	100		20,8	100		0,7	100		0,6	100		112711,4	100		10,4	100		171,5	100		939,2	100	In marcia
18:30		2,1	100		1,2	100		0,79	100		1,4	100		0,21	100		22,5	100		0,7	100		0,6	100		111529,3	100		10,3	100		170,0	100		938,8	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,9	100		0,74	73		1,2	100		0,21	94		24,8	100		0,6	100		0,6	100		110184,7	100		10,2	100		169,3	100		935,9	100	In marcia
19:30		2,6	100		1,8	100		0,8	100		1,8	100		0,21	100		21,0	100		0,7	100		0,5	100		110038,8	100		10,2	100		168,3	100		936,8	100	In marcia
20:00		2,8	100		1,2	100		0,75	100		1,8	100		0,21	100		24,8	100		0,7	100		0,5	100		110108,9	100		9,9	100		168,3	100		941,7	100	In marcia
20:30		2,2	100		1,4	100		0,78	100		1,4	100		0,21	100		26,4	100		0,7	100		0,5	100		110461,1	100		10,1	100		168,4	100		937,0	100	In marcia
21:00		2,3	85		2,0	85		0,75	73		1,6	85		0,21	100		25,7	85		0,7	85		0,6	85		111278,3	100		10,0	85		168,7	100		942,1	100	In marcia
21:30		2,2	79		1,0	79		0,79	100		2,2	79		0,21	100		31,7	79		0,7	79		0,5	79		111182,7	100		10,3	79		169,2	100		936,5	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,5	100		1,7	100		1,63	100		2,2	100		0,2	100		28,0	100		0,7	100		0,5	100		114855,4	100		10,2	100		143,1	100		931,1	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		1,4	100		1,12	73		1,9	100		0,2	100		30,2	100		0,7	100		0,6	100		115536,4	100		10,2	100		143,2	100		931,3	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		1,1	100		1,06	100		2,5	100		0,2	100		23,1	100		0,6	100		0,4	100		115829,7	100		10,4	100		143,1	100		931,3	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		1,9	100		1,17	100		2,0	100		0,2	100		23,5	100		0,7	100		0,6	100		114816,8	100		10,3	100		143,0	100		931,6	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		0,9	100		1,3	100		1,8	100		0,2	100		30,1	100		0,7	100		0,5	100		114090,6	100		10,1	100		143,2	100		940,8	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,3	100		1,21	73		1,9	100		0,2	94		25,1	100		0,7	100		0,6	100		114914,5	100		10,2	100		143,2	100		935,7	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,3	100		1,4	100		2,2	100		0,2	100		28,0	100		0,6	100		0,6	100		115484,5	100		10,1	100		143,4	100		931,5	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		1,7	100		1,47	100		2,4	100		0,2	100		19,1	100		0,6	100		0,6	100		115846,1	100		10,4	100		143,3	100		924,6	100		in Betrieb
04:30		5,0	100		2,1	100		1,28	100		2,8	100		0,2	100		21,5	100		0,7	100		0,4	100		116716,0	100		10,6	100		143,1	100		920,0	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,2	100		0,94	73		2,7	100		0,2	100		28,1	100		0,7	100		0,6	100		115959,9	100		10,3	100		143,3	100		926,8	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,0	100		1,26	100		2,2	100		0,2	100		26,8	100		0,7	100		0,6	100		115664,1	100		10,4	100		143,3	100		927,8	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		2,0	100		1,14	100		2,1	100		0,2	100		21,9	100		0,7	100		0,6	100		115878,1	100		10,4	100		143,0	100		931,1	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		0,6	100		1,09	100		2,4	100		0,2	100		25,7	100		0,7	100		0,6	100		115056,2	100		10,1	100		143,2	100		934,1	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		1,4	100		1,0	73		2,2	100		0,2	94		16,4	100		0,7	100		0,5	100		115156,6	100		10,5	100		142,8	100		926,7	100		in Betrieb
07:30		2,8	100		1,0	100		1,0	100		2,8	100		0,2	100		26,6	100		0,7	100		0,7	100		114778,5	100		10,1	100		143,5	100		931,9	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		2,0	100		1,17	100		2,9	100		0,21	100		25,3	100		0,7	100		0,7	100		115978,2	100		10,3	100		149,6	100		928,2	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		1,0	100		1,04	100		3,8	100		0,21	100		32,1	100		0,7	100		0,6	100		116342,0	100		10,3	100		151,7	100		927,2	100		in Betrieb
09:00		3,4	85		1,5	85		1,18	73		3,0	85		0,21	100		31,9	85		0,6	85		0,7	85		115661,5	100		10,2	85		159,1	100		933,6	100		in Betrieb
09:30		4,3	79		2,0	79		1,12	100		10,2	79		0,21	100		30,3	79		0,7	79		0,8	79		116302,0	100		10,4	79		165,0	100		928,3	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,77	100		4,8	100		0,21	100		31,3	100		0,7	100		1,0	100		116614,3	100		10,5	100		168,3	100		920,8	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		0,71	100		3,1	100		0,21	100		27,4	100		0,6	100		1,0	100		115786,6	100		10,5	100		169,8	100		919,7	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		1,14	73		2,4	100		0,21	94		25,3	100		0,6	100		0,9	100		115311,1	100		10,3	100		170,9	100		927,9	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,5	100		1,65	100		2,8	100		0,21	100		20,4	100		0,7	100		0,9	100		116041,5	100		10,3	100		171,8	100		934,9	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,0	100		1,46	100		2,5	100		0,22	100		28,9	100		0,7	100		1,0	100		116429,9	100		10,4	100		173,1	100		924,4	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		2,2	100		1,37	100		3,0	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,9	100		116142,5	100		10,1	100		174,0	100		938,3	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		1,3	100		0,96	73		2,8	100		0,22	100		16,0	100		0,7	100		0,9	100		115849,9	100		10,5	100		174,1	100		929,0	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,9	100		1,09	100		2,9	100		0,22	100		31,8	100		0,6	100		1,0	100		115137,4	100		10,2	100		174,4	100		933,3	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		2,5	100		1,25	100		2,4	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,9	100		114732,1	100		10,3	100		174,7	100		924,1	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		0,7	100		0,91	100		2,4	100		0,22	100		28,6	100		0,7	100		0,8	100		114454,7	100		10,1	100		174,1	100		929,9	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,8	100		0,94	73		2,3	100		0,22	94		23,6	100		0,6	100		0,9	100		114043,3	100		10,2	100		173,6	100		930,1	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		1,6	100		0,87	100		2,4	100		0,22	100		23,9	100		0,7	100		0,8	100		114101,3	100		10,2	100		173,2	100		933,1	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,2	100		0,77	100		2,6	100		0,22	100		21,0	100		0,7	100		0,8	100		113842,4	100		10,1	100		173,5	100		935,9	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		1,8	100		0,84	100		2,3	100		0,22	100		23,8	100		0,7	100		0,8	100		113627,1	100		10,3	100		173,8	100		927,3	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		1,8	100		0,74	73		3,0	100		0,22	100		23,8	100		0,7	100		0,8	100		113308,7	100		10,2	100		173,1	100		936,0	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,9	100		0,85	100		2,4	100		0,21	100		19,5	100		0,7	100		0,6	100		114000,2	100		10,3	100		172,7	100		940,5	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		2,0	100		0,87	100		1,5	100		0,21	100		20,8	100		0,7	100		0,6	100		112711,4	100		10,4	100		171,5	100		939,2	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,2	100		0,79	100		1,4	100		0,21	100		22,5	100		0,7	100		0,6	100		111529,3	100		10,3	100		170,0	100		938,8	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,9	100		0,74	73		1,2	100		0,21	94		24,8	100		0,6	100		0,6	100		110184,7	100		10,2	100		169,3	100		935,9	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		1,8	100		0,8	100		1,8	100		0,21	100		21,0	100		0,7	100		0,5	100		110038,8	100		10,2	100		168,3	100		936,8	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		1,2	100		0,75	100		1,8	100		0,21	100		24,8	100		0,7	100		0,5	100		110108,9	100		9,9	100		168,3	100		941,7	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,4	100		0,78	100		1,4	100		0,21	100		26,4	100		0,7	100		0,5	100		110461,1	100		10,1	100		168,4	100		937,0	100		in Betrieb
21:00		2,3	85		2,0	85		0,75	73		1,6	85		0,21	100		25,7	85		0,7	85		0,6	85		111278,3	100		10,0	85		168,7	100		942,1	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		1,0	79		0,79	100		2,2	79		0,21	100		31,7	79		0,7</																		