

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 05/09/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,2	100		1,2	100		0,91	100		2,1	100		0,22	100		21,1	100		0,7	100		0,7	100		115700,5	100	10,2	100		174,1	100		933,9	100		In marcia
01:00		2,3	100		1,6	100		0,91	73		2,1	100		0,22	100		21,8	100		0,7	100		0,7	100		115906,2	100	10,4	100		174,3	100		932,5	100		In marcia
01:30		2,9	100		1,6	100		0,99	100		2,7	100		0,22	100		21,9	100		0,7	100		0,8	100		115889,2	100	10,4	100		174,2	100		934,5	100		In marcia
02:00		2,6	100		1,1	100		1,04	100		2,4	100		0,22	100		24,1	100		0,7	100		0,7	100		115324,2	100	10,4	100		173,9	100		930,0	100		In marcia
02:30		2,7	100		1,6	100		1,18	100		2,7	100		0,22	100		29,8	100		0,7	100		0,7	100		115891,5	100	10,1	100		174,3	100		937,3	100		In marcia
03:00		2,7	100		1,9	100		0,93	73		2,5	100		0,22	94		26,4	100		0,7	100		0,6	100		115735,1	100	10,4	100		174,5	100		926,0	100		In marcia
03:30		2,5	100		0,9	100		1,04	100		2,0	100		0,22	100		33,7	100		0,7	100		0,7	100		115137,5	100	10,2	100		174,6	100		927,1	100		In marcia
04:00		3,1	100		1,8	100		1,23	100		1,9	100		0,22	100		23,7	100		0,7	100		0,6	100		116303,5	100	10,4	100		174,8	100		927,7	100		In marcia
04:30		2,4	100		1,4	100		1,13	100		2,2	100		0,22	100		24,9	100		0,7	100		0,6	100		115987,3	100	10,4	100		174,6	100		924,8	100		In marcia
05:00		2,7	100		1,7	100		1,13	73		2,5	100		0,22	100		27,2	100		0,7	100		0,7	100		116696,7	100	10,1	100		175,2	100		933,0	100		In marcia
05:30		2,9	100		1,8	100		1,22	100		2,5	100		0,22	100		19,0	100		0,7	100		0,7	100		116549,9	100	10,3	100		174,9	100		925,4	100		In marcia
06:00		2,2	100		1,0	100		1,27	100		2,6	100		0,22	100		21,2	100		0,7	100		0,8	100		115840,3	100	10,2	100		175,1	100		926,4	100		In marcia
06:30		2,4	100		1,7	100		1,36	100		2,5	100		0,22	100		22,2	100		0,7	100		0,7	100		116895,1	100	10,5	100		174,8	100		920,5	100		In marcia
07:00		2,4	100		1,0	100		0,95	73		2,6	100		0,21	94		16,7	100		0,7	100		0,7	100		115566,3	100	10,1	100		173,8	100		933,5	100		In marcia
07:30		2,2	100		1,2	100		1,11	100		2,8	100		0,22	100		18,5	100		0,7	100		0,6	100		114348,1	100	10,6	100		172,5	100		917,5	100		In marcia
08:00		2,8	100		2,2	100		1,13	100		3,2	100		0,22	100		29,7	100		0,7	100		0,6	100		113463,7	100	10,3	100		171,9	100		921,8	100		In marcia
08:30		2,2	100		0,6	100		0,99	100		2,3	100		0,22	100		30,2	100		0,7	100		0,6	100		113799,8	100	10,2	100		171,5	100		928,3	100		In marcia
09:00		2,2	86		0,7	86		0,99	73		2,0	86		0,22	100		33,2	86		0,6	86		0,6	86		113151,1	100	10,1	86		172,2	100		935,1	100		In marcia
09:30		2,2	78		2,7	78		1,24	100		2,9	78		0,22	100		38,8	78		0,7	78		0,4	78		115035,1	100	10,2	78		172,7	100		930,2	100		In marcia
10:00		2,3	100		1,3	100		0,96	100		3,0	100		0,22	100		41,0	100		0,7	100		0,4	100		115973,9	100	10,0	100		172,9	100		928,7	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,6	100		0,95	100		3,1	100		0,22	100		26,2	100		0,7	100		0,4	100		116348,8	100	10,5	100		173,9	100		922,0	100		In marcia
11:00		4,3	100		0,7	100		0,83	73		3,2	100		0,22	94		12,5	100		0,7	100		0,4	100		116857,0	100	10,3	100		174,4	100		926,7	100		In marcia
11:30		2,4	100		0,7	100		1,07	100		2,7	100		0,22	100		10,3	100		0,7	100		0,4	100		117295,1	100	10,4	100		174,7	100		926,4	100		In marcia
12:00		2,5	100		1,8	100		1,2	100		2,3	100		0,22	100		12,3	100		0,7	100		0,6	100		115408,8	100	10,3	100		174,6	100		928,4	100		In marcia
12:30		2,3	100		1,5	100		1,1	100		2,7	100		0,22	100		14,1	100		0,6	100		0,6	100		114807,0	100	10,0	100		174,4	100		930,9	100		In marcia
13:00		2,2	100		1,6	100		0,91	73		2,4	100		0,22	100		15,7	100		0,7	100		0,4	100		115036,6	100	10,3	100		173,9	100		931,0	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,7	100		0,83	100		2,3	100		0,22	100		29,9	100		0,6	100		0,5	100		113751,2	100	10,2	100		174,1	100		922,2	100		In marcia
14:00		2,6	100		2,3	100		1,2	100		2,0	100		0,22	100		23,8	100		0,6	100		0,3	100		114370,1	100	10,1	100		173,5	100		937,0	100		In marcia
14:30		2,3	100		0,8	100		0,77	100		2,4	100		0,22	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		112996,5	100	10,1	100		171,9	100		934,2	100		In marcia
15:00		4,3	100		0,9	100		0,84	73		2,3	100		0,22	94		34,9	100		0,7	100		0,3	100		112022,4	100	10,1	100		171,2	100		932,1	100		In marcia
15:30		3,2	100		0,1	100		0,7	100		2,4	100		0,22	100		32,1	100		0,7	100		0,3	100		111746,0	100	10,0	100		170,5	100		936,0	100		In marcia
16:00		3,4	100		0,5	100		0,75	100		2,3	100		0,21	100		27,6	100		0,7	100		0,3	100		112163,1	100	10,0	100		170,4	100		940,0	100		In marcia
16:30		3,7	100		1,3	100		0,77	100		2,2	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		112109,6	100	10,1	100		170,6	100		938,0	100		In marcia
17:00		4,1	100		0,8	100		0,69	73		2,8	100		0,21	100		21,2	100		0,7	100		0,3	100		112150,7	100	10,1	100		170,3	100		934,8	100		In marcia
17:30		4,0	100		1,2	100		0,82	100		3,7	100		0,21	100		22,4	100		0,7	100		0,2	100		112140,1	100	10,1	100		170,1	100		934,5	100		In marcia
18:00		3,2	100		0,8	100		0,79	100		2,8	100		0,21	100		23,7	100		0,7	100		0,2	100		112216,3	100	10,2	100		170,1	100		930,9	100		In marcia
18:30		5,5	100		2,0	100		0,84	100		2,5	100		0,21	100		21,2	100		0,7	100		0,3	100		111929,8	100	10,0	100		169,8	100		938,7	100		In marcia
19:00		3,4	100		0,2	100		0,69	73		2,0	100		0,21	94		21,3	100		0,7	100		0,2	100		112382,0	100	10,2	100		169,1	100		936,2	100		In marcia
19:30		3,2	100		0,2	100		0,77	100		1,9	100		0,22	100		33,8	100		0,7	100		0,4	100		111504,9	100	10,0	100		169,9	100		937,3	100		In marcia
20:00		4,2	100		1,6	100		0,9	100		2,2	100		0,21	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		111671,8	100	10,1	100		169,3	100		938,7	100		In marcia
20:30		4,4	100		1,1	100		0,77	100		2,2	100		0,21	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		111212,1	100	10,1	100		168,6	100		935,0	100		In marcia
21:00		3,2	85		0,4	85		0,66	73		2,3	85		0,21	100		28,7	85		0,7	85		0,2	85		110455,2	100	10,0	85		168,2	100		936,4	100		In marcia
21:30		4,9	78		2,0	78		0,68	100		2,1	78		0,21	100		26,3	78		0,7	78		0,6	78		111123,9	100	10,3	78		167,4	100		934,2	100		In marcia
22:00		3,9																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		1,2	100		0,91	100		2,1	100		0,22	100		21,1	100		0,7	100		0,7	100		115700,5	100		10,2	100		174,1	100		933,9	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		1,6	100		0,91	73		2,1	100		0,22	100		21,8	100		0,7	100		0,7	100		115906,2	100		10,4	100		174,3	100		932,5	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		1,6	100		0,99	100		2,7	100		0,22	100		21,9	100		0,7	100		0,8	100		115889,2	100		10,4	100		174,2	100		934,5	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		1,1	100		1,04	100		2,4	100		0,22	100		24,1	100		0,7	100		0,7	100		115324,2	100		10,4	100		173,9	100		930,0	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		1,6	100		1,18	100		2,7	100		0,22	100		29,8	100		0,7	100		0,7	100		115891,5	100		10,1	100		174,3	100		937,3	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		1,9	100		0,93	73		2,5	100		0,22	94		26,4	100		0,7	100		0,6	100		115735,1	100		10,4	100		174,5	100		926,0	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		0,9	100		1,04	100		2,0	100		0,22	100		33,7	100		0,7	100		0,7	100		115137,5	100		10,2	100		174,6	100		927,1	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		1,8	100		1,23	100		1,9	100		0,22	100		23,7	100		0,7	100		0,6	100		116303,5	100		10,4	100		174,8	100		927,7	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,4	100		1,13	100		2,2	100		0,22	100		24,9	100		0,7	100		0,6	100		115987,3	100		10,4	100		174,6	100		924,8	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		1,7	100		1,13	73		2,5	100		0,22	100		27,2	100		0,7	100		0,7	100		116696,7	100		10,1	100		175,2	100		933,0	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		1,8	100		1,22	100		2,5	100		0,22	100		19,0	100		0,7	100		0,7	100		116549,9	100		10,3	100		174,9	100		925,4	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,0	100		1,27	100		2,6	100		0,22	100		21,2	100		0,7	100		0,8	100		115840,3	100		10,2	100		175,1	100		926,4	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,7	100		1,36	100		2,5	100		0,22	100		22,2	100		0,7	100		0,7	100		116895,1	100		10,5	100		174,8	100		920,5	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		1,0	100		0,95	73		2,6	100		0,21	94		16,7	100		0,7	100		0,7	100		115566,3	100		10,1	100		173,8	100		933,5	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,2	100		1,11	100		2,8	100		0,22	100		18,5	100		0,7	100		0,6	100		114348,1	100		10,6	100		172,5	100		917,5	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		2,2	100		1,13	100		3,2	100		0,22	100		29,7	100		0,7	100		0,6	100		113463,7	100		10,3	100		171,9	100		921,8	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,6	100		0,99	100		2,3	100		0,22	100		30,2	100		0,7	100		0,6	100		113799,8	100		10,2	100		171,5	100		928,3	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		0,7	86		0,99	73		2,0	86		0,22	100		33,2	86		0,6	86		0,6	86		113151,1	100		10,1	86		172,2	100		935,1	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		2,7	78		1,24	100		2,9	78		0,22	100		38,8	78		0,7	78		0,4	78		115035,1	100		10,2	78		172,7	100		930,2	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,3	100		0,96	100		3,0	100		0,22	100		41,0	100		0,7	100		0,4	100		115973,9	100		10,0	100		172,9	100		928,7	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,6	100		0,95	100		3,1	100		0,22	100		26,2	100		0,7	100		0,4	100		116348,8	100		10,5	100		173,9	100		922,0	100		in Betrieb
11:00		4,3	100		0,7	100		0,83	73		3,2	100		0,22	94		12,5	100		0,7	100		0,4	100		116857,0	100		10,3	100		174,4	100		926,7	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,7	100		1,07	100		2,7	100		0,22	100		10,3	100		0,7	100		0,4	100		117295,1	100		10,4	100		174,7	100		926,4	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		1,8	100		1,2	100		2,3	100		0,22	100		12,3	100		0,7	100		0,6	100		115408,8	100		10,3	100		174,6	100		928,4	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,5	100		1,1	100		2,7	100		0,22	100		14,1	100		0,6	100		0,6	100		114807,0	100		10,0	100		174,4	100		930,9	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,6	100		0,91	73		2,4	100		0,22	100		15,7	100		0,7	100		0,4	100		115036,6	100		10,3	100		173,9	100		931,0	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,7	100		0,83	100		2,3	100		0,22	100		29,9	100		0,6	100		0,5	100		113751,2	100		10,2	100		174,1	100		922,2	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		2,3	100		1,2	100		2,0	100		0,22	100		23,8	100		0,6	100		0,3	100		114370,1	100		10,1	100		173,5	100		937,0	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		0,8	100		0,77	100		2,4	100		0,22	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		112996,5	100		10,1	100		171,9	100		934,2	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		0,9	100		0,84	73		2,3	100		0,22	94		34,9	100		0,7	100		0,3	100		112022,4	100		10,1	100		171,2	100		932,1	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		0,1	100		0,7	100		2,4	100		0,22	100		32,1	100		0,7	100		0,3	100		111746,0	100		10,0	100		170,5	100		936,0	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		0,5	100		0,75	100		2,3	100		0,21	100		27,6	100		0,7	100		0,3	100		112163,1	100		10,0	100		170,4	100		940,0	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		1,3	100		0,77	100		2,2	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		112109,6	100		10,1	100		170,6	100		938,0	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,8	100		0,69	73		2,8	100		0,21	100		21,2	100		0,7	100		0,3	100		112150,7	100		10,1	100		170,3	100		934,8	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		1,2	100		0,82	100		3,7	100		0,21	100		22,4	100		0,7	100		0,2	100		112140,1	100		10,1	100		170,1	100		934,5	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		0,8	100		0,79	100		2,8	100		0,21	100		23,7	100		0,7	100		0,2	100		112216,3	100		10,2	100		170,1	100		930,9	100		in Betrieb
18:30		5,5	100		2,0	100		0,84	100		2,5	100		0,21	100		21,2	100		0,7	100		0,3	100		111929,8	100		10,0	100		169,8	100		938,7	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,2	100		0,69	73		2,0	100		0,21	94		21,3	100		0,7	100		0,2	100		112382,0	100		10,2	100		169,1	100		936,2	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		0,2	100		0,77	100		1,9	100		0,22	100		33,8	100		0,7	100		0,4	100		111504,9	100		10,0	100		169,9	100		937,3	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		1,6	100		0,9	100		2,2	100		0,21	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		111671,8	100		10,1	100		169,3	100		938,7	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		1,1	100		0,77	100		2,2	100		0,21	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		111212,1	100		10,1	100		168,6	100		935,0	100		in Betrieb
21:00		3,2	85		0,4	85		0,66	73		2,3	85		0,21	100		28,7	85		0,7	85		0,2	85		110455,2	100		10,0	85		168,2	100		936,4	100		in Betrieb
21:30		4,9	78		2,0	78		0,68	100		2,1	78		0,21	100		26,3	78																				