

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		3,7	100		1,1	100	0,82	100	3,0	100	0,21	100	23,4	100	0,7	100	0,6	100	113808,6	100	10,1	100	170,5	100	928,5	100	In marcia	
01:00		3,9	100		1,7	100	0,82	73	2,5	100	0,21	100	22,4	100	0,7	100	0,6	100	113988,2	100	10,3	100	170,9	100	930,5	100	In marcia	
01:30		3,6	100		1,3	100	0,88	100	2,5	100	0,21	100	27,2	100	0,7	100	0,5	100	113957,4	100	10,4	100	170,6	100	928,7	100	In marcia	
02:00		3,1	100		1,2	100	1,02	100	3,0	100	0,21	100	20,0	100	0,7	100	0,6	100	112813,8	100	10,1	100	170,4	100	940,0	100	In marcia	
02:30		3,1	100		1,5	100	1,1	100	2,4	100	0,22	100	23,6	100	0,7	100	0,6	100	113588,6	100	10,3	100	170,7	100	931,7	100	In marcia	
03:00		3,5	100		1,7	100	1,07	73	3,1	100	0,21	94	25,0	100	0,7	100	0,7	100	116708,6	100	10,3	100	171,8	100	935,4	100	In marcia	
03:30		3,3	100		1,3	100	1,23	100	2,6	100	0,22	100	24,2	100	0,7	100	0,5	100	116659,1	100	10,6	100	172,5	100	927,4	100	In marcia	
04:00		4,6	100		1,3	100	1,17	100	2,5	100	0,21	100	18,9	100	0,7	100	0,7	100	116086,7	100	10,5	100	172,2	100	932,0	100	In marcia	
04:30		3,7	100		0,7	100	0,9	100	2,4	100	0,21	100	21,8	100	0,7	100	0,5	100	115087,1	100	10,6	100	171,3	100	925,2	100	In marcia	
05:00		3,7	100		0,5	100	0,73	73	2,6	100	0,21	100	26,9	100	0,7	100	0,6	100	113907,2	100	10,4	100	170,3	100	929,7	100	In marcia	
05:30		3,8	100		0,9	100	0,85	100	3,5	100	0,21	100	36,6	100	0,7	100	0,6	100	113008,4	100	10,1	100	169,9	100	933,0	100	In marcia	
06:00		4,5	100		1,3	100	0,86	100	3,3	100	0,21	100	22,9	100	0,7	100	0,5	100	112854,4	100	10,3	100	169,3	100	934,6	100	In marcia	
06:30		4,6	100		0,7	100	0,74	100	3,0	100	0,21	100	19,8	100	0,7	100	0,6	100	113585,1	100	10,3	100	168,7	100	933,0	100	In marcia	
07:00		2,9	100		0,3	100	0,68	73	3,3	100	0,21	94	16,2	100	0,7	100	0,5	100	112254,3	100	10,3	100	168,4	100	933,7	100	In marcia	
07:30		3,8	100		1,3	100	1,01	100	3,2	100	0,21	100	21,3	100	0,7	100	0,5	100	111968,3	100	10,0	100	168,0	100	942,8	100	In marcia	
08:00		5,6	100		1,4	100	0,83	100	3,0	100	0,21	100	27,8	100	0,7	100	0,4	100	112707,0	100	10,3	100	167,8	100	939,7	100	In marcia	
08:30		2,6	100		0,5	100	0,83	100	3,7	100	0,21	100	31,6	100	0,7	100	0,6	100	112959,7	100	10,2	100	167,8	100	933,3	100	In marcia	
09:00		2,3	84		1,0	84	1,89	73	3,4	84	0,22	100	46,8	84	0,6	84	0,6	84	113942,7	100	9,8	84	170,3	100	947,5	100	In marcia	
09:30		2,3	79		1,4	79	2,59	100	2,8	79	0,21	100	26,9	79	0,7	79	0,8	79	115559,8	100	10,4	79	171,2	100	933,1	100	In marcia	
10:00		3,6	100		1,6	100	2,16	100	2,9	100	0,21	100	19,6	100	0,7	100	0,7	100	115177,1	100	10,5	100	170,9	100	933,5	100	In marcia	
10:30		4,9	100		1,1	100	1,2	100	1,8	100	0,21	100	18,1	100	0,7	100	0,6	100	114779,7	100	10,7	100	169,4	100	926,9	100	In marcia	
11:00		2,3	100		0,5	100	0,83	73	1,9	100	0,21	94	24,7	100	0,7	100	0,9	100	112395,0	100	10,4	100	169,0	100	926,5	100	In marcia	
11:30		3,0	100		1,5	100	1,55	100	2,5	100	0,21	100	33,0	100	0,6	100	0,8	100	114855,0	100	10,3	100	170,2	100	938,7	100	In marcia	
12:00		3,0	100		1,4	100	1,26	100	1,9	100	0,21	100	26,7	100	0,7	100	0,8	100	114894,9	100	10,5	100	170,4	100	931,1	100	In marcia	
12:30		2,3	100		0,8	100	1,37	100	2,7	100	0,21	100	25,4	100	0,6	100	0,9	100	113777,6	100	10,4	100	170,7	100	930,4	100	In marcia	
13:00		2,7	100		2,1	100	1,41	73	2,1	100	0,21	100	19,2	100	0,6	100	0,8	100	112986,2	100	10,3	100	170,5	100	940,0	100	In marcia	
13:30		3,6	100		1,7	100	1,26	100	1,9	100	0,21	100	19,8	100	0,7	100	0,7	100	112667,0	100	10,5	100	169,5	100	935,0	100	In marcia	
14:00		2,2	100		0,1	100	1,02	100	2,5	100	0,22	100	22,8	100	0,7	100	0,9	100	112430,6	100	10,1	100	169,5	100	937,4	100	In marcia	
14:30		3,3	100		0,7	100	1,52	100	3,1	100	0,22	100	23,3	100	0,6	100	0,9	100	114544,1	100	10,2	100	170,8	100	935,1	100	In marcia	
15:00		4,0	100		1,0	100	1,08	73	2,6	100	0,21	94	18,5	100	0,7	100	0,8	100	114720,4	100	10,7	100	171,2	100	921,2	100	In marcia	
15:30		5,0	100		1,1	100	0,96	100	2,7	100	0,21	100	27,5	100	0,7	100	0,8	100	113717,1	100	10,2	100	171,0	100	930,6	100	In marcia	
16:00		4,2	100		1,1	100	0,77	100	2,8	100	0,21	100	29,0	100	0,7	100	0,7	100	113882,0	100	10,3	100	171,0	100	932,3	100	In marcia	
16:30		4,8	100		1,2	100	0,69	100	2,3	100	0,21	100	28,0	100	0,7	100	0,6	100	113530,7	100	10,5	100	170,2	100	927,3	100	In marcia	
17:00		3,1	100		0,9	100	0,73	73	1,8	100	0,21	100	31,4	100	0,7	100	0,7	100	113549,8	100	10,6	100	169,9	100	919,0	100	In marcia	
17:30		3,3	100		1,1	100	0,82	100	1,9	100	0,22	100	35,3	100	0,7	100	0,7	100	112661,6	100	10,2	100	170,3	100	928,3	100	In marcia	
18:00		2,3	100		1,5	100	1,27	100	2,4	100	0,22	100	23,4	100	0,6	100	0,9	100	113640,9	100	10,0	100	171,0	100	932,1	100	In marcia	
18:30		2,9	100		1,6	100	1,93	100	2,6	100	0,22	100	23,0	100	0,6	100	0,8	100	115085,9	100	10,3	100	171,9	100	924,0	100	In marcia	
19:00		4,0	100		1,2	100	1,37	73	2,2	100	0,22	95	16,9	100	0,7	100	0,7	100	116284,1	100	10,5	100	172,5	100	931,0	100	In marcia	
19:30		3,4	100		0,9	100	1,36	100	2,3	100	0,22	100	20,3	100	0,7	100	0,8	100	116430,2	100	10,5	100	173,0	100	925,3	100	In marcia	
20:00		3,1	100		0,8	100	1,32	100	2,4	100	0,22	100	26,5	100	0,6	100	1,0	100	116211,2	100	10,1	100	174,2	100	926,6	100	In marcia	
20:30		4,4	100		1,6	100	1,36	100	2,7	100	0,22	100	20,3	100	0,6	100	1,0	100	117061,0	100	10,5	100	174,3	100	923,3	100	In marcia	
21:00		4,6	85		1,5	85	0,95	73	2,3	85	0,22	100	19,7	85	0,7	85	1,0	85	116371,7	100	10,6	85	174,1	100	920,0	100	In marcia	
21:30		2,9	79		1,5	79	1,35	100	2,4	79	0,22	100	25,3	79	0,6	79	0,4	79	116321,6	100	10,3	79	174,2	100	922,6	100	In marcia	
22:00		3,1	100		1,4	100	1,53	100	2,1	100	0,22	100	25,5	100	0,6	100	0,5	100	117116,8	100	10,3	100	174,7	100	926,8	100	In marcia	
22:30		5,7	100		1,4	100	1,28	100	2,3	100	0,22	100	24,9	100	0,7	100	0,4	100	116930,4	100	10,4	100	174,1	100	926,8	100	In marcia	
23:00		3,0	100		0,9	100	0,86	73	1,9	100	0,21	94	23,5	100	0,7	100	0,3	100	115700,9	100	10,4	100	173,2	100	926,7	100	In marcia	
23:30		3,0	100		1,2	100	0,96	100	1,8	100	0,21	100	27,8	100	0,6	100	0,3	100	114869,8	100	10,3	100	172,7	100	930,1	100	In marcia	
24:00		3,5	100		1,5	100	0,93	100	1,7	100	0,21	100	25,3	100	0,6	100	0,4	100	114608,5	100	10,3	100	172,9	100	936,2	100	In marcia	
MIN		2,2			0,1		0,68		1,7		0,21		16,2		0,6		0,3		111968,3		9,8		167,8		919			
MAX		5,7			2,1		2,59		3,7		0,22		46,8		0,7		1		117116,8		10,7		174,7		947,5			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1																										

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q Rauchgas Nm3/h		Note	O2 %		Note	T Rauchgas °C		Note	T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %	
00:30		3,7	100		1,1	100		0,82	100		3,0	100		0,21	100		23,4	100		0,7	100		0,6	100		113808,6	100		10,1	100		170,5	100		928,5	100	in Betrieb
01:00		3,9	100		1,7	100		0,82	73		2,5	100		0,21	100		22,4	100		0,7	100		0,6	100		113988,2	100		10,3	100		170,9	100		930,5	100	in Betrieb
01:30		3,6	100		1,3	100		0,88	100		2,5	100		0,21	100		27,2	100		0,7	100		0,5	100		113957,4	100		10,4	100		170,6	100		928,7	100	in Betrieb
02:00		3,1	100		1,2	100		1,02	100		3,0	100		0,21	100		20,0	100		0,7	100		0,6	100		112813,8	100		10,1	100		170,4	100		940,0	100	in Betrieb
02:30		3,1	100		1,5	100		1,1	100		2,4	100		0,22	100		23,6	100		0,7	100		0,6	100		113588,6	100		10,3	100		170,7	100		931,7	100	in Betrieb
03:00		3,5	100		1,7	100		1,07	73		3,1	100		0,21	94		25,0	100		0,7	100		0,7	100		116708,6	100		10,3	100		171,8	100		935,4	100	in Betrieb
03:30		3,3	100		1,3	100		1,23	100		2,6	100		0,22	100		24,2	100		0,7	100		0,5	100		116659,1	100		10,6	100		172,5	100		927,4	100	in Betrieb
04:00		4,6	100		1,3	100		1,17	100		2,5	100		0,21	100		18,9	100		0,7	100		0,7	100		116086,7	100		10,5	100		172,2	100		932,0	100	in Betrieb
04:30		3,7	100		0,7	100		0,9	100		2,4	100		0,21	100		21,8	100		0,7	100		0,5	100		115087,1	100		10,6	100		171,3	100		925,2	100	in Betrieb
05:00		3,7	100		0,5	100		0,73	73		2,6	100		0,21	100		26,9	100		0,7	100		0,6	100		113907,2	100		10,4	100		170,3	100		929,7	100	in Betrieb
05:30		3,8	100		0,9	100		0,85	100		3,5	100		0,21	100		36,6	100		0,7	100		0,6	100		113008,4	100		10,1	100		169,9	100		933,0	100	in Betrieb
06:00		4,5	100		1,3	100		0,86	100		3,3	100		0,21	100		22,9	100		0,7	100		0,5	100		113854,4	100		10,3	100		169,3	100		934,6	100	in Betrieb
06:30		4,6	100		0,7	100		0,74	100		3,0	100		0,21	100		19,8	100		0,7	100		0,6	100		113585,1	100		10,3	100		168,7	100		933,0	100	in Betrieb
07:00		2,9	100		0,3	100		0,68	73		3,3	100		0,21	94		16,2	100		0,7	100		0,5	100		112254,3	100		10,3	100		168,4	100		933,7	100	in Betrieb
07:30		3,8	100		1,3	100		1,01	100		3,2	100		0,21	100		21,3	100		0,7	100		0,5	100		111968,3	100		10,0	100		168,0	100		942,8	100	in Betrieb
08:00		5,6	100		1,4	100		0,83	100		3,0	100		0,21	100		27,8	100		0,7	100		0,4	100		112707,0	100		10,3	100		167,8	100		939,7	100	in Betrieb
08:30		2,6	100		0,5	100		0,83	100		3,7	100		0,21	100		31,6	100		0,7	100		0,6	100		112959,7	100		10,2	100		167,8	100		933,3	100	in Betrieb
09:00		2,3	84		1,0	84		1,89	73		3,4	84		0,22	100		46,8	84		0,6	84		0,6	84		113942,7	100		9,8	84		170,3	100		947,5	100	in Betrieb
09:30		2,3	79		1,4	79		2,59	100		2,8	79		0,21	100		26,9	79		0,7	79		0,8	79		115559,8	100		10,4	79		171,2	100		933,1	100	in Betrieb
10:00		3,6	100		1,6	100		2,16	100		2,9	100		0,21	100		19,6	100		0,7	100		0,7	100		115177,1	100		10,5	100		170,9	100		933,5	100	in Betrieb
10:30		4,9	100		1,1	100		1,2	100		1,8	100		0,21	100		18,1	100		0,7	100		0,6	100		114779,7	100		10,7	100		169,4	100		926,9	100	in Betrieb
11:00		2,3	100		0,5	100		0,83	73		1,9	100		0,21	94		24,7	100		0,7	100		0,9	100		112395,0	100		10,4	100		169,0	100		926,5	100	in Betrieb
11:30		3,0	100		1,5	100		1,55	100		2,5	100		0,21	100		33,0	100		0,6	100		0,8	100		114855,0	100		10,3	100		170,2	100		938,7	100	in Betrieb
12:00		3,0	100		1,4	100		1,26	100		1,9	100		0,21	100		26,7	100		0,7	100		0,8	100		114894,9	100		10,5	100		170,4	100		931,1	100	in Betrieb
12:30		2,3	100		0,8	100		1,37	100		2,7	100		0,21	100		25,4	100		0,6	100		0,9	100		113777,6	100		10,4	100		170,7	100		930,4	100	in Betrieb
13:00		2,7	100		2,1	100		1,41	73		2,1	100		0,21	100		19,2	100		0,6	100		0,8	100		112986,2	100		10,3	100		170,5	100		940,0	100	in Betrieb
13:30		3,6	100		1,7	100		1,26	100		1,9	100		0,21	100		19,8	100		0,7	100		0,7	100		112667,0	100		10,5	100		169,5	100		935,0	100	in Betrieb
14:00		2,2	100		0,1	100		1,02	100		2,5	100		0,22	100		22,8	100		0,7	100		0,9	100		112430,6	100		10,1	100		169,5	100		937,4	100	in Betrieb
14:30		3,3	100		0,7	100		1,52	100		3,1	100		0,22	100		23,3	100		0,6	100		0,9	100		114544,1	100		10,2	100		170,8	100		935,1	100	in Betrieb
15:00		4,0	100		1,0	100		1,08	73		2,6	100		0,21	94		18,5	100		0,7	100		0,8	100		114720,4	100		10,7	100		171,2	100		921,2	100	in Betrieb
15:30		5,0	100		1,1	100		0,96	100		2,7	100		0,21	100		27,5	100		0,7	100		0,8	100		113717,1	100		10,2	100		171,0	100		930,6	100	in Betrieb
16:00		4,2	100		1,1	100		0,77	100		2,8	100		0,21	100		29,0	100		0,7	100		0,7	100		113882,0	100		10,3	100		171,0	100		932,3	100	in Betrieb
16:30		4,8	100		1,2	100		0,69	100		2,3	100		0,21	100		28,0	100		0,7	100		0,6	100		113530,7	100		10,5	100		170,2	100		927,3	100	in Betrieb
17:00		3,1	100		0,9	100		0,73	73		1,8	100		0,21	100		31,4	100		0,7	100		0,7	100		113549,8	100		10,6	100		169,9	100		919,0	100	in Betrieb
17:30		3,3	100		1,1	100		0,82	100		1,9	100		0,22	100		35,3	100		0,7	100		0,7	100		112661,6	100		10,2	100		170,3	100		928,3	100	in Betrieb
18:00		2,3	100		1,5	100		1,27	100		2,4	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,9	100		113640,9	100		10,0	100		171,0	100		932,1	100	in Betrieb
18:30		2,9	100		1,6	100		1,93	100		2,6	100		0,22	100		23,0	100		0,6	100		0,8	100		115085,9	100		10,3	100		171,9	100		924,0	100	in Betrieb
19:00		4,0	100		1,2	100		1,37	73		2,2	100		0,22	95		16,9	100		0,7	100		0,7	100		116284,1	100		10,5	100		172,5	100		931,0	100	in Betrieb
19:30		3,4	100		0,9	100		1,36	100		2,3	100		0,22	100		20,3	100		0,7	100		0,8	100		116430,2	100		10,5	100		173,0	100		925,3	100	in Betrieb
20:00		3,1	100		0,8	100		1,32	100		2,4	100		0,22	100		26,5	100		0,6	100		1,0	100		116211,2	100		10,1	100		174,2	100		926,6	100	in Betrieb
20:30		4,4	100		1,6	100		1,36	100		2,7	100		0,22	100		20,3	100		0,6	100		1,0	100		117061,0	100		10,5	100		174,3	100		923,3	100	in Betrieb
21:00		4,6	85		1,5	85		0,95	73		2,3	85		0,22	100		19,7	85		0,7	85		1,0	85		116371,7	100		10,6	85		174,1	100		920,0	100	in Betrieb
21:30		2,9	79		1,5	79		1,35	100		2,4	79		0,22	100																						