

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,3	100		1,2	100		0,92	100		1,8	100		0,22	100		23,2	100		0,6	100		0,5	100		113352,3	100		10,3	100		176,9	100		933,9	100	In marcia
01:00		3,5	100		1,5	100		0,84	73		2,0	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		0,5	100		113719,3	100		10,1	100		171,4	100		939,9	100	In marcia
01:30		3,0	100		1,5	100		1,05	100		2,2	100		0,21	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		114086,1	100		10,3	100		170,5	100		930,3	100	In marcia
02:00		5,7	100		1,9	100		1,02	100		2,5	100		0,21	100		24,3	100		0,7	100		0,4	100		114347,6	100		10,2	100		170,6	100		939,0	100	In marcia
02:30		3,0	100		0,8	100		0,78	100		2,8	100		0,21	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		115516,2	100		10,4	100		170,8	100		935,0	100	In marcia
03:00		3,2	100		1,4	100		0,91	73		2,4	100		0,22	94		27,5	100		0,7	100		0,4	100		115587,7	100		10,4	100		171,3	100		936,1	100	In marcia
03:30		3,0	100		1,2	100		1,49	100		2,6	100		0,22	100		23,9	100		0,6	100		0,3	100		115417,8	100		10,1	100		172,1	100		942,4	100	In marcia
04:00		3,5	100		1,7	100		1,76	100		1,9	100		0,21	100		21,7	100		0,7	100		0,4	100		116555,2	100		10,6	100		171,9	100		931,3	100	In marcia
04:30		3,5	100		1,1	100		1,42	100		2,2	100		0,21	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		115863,2	100		10,3	100		171,3	100		937,8	100	In marcia
05:00		4,0	100		1,4	100		1,09	73		2,6	100		0,21	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		116738,4	100		10,4	100		171,3	100		936,1	100	In marcia
05:30		3,9	100		1,3	100		1,23	100		2,7	100		0,21	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		116708,4	100		10,3	100		171,6	100		937,8	100	In marcia
06:00		4,3	100		1,3	100		1,35	100		2,7	100		0,22	100		26,3	100		0,7	100		0,4	100		116308,8	100		10,3	100		172,3	100		932,4	100	In marcia
06:30		4,1	100		1,4	100		1,23	100		2,5	100		0,21	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		116791,9	100		10,4	100		171,7	100		928,3	100	In marcia
07:00		3,5	100		1,2	100		1,42	73		2,4	100		0,22	94		24,6	100		0,7	100		0,4	100		116928,8	100		10,3	100		171,8	100		934,1	100	In marcia
07:30		4,3	100		1,8	100		2,08	100		2,2	100		0,21	100		20,6	100		0,7	100		0,2	100		116715,5	100		10,6	100		171,4	100		928,8	100	In marcia
08:00		2,3	100		1,0	100		1,74	100		1,6	100		0,21	100		17,6	100		0,7	100		0,2	100		115528,4	100		10,6	100		170,0	100		928,7	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,8	100		2,08	100		2,2	100		0,21	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		114580,8	100		10,3	100		169,4	100		932,1	100	In marcia
09:00		2,6	86		1,1	86		2,07	73		2,3	86		0,22	100		33,0	86		0,7	86		0,4	86		114826,7	100		10,3	86		170,1	100		935,0	100	In marcia
09:30		5,0	78		2,9	78		2,16	100		2,6	78		0,21	100		25,8	78		0,7	78		0,4	78		115747,3	100		10,5	78		170,5	100		935,3	100	In marcia
10:00		3,2	100		0,3	100		0,92	100		3,4	100		0,21	100		28,7	100		0,7	100		0,4	100		115656,6	100		10,3	100		170,8	100		931,4	100	In marcia
10:30		2,4	100		0,0	100		0,8	100		2,6	100		0,21	100		30,2	100		0,7	100		0,4	100		116243,8	100		10,4	100		171,2	100		935,3	100	In marcia
11:00		2,5	100		0,0	100		0,89	73		2,6	100		0,22	95		31,2	100		0,7	100		0,5	100		115571,1	100		10,1	100		172,1	100		938,6	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,5	100		1,55	100		2,0	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,4	100		116186,3	100		10,4	100		172,7	100		935,4	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,6	100		2,12	100		1,6	100		0,22	100		28,3	100		0,6	100		0,4	100		116164,2	100		10,3	100		172,9	100		931,1	100	In marcia
12:30		3,0	100		3,2	100		2,68	100		1,6	100		0,22	100		21,0	100		0,6	100		0,3	100		114772,5	100		10,4	100		172,7	100		931,3	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,2	100		1,13	73		1,7	100		0,21	100		13,1	100		0,7	100		0,3	100		113915,6	100		10,5	100		171,3	100		930,5	100	In marcia
13:30		3,7	100		0,0	100		1,08	100		2,5	100		0,22	100		24,9	100		0,7	100		0,4	100		112845,9	100		10,2	100		171,2	100		927,9	100	In marcia
14:00		2,3	100		0,4	100		1,31	100		2,0	100		0,22	100		25,2	100		0,7	100		0,5	100		112777,9	100		10,1	100		171,6	100		941,8	100	In marcia
14:30		3,6	100		1,3	100		0,97	100		2,4	100		0,21	100		19,3	100		0,7	100		0,3	100		113444,6	100		10,4	100		170,5	100		936,3	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,4	100		0,87	73		2,0	100		0,21	94		20,8	100		0,7	100		0,4	100		112742,0	100		10,1	100		170,4	100		944,6	100	In marcia
15:30		3,5	100		1,1	100		1,16	100		1,7	100		0,21	100		19,2	100		0,6	100		0,2	100		112141,7	100		10,4	100		169,5	100		939,0	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,2	100		1,16	100		1,6	100		0,21	100		30,0	100		0,6	100		0,4	100		111455,4	100		10,1	100		169,4	100		937,3	100	In marcia
16:30		2,5	100		2,3	100		1,23	100		1,9	100		0,22	100		33,9	100		0,6	100		0,4	100		111568,7	100		10,0	100		169,8	100		942,6	100	In marcia
17:00		2,6	100		1,4	100		0,87	73		1,8	100		0,21	100		27,8	100		0,7	100		0,4	100		113041,8	100		10,3	100		170,0	100		935,9	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,8	100		0,97	100		2,0	100		0,22	100		39,6	100		0,6	100		0,3	100		113353,0	100		10,2	100		171,2	100		937,9	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,5	100		0,92	100		2,2	100		0,21	100		26,8	100		0,6	100		0,3	100		114038,9	100		10,4	100		171,3	100		931,0	100	In marcia
18:30		2,7	100		1,5	100		0,82	100		1,6	100		0,21	100		24,1	100		0,6	100		0,3	100		113993,7	100		10,4	100		171,6	100		930,9	100	In marcia
19:00		3,4	100		1,6	100		0,79	73		1,5	100		0,21	94		22,7	100		0,6	100		0,3	100		113858,9	100		10,4	100		171,6	100		936,7	100	In marcia
19:30		2,7	100		1,0	100		0,88	100		1,5	100		0,22	100		28,9	100		0,6	100		0,4	100		113442,1	100		10,4	100		172,2	100		931,4	100	In marcia
20:00		4,5	100		2,3	100		0,96	100		2,1	100		0,21	100		25,4	100		0,7	100		0,4	100		113515,0	100		10,2	100		172,2	100		939,9	100	In marcia
20:30		2,1	100		0,6	100		0,82	100		2,7	100		0,21	100		18,9	100		0,7	100		0,3	100		113825,4	100		10,4	100		172,3	100		935,8	100	In marcia
21:00		2,2	86		0,7	86		0,79	73		2,0	86		0,22	100		21,0	86		0,6	86		0,4	86		113775,4	100		10,1	86		172,7	100		940,8	100	In marcia
21:30		2,3	78		2,1	78		0,9	100		2,5	78		0,22	100		35,2	78		0,6	78		0,5	78		113676,6	100		10,0	78		174,3	100</				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,3	100		1,2	100		0,92	100		1,8	100		0,22	100		23,2	100		0,6	100		0,5	100		113352,3	100		10,3	100		176,9	100		933,9	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		1,5	100		0,84	73		2,0	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		0,5	100		113719,3	100		10,1	100		171,4	100		939,9	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		1,5	100		1,05	100		2,2	100		0,21	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		114086,1	100		10,3	100		170,5	100		930,3	100		in Betrieb
02:00		5,7	100		1,9	100		1,02	100		2,5	100		0,21	100		24,3	100		0,7	100		0,4	100		114347,6	100		10,2	100		170,6	100		939,0	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		0,8	100		0,78	100		2,8	100		0,21	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		115516,2	100		10,4	100		170,8	100		935,0	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		1,4	100		0,91	73		2,4	100		0,22	94		27,5	100		0,7	100		0,4	100		115587,7	100		10,4	100		171,3	100		936,1	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		1,2	100		1,49	100		2,6	100		0,22	100		23,9	100		0,6	100		0,3	100		115417,8	100		10,1	100		172,1	100		942,4	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,7	100		1,76	100		1,9	100		0,21	100		21,7	100		0,7	100		0,4	100		116555,2	100		10,6	100		171,9	100		931,3	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		1,1	100		1,42	100		2,2	100		0,21	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		115863,2	100		10,3	100		171,3	100		937,8	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		1,4	100		1,09	73		2,6	100		0,21	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		116738,4	100		10,4	100		171,3	100		936,1	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		1,3	100		1,23	100		2,7	100		0,21	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		116708,4	100		10,3	100		171,6	100		937,8	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		1,3	100		1,35	100		2,7	100		0,22	100		26,3	100		0,7	100		0,4	100		116308,8	100		10,3	100		172,3	100		932,4	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		1,4	100		1,23	100		2,5	100		0,21	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		116791,9	100		10,4	100		171,7	100		928,3	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		1,2	100		1,42	73		2,4	100		0,22	94		24,6	100		0,7	100		0,4	100		116928,8	100		10,3	100		171,8	100		934,1	100		in Betrieb
07:30		4,3	100		1,8	100		2,08	100		2,2	100		0,21	100		20,6	100		0,7	100		0,2	100		116715,5	100		10,6	100		171,4	100		928,8	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		1,0	100		1,74	100		1,6	100		0,21	100		17,6	100		0,7	100		0,2	100		115528,4	100		10,6	100		170,0	100		928,7	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,8	100		2,08	100		2,2	100		0,21	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		114580,8	100		10,3	100		169,4	100		932,1	100		in Betrieb
09:00		2,6	86		1,1	86		2,07	73		2,3	86		0,22	100		33,0	86		0,7	86		0,4	86		114826,7	100		10,3	86		170,1	100		935,0	100		in Betrieb
09:30		5,0	78		2,9	78		2,16	100		2,6	78		0,21	100		25,8	78		0,7	78		0,4	78		115747,3	100		10,5	78		170,5	100		935,3	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		0,3	100		0,92	100		3,4	100		0,21	100		28,7	100		0,7	100		0,4	100		115656,6	100		10,3	100		170,8	100		931,4	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		0,0	100		0,8	100		2,6	100		0,21	100		30,2	100		0,7	100		0,4	100		116243,8	100		10,4	100		171,2	100		935,3	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,0	100		0,89	73		2,6	100		0,22	95		31,2	100		0,7	100		0,5	100		115571,1	100		10,1	100		172,1	100		938,6	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,5	100		1,55	100		2,0	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,4	100		116186,3	100		10,4	100		172,7	100		935,4	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,6	100		2,12	100		1,6	100		0,22	100		28,3	100		0,6	100		0,4	100		116164,2	100		10,3	100		172,9	100		931,1	100		in Betrieb
12:30		3,0	100		3,2	100		2,68	100		1,6	100		0,22	100		21,0	100		0,6	100		0,3	100		114772,5	100		10,4	100		172,7	100		931,3	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,2	100		1,13	73		1,7	100		0,21	100		13,1	100		0,7	100		0,3	100		113915,6	100		10,5	100		171,3	100		930,5	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		0,0	100		1,08	100		2,5	100		0,22	100		24,9	100		0,7	100		0,4	100		112845,9	100		10,2	100		171,2	100		927,9	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		0,4	100		1,31	100		2,0	100		0,22	100		25,2	100		0,7	100		0,5	100		112777,9	100		10,1	100		171,6	100		941,8	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		1,3	100		0,97	100		2,4	100		0,21	100		19,3	100		0,7	100		0,3	100		113444,6	100		10,4	100		170,5	100		936,3	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,4	100		0,87	73		2,0	100		0,21	94		20,8	100		0,7	100		0,4	100		112742,0	100		10,1	100		170,4	100		944,6	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		1,1	100		1,16	100		1,7	100		0,21	100		19,2	100		0,6	100		0,2	100		112141,7	100		10,4	100		169,5	100		939,0	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,2	100		1,16	100		1,6	100		0,21	100		30,0	100		0,6	100		0,4	100		111455,4	100		10,1	100		169,4	100		937,3	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		2,3	100		1,23	100		1,9	100		0,22	100		33,9	100		0,6	100		0,4	100		111568,7	100		10,0	100		169,8	100		942,6	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,4	100		0,87	73		1,8	100		0,21	100		27,8	100		0,7	100		0,4	100		113041,8	100		10,3	100		170,0	100		935,9	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,8	100		0,97	100		2,0	100		0,22	100		39,6	100		0,6	100		0,3	100		113353,0	100		10,2	100		171,2	100		937,9	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,5	100		0,92	100		2,2	100		0,21	100		26,8	100		0,6	100		0,3	100		114038,9	100		10,4	100		171,3	100		931,0	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		1,5	100		0,82	100		1,6	100		0,21	100		24,1	100		0,6	100		0,3	100		113993,7	100		10,4	100		171,6	100		930,9	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		1,6	100		0,79	73		1,5	100		0,21	94		22,7	100		0,6	100		0,3	100		113858,9	100		10,4	100		171,6	100		936,7	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		1,0	100		0,88	100		1,5	100		0,22	100		28,9	100		0,6	100		0,4	100		113442,1	100		10,4	100		172,2	100		931,4	100		in Betrieb
20:00		4,5	100		2,3	100		0,96	100		2,1	100		0,21	100		25,4	100		0,7	100		0,4	100		113515,0	100		10,2	100		172,2	100		939,9	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,6	100		0,82	100		2,7	100		0,21	100		18,9	100		0,7	100		0,3	100		113825,4	100		10,4	100		172,3	100		935,8	100		in Betrieb
21:00		2,2	86		0,7	86		0,79	73		2,0	86		0,22	100		21,0	86		0,6	86		0,4	86		113775,4	100		10,1	86		172,7	100		940,8	100		in Betrieb
21:30		2,3	78		2,1	78		0,9	100		2,5	78		0,22	100		35,2																					