

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/09/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		3,4	100		1,4	100	0,9	100	2,6	100	0,2	100	22,8	100	0,7	100	0,6	100	113312,6	100	10,1	100	143,1	100	939,3	100	In marcia	
01:00		4,6	100		1,4	100	0,78	73	1,9	100	0,2	100	25,6	100	0,7	100	0,3	100	113215,9	100	10,2	100	143,1	100	935,3	100	In marcia	
01:30		4,1	100		0,7	100	0,83	100	2,2	100	0,2	100	30,4	100	0,7	100	0,4	100	113088,3	100	10,3	100	143,0	100	935,0	100	In marcia	
02:00		3,4	100		0,8	100	0,9	100	1,8	100	0,2	100	32,9	100	0,7	100	0,3	100	112071,5	100	9,9	100	143,1	100	944,2	100	In marcia	
02:30		3,5	100		1,7	100	0,93	100	2,0	100	0,2	100	28,6	100	0,7	100	0,4	100	112364,2	100	10,3	100	143,0	100	933,5	100	In marcia	
03:00		2,8	100		1,1	100	0,87	73	2,2	100	0,2	94	29,0	100	0,7	100	0,4	100	113553,1	100	10,1	100	143,4	100	939,6	100	In marcia	
03:30		2,7	100		1,6	100	1,1	100	2,8	100	0,2	100	23,5	100	0,7	100	0,5	100	114603,5	100	10,3	100	143,2	100	931,9	100	In marcia	
04:00		3,3	100		1,5	100	1,19	100	2,5	100	0,2	100	25,2	100	0,7	100	0,4	100	114907,6	100	10,3	100	143,5	100	930,1	100	In marcia	
04:30		3,8	100		1,4	100	1,18	100	2,2	100	0,2	100	24,6	100	0,7	100	0,4	100	115264,2	100	10,3	100	143,4	100	932,0	100	In marcia	
05:00		4,5	100		1,8	100	1,11	73	2,3	100	0,2	100	23,7	100	0,7	100	0,3	100	114929,4	100	10,4	100	143,3	100	927,4	100	In marcia	
05:30		3,7	100		1,0	100	1,13	100	3,5	100	0,2	100	18,5	100	0,7	100	0,4	100	113679,2	100	10,3	100	143,3	100	930,7	100	In marcia	
06:00		3,4	100		0,6	100	1,08	100	5,1	100	0,2	100	19,3	100	0,7	100	0,5	100	114630,4	100	10,1	100	143,3	100	935,2	100	In marcia	
06:30		3,7	100		1,2	100	1,17	100	4,8	100	0,2	100	25,7	100	0,7	100	0,4	100	114336,4	100	10,3	100	143,1	100	932,9	100	In marcia	
07:00		4,0	100		1,4	100	0,93	73	3,3	100	0,2	94	27,5	100	0,7	100	0,4	100	113515,4	100	10,3	100	143,2	100	923,9	100	In marcia	
07:30		4,2	100		1,5	100	1,07	100	2,7	100	0,2	100	25,9	100	0,7	100	0,4	100	113980,4	100	10,1	100	143,3	100	935,8	100	In marcia	
08:00		2,9	100		1,3	100	0,98	100	2,6	100	0,2	100	24,0	100	0,6	100	0,5	100	113842,6	100	10,2	100	146,3	100	934,8	100	In marcia	
08:30		4,3	100		1,5	100	1,2	100	2,6	100	0,2	100	24,4	100	0,7	100	0,4	100	114375,7	100	10,3	100	145,8	100	933,8	100	In marcia	
09:00		3,6	85		1,0	85	0,95	73	2,5	85	0,21	100	28,6	85	0,7	85	0,6	85	113092,0	100	10,0	85	152,5	100	930,7	100	In marcia	
09:30		2,6	79		0,6	79	1,07	100	3,1	79	0,21	100	22,8	79	0,7	79	0,5	79	113293,2	100	10,1	79	160,6	100	930,2	100	In marcia	
10:00		2,9	100		1,5	100	1,16	100	2,8	100	0,22	100	26,2	100	0,6	100	0,7	100	113497,0	100	10,1	100	165,6	100	928,9	100	In marcia	
10:30		3,6	100		2,5	100	1,21	100	3,0	100	0,21	100	22,2	100	0,6	100	0,8	100	113294,9	100	10,1	100	168,1	100	934,1	100	In marcia	
11:00		2,5	100		0,5	100	0,94	73	2,8	100	0,22	94	23,0	100	0,7	100	0,6	100	113750,0	100	10,3	100	169,5	100	926,2	100	In marcia	
11:30		2,8	100		0,7	100	1,44	100	2,8	100	0,22	100	23,3	100	0,6	100	0,8	100	113167,4	100	10,1	100	170,8	100	928,5	100	In marcia	
12:00		2,3	100		0,8	100	1,5	100	3,4	100	0,22	100	29,5	100	0,6	100	0,9	100	113877,5	100	10,0	100	172,6	100	937,1	100	In marcia	
12:30		2,2	100		1,4	100	2,02	100	3,6	100	0,22	100	23,2	100	0,6	100	0,8	100	114845,9	100	10,3	100	174,2	100	928,6	100	In marcia	
13:00		2,6	100		1,6	100	1,47	73	3,2	100	0,22	100	24,4	100	0,6	100	0,7	100	115813,2	100	10,2	100	175,0	100	930,0	100	In marcia	
13:30		2,2	100		1,1	100	1,83	100	2,5	100	0,22	100	26,0	100	0,6	100	0,8	100	116284,8	100	10,3	100	175,5	100	925,6	100	In marcia	
14:00		2,2	100		1,7	100	1,9	100	2,2	100	0,22	100	29,0	100	0,6	100	0,8	100	115897,4	100	10,4	100	176,0	100	921,3	100	In marcia	
14:30		2,2	100		1,3	100	1,68	100	2,2	100	0,22	100	29,2	100	0,6	100	0,8	100	113953,6	100	10,3	100	175,4	100	917,4	100	In marcia	
15:00		2,2	100		1,2	100	1,27	73	2,2	100	0,22	94	24,2	100	0,6	100	0,7	100	114804,8	100	10,2	100	174,6	100	928,4	100	In marcia	
15:30		2,2	100		1,1	100	1,6	100	2,3	100	0,22	100	24,8	100	0,6	100	0,7	100	114589,3	100	10,3	100	174,5	100	923,0	100	In marcia	
16:00		2,2	100		1,7	100	1,64	100	2,9	100	0,22	100	28,0	100	0,6	100	0,7	100	114525,3	100	10,1	100	175,0	100	927,4	100	In marcia	
16:30		2,2	100		1,3	100	1,55	100	3,2	100	0,22	100	24,1	100	0,6	100	0,6	100	115295,0	100	10,2	100	175,5	100	927,8	100	In marcia	
17:00		2,3	100		1,8	100	1,46	73	3,1	100	0,22	100	25,8	100	0,6	100	0,6	100	115046,2	100	10,2	100	175,4	100	925,8	100	In marcia	
17:30		2,2	100		1,4	100	1,4	100	2,9	100	0,22	100	22,9	100	0,6	100	0,7	100	114635,8	100	9,8	100	175,2	100	935,1	100	In marcia	
18:00		2,2	100		0,8	100	1,38	100	2,6	100	0,22	100	18,8	100	0,6	100	0,6	100	114229,6	100	10,4	100	174,6	100	920,6	100	In marcia	
18:30		2,2	100		1,4	100	1,55	100	2,9	100	0,22	100	23,7	100	0,6	100	0,7	100	114218,9	100	10,1	100	174,9	100	930,8	100	In marcia	
19:00		2,2	100		1,8	100	1,24	73	2,9	100	0,22	94	26,8	100	0,7	100	0,6	100	114078,7	100	10,1	100	174,7	100	933,5	100	In marcia	
19:30		2,2	100		1,1	100	1,32	100	2,7	100	0,22	100	22,3	100	0,6	100	0,6	100	114646,0	100	10,2	100	174,9	100	930,2	100	In marcia	
20:00		3,2	100		1,9	100	1,47	100	2,9	100	0,22	100	22,3	100	0,6	100	0,7	100	115052,6	100	10,3	100	174,8	100	923,4	100	In marcia	
20:30		2,2	100		1,0	100	1,27	100	3,4	100	0,22	100	25,6	100	0,6	100	0,6	100	114987,4	100	10,0	100	174,6	100	932,2	100	In marcia	
21:00		3,7	86		1,3	86	1,2	73	2,6	86	0,22	100	22,7	86	0,6	86	0,6	86	115062,1	100	10,3	86	174,7	100	925,2	100	In marcia	
21:30		6,1	78		2,4	78	1,34	100	2,4	78	0,22	100	21,4	78	0,7	78	0,7	78	114929,9	100	10,4	78	174,4	100	925,7	100	In marcia	
22:00		2,7	100		1,2	100	1,0	100	3,1	100	0,23	100	29,9	100	0,7	100	0,9	100	113768,9	100	10,0	100	175,0	100	934,5	100	In marcia	
22:30		2,2	100		0,8	100	1,11	100	2,8	100	0,23	100	31,5	100	0,7	100	0,8	100	114767,8	100	10,1	100	174,9	100	928,7	100	In marcia	
23:00		4,9	100		2,3	100	1,1	73	3,1	100	0,22	94	24,8	100	0,7	100	0,6	100	114862,1	100	10,3	100	174,5	100	924,9	100	In marcia	
23:30		2,6	100		0,5	100	0,75	100	3,6	100	0,23	100	22,6	100	0,7	100	0,8	100	113947,3	100	10,1	100	174,0	100	930,8	100	In marcia	
24:00		2,2	100		0,1	100	0,83	100	2,5	100	0,24	100	22,7	100	0,7	100	0,8	100	114463,9	100	10,2	100	173,8	100	934,9	100	In marcia	
MIN		2,2			0,1		0,75		1,8		0,20		18,5		0,6		0,3		112071,5		9,8		143		917,4			
MAX		6,1			2,5		2,02		5,1		0,24		32,9		0,7		0,9		116284,8		10,4		176		944,2			
Lim																												

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,4	100		1,4	100		0,9	100		2,6	100		0,2	100		22,8	100		0,7	100		0,6	100		113312,6	100	10,1	100		143,1	100		939,3	100		in Betrieb
01:00		4,6	100		1,4	100		0,78	73		1,9	100		0,2	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		113215,9	100	10,2	100		143,1	100		935,3	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		0,7	100		0,83	100		2,2	100		0,2	100		30,4	100		0,7	100		0,4	100		113088,3	100	10,3	100		143,0	100		935,0	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		0,8	100		0,9	100		1,8	100		0,2	100		32,9	100		0,7	100		0,3	100		112071,5	100	9,9	100		143,1	100		944,2	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		1,7	100		0,93	100		2,0	100		0,2	100		28,6	100		0,7	100		0,4	100		112364,2	100	10,3	100		143,0	100		933,5	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		1,1	100		0,87	73		2,2	100		0,2	94		29,0	100		0,7	100		0,4	100		113553,1	100	10,1	100		143,4	100		939,6	100		in Betrieb
03:30		2,7	100		1,6	100		1,1	100		2,8	100		0,2	100		23,5	100		0,7	100		0,5	100		114603,5	100	10,3	100		143,2	100		931,9	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		1,5	100		1,19	100		2,5	100		0,2	100		25,2	100		0,7	100		0,4	100		114907,6	100	10,3	100		143,5	100		930,1	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		1,4	100		1,18	100		2,2	100		0,2	100		24,6	100		0,7	100		0,4	100		115264,2	100	10,3	100		143,4	100		932,0	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		1,8	100		1,11	73		2,3	100		0,2	100		23,7	100		0,7	100		0,3	100		114929,4	100	10,4	100		143,3	100		927,4	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		1,0	100		1,13	100		3,5	100		0,2	100		18,5	100		0,7	100		0,4	100		113679,2	100	10,3	100		143,3	100		930,7	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		0,6	100		1,08	100		5,1	100		0,2	100		19,3	100		0,7	100		0,5	100		114630,4	100	10,1	100		143,3	100		935,2	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		1,2	100		1,17	100		4,8	100		0,2	100		25,7	100		0,7	100		0,4	100		114336,4	100	10,3	100		143,1	100		932,9	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		1,4	100		0,93	73		3,3	100		0,2	94		27,5	100		0,7	100		0,4	100		113515,4	100	10,3	100		143,2	100		923,9	100		in Betrieb
07:30		4,2	100		1,5	100		1,07	100		2,7	100		0,2	100		25,9	100		0,7	100		0,4	100		113980,4	100	10,1	100		143,3	100		935,8	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		1,3	100		0,98	100		2,6	100		0,2	100		24,0	100		0,6	100		0,5	100		113842,6	100	10,2	100		146,3	100		934,8	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		1,5	100		1,2	100		2,6	100		0,2	100		24,4	100		0,7	100		0,4	100		114375,7	100	10,3	100		145,8	100		933,8	100		in Betrieb
09:00		3,6	85		1,0	85		0,95	73		2,5	85		0,21	100		28,6	85		0,7	85		0,6	85		113092,0	100	10,0	85		152,5	100		930,7	100		in Betrieb
09:30		2,6	79		0,6	79		1,07	100		3,1	79		0,21	100		22,8	79		0,7	79		0,5	79		113293,2	100	10,1	79		160,6	100		930,2	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		1,5	100		1,16	100		2,8	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		0,7	100		113497,0	100	10,1	100		165,6	100		928,9	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		2,5	100		1,21	100		3,0	100		0,21	100		22,2	100		0,6	100		0,8	100		113294,9	100	10,1	100		168,1	100		934,1	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,5	100		0,94	73		2,8	100		0,22	94		23,0	100		0,7	100		0,6	100		113750,0	100	10,3	100		169,5	100		926,2	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		0,7	100		1,44	100		2,8	100		0,22	100		23,3	100		0,6	100		0,8	100		113167,4	100	10,1	100		170,8	100		928,5	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,8	100		1,5	100		3,4	100		0,22	100		29,5	100		0,6	100		0,9	100		113877,5	100	10,0	100		172,6	100		937,1	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,4	100		2,02	100		3,6	100		0,22	100		23,2	100		0,6	100		0,8	100		114845,9	100	10,3	100		174,2	100		928,6	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,6	100		1,47	73		3,2	100		0,22	100		24,4	100		0,6	100		0,7	100		115813,2	100	10,2	100		175,0	100		930,0	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,1	100		1,83	100		2,5	100		0,22	100		26,0	100		0,6	100		0,8	100		116284,8	100	10,3	100		175,5	100		925,6	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,7	100		1,9	100		2,2	100		0,22	100		29,0	100		0,6	100		0,8	100		115897,4	100	10,4	100		176,0	100		921,3	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,3	100		1,68	100		2,2	100		0,22	100		29,2	100		0,6	100		0,8	100		113953,6	100	10,3	100		175,4	100		917,4	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,2	100		1,27	73		2,2	100		0,22	94		24,2	100		0,6	100		0,7	100		114804,8	100	10,2	100		174,6	100		928,4	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,1	100		1,6	100		2,3	100		0,22	100		24,8	100		0,6	100		0,7	100		114589,3	100	10,3	100		174,5	100		923,0	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,7	100		1,64	100		2,9	100		0,22	100		28,0	100		0,6	100		0,7	100		114525,3	100	10,1	100		175,0	100		927,4	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,3	100		1,55	100		3,2	100		0,22	100		24,1	100		0,6	100		0,6	100		115295,0	100	10,2	100		175,5	100		927,8	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		1,8	100		1,46	73		3,1	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		0,6	100		115046,2	100	10,2	100		175,4	100		925,8	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,4	100		1,4	100		2,9	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,7	100		114635,8	100	9,8	100		175,2	100		935,1	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,8	100		1,38	100		2,6	100		0,22	100		18,8	100		0,6	100		0,6	100		114229,6	100	10,4	100		174,6	100		920,6	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,4	100		1,55	100		2,9	100		0,22	100		23,7	100		0,6	100		0,7	100		114218,9	100	10,1	100		174,9	100		930,8	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,8	100		1,24	73		2,9	100		0,22	94		26,8	100		0,7	100		0,6	100		114078,7	100	10,1	100		174,7	100		933,5	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,1	100		1,32	100		2,7	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,6	100		114646,0	100	10,2	100		174,9	100		930,2	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		1,9	100		1,47	100		2,9	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,7	100		115052,6	100	10,3	100		174,8	100		923,4	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,0	100		1,27	100		3,4	100		0,22	100		25,6	100		0,6	100		0,6	100		114987,4	100	10,0	100		174,6	100		932,2	100		in Betrieb
21:00		3,7	86		1,3	86		1,2	73		2,6	86		0,22	100		22,7	86		0,6	86		0,6	86		115062,1	100	10,3	86		174,7	100		925,2	100		in Betrieb
21:30		6,1	78		2,4	78		1,34	100		2,4	78		0,22	100		21,4	78		0,7	78		0,7	78		114929,9	100	10,4	78		174,4	100		925,7	100		in Betrieb
22:00		2,7	100		1,2	100																															