

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/10/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,2	100		1,7	100		0,0	99		3,7	100		0,26	100		29,8	100		1,7	100		0,5	100		110846,7	100		10,4	100		141,0	100		911,5	100	In marcia
01:00		2,6	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		22,9	100		1,7	100		0,4	100		110737,3	100		10,5	100		140,8	100		909,7	100	In marcia
01:30		3,7	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		17,0	100		1,6	100		0,3	100		110916,3	100		10,4	100		140,6	100		916,9	100	In marcia
02:00		3,7	100		1,0	100		0,0	74		3,8	100		0,26	100		17,7	100		1,6	100		0,4	100		110759,2	100		10,8	100		140,5	100		905,4	100	In marcia
02:30		2,8	100		1,3	100		0,0	99		3,7	100		0,26	100		22,2	100		1,6	100		0,4	100		110197,9	100		10,6	100		140,7	100		909,5	100	In marcia
03:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,5	100		108949,8	100		10,4	100		140,5	100		913,9	100	In marcia
03:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,8	100		1,6	100		0,4	100		109519,3	100		10,6	100		140,2	100		914,3	100	In marcia
04:00		2,0	100		0,2	100		0,0	74		3,2	100		0,26	100		35,0	100		1,7	100		0,4	100		111088,1	100		10,8	100		141,3	100		905,6	100	In marcia
04:30		2,9	100		2,0	100		0,48	99		3,7	100		0,26	100		31,8	100		1,7	100		0,4	100		110872,3	100		10,5	100		140,8	100		905,7	100	In marcia
05:00		2,4	100		1,2	100		0,25	100		3,7	100		0,26	100		28,9	100		1,6	100		0,4	100		110300,2	100		10,5	100		140,5	100		909,1	100	In marcia
05:30		2,0	100		0,8	100		0,28	100		3,6	100		0,26	94		26,2	100		1,6	100		0,4	100		111676,1	100		10,4	100		141,0	100		915,7	100	In marcia
06:00		3,0	100		1,7	100		0,46	74		3,7	100		0,26	100		29,8	100		1,7	100		0,4	100		112149,5	100		10,6	100		141,2	100		904,7	100	In marcia
06:30		4,4	100		2,5	100		0,55	99		4,4	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,4	100		110885,3	100		10,6	100		140,6	100		905,5	100	In marcia
07:00		2,7	100		0,8	100		0,23	100		4,9	100		0,26	100		15,7	100		1,6	100		0,4	100		109439,9	100		10,5	100		140,4	100		908,4	100	In marcia
07:30		2,4	100		0,7	100		0,22	100		4,0	100		0,26	100		16,9	100		1,5	100		0,4	100		110088,0	100		10,4	100		140,8	100		913,5	100	In marcia
08:00		1,9	100		0,3	100		0,19	74		4,2	100		0,27	100		27,8	100		1,5	100		0,5	100		110925,4	100		10,4	100		141,0	100		909,1	100	In marcia
08:30		2,6	100		1,9	100		0,53	99		3,4	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,5	100		110957,6	100		10,6	100		140,5	100		899,6	100	In marcia
09:00		5,7	84		3,7	84		0,05	100		3,9	84		0,26	100		21,0	84		1,5	84		0,4	84		110578,0	100		10,6	84		140,6	100		898,4	100	In marcia
09:30		2,0	79		0,0	79		0,0	100		4,0	79		0,28	95		13,9	79		1,7	79		0,0	79		104824,3	100		11,8	79		140,3	100		894,3	100	In marcia
10:00		1,8	100		0,0	100		0,11	75		2,7	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		114501,3	100		10,7	100		141,9	100		935,0	100	In marcia
10:30		1,8	100		0,0	100		0,75	98		3,8	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		107419,9	100		10,6	100		139,9	100		922,6	100	In marcia
11:00		2,5	100		0,5	100		0,4	100		4,2	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,2	100		106816,1	100		10,0	100		140,1	100		930,4	100	In marcia
11:30		3,2	100		2,0	100		0,27	100		6,4	100		0,26	100		33,2	100		1,6	100		0,1	100		110518,8	100		9,7	100		141,1	100		942,9	100	In marcia
12:00		2,0	100		1,1	100		0,2	75		4,5	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		109804,1	100		10,9	100		140,4	100		910,5	100	In marcia
12:30		1,9	100		0,8	100		0,74	98		3,6	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,1	100		110463,7	100		10,3	100		140,9	100		918,9	100	In marcia
13:00		4,3	100		2,0	100		0,85	100		4,4	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,1	100		111266,0	100		10,1	100		140,8	100		924,4	100	In marcia
13:30		4,1	100		1,8	100		0,6	100		4,1	100		0,26	94		23,9	100		1,5	100		0,1	100		111365,3	100		10,7	100		140,8	100		906,6	100	In marcia
14:00		2,4	100		0,3	100		0,28	75		4,4	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,1	100		112378,6	100		10,7	100		140,9	100		905,3	100	In marcia
14:30		2,6	100		1,1	100		0,0	98		3,7	100		0,26	100		20,3	100		1,5	100		0,1	100		111955,5	100		10,8	100		140,8	100		906,2	100	In marcia
15:00		2,4	100		2,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,0	100		111766,2	100		11,1	100		140,8	100		898,1	100	In marcia
15:30		2,5	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,2	100		111723,2	100		10,3	100		141,2	100		919,3	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,2	100		0,0	75		3,1	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,1	100		111909,1	100		10,5	100		141,0	100		912,6	100	In marcia
16:30		2,4	100		2,6	100		0,32	98		3,7	100		0,26	100		25,2	100		1,5	100		0,1	100		112148,6	100		10,6	100		141,0	100		906,9	100	In marcia
17:00		2,2	100		1,4	100		0,08	100		3,8	100		0,26	100		32,7	100		1,5	100		0,2	100		112559,3	100		10,8	100		141,1	100		904,3	100	In marcia
17:30		3,0	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		29,4	100		1,5	100		0,0	100		111759,4	100		10,8	100		140,6	100		902,7	100	In marcia
18:00		3,5	100		1,7	100		0,0	75		3,7	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,1	100		110827,7	100		10,7	100		140,7	100		907,2	100	In marcia
18:30		5,0	100		0,4	100		0,1	98		4,1	100		0,25	100		16,3	100		1,5	100		0,1	100		111901,8	100		10,6	100		140,7	100		914,2	100	In marcia
19:00		3,0	100		0,0	100		0,08	100		4,2	100		0,26	100		16,4	100		1,5	100		0,1	100		110496,2	100		10,8	100		140,6	100		904,5	100	In marcia
19:30		2,9	100		0,0	100		0,12	100		4,0	100		0,26	100		36,5	100		1,6	100		0,1	100		109610,5	100		10,1	100		141,0	100		914,5	100	In marcia
20:00		2,0	100		0,0	100		0,01	75		4,7	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		112181,1	100		10,7	100		141,2	100		901,6	100	In marcia
20:30		2,0	100		0,3	100		0,86	98		6,4	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		112754,9	100		10,6	100		141,2	100		906,2	100	In marcia
21:00		2,1	85		1,3	85		0,74	100		6,7	85		0,26	100		24,0	85		1,6	85		0,1	85		113149,2	100		10,7	85		141,3	100		904,1	100	In marcia
21:30		3,6	78		1,7	78		0,82	100		4,2	78		0,27	95		36,9	78		1,6	78		0,1	78		112920,9	100		10,5	78		141,6	100		905,0	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,2	100		1,7	100		0,0	99		3,7	100		0,26	100		29,8	100		1,7	100		0,5	100		110846,7	100		10,4	100		141,0	100		911,5	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		22,9	100		1,7	100		0,4	100		110737,3	100		10,5	100		140,8	100		909,7	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		17,0	100		1,6	100		0,3	100		110916,3	100		10,4	100		140,6	100		916,9	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		1,0	100		0,0	74		3,8	100		0,26	100		17,7	100		1,6	100		0,4	100		110759,2	100		10,8	100		140,5	100		905,4	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		1,3	100		0,0	99		3,7	100		0,26	100		22,2	100		1,6	100		0,4	100		110197,9	100		10,6	100		140,7	100		909,5	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,5	100		108949,8	100		10,4	100		140,5	100		913,9	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,8	100		1,6	100		0,4	100		109519,3	100		10,6	100		140,2	100		914,3	100		in Betrieb
04:00		2,0	100		0,2	100		0,0	74		3,2	100		0,26	100		35,0	100		1,7	100		0,4	100		111088,1	100		10,8	100		141,3	100		905,6	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		2,0	100		0,48	99		3,7	100		0,26	100		31,8	100		1,7	100		0,4	100		110872,3	100		10,5	100		140,8	100		905,7	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,2	100		0,25	100		3,7	100		0,26	100		28,9	100		1,6	100		0,4	100		110300,2	100		10,5	100		140,5	100		909,1	100		in Betrieb
05:30		2,0	100		0,8	100		0,28	100		3,6	100		0,26	94		26,2	100		1,6	100		0,4	100		111676,1	100		10,4	100		141,0	100		915,7	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,7	100		0,46	74		3,7	100		0,26	100		29,8	100		1,7	100		0,4	100		112149,5	100		10,6	100		141,2	100		904,7	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		2,5	100		0,55	99		4,4	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,4	100		110885,3	100		10,6	100		140,6	100		905,5	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		0,8	100		0,23	100		4,9	100		0,26	100		15,7	100		1,6	100		0,4	100		109439,9	100		10,5	100		140,4	100		908,4	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		0,7	100		0,22	100		4,0	100		0,26	100		16,9	100		1,5	100		0,4	100		110088,0	100		10,4	100		140,8	100		913,5	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		0,3	100		0,19	74		4,2	100		0,27	100		27,8	100		1,5	100		0,5	100		110925,4	100		10,4	100		141,0	100		909,1	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		1,9	100		0,53	99		3,4	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,5	100		110957,6	100		10,6	100		140,5	100		899,6	100		in Betrieb
09:00		5,7	84		3,7	84		0,05	100		3,9	84		0,26	100		21,0	84		1,5	84		0,4	84		110578,0	100		10,6	84		140,6	100		898,4	100		in Betrieb
09:30		2,0	79		0,0	79		0,0	100		4,0	79		0,28	95		13,9	79		1,7	79		0,0	79		104824,3	100		11,8	79		140,3	100		894,3	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		0,0	100		0,11	75		2,7	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		114501,3	100		10,7	100		141,9	100		935,0	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,0	100		0,75	98		3,8	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		107419,9	100		10,6	100		139,9	100		922,6	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,5	100		0,4	100		4,2	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,2	100		106816,1	100		10,0	100		140,1	100		930,4	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		2,0	100		0,27	100		6,4	100		0,26	100		33,2	100		1,6	100		0,1	100		110518,8	100		9,7	100		141,1	100		942,9	100		in Betrieb
12:00		2,0	100		1,1	100		0,2	75		4,5	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		109804,1	100		10,9	100		140,4	100		910,5	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		0,8	100		0,74	98		3,6	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,1	100		110463,7	100		10,3	100		140,9	100		918,9	100		in Betrieb
13:00		4,3	100		2,0	100		0,85	100		4,4	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,1	100		111266,0	100		10,1	100		140,8	100		924,4	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		1,8	100		0,6	100		4,1	100		0,26	94		23,9	100		1,5	100		0,1	100		111365,3	100		10,7	100		140,8	100		906,6	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		0,3	100		0,28	75		4,4	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,1	100		112378,6	100		10,7	100		140,9	100		905,3	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		1,1	100		0,0	98		3,7	100		0,26	100		20,3	100		1,5	100		0,1	100		111955,5	100		10,8	100		140,8	100		906,2	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		2,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,0	100		111766,2	100		11,1	100		140,8	100		898,1	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,2	100		111723,2	100		10,3	100		141,2	100		919,3	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,2	100		0,0	75		3,1	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,1	100		111909,1	100		10,5	100		141,0	100		912,6	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		2,6	100		0,32	98		3,7	100		0,26	100		25,2	100		1,5	100		0,1	100		112148,6	100		10,6	100		141,0	100		906,9	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,4	100		0,08	100		3,8	100		0,26	100		32,7	100		1,5	100		0,2	100		112559,3	100		10,8	100		141,1	100		904,3	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		29,4	100		1,5	100		0,0	100		111759,4	100		10,8	100		140,6	100		902,7	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		1,7	100		0,0	75		3,7	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,1	100		110827,7	100		10,7	100		140,7	100		907,2	100		in Betrieb
18:30		5,0	100		0,4	100		0,1	98		4,1	100		0,25	100		16,3	100		1,5	100		0,1	100		111901,8	100		10,6	100		140,7	100		914,2	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		0,0	100		0,08	100		4,2	100		0,26	100		16,4	100		1,5	100		0,1	100		110496,2	100		10,8	100		140,6	100		904,5	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		0,0	100		0,12	100		4,0	100		0,26	100		36,5	100		1,6	100		0,1	100		109610,5	100		10,1	100		141,0	100		914,5	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		0,0	100		0,01	75		4,7	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		112181,1	100		10,7	100		141,2	100		901,6	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		0,3	100		0,86	98		6,4	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		112754,9	100		10,6	100		141,2	100		906,2	100		in Betrieb
21:00		2,1	85		1,3	85		0,74	100		6,7	85		0,26	100		24,0	85		1,6	85		0,1	85		113149,2	100		10,7	85		141,3	100		904,1	100		in Betrieb
21:30		3,6	78		1,7	78		0,82	100		4,2	78		0,27	95		36,9	78		1,6	78	</																