

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 04/11/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,5	100		0,0	100		0,58	100		4,6	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,5	100		114147,0	100		10,2	100		141,3	100		934,1	100		In marcia
01:00		3,2	100		0,0	100		0,77	100		4,4	100		0,26	100		29,0	100		1,4	100		0,5	100		113247,4	100		10,3	100		141,3	100		926,5	100		In marcia
01:30		3,7	100		0,0	100		0,65	100		4,3	100		0,26	94		27,3	100		1,4	100		0,4	100		112954,1	100		10,1	100		141,2	100		934,3	100		In marcia
02:00		4,0	100		0,0	100		0,45	73		4,5	100		0,26	100		23,1	100		1,4	100		0,5	100		112272,7	100		10,0	100		141,1	100		936,1	100		In marcia
02:30		5,4	100		0,0	100		0,94	100		5,5	100		0,26	100		20,5	100		1,4	100		0,5	100		113420,7	100		10,2	100		141,2	100		931,4	100		In marcia
03:00		3,5	100		0,0	100		0,81	100		4,8	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,6	100		113771,8	100		10,2	100		141,5	100		935,2	100		In marcia
03:30		3,0	100		0,0	100		0,87	100		4,9	100		0,26	100		27,6	100		1,4	100		0,5	100		113888,5	100		10,1	100		141,2	100		933,0	100		In marcia
04:00		3,3	100		0,3	100		0,82	73		4,4	100		0,26	100		27,5	100		1,4	100		0,4	100		114736,4	100		10,2	100		141,8	100		938,0	100		In marcia
04:30		4,1	100		0,6	100		0,64	100		4,7	100		0,27	100		31,9	100		1,4	100		0,6	100		115035,7	100		10,3	100		143,3	100		932,4	100		In marcia
05:00		5,8	100		0,7	100		0,76	100		4,9	100		0,26	100		28,5	100		1,4	100		0,5	100		116249,5	100		10,3	100		144,2	100		925,0	100		In marcia
05:30		5,8	100		0,0	100		0,78	100		6,0	100		0,26	94		20,8	100		1,4	100		0,6	100		116597,9	100		10,4	100		144,3	100		919,3	100		In marcia
06:00		4,4	100		0,0	100		0,55	73		6,4	100		0,26	100		16,1	100		1,4	100		0,6	100		117005,1	100		10,3	100		142,6	100		926,1	100		In marcia
06:30		2,3	100		0,0	100		0,61	100		5,9	100		0,27	100		23,7	100		1,5	100		0,7	100		117040,1	100		10,0	100		142,5	100		923,2	100		In marcia
07:00		3,1	100		0,0	100		1,08	100		6,0	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,5	100		118741,3	100		10,1	100		142,4	100		932,9	100		In marcia
07:30		3,3	100		0,0	100		0,94	100		4,4	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,6	100		117589,2	100		10,4	100		141,8	100		927,7	100		In marcia
08:00		4,8	100		0,0	100		0,7	73		5,1	100		0,26	100		13,4	100		1,4	100		0,5	100		117093,3	100		10,7	100		141,3	100		920,7	100		In marcia
08:30		6,6	100		0,0	100		0,72	100		6,6	100		0,26	100		20,2	100		1,5	100		0,5	100		115941,1	100		10,2	100		141,8	100		932,8	100		In marcia
09:00		2,9	86		0,0	86		0,87	100		6,4	86		0,26	100		23,3	86		1,5	86		0,6	86		115014,3	100		10,2	86		141,7	100		926,1	100		In marcia
09:30		3,0	78		0,0	78		0,77	100		5,8	78		0,26	94		18,6	78		1,5	78		0,0	78		115115,0	100		10,2	78		141,2	100		937,7	100		In marcia
10:00		3,8	100		0,0	100		0,57	73		7,1	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		113850,1	100		10,0	100		141,2	100		937,9	100		In marcia
10:30		2,5	100		0,0	100		0,67	100		6,6	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,0	100		113413,6	100		10,0	100		141,4	100		937,7	100		In marcia
11:00		3,2	100		0,0	100		1,19	100		5,9	100		0,26	100		35,1	100		1,5	100		0,1	100		113122,6	100		10,0	100		141,3	100		932,4	100		In marcia
11:30		4,6	100		0,0	100		0,93	100		7,2	100		0,26	100		31,0	100		1,6	100		0,1	100		112452,0	100		9,8	100		141,3	100		935,1	100		In marcia
12:00		4,9	100		0,0	100		0,66	73		6,5	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,0	100		113748,1	100		9,9	100		141,4	100		938,8	100		In marcia
12:30		2,8	100		0,0	100		0,54	100		5,4	100		0,27	100		28,4	100		1,5	100		0,1	100		115033,1	100		10,1	100		142,2	100		934,9	100		In marcia
13:00		7,3	100		0,0	100		0,81	100		6,0	100		0,26	100		24,6	100		1,5	100		0,0	100		115046,7	100		10,2	100		141,9	100		930,9	100		In marcia
13:30		3,0	100		0,0	100		0,52	100		6,9	100		0,26	94		13,1	100		1,5	100		0,0	100		115551,0	100		10,2	100		141,5	100		936,9	100		In marcia
14:00		3,1	100		0,0	100		0,6	73		7,2	100		0,26	100		18,0	100		1,5	100		0,0	100		114126,1	100		10,0	100		141,6	100		936,9	100		In marcia
14:30		4,6	100		0,0	100		0,69	100		7,3	100		0,26	100		18,3	100		1,5	100		0,1	100		113982,6	100		9,9	100		141,7	100		937,3	100		In marcia
15:00		2,7	100		0,0	100		0,75	100		4,9	100		0,26	100		22,8	100		1,4	100		0,0	100		112881,8	100		10,1	100		141,4	100		929,2	100		In marcia
15:30		3,4	100		0,0	100		1,15	100		4,5	100		0,26	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		112670,1	100		10,1	100		140,9	100		933,5	100		In marcia
16:00		4,1	100		0,0	100		0,72	73		4,9	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,0	100		111800,4	100		9,9	100		141,1	100		936,8	100		In marcia
16:30		4,1	100		0,0	100		0,69	100		5,6	100		0,26	100		35,5	100		1,4	100		0,1	100		111517,2	100		9,8	100		141,0	100		939,1	100		In marcia
17:00		3,7	100		0,0	100		0,91	100		4,9	100		0,26	100		41,1	100		1,4	100		0,0	100		112248,7	100		10,0	100		141,2	100		939,3	100		In marcia
17:30		4,3	100		0,0	100		0,76	100		4,7	100		0,26	95		32,0	100		1,5	100		0,0	100		111762,7	100		9,9	100		141,0	100		939,9	100		In marcia
18:00		3,8	100		0,0	100		0,75	73		4,8	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,1	100		112414,0	100		9,9	100		141,4	100		944,9	100		In marcia
18:30		4,6	100		0,0	100		0,85	100		5,2	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,0	100		113452,2	100		9,9	100		141,4	100		943,3	100		In marcia
19:00		3,2	100		0,0	100		0,81	100		5,5	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,0	100		114326,1	100		10,3	100		141,5	100		931,9	100		In marcia
19:30		3,8	100		0,2	100		1,05	100		5,0	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,0	100		114129,0	100		10,0	100		141,4	100		939,8	100		In marcia
20:00		4,3	100		0,1	100		0,98	73		5,2	100		0,26	100		21,2	100		1,5	100		0,0	100		114441,1	100		10,2	100		141,6	100		937,7	100		In marcia
20:30		4,4	100		0,0	100		0,64	100		4,6	100		0,26	100		17,7	100		1,5	100		0,0	100		113783,9	100		10,4	100		141,2	100		929,6	100		In marcia
21:00		5,6	85		0,0	85		0,54	100		5,0	85		0,26	100		18,2	85		1,5	85		0,0	85		113368,4	100		10,1	85		141,2	100		935,4	100		In marcia
21:30		2,6	78		0,0	78		0,52	100		5,0	78		0,26	94		31,1	78																				

MVA Bozen

Datum: 04/11/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,5	100		0,0	100		0,58	100		4,6	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,5	100		114147,0	100		10,2	100		141,3	100		934,1	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		0,0	100		0,77	100		4,4	100		0,26	100		29,0	100		1,4	100		0,5	100		113247,4	100		10,3	100		141,3	100		926,5	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,0	100		0,65	100		4,3	100		0,26	94		27,3	100		1,4	100		0,4	100		112954,1	100		10,1	100		141,2	100		934,3	100		in Betrieb
02:00		4,0	100		0,0	100		0,45	73		4,5	100		0,26	100		23,1	100		1,4	100		0,5	100		112272,7	100		10,0	100		141,1	100		936,1	100		in Betrieb
02:30		5,4	100		0,0	100		0,94	100		5,5	100		0,26	100		20,5	100		1,4	100		0,5	100		113420,7	100		10,2	100		141,2	100		931,4	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,0	100		0,81	100		4,8	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,6	100		113771,8	100		10,2	100		141,5	100		935,2	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		0,0	100		0,87	100		4,9	100		0,26	100		27,6	100		1,4	100		0,5	100		113888,5	100		10,1	100		141,2	100		933,0	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,3	100		0,82	73		4,4	100		0,26	100		27,5	100		1,4	100		0,4	100		114736,4	100		10,2	100		141,8	100		938,0	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		0,6	100		0,64	100		4,7	100		0,27	100		31,9	100		1,4	100		0,6	100		115035,7	100		10,3	100		143,3	100		932,4	100		in Betrieb
05:00		5,8	100		0,7	100		0,76	100		4,9	100		0,26	100		28,5	100		1,4	100		0,5	100		116249,5	100		10,3	100		144,2	100		925,0	100		in Betrieb
05:30		5,8	100		0,0	100		0,78	100		6,0	100		0,26	94		20,8	100		1,4	100		0,6	100		116597,9	100		10,4	100		144,3	100		919,3	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		0,0	100		0,55	73		6,4	100		0,26	100		16,1	100		1,4	100		0,6	100		117005,1	100		10,3	100		142,6	100		926,1	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		0,0	100		0,61	100		5,9	100		0,27	100		23,7	100		1,5	100		0,7	100		117040,1	100		10,0	100		142,5	100		923,2	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		0,0	100		1,08	100		6,0	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,5	100		118741,3	100		10,1	100		142,4	100		932,9	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		0,0	100		0,94	100		4,4	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,6	100		117589,2	100		10,4	100		141,8	100		927,7	100		in Betrieb
08:00		4,8	100		0,0	100		0,7	73		5,1	100		0,26	100		13,4	100		1,4	100		0,5	100		117093,3	100		10,7	100		141,3	100		920,7	100		in Betrieb
08:30		6,6	100		0,0	100		0,72	100		6,6	100		0,26	100		20,2	100		1,5	100		0,5	100		115941,1	100		10,2	100		141,8	100		932,8	100		in Betrieb
09:00		2,9	86		0,0	86		0,87	100		6,4	86		0,26	100		23,3	86		1,5	86		0,6	86		115014,3	100		10,2	86		141,7	100		926,1	100		in Betrieb
09:30		3,0	78		0,0	78		0,77	100		5,8	78		0,26	94		18,6	78		1,5	78		0,0	78		115115,0	100		10,2	78		141,2	100		933,7	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		0,0	100		0,57	73		7,1	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		113850,1	100		10,0	100		141,2	100		937,9	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,0	100		0,67	100		6,6	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,0	100		113413,6	100		10,0	100		141,4	100		937,0	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		0,0	100		1,19	100		5,9	100		0,26	100		35,1	100		1,5	100		0,1	100		113122,6	100		10,0	100		141,3	100		932,4	100		in Betrieb
11:30		4,6	100		0,0	100		0,93	100		7,2	100		0,26	100		31,0	100		1,6	100		0,1	100		112452,0	100		9,8	100		141,3	100		935,1	100		in Betrieb
12:00		4,9	100		0,0	100		0,66	73		6,5	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,0	100		113748,1	100		9,9	100		141,4	100		938,8	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		0,0	100		0,54	100		5,4	100		0,27	100		28,4	100		1,5	100		0,1	100		115033,1	100		10,1	100		142,2	100		934,9	100		in Betrieb
13:00		7,3	100		0,0	100		0,81	100		6,0	100		0,26	100		24,6	100		1,5	100		0,0	100		115046,7	100		10,2	100		141,9	100		930,9	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		0,0	100		0,52	100		6,9	100		0,26	94		13,1	100		1,5	100		0,0	100		115551,0	100		10,2	100		141,5	100		936,9	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		0,0	100		0,6	73		7,2	100		0,26	100		18,0	100		1,5	100		0,0	100		114126,1	100		10,0	100		141,6	100		936,9	100		in Betrieb
14:30		4,6	100		0,0	100		0,69	100		7,3	100		0,26	100		18,3	100		1,5	100		0,1	100		113982,6	100		9,9	100		141,7	100		937,3	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		0,0	100		0,75	100		4,9	100		0,26	100		22,8	100		1,4	100		0,0	100		112881,8	100		10,1	100		141,4	100		929,2	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		0,0	100		1,15	100		4,5	100		0,26	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		112670,1	100		10,1	100		140,9	100		933,5	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		0,0	100		0,72	73		4,9	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,0	100		111800,4	100		9,9	100		141,1	100		936,8	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		0,0	100		0,69	100		5,6	100		0,26	100		35,5	100		1,4	100		0,1	100		111517,2	100		9,8	100		141,0	100		939,1	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,0	100		0,91	100		4,9	100		0,26	100		41,1	100		1,4	100		0,0	100		112248,7	100		10,0	100		141,2	100		939,3	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		0,0	100		0,76	100		4,7	100		0,26	95		32,0	100		1,5	100		0,0	100		111762,7	100		9,9	100		141,0	100		939,9	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,0	100		0,75	73		4,8	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,1	100		112414,0	100		9,9	100		141,4	100		944,9	100		in Betrieb
18:30		4,6	100		0,0	100		0,85	100		5,2	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,0	100		113452,2	100		9,9	100		141,4	100		943,3	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		0,0	100		0,81	100		5,5	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,0	100		114326,1	100		10,3	100		141,5	100		931,9	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		0,2	100		1,05	100		5,0	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,0	100		114129,0	100		10,0	100		141,4	100		939,8	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		0,1	100		0,98	73		5,2	100		0,26	100		21,2	100		1,5	100		0,0	100		114441,1	100		10,2	100		141,6	100		937,7	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		0,0	100		0,64	100		4,6	100		0,26	100		17,7	100		1,5	100		0,0	100		113783,9	100		10,4	100		141,2	100		929,6	100		in Betrieb
21:00		5,6	85		0,0	85		0,54	100		5,0	85		0,26	100		18,2	85		1,5	85		0,0	85		113368,4	100		10,1	85		141,2	100		935,4	100		in Betrieb
21:30		2,6	78		0,0	78		0,52	100		5,0	78		0,26	94		31,1	78																				