

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/11/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,4	100		1,5	100		1,3	100		5,7	100		0,26	100		19,5	100		1,4	100		0,1	100		116556,8	100		10,3	100		140,3	100		932,2	100		In marcia
01:00		2,7	100		1,3	100		1,17	100		5,0	100		0,26	100		21,1	100		1,4	100		0,1	100		116656,3	100		10,3	100		140,3	100		931,4	100		In marcia
01:30		2,3	100		1,5	100		0,97	100		3,3	100		0,26	94		21,7	100		1,4	100		0,0	100		116650,1	100		10,4	100		140,2	100		927,8	100		In marcia
02:00		3,1	100		1,5	100		0,96	73		4,0	100		0,26	100		31,1	100		1,5	100		0,1	100		116980,5	100		10,3	100		140,7	100		928,1	100		In marcia
02:30		3,3	100		1,4	100		1,24	100		3,9	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,1	100		117890,1	100		10,4	100		140,5	100		925,0	100		In marcia
03:00		4,5	100		1,3	100		0,9	100		3,8	100		0,26	100		27,1	100		1,4	100		0,0	100		118055,7	100		10,4	100		140,0	100		924,6	100		In marcia
03:30		3,7	100		0,6	100		0,71	100		4,6	100		0,26	100		26,6	100		1,4	100		0,0	100		117697,2	100		10,3	100		140,4	100		931,5	100		In marcia
04:00		2,9	100		1,2	100		0,79	74		4,1	100		0,26	100		26,7	100		1,4	100		0,1	100		117649,1	100		10,4	100		140,5	100		929,5	100		In marcia
04:30		4,4	100		1,2	100		0,66	99		4,2	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,1	100		117253,7	100		10,4	100		140,4	100		930,7	100		In marcia
05:00		5,0	100		0,8	100		0,67	100		3,8	100		0,25	100		21,2	100		1,4	100		0,1	100		117309,5	100		10,4	100		140,1	100		932,0	100		In marcia
05:30		4,1	100		0,5	100		0,36	100		4,8	100		0,26	95		23,3	100		1,4	100		0,1	100		116609,6	100		10,4	100		140,0	100		926,8	100		In marcia
06:00		3,4	100		0,3	100		0,34	74		4,5	100		0,26	100		22,4	100		1,4	100		0,1	100		116824,2	100		10,3	100		140,1	100		933,0	100		In marcia
06:30		2,9	100		1,4	100		0,72	99		4,4	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,1	100		118808,5	100		10,6	100		141,0	100		920,7	100		In marcia
07:00		6,6	100		1,8	100		0,49	100		4,9	100		0,25	100		15,4	100		1,5	100		0,0	100		117226,8	100		10,7	100		140,0	100		922,7	100		In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100		0,34	100		4,3	100		0,26	100		17,8	100		1,4	100		0,1	100		115423,7	100		10,1	100		140,2	100		933,4	100		In marcia
08:00		2,5	100		0,4	100		0,59	74		4,0	100		0,26	100		27,3	100		1,4	100		0,1	100		115078,7	100		10,1	100		140,4	100		934,7	100		In marcia
08:30		4,3	100		1,8	100		0,43	99		4,8	100		0,25	100		20,4	100		1,5	100		0,1	100		114847,8	100		10,4	100		139,2	100		933,8	100		In marcia
09:00		2,4	86		0,4	86		0,52	100		4,8	86		0,26	100		29,8	86		1,5	86		0,1	86		113826,8	100		10,1	86		140,4	100		939,8	100		In marcia
09:30		3,0	76		1,4	76		0,74	100		4,5	76		0,26	95		43,4	76		1,5	76		0,6	76		113052,0	100		10,1	76		141,2	100		933,4	100		In marcia
10:00		3,2	100		1,5	100		0,9	74		5,2	100		0,27	100		44,6	100		1,5	100		0,7	100		114743,0	100		9,8	100		141,7	100		930,2	100		In marcia
10:30		4,4	100		1,2	100		0,78	99		6,7	100		0,27	100		34,1	100		1,5	100		0,7	100		117710,6	100		9,9	100		142,2	100		934,2	100		In marcia
11:00		4,5	100		0,7	100		1,02	100		7,2	100		0,27	100		24,8	100		1,5	100		0,7	100		118741,1	100		9,9	100		142,0	100		929,9	100		In marcia
11:30		4,4	100		0,6	100		0,53	100		5,2	100		0,26	100		16,1	100		1,5	100		0,7	100		119198,5	100		10,0	100		141,1	100		930,1	100		In marcia
12:00		4,6	100		0,0	100		0,36	74		5,3	100		0,26	100		9,3	100		1,5	100		0,7	100		118633,2	100		10,4	100		141,0	100		926,4	100		In marcia
12:30		3,0	100		0,0	100		0,55	99		4,0	100		0,26	100		13,8	100		1,5	100		0,7	100		117641,7	100		10,3	100		140,9	100		922,1	100		In marcia
13:00		2,3	100		0,3	100		0,77	100		4,6	100		0,27	100		21,8	100		1,5	100		0,9	100		117807,4	100		9,9	100		141,9	100		932,1	100		In marcia
13:30		2,5	100		1,2	100		0,79	100		4,0	100		0,26	94		15,8	100		1,4	100		0,6	100		118434,8	100		10,5	100		141,0	100		918,6	100		In marcia
14:00		2,7	100		1,8	100		0,7	74		3,7	100		0,26	100		20,1	100		1,4	100		0,6	100		117404,4	100		10,3	100		140,4	100		931,3	100		In marcia
14:30		2,7	100		1,6	100		1,17	99		3,7	100		0,26	100		26,8	100		1,4	100		0,7	100		116759,3	100		10,3	100		140,5	100		932,6	100		In marcia
15:00		4,4	100		1,5	100		0,82	100		3,6	100		0,26	100		32,9	100		1,4	100		0,6	100		116262,0	100		10,1	100		140,4	100		938,8	100		In marcia
15:30		3,2	100		0,9	100		0,72	100		4,1	100		0,26	100		40,7	100		1,5	100		0,6	100		115762,1	100		10,1	100		140,7	100		929,2	100		In marcia
16:00		3,1	100		2,0	100		0,91	74		4,5	100		0,27	100		51,5	100		1,5	100		0,7	100		117388,0	100		9,9	100		141,7	100		920,2	100		In marcia
16:30		2,4	100		1,2	100		0,77	99		4,1	100		0,27	100		29,7	100		1,4	100		0,7	100		121590,3	100		10,0	100		142,8	100		933,2	100		In marcia
17:00		2,0	100		1,5	100		0,75	100		3,3	100		0,26	100		13,4	100		1,5	100		0,5	100		120431,5	100		10,8	100		141,3	100		916,8	100		In marcia
17:30		1,9	100		0,8	100		0,45	100		3,2	100		0,26	94		13,1	100		1,5	100		0,6	100		118540,1	100		10,8	100		139,8	100		914,2	100		In marcia
18:00		4,6	100		1,5	100		0,65	74		3,6	100		0,26	100		15,7	100		1,5	100		0,7	100		117900,8	100		10,3	100		140,8	100		926,1	100		In marcia
18:30		4,0	100		1,3	100		0,71	99		3,2	100		0,26	100		15,2	100		1,5	100		0,5	100		117125,0	100		10,5	100		140,5	100		924,4	100		In marcia
19:00		4,9	100		1,2	100		0,39	100		3,3	100		0,26	100		20,2	100		1,5	100		0,6	100		117095,1	100		10,7	100		140,3	100		922,1	100		In marcia
19:30		4,4	100		0,1	100		0,26	100		3,7	100		0,26	100		24,0	100		1,5	100		0,6	100		116778,9	100		10,2	100		140,3	100		935,8	100		In marcia
20:00		3,4	100		0,0	100		0,15	74		3,9	100		0,26	100		27,4	100		1,6	100		0,6	100		116439,7	100		10,2	100		140,6	100		936,2	100		In marcia
20:30		4,3	100		0,0	100		0,15	99		4,1	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,7	100		116929,6	100		10,2	100		140,4	100		940,9	100		In marcia
21:00		4,2	85		0,2	85		0,17	100		4,1	85		0,26	100		30,7	85		1,6	85		0,6	85		116040,2	100		10,1	85		140,3	100		934,9	100		In marcia
21:30		3,9	79		0,0	79		0,13	100		3,7	79		0,25	94		23,4	79																				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,4	100		1,5	100		1,3	100		5,7	100		0,26	100		19,5	100		1,4	100		0,1	100		116556,8	100		10,3	100		140,3	100		932,2	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		1,3	100		1,17	100		5,0	100		0,26	100		21,1	100		1,4	100		0,1	100		116656,3	100		10,3	100		140,3	100		931,4	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		1,5	100		0,97	100		3,3	100		0,26	94		21,7	100		1,4	100		0,0	100		116650,1	100		10,4	100		140,2	100		927,8	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		1,5	100		0,96	73		4,0	100		0,26	100		31,1	100		1,5	100		0,1	100		116980,5	100		10,3	100		140,7	100		928,1	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		1,4	100		1,24	100		3,9	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,1	100		117890,1	100		10,4	100		140,5	100		925,0	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		1,3	100		0,9	100		3,8	100		0,26	100		27,1	100		1,4	100		0,0	100		118055,7	100		10,4	100		140,0	100		924,6	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		0,6	100		0,71	100		4,6	100		0,26	100		26,6	100		1,4	100		0,0	100		117697,2	100		10,3	100		140,4	100		931,5	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		1,2	100		0,79	74		4,1	100		0,26	100		26,7	100		1,4	100		0,1	100		117649,1	100		10,4	100		140,5	100		929,5	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		1,2	100		0,66	99		4,2	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,1	100		117253,7	100		10,4	100		140,4	100		930,7	100		in Betrieb
05:00		5,0	100		0,8	100		0,67	100		3,8	100		0,25	100		21,2	100		1,4	100		0,1	100		117309,5	100		10,4	100		140,1	100		932,0	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,5	100		0,36	100		4,8	100		0,26	95		23,3	100		1,4	100		0,1	100		116609,6	100		10,4	100		140,0	100		926,8	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		0,3	100		0,34	74		4,5	100		0,26	100		22,4	100		1,4	100		0,1	100		116824,2	100		10,3	100		140,1	100		933,0	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		1,4	100		0,72	99		4,4	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,1	100		118808,5	100		10,6	100		141,0	100		920,7	100		in Betrieb
07:00		6,6	100		1,8	100		0,49	100		4,9	100		0,25	100		15,4	100		1,5	100		0,0	100		117226,8	100		10,7	100		140,0	100		922,7	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		0,34	100		4,3	100		0,26	100		17,8	100		1,4	100		0,1	100		115423,7	100		10,1	100		140,2	100		933,4	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,4	100		0,59	74		4,0	100		0,26	100		27,3	100		1,4	100		0,1	100		115078,7	100		10,1	100		140,4	100		934,7	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		1,8	100		0,43	99		4,8	100		0,25	100		20,4	100		1,5	100		0,1	100		114847,8	100		10,4	100		139,2	100		933,8	100		in Betrieb
09:00		2,4	86		0,4	86		0,52	100		4,8	86		0,26	100		29,8	86		1,5	86		0,1	86		113826,8	100		10,1	86		140,4	100		939,8	100		in Betrieb
09:30		3,0	76		1,4	76		0,74	100		4,5	76		0,26	95		43,4	76		1,5	76		0,6	76		113052,0	100		10,1	76		141,2	100		933,4	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		1,5	100		0,9	74		5,2	100		0,27	100		44,6	100		1,5	100		0,7	100		114743,0	100		9,8	100		141,7	100		930,2	100		in Betrieb
10:30		4,4	100		1,2	100		0,78	99		6,7	100		0,27	100		34,1	100		1,5	100		0,7	100		117710,6	100		9,9	100		142,2	100		934,2	100		in Betrieb
11:00		4,5	100		0,7	100		1,02	100		7,2	100		0,27	100		24,8	100		1,5	100		0,7	100		118741,1	100		9,9	100		142,0	100		929,9	100		in Betrieb
11:30		4,4	100		0,6	100		0,53	100		5,2	100		0,26	100		16,1	100		1,5	100		0,7	100		119198,5	100		10,0	100		141,1	100		930,1	100		in Betrieb
12:00		4,6	100		0,0	100		0,36	74		5,3	100		0,26	100		9,3	100		1,5	100		0,7	100		118633,2	100		10,4	100		141,0	100		926,4	100		in Betrieb
12:30		3,0	100		0,0	100		0,55	99		4,0	100		0,26	100		13,8	100		1,5	100		0,7	100		117641,7	100		10,3	100		140,9	100		922,1	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		0,3	100		0,77	100		4,6	100		0,27	100		21,8	100		1,5	100		0,9	100		117807,4	100		9,9	100		141,9	100		932,1	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		1,2	100		0,79	100		4,0	100		0,26	94		15,8	100		1,4	100		0,6	100		118434,8	100		10,5	100		141,0	100		918,6	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		1,8	100		0,7	74		3,7	100		0,26	100		20,1	100		1,4	100		0,6	100		117404,4	100		10,3	100		140,4	100		931,3	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		1,6	100		1,17	99		3,7	100		0,26	100		26,8	100		1,4	100		0,7	100		116759,3	100		10,3	100		140,5	100		932,6	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		1,5	100		0,82	100		3,6	100		0,26	100		32,9	100		1,4	100		0,6	100		116262,0	100		10,1	100		140,4	100		938,8	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		0,9	100		0,72	100		4,1	100		0,26	100		40,7	100		1,5	100		0,6	100		115762,1	100		10,1	100		140,7	100		929,2	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		2,0	100		0,91	74		4,5	100		0,27	100		51,5	100		1,5	100		0,7	100		117388,0	100		9,9	100		141,7	100		920,2	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		1,2	100		0,77	99		4,1	100		0,27	100		29,7	100		1,4	100		0,7	100		121590,3	100		10,0	100		142,8	100		933,2	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,5	100		0,75	100		3,3	100		0,26	100		13,4	100		1,5	100		0,5	100		120431,5	100		10,8	100		141,3	100		916,8	100		in Betrieb
17:30		1,9	100		0,8	100		0,45	100		3,2	100		0,26	94		13,1	100		1,5	100		0,6	100		118540,1	100		10,8	100		139,8	100		914,2	100		in Betrieb
18:00		4,6	100		1,5	100		0,65	74		3,6	100		0,26	100		15,7	100		1,5	100		0,7	100		117900,8	100		10,3	100		140,8	100		926,1	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		1,3	100		0,71	99		3,2	100		0,26	100		15,2	100		1,5	100		0,5	100		117125,0	100		10,5	100		140,5	100		924,4	100		in Betrieb
19:00		4,9	100		1,2	100		0,39	100		3,3	100		0,26	100		20,2	100		1,5	100		0,6	100		117095,1	100		10,7	100		140,3	100		922,1	100		in Betrieb
19:30		4,4	100		0,1	100		0,26	100		3,7	100		0,26	100		24,0	100		1,5	100		0,6	100		116778,9	100		10,2	100		140,3	100		935,8	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		0,0	100		0,15	74		3,9	100		0,26	100		27,4	100		1,6	100		0,6	100		116439,7	100		10,2	100		140,6	100		936,2	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		0,0	100		0,15	99		4,1	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,7	100		116929,6	100		10,2	100		140,4	100		940,9	100		in Betrieb
21:00		4,2	85		0,2	85		0,17	100		4,1	85		0,26	100		30,7	85		1,6	85		0,6	85		116040,2	100		10,1	85		140,3	100		934,9	100		in Betrieb
21:30		3,9	79		0,0	79		0,13	100		3,7	79		0,25	94		23,4	79		1,5																		