

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,6	100		0,0	100		0,24	100		4,0	100		0,25	100		26,9	100		1,7	100		0,3	100		117027,7	100		10,4	100		140,3	100		929,6	100	In marcia
01:00		1,7	100		0,0	100		0,7	100		3,0	100		0,25	100		26,7	100		1,7	100		0,3	100		116796,7	100		10,3	100		140,2	100		930,2	100	In marcia
01:30		4,2	100		0,0	100		0,84	100		4,0	100		0,26	94		28,6	100		1,7	100		0,3	100		116254,2	100		10,1	100		140,5	100		927,5	100	In marcia
02:00		4,0	100		0,0	100		0,4	73		3,9	100		0,26	100		31,6	100		1,7	100		0,3	100		116728,6	100		10,1	100		140,6	100		930,7	100	In marcia
02:30		5,1	100		0,0	100		0,77	100		4,6	100		0,25	100		22,1	100		1,7	100		0,3	100		117246,9	100		10,4	100		140,3	100		925,5	100	In marcia
03:00		2,6	100		0,0	100		0,26	100		3,9	100		0,26	100		22,3	100		1,8	100		0,3	100		116916,3	100		10,3	100		140,4	100		923,5	100	In marcia
03:30		3,5	100		0,0	100		0,22	100		3,8	100		0,26	100		24,2	100		1,8	100		0,3	100		117117,1	100		10,2	100		140,6	100		929,9	100	In marcia
04:00		4,6	100		1,2	100		0,21	73		3,6	100		0,26	100		23,2	100		1,7	100		0,3	100		117766,0	100		10,3	100		140,7	100		928,1	100	In marcia
04:30		5,0	100		1,0	100		0,46	100		3,7	100		0,25	100		22,6	100		1,7	100		0,3	100		117645,2	100		10,4	100		140,4	100		929,9	100	In marcia
05:00		3,6	100		0,0	100		0,19	100		3,7	100		0,25	100		22,1	100		1,7	100		0,3	100		117709,3	100		10,3	100		140,6	100		933,8	100	In marcia
05:30		3,6	100		0,0	100		0,13	100		3,8	100		0,25	94		23,0	100		1,7	100		0,3	100		116488,3	100		10,3	100		140,3	100		932,5	100	In marcia
06:00		3,2	100		0,1	100		0,04	73		3,4	100		0,25	100		21,0	100		1,7	100		0,3	100		116486,7	100		10,3	100		140,2	100		931,8	100	In marcia
06:30		4,5	100		0,7	100		0,46	100		3,6	100		0,26	100		38,1	100		1,7	100		0,4	100		115670,5	100		10,1	100		140,4	100		930,8	100	In marcia
07:00		3,9	85		0,5	85		0,45	100		3,3	85		0,26	100		38,4	85		1,7	85		0,3	85		116113,6	100		10,2	85		140,6	100		923,4	100	In marcia
07:30		4,6	79		1,5	79		0,22	100		3,7	79		0,26	100		25,5	79		1,7	79		0,1	79		117473,6	100		10,0	79		140,2	100		930,9	100	In marcia
08:00		3,7	100		1,0	100		0,14	73		3,6	100		0,25	100		23,9	100		1,6	100		0,0	100		117772,1	100		10,4	100		140,3	100		921,0	100	In marcia
08:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		20,3	100		1,6	100		0,0	100		116558,8	100		10,2	100		139,9	100		932,3	100	In marcia
09:00		2,1	100		1,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		12,7	100		1,6	100		0,1	100		115543,3	100		10,2	100		139,7	100		928,4	100	In marcia
09:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,25	94		19,5	100		1,6	100		0,1	100		115281,1	100		10,3	100		140,0	100		927,8	100	In marcia
10:00		6,6	100		1,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		115219,4	100		9,9	100		140,0	100		930,8	100	In marcia
10:30		6,1	100		0,1	100		0,4	100		3,7	100		0,25	100		21,5	100		1,6	100		0,1	100		116443,3	100		10,4	100		140,1	100		918,8	100	In marcia
11:00		2,9	100		0,0	100		0,26	100		5,0	100		0,26	100		32,2	100		1,7	100		0,2	100		118443,8	100		10,0	100		140,7	100		923,6	100	In marcia
11:30		2,4	100		0,0	100		0,24	100		4,4	100		0,25	100		30,0	100		1,6	100		0,1	100		119797,4	100		10,4	100		140,8	100		914,7	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,19	73		3,8	100		0,26	100		35,0	100		1,6	100		0,1	100		120378,3	100		10,4	100		141,2	100		912,0	100	In marcia
12:30		1,9	100		2,1	100		0,35	100		2,8	100		0,25	100		22,7	100		1,6	100		0,0	100		119849,8	100		10,4	100		140,5	100		924,5	100	In marcia
13:00		1,9	100		0,7	100		0,22	100		2,6	100		0,25	100		16,4	100		1,6	100		0,0	100		116466,4	100		10,7	100		139,7	100		908,5	100	In marcia
13:30		2,0	100		1,4	100		0,21	100		2,9	100		0,25	94		27,0	100		1,6	100		0,1	100		115663,7	100		10,2	100		140,2	100		919,9	100	In marcia
14:00		1,8	100		2,2	100		0,23	73		3,0	100		0,26	100		18,7	100		1,6	100		0,2	100		116045,8	100		10,1	100		140,3	100		923,7	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,2	100		0,34	100		3,2	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,1	100		118320,6	100		10,2	100		140,4	100		923,9	100	In marcia
15:00		3,2	100		1,6	100		0,52	100		3,0	100		0,26	100		33,0	100		1,6	100		0,1	100		118303,7	100		10,1	100		140,7	100		927,2	100	In marcia
15:30		8,6	100		2,8	100		0,32	100		4,5	100		0,26	100		32,9	100		1,7	100		0,1	100		119476,8	100		10,3	100		141,0	100		923,8	100	In marcia
16:00		2,8	100		0,0	100		0,08	73		6,2	100		0,25	100		17,7	100		1,8	100		0,1	100		122134,8	100		10,6	100		140,6	100		918,4	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,31	100		4,2	100		0,26	100		28,9	100		1,7	100		0,2	100		119355,8	100		10,1	100		141,1	100		922,5	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,28	100		5,2	100		0,26	100		20,6	100		1,7	100		0,1	100		118857,4	100		10,3	100		140,9	100		913,3	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,47	100		4,7	100		0,26	94		22,3	100		1,7	100		0,2	100		118946,3	100		9,9	100		141,2	100		923,1	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,29	73		4,5	100		0,26	100		19,5	100		1,6	100		0,1	100		119389,7	100		10,1	100		140,9	100		922,1	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		1,14	100		4,1	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,1	100		119373,9	100		10,4	100		141,0	100		912,1	100	In marcia
19:00		1,7	84		0,6	84		0,93	100		4,0	84		0,26	100		29,7	84		1,6	84		0,1	84		119350,3	100		10,1	84		141,2	100		919,1	100	In marcia
19:30		4,7	79		2,3	79		0,72	100		4,6	79		0,25	100		17,7	79		1,6	79		0,0	79		120479,1	100		10,7	79		140,6	100		917,9	100	In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,19	73		3,4	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,1	100		118131,5	100		10,5	100		140,4	100		912,3	100	In marcia
20:30		2,0	100		0,0	100		0,37	100		3,2	100		0,25	100		25,5	100		1,6	100		0,1	100		118350,5	100		10,5	100		140,5	100		917,5	100	In marcia
21:00		3,8	100		0,3	100		0,27	100		3,1	100		0,25	100		22,0	100		1,6	100		0,0	100		115479,2	100		10,3	100		139,8	100		924,6	100	In marcia
21:30		3,7	100		0,1	100		0,04	100		3,3	100		0,25	94		19,1	100		1,6	100		0,0	100		114695,5	100		10,3	100		139,5	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		0,0	100		0,24	100		4,0	100		0,25	100		26,9	100		1,7	100		0,3	100		117027,7	100		10,4	100		140,3	100		929,6	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		0,0	100		0,7	100		3,0	100		0,25	100		26,7	100		1,7	100		0,3	100		116796,7	100		10,3	100		140,2	100		930,2	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		0,0	100		0,84	100		4,0	100		0,26	94		28,6	100		1,7	100		0,3	100		116254,2	100		10,1	100		140,5	100		927,5	100		in Betrieb
02:00		4,0	100		0,0	100		0,4	73		3,9	100		0,26	100		31,6	100		1,7	100		0,3	100		116728,6	100		10,1	100		140,6	100		930,7	100		in Betrieb
02:30		5,1	100		0,0	100		0,77	100		4,6	100		0,25	100		22,1	100		1,7	100		0,3	100		117246,9	100		10,4	100		140,3	100		925,5	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		0,0	100		0,26	100		3,9	100		0,26	100		22,3	100		1,8	100		0,3	100		116916,3	100		10,3	100		140,4	100		923,5	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		0,0	100		0,22	100		3,8	100		0,26	100		24,2	100		1,8	100		0,3	100		117117,1	100		10,2	100		140,6	100		929,9	100		in Betrieb
04:00		4,6	100		1,2	100		0,21	73		3,6	100		0,26	100		23,2	100		1,7	100		0,3	100		117766,0	100		10,3	100		140,7	100		928,1	100		in Betrieb
04:30		5,0	100		1,0	100		0,46	100		3,7	100		0,25	100		22,6	100		1,7	100		0,3	100		117645,2	100		10,4	100		140,4	100		929,9	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,0	100		0,19	100		3,7	100		0,25	100		22,1	100		1,7	100		0,3	100		117709,3	100		10,3	100		140,6	100		933,8	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,0	100		0,13	100		3,8	100		0,25	94		23,0	100		1,7	100		0,3	100		116488,3	100		10,3	100		140,3	100		932,5	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		0,1	100		0,04	73		3,4	100		0,25	100		21,0	100		1,7	100		0,3	100		116486,7	100		10,3	100		140,2	100		931,8	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		0,7	100		0,46	100		3,6	100		0,26	100		38,1	100		1,7	100		0,4	100		115670,5	100		10,1	100		140,4	100		930,8	100		in Betrieb
07:00		3,9	85		0,5	85		0,45	100		3,3	85		0,26	100		38,4	85		1,7	85		0,3	85		116113,6	100		10,2	85		140,6	100		923,4	100		in Betrieb
07:30		4,6	79		1,5	79		0,22	100		3,7	79		0,26	100		25,5	79		1,7	79		0,1	79		117473,6	100		10,0	79		140,2	100		930,9	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		1,0	100		0,14	73		3,6	100		0,25	100		23,9	100		1,6	100		0,0	100		117772,1	100		10,4	100		140,3	100		921,0	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		20,3	100		1,6	100		0,0	100		116558,8	100		10,2	100		139,9	100		932,3	100		in Betrieb
09:00		2,1	100		1,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		12,7	100		1,6	100		0,1	100		115543,3	100		10,2	100		139,7	100		928,4	100		in Betrieb
09:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,25	94		19,5	100		1,6	100		0,1	100		115281,1	100		10,3	100		140,0	100		927,8	100		in Betrieb
10:00		6,6	100		1,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		115219,4	100		9,9	100		140,0	100		930,8	100		in Betrieb
10:30		6,1	100		0,1	100		0,4	100		3,7	100		0,25	100		21,5	100		1,6	100		0,1	100		116443,3	100		10,4	100		140,1	100		918,8	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		0,0	100		0,26	100		5,0	100		0,26	100		32,2	100		1,7	100		0,2	100		118443,8	100		10,0	100		140,7	100		923,6	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,0	100		0,24	100		4,4	100		0,25	100		30,0	100		1,6	100		0,1	100		119797,4	100		10,4	100		140,8	100		914,7	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,19	73		3,8	100		0,26	100		35,0	100		1,6	100		0,1	100		120378,3	100		10,4	100		141,2	100		912,0	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		2,1	100		0,35	100		2,8	100		0,25	100		22,7	100		1,6	100		0,0	100		119849,8	100		10,4	100		140,5	100		924,5	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		0,7	100		0,22	100		2,6	100		0,25	100		16,4	100		1,6	100		0,0	100		116466,4	100		10,7	100		139,7	100		908,5	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		1,4	100		0,21	100		2,9	100		0,25	94		27,0	100		1,6	100		0,1	100		115663,7	100		10,2	100		140,2	100		919,9	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		2,2	100		0,23	73		3,0	100		0,26	100		18,7	100		1,6	100		0,2	100		116045,8	100		10,1	100		140,3	100		923,7	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,2	100		0,34	100		3,2	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,1	100		116320,6	100		10,2	100		140,4	100		923,9	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		1,6	100		0,52	100		3,0	100		0,26	100		33,0	100		1,6	100		0,1	100		118303,7	100		10,1	100		140,7	100		927,2	100		in Betrieb
15:30		8,6	100		2,8	100		0,32	100		4,5	100		0,26	100		32,9	100		1,7	100		0,1	100		119476,8	100		10,3	100		141,0	100		923,8	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		0,0	100		0,08	73		6,2	100		0,25	100		17,7	100		1,8	100		0,1	100		122134,8	100		10,6	100		140,6	100		918,4	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,31	100		4,2	100		0,26	100		28,9	100		1,7	100		0,2	100		119355,8	100		10,1	100		141,1	100		922,5	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,28	100		5,2	100		0,26	100		20,6	100		1,7	100		0,1	100		118857,4	100		10,3	100		140,9	100		913,3	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,47	100		4,7	100		0,26	94		22,3	100		1,7	100		0,2	100		118946,3	100		9,9	100		141,2	100		923,1	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,29	73		4,5	100		0,26	100		19,5	100		1,6	100		0,1	100		119389,7	100		10,1	100		140,9	100		922,1	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		1,14	100		4,1	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,1	100		119373,9	100		10,4	100		141,0	100		912,1	100		in Betrieb
19:00		1,7	84		0,6	84		0,93	100		4,0	84		0,26	100		29,7	84		1,6	84		0,1	84		119350,3	100		10,1	84		141,2	100		919,1	100		in Betrieb
19:30		4,7	79		2,3	79		0,72	100		4,6	79		0,25	100		17,7	79		1,6	79		0,0	79		120479,1	100		10,7	79		140,6	100		917,9	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,19	73		3,4	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,1	100		118131,5	100		10,5	100		140,4	100		912,3	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		0,0	100		0,37	100		3,2	100		0,25	100		25,5	100		1,6	100		0,1	100		118350,5	100		10,5	100		140,5	100		917,5	100		in Betrieb
21:00		3,8	100		0,3	100		0,27	100		3,1	100		0,25	100		22,0	100		1,6	100		0,0	100		115479,2	100		10,3	100		139,8	100		924,6	100		in Betrieb
21:30		3,7	100		0,1	100		0,04	100		3,3	100		0,25	94		19,1	100	</																			