

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/11/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,4	100		0,4	100		0,1	100		3,5	100		0,25	100		29,6	100		1,6	100		0,2	100		117183,9	100		10,6	100		140,1	100		925,2	100		In marcia
01:00		3,5	100		0,2	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		31,2	100		1,6	100		0,2	100		115761,0	100		10,1	100		140,3	100		933,6	100		In marcia
01:30		4,4	100		0,8	100		0,17	100		3,4	100		0,25	94		24,6	100		1,6	100		0,1	100		115807,9	100		10,5	100		140,0	100		920,9	100		In marcia
02:00		4,4	100		0,5	100		0,23	73		4,2	100		0,25	100		29,0	100		1,6	100		0,2	100		116705,0	100		10,2	100		140,4	100		928,0	100		In marcia
02:30		3,3	100		0,2	100		0,09	100		4,1	100		0,25	100		24,3	100		1,6	100		0,3	100		117843,5	100		10,5	100		140,6	100		919,3	100		In marcia
03:00		3,4	100		1,6	100		0,09	100		4,0	100		0,25	100		27,1	100		1,6	100		0,2	100		118181,9	100		10,4	100		140,6	100		922,3	100		In marcia
03:30		3,5	100		0,7	100		0,02	100		4,0	100		0,26	100		29,9	100		1,6	100		0,2	100		118702,7	100		10,2	100		141,0	100		922,6	100		In marcia
04:00		4,2	100		1,5	100		0,01	73		4,2	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,2	100		119469,8	100		10,4	100		141,2	100		924,4	100		In marcia
04:30		7,1	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		12,0	100		1,6	100		0,2	100		118569,8	100		10,5	100		140,1	100		925,8	100		In marcia
05:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		16,6	100		1,6	100		0,2	100		118581,3	100		10,4	100		140,5	100		929,8	100		In marcia
05:30		1,6	100		0,0	100		0,15	100		2,9	100		0,25	94		19,4	100		1,6	100		0,2	100		118724,5	100		10,3	100		140,4	100		930,5	100		In marcia
06:00		2,3	100		0,0	100		0,24	73		3,0	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,2	100		117701,2	100		10,4	100		140,5	100		927,3	100		In marcia
06:30		6,1	100		1,8	100		0,15	100		3,4	100		0,26	100		36,1	100		1,6	100		0,2	100		118008,9	100		10,2	100		140,7	100		928,1	100		In marcia
07:00		4,6	85		0,3	85		0,16	100		3,1	85		0,26	100		32,0	85		1,7	85		0,2	85		118756,0	100		10,4	85		140,9	100		932,0	100		In marcia
07:30		4,5	79		0,6	79		0,18	100		3,5	79		0,25	100		25,1	79		1,6	79		0,2	79		119899,8	100		10,7	79		140,2	100		932,0	100		In marcia
08:00		4,1	100		0,0	100		0,16	73		3,8	100		0,25	100		21,0	100		1,6	100		0,1	100		118897,2	100		10,6	100		140,3	100		932,0	100		In marcia
08:30		4,0	100		0,0	100		0,02	100		4,2	100		0,25	100		19,1	100		1,6	100		0,2	100		119019,8	100		10,6	100		140,6	100		932,0	100		In marcia
09:00		2,4	100		0,0	100		0,08	100		3,2	100		0,25	100		25,0	100		1,6	100		0,2	100		117967,6	100		10,4	100		140,2	100		932,0	100		In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,13	100		3,6	100		0,25	94		27,2	100		1,6	100		0,2	100		118360,4	100		10,5	100		140,6	100		932,0	100		In marcia
10:00		4,5	100		0,8	100		0,22	73		3,9	100		0,25	100		30,4	100		1,6	100		0,2	100		119441,8	100		10,4	100		140,8	100		932,0	100		In marcia
10:30		4,7	100		0,5	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		30,6	100		1,6	100		0,2	100		119752,3	100		10,9	100		140,8	100		919,8	100		In marcia
11:00		6,1	100		0,0	100		0,12	100		3,7	100		0,25	100		26,1	100		1,6	100		0,1	100		119811,6	100		10,6	100		140,5	100		926,3	100		In marcia
11:30		2,6	100		0,0	100		0,04	100		4,0	100		0,25	100		24,5	100		1,6	100		0,2	100		118559,0	100		10,4	100		140,8	100		928,6	100		In marcia
12:00		2,1	100		0,0	100		0,02	73		4,0	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,3	100		118955,3	100		10,2	100		140,9	100		931,0	100		In marcia
12:30		3,0	100		0,7	100		0,23	100		3,2	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,2	100		118859,8	100		10,4	100		140,9	100		925,0	100		In marcia
13:00		9,0	100		0,5	100		0,17	100		4,5	100		0,25	100		19,0	100		1,6	100		0,2	100		120459,9	100		10,7	100		140,6	100		916,5	100		In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,2	100		4,0	100		0,25	94		22,0	100		1,6	100		0,3	100		117433,1	100		10,4	100		140,2	100		924,8	100		In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,19	73		3,9	100		0,25	100		26,8	100		1,6	100		0,2	100		117050,9	100		10,4	100		140,4	100		926,1	100		In marcia
14:30		1,8	100		0,0	100		0,36	100		3,6	100		0,26	100		37,6	100		1,6	100		0,3	100		116514,9	100		10,1	100		141,0	100		929,6	100		In marcia
15:00		2,2	100		0,3	100		0,33	100		4,3	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,2	100		117452,4	100		10,2	100		140,7	100		931,1	100		In marcia
15:30		5,0	100		1,7	100		0,22	100		4,8	100		0,25	100		27,8	100		1,6	100		0,2	100		118201,0	100		10,3	100		140,4	100		927,2	100		In marcia
16:00		4,4	100		0,5	100		0,05	73		3,6	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,2	100		118451,3	100		10,5	100		140,5	100		921,2	100		In marcia
16:30		2,5	100		0,4	100		0,06	100		4,0	100		0,25	100		18,9	100		1,5	100		0,2	100		117021,6	100		10,2	100		140,3	100		930,0	100		In marcia
17:00		2,2	100		1,0	100		0,17	100		3,5	100		0,25	100		19,3	100		1,5	100		0,1	100		117207,0	100		10,6	100		140,2	100		919,8	100		In marcia
17:30		4,7	100		2,4	100		0,14	100		3,8	100		0,25	95		26,0	100		1,6	100		0,2	100		118396,2	100		10,1	100		140,5	100		935,6	100		In marcia
18:00		3,0	100		0,9	100		0,1	73		3,4	100		0,25	100		19,7	100		1,6	100		0,2	100		117553,3	100		10,8	100		140,0	100		915,3	100		In marcia
18:30		3,0	100		0,8	100		0,12	100		3,7	100		0,25	100		27,3	100		1,6	100		0,2	100		116845,8	100		10,4	100		140,1	100		917,7	100		In marcia
19:00		3,9	84		1,6	84		0,11	100		3,5	84		0,25	100		23,5	84		1,6	84		0,2	84		116853,8	100		10,5	84		139,9	100		923,4	100		In marcia
19:30		5,3	79		1,4	79		0,12	100		4,0	79		0,25	100		22,9	79		1,6	79		0,1	79		116795,8	100		10,4	79		140,1	100		927,9	100		In marcia
20:00		3,2	100		0,7	100		0,13	73		3,7	100		0,25	100		25,2	100		1,6	100		0,1	100		116035,4	100		10,2	100		139,9	100		930,1	100		In marcia
20:30		4,9	100		0,9	100		0,12	100		3,8	100		0,25	100		25,1	100		1,6	100		0,1	100		115781,1	100		10,4	100		139,9	100		930,7	100		In marcia
21:00		4,9	100		0,6	100		0,05	100		4,7	100		0,25	100		27,2	100		1,6	100		0,0	100		116643,7	100		10,1	100		140,1	100		933,1	100		In marcia
21:30		2,4	100		0,0	100		0,11	100		4,0	100		0,25	94		28,6	1																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,4	100		0,4	100		0,1	100		3,5	100		0,25	100		29,6	100		1,6	100		0,2	100		117183,9	100		10,6	100		140,1	100		925,2	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		0,2	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		31,2	100		1,6	100		0,2	100		115761,0	100		10,1	100		140,3	100		933,6	100		in Betrieb
01:30		4,4	100		0,8	100		0,17	100		3,4	100		0,25	94		24,6	100		1,6	100		0,1	100		115807,9	100		10,5	100		140,0	100		920,9	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		0,5	100		0,23	73		4,2	100		0,25	100		29,0	100		1,6	100		0,2	100		116705,0	100		10,2	100		140,4	100		928,0	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,2	100		0,09	100		4,1	100		0,25	100		24,3	100		1,6	100		0,3	100		117843,5	100		10,5	100		140,6	100		919,3	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		1,6	100		0,09	100		4,0	100		0,25	100		27,1	100		1,6	100		0,2	100		118181,9	100		10,4	100		140,6	100		922,3	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		0,7	100		0,02	100		4,0	100		0,26	100		29,9	100		1,6	100		0,2	100		118702,7	100		10,2	100		141,0	100		922,6	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		1,5	100		0,01	73		4,2	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,2	100		119469,8	100		10,4	100		141,2	100		924,4	100		in Betrieb
04:30		7,1	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		12,0	100		1,6	100		0,2	100		118569,8	100		10,5	100		140,1	100		925,8	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		16,6	100		1,6	100		0,2	100		118581,3	100		10,4	100		140,5	100		929,8	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		0,0	100		0,15	100		2,9	100		0,25	94		19,4	100		1,6	100		0,2	100		118724,5	100		10,3	100		140,4	100		930,5	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,0	100		0,24	73		3,0	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,2	100		117701,2	100		10,4	100		140,5	100		927,3	100		in Betrieb
06:30		6,1	100		1,8	100		0,15	100		3,4	100		0,26	100		36,1	100		1,6	100		0,2	100		118008,9	100		10,2	100		140,7	100		928,1	100		in Betrieb
07:00		4,6	85		0,3	85		0,16	100		3,1	85		0,26	100		32,0	85		1,7	85		0,2	85		118756,0	100		10,4	85		140,9	100		932,0	100		in Betrieb
07:30		4,5	79		0,6	79		0,18	100		3,5	79		0,25	100		25,1	79		1,6	79		0,2	79		119899,8	100		10,7	79		140,2	100		932,0	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		0,0	100		0,16	73		3,8	100		0,25	100		21,0	100		1,6	100		0,1	100		118897,2	100		10,6	100		140,3	100		932,0	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		0,0	100		0,02	100		4,2	100		0,25	100		19,1	100		1,6	100		0,2	100		119019,8	100		10,6	100		140,6	100		932,0	100		in Betrieb
09:00		2,4	100		0,0	100		0,08	100		3,2	100		0,25	100		25,0	100		1,6	100		0,2	100		117967,6	100		10,4	100		140,2	100		932,0	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,13	100		3,6	100		0,25	94		27,2	100		1,6	100		0,2	100		118360,4	100		10,5	100		140,6	100		932,0	100		in Betrieb
10:00		4,5	100		0,8	100		0,22	73		3,9	100		0,25	100		30,4	100		1,6	100		0,2	100		119441,8	100		10,4	100		140,8	100		932,0	100		in Betrieb
10:30		4,7	100		0,5	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		30,6	100		1,6	100		0,2	100		119752,3	100		10,9	100		140,8	100		919,8	100		in Betrieb
11:00		6,1	100		0,0	100		0,12	100		3,7	100		0,25	100		26,1	100		1,6	100		0,1	100		119811,6	100		10,6	100		140,5	100		926,3	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		0,0	100		0,04	100		4,0	100		0,25	100		24,5	100		1,6	100		0,2	100		118559,0	100		10,4	100		140,8	100		928,6	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		0,02	73		4,0	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,3	100		118955,3	100		10,2	100		140,9	100		931,0	100		in Betrieb
12:30		3,0	100		0,7	100		0,23	100		3,2	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,2	100		118859,8	100		10,4	100		140,9	100		925,0	100		in Betrieb
13:00		9,0	100		0,5	100		0,17	100		4,5	100		0,25	100		19,0	100		1,6	100		0,2	100		120459,9	100		10,7	100		140,6	100		916,5	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,2	100		4,0	100		0,25	94		22,0	100		1,6	100		0,3	100		117433,1	100		10,4	100		140,2	100		924,8	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,19	73		3,9	100		0,25	100		26,8	100		1,6	100		0,2	100		117050,9	100		10,4	100		140,4	100		926,1	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		0,0	100		0,36	100		3,6	100		0,26	100		37,6	100		1,6	100		0,3	100		116514,9	100		10,1	100		141,0	100		929,6	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,3	100		0,33	100		4,3	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,2	100		117452,4	100		10,2	100		140,7	100		931,1	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		1,7	100		0,22	100		4,8	100		0,25	100		27,8	100		1,6	100		0,2	100		118201,0	100		10,3	100		140,4	100		927,2	100		in Betrieb
16:00		4,4	100		0,5	100		0,05	73		3,6	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,2	100		118451,3	100		10,5	100		140,5	100		921,2	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		0,4	100		0,06	100		4,0	100		0,25	100		18,9	100		1,5	100		0,2	100		117021,6	100		10,2	100		140,3	100		930,0	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,0	100		0,17	100		3,5	100		0,25	100		19,3	100		1,5	100		0,1	100		117207,0	100		10,6	100		140,2	100		919,8	100		in Betrieb
17:30		4,7	100		2,4	100		0,14	100		3,8	100		0,25	95		26,0	100		1,6	100		0,2	100		118396,2	100		10,1	100		140,5	100		935,6	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		0,9	100		0,1	73		3,4	100		0,25	100		19,7	100		1,6	100		0,2	100		117553,3	100		10,8	100		140,0	100		915,3	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,8	100		0,12	100		3,7	100		0,25	100		27,3	100		1,6	100		0,2	100		116845,8	100		10,4	100		140,1	100		917,7	100		in Betrieb
19:00		3,9	84		1,6	84		0,11	100		3,5	84		0,25	100		23,5	84		1,6	84		0,2	84		116853,8	100		10,5	84		139,9	100		923,4	100		in Betrieb
19:30		5,3	79		1,4	79		0,12	100		4,0	79		0,25	100		22,9	79		1,6	79		0,1	79		116795,8	100		10,4	79		140,1	100		927,9	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		0,7	100		0,13	73		3,7	100		0,25	100		25,2	100		1,6	100		0,1	100		116035,4	100		10,2	100		139,9	100		930,1	100		in Betrieb
20:30		4,9	100		0,9	100		0,12	100		3,8	100		0,25	100		25,1	100		1,6	100		0,1	100		115781,1	100		10,4	100		139,9	100		930,7	100		in Betrieb
21:00		4,9	100		0,6	100		0,05	100		4,7	100		0,25	100		27,2	100		1,6	100		0,0	100		116643,7	100		10,1	100		140,1	100		933,1	100		in Betrieb
21:30		2,4	100		0,0	100		0,11	100		4,0	100		0,25	94		28,6	100</																				