

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/12/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		5,1	100		0,0	100		0,06	100		4,7	100		0,25	100		13,1	100		1,6	100		0,1	100		120266,0	100		10,5	100		140,2	100		939,8	100		In marcia
01:00		3,8	100		0,0	100		0,16	100		4,4	100		0,25	100		19,0	100		1,6	100		0,1	100		120593,0	100		10,6	100		140,4	100		931,1	100		In marcia
01:30		3,9	100		0,1	100		0,12	100		4,8	100		0,25	94		20,7	100		1,6	100		0,1	100		120745,0	100		10,5	100		140,6	100		932,7	100		In marcia
02:00		2,6	100		0,0	100		0,24	73		4,7	100		0,25	100		21,3	100		1,6	100		0,2	100		119299,9	100		10,6	100		140,2	100		929,0	100		In marcia
02:30		3,6	100		0,0	100		0,33	100		5,5	100		0,25	100		26,0	100		1,6	100		0,2	100		118527,6	100		10,2	100		140,0	100		942,1	100		In marcia
03:00		3,6	100		0,3	100		0,39	100		5,6	100		0,25	100		32,4	100		1,6	100		0,2	100		118253,9	100		10,3	100		140,5	100		941,0	100		In marcia
03:30		4,2	100		0,7	100		0,44	100		5,6	100		0,25	100		30,2	100		1,6	100		0,1	100		117523,9	100		10,4	100		140,0	100		937,1	100		In marcia
04:00		3,9	100		0,2	100		0,3	73		4,9	100		0,25	100		30,7	100		1,6	100		0,1	100		118029,2	100		10,3	100		140,0	100		938,7	100		In marcia
04:30		5,0	100		1,0	100		0,23	100		4,6	100		0,25	100		25,0	100		1,6	100		0,2	100		119128,9	100		10,2	100		140,1	100		944,5	100		In marcia
05:00		4,0	100		0,0	100		0,36	100		6,4	100		0,25	100		25,3	100		1,6	100		0,2	100		118938,0	100		10,1	100		140,7	100		945,3	100		In marcia
05:30		5,3	100		1,0	100		0,39	100		5,6	100		0,25	94		15,0	100		1,6	100		0,1	100		121017,5	100		10,8	100		140,3	100		931,5	100		In marcia
06:00		4,4	100		0,0	100		0,29	73		6,1	100		0,25	100		26,6	100		1,6	100		0,2	100		119658,2	100		10,0	100		140,9	100		947,3	100		In marcia
06:30		3,9	100		0,6	100		0,54	100		6,9	100		0,25	100		27,5	100		1,6	100		0,3	100		123796,1	100		10,6	100		141,3	100		940,7	100		In marcia
07:00		3,6	84		0,3	84		0,62	100		5,8	84		0,25	100		23,8	84		1,6	84		0,1	84		118704,3	100		11,0	84		140,1	100		921,1	100		In marcia
07:30		2,5	79		0,7	79		0,61	100		6,1	79		0,25	100		20,8	79		1,6	79		0,1	79		118278,6	100		10,5	79		139,7	100		926,6	100		In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,51	73		6,2	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,2	100		117643,8	100		10,0	100		140,3	100		942,4	100		In marcia
08:30		2,8	100		0,0	100		1,39	100		5,8	100		0,25	100		29,3	100		1,6	100		0,1	100		117954,6	100		10,1	100		140,5	100		938,0	100		In marcia
09:00		4,3	100		1,1	100		1,19	100		6,9	100		0,25	100		38,9	100		1,6	100		0,1	100		119764,7	100		9,9	100		141,0	100		946,3	100		In marcia
09:30		3,1	100		0,8	100		1,54	100		5,9	100		0,26	94		38,1	100		1,6	100		0,1	100		120803,4	100		10,3	100		141,4	100		940,0	100		In marcia
10:00		4,5	100		2,2	100		1,24	73		4,3	100		0,25	100		23,6	100		1,6	100		0,1	100		119398,4	100		10,3	100		140,4	100		939,0	100		In marcia
10:30		2,9	100		1,1	100		0,79	100		4,7	100		0,25	100		24,3	100		1,6	100		0,2	100		118101,8	100		10,0	100		140,5	100		941,7	100		In marcia
11:00		2,8	100		1,5	100		0,89	100		4,6	100		0,25	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		118435,4	100		10,0	100		140,6	100		947,0	100		In marcia
11:30		1,8	100		1,8	100		1,43	100		5,2	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,1	100		119646,8	100		10,1	100		141,0	100		937,7	100		In marcia
12:00		1,7	100		1,8	100		1,52	73		4,7	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,1	100		120179,7	100		9,9	100		141,3	100		942,5	100		In marcia
12:30		1,6	100		1,3	100		1,89	100		3,8	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,2	100		123225,9	100		10,5	100		142,4	100		928,6	100		In marcia
13:00		1,6	100		1,1	100		2,76	100		5,5	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,2	100		122006,0	100		9,9	100		142,4	100		940,6	100		In marcia
13:30		1,7	100		2,3	100		2,27	100		3,8	100		0,25	94		14,1	100		1,6	100		0,1	100		123096,1	100		10,7	100		141,2	100		921,6	100		In marcia
14:00		1,7	100		1,2	100		1,16	73		3,8	100		0,25	100		21,7	100		1,6	100		0,1	100		124119,0	100		10,6	100		141,3	100		920,4	100		In marcia
14:30		5,3	100		2,8	100		0,52	100		4,8	100		0,26	100		11,7	100		1,7	100		0,1	100		115994,2	100		11,5	100		140,3	100		898,2	100		In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		0,07	100		4,2	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,2	100		120469,9	100		10,2	100		141,1	100		926,9	100		In marcia
15:30		2,9	100		2,1	100		0,48	100		4,1	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,2	100		121497,0	100		10,2	100		141,8	100		945,4	100		In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		17,6	100		1,7	100		0,2	100		120285,0	100		10,3	100		140,5	100		942,1	100		In marcia
16:30		1,5	100		0,0	100		0,16	100		3,8	100		0,25	100		12,6	100		1,5	100		0,2	100		118758,1	100		10,1	100		140,3	100		947,4	100		In marcia
17:00		1,5	100		0,9	100		0,24	100		3,4	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,1	100		118153,7	100		10,3	100		140,0	100		945,3	100		In marcia
17:30		3,0	100		1,6	100		0,14	100		4,1	100		0,25	94		23,7	100		1,6	100		0,1	100		116921,8	100		10,3	100		139,6	100		944,9	100		In marcia
18:00		1,7	100		0,0	100		0,07	73		3,5	100		0,25	100		40,8	100		1,6	100		0,2	100		116256,9	100		9,9	100		140,0	100		951,3	100		In marcia
18:30		2,4	100		1,3	100		0,15	100		3,2	100		0,25	100		43,0	100		1,6	100		0,1	100		115865,9	100		10,0	100		139,9	100		942,1	100		In marcia
19:00		3,3	84		1,5	84		0,11	100		3,8	84		0,25	100		37,3	84		1,6	84		0,0	84		116536,6	100		10,1	84		139,8	100		944,0	100		In marcia
19:30		1,7	80		1,1	80		0,18	100		2,9	80		0,25	100		34,3	80		1,6	80		0,2	80		116343,4	100		9,9	80		140,0	100		949,3	100		In marcia
20:00		1,9	100		1,9	100		0,11	73		3,8	100		0,25	100		27,9	100		1,6	100		0,2	100		117280,8	100		10,1	100		140,1	100		942,2	100		In marcia
20:30		2,3	100		2,0	100		0,12	100		3,3	100		0,25	100		20,2	100		1,6	100		0,2	100		117052,4	100		10,0	100		139,7	100		946,7	100		In marcia
21:00		1,7	100		1,0	100		0,21	100		2,7	100		0,25	100		24,2	100		1,6	100		0,3	100		116967,8	100		10,0	100		140,3	100		948,9	100		In marcia
21:30		1,6	100		2,7	100		0,3	100		3,3	100		0,25	94		20,1	100</																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,1	100		0,0	100		0,06	100		4,7	100		0,25	100		13,1	100		1,6	100		0,1	100		120266,0	100		10,5	100		140,2	100		939,8	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		0,0	100		0,16	100		4,4	100		0,25	100		19,0	100		1,6	100		0,1	100		120593,0	100		10,6	100		140,4	100		931,1	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		0,1	100		0,12	100		4,8	100		0,25	94		20,7	100		1,6	100		0,1	100		120745,0	100		10,5	100		140,6	100		932,7	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		0,0	100		0,24	73		4,7	100		0,25	100		21,3	100		1,6	100		0,2	100		119299,9	100		10,6	100		140,2	100		929,0	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		0,0	100		0,33	100		5,5	100		0,25	100		26,0	100		1,6	100		0,2	100		118527,6	100		10,2	100		140,0	100		942,1	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		0,3	100		0,39	100		5,6	100		0,25	100		32,4	100		1,6	100		0,2	100		118253,9	100		10,3	100		140,5	100		941,0	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,7	100		0,44	100		5,6	100		0,25	100		30,2	100		1,6	100		0,1	100		117523,9	100		10,4	100		140,0	100		937,1	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		0,2	100		0,3	73		4,9	100		0,25	100		30,7	100		1,6	100		0,1	100		118029,2	100		10,3	100		140,0	100		938,7	100		in Betrieb
04:30		5,0	100		1,0	100		0,23	100		4,6	100		0,25	100		25,0	100		1,6	100		0,2	100		119128,9	100		10,2	100		140,1	100		944,5	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,0	100		0,36	100		6,4	100		0,25	100		25,3	100		1,6	100		0,2	100		118938,0	100		10,1	100		140,7	100		945,3	100		in Betrieb
05:30		5,3	100		1,0	100		0,39	100		5,6	100		0,25	94		15,0	100		1,6	100		0,1	100		121017,5	100		10,8	100		140,3	100		931,5	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		0,0	100		0,29	73		6,1	100		0,25	100		26,6	100		1,6	100		0,2	100		119658,2	100		10,0	100		140,9	100		947,3	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,6	100		0,54	100		6,9	100		0,25	100		27,5	100		1,6	100		0,3	100		123796,1	100		10,6	100		141,3	100		940,7	100		in Betrieb
07:00		3,6	84		0,3	84		0,62	100		5,8	84		0,25	100		23,8	84		1,6	84		0,1	84		118704,3	100		11,0	84		140,1	100		921,1	100		in Betrieb
07:30		2,5	79		0,7	79		0,61	100		6,1	79		0,25	100		20,8	79		1,6	79		0,1	79		118278,6	100		10,5	79		139,7	100		926,6	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,51	73		6,2	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,2	100		117643,8	100		10,0	100		140,3	100		942,4	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		0,0	100		1,39	100		5,8	100		0,25	100		29,3	100		1,6	100		0,1	100		117954,6	100		10,1	100		140,5	100		938,0	100		in Betrieb
09:00		4,3	100		1,1	100		1,19	100		6,9	100		0,25	100		38,9	100		1,6	100		0,1	100		119764,7	100		9,9	100		141,0	100		946,3	100		in Betrieb
09:30		3,1	100		0,8	100		1,54	100		5,9	100		0,26	94		38,1	100		1,6	100		0,1	100		120803,4	100		10,3	100		141,4	100		940,0	100		in Betrieb
10:00		4,5	100		2,2	100		1,24	73		4,3	100		0,25	100		23,6	100		1,6	100		0,1	100		119398,4	100		10,3	100		140,4	100		939,0	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		1,1	100		0,79	100		4,7	100		0,25	100		24,3	100		1,6	100		0,2	100		118101,8	100		10,0	100		140,5	100		941,7	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		1,5	100		0,89	100		4,6	100		0,25	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		118435,4	100		10,0	100		140,6	100		947,0	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,8	100		1,43	100		5,2	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,1	100		119646,8	100		10,1	100		141,0	100		937,7	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		1,8	100		1,52	73		4,7	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,1	100		120179,7	100		9,9	100		141,3	100		942,5	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,3	100		1,89	100		3,8	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,2	100		123225,9	100		10,5	100		142,4	100		928,6	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,1	100		2,76	100		5,5	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,2	100		122006,0	100		9,9	100		142,4	100		940,6	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		2,3	100		2,27	100		3,8	100		0,25	94		14,1	100		1,6	100		0,1	100		123096,1	100		10,7	100		141,2	100		921,6	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,2	100		1,16	73		3,8	100		0,25	100		21,7	100		1,6	100		0,1	100		124119,0	100		10,6	100		141,3	100		920,4	100		in Betrieb
14:30		5,3	100		2,8	100		0,52	100		4,8	100		0,26	100		11,7	100		1,7	100		0,1	100		115994,2	100		11,5	100		140,3	100		898,2	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,07	100		4,2	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,2	100		120469,9	100		10,2	100		141,1	100		926,9	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		2,1	100		0,48	100		4,1	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,2	100		121497,0	100		10,2	100		141,8	100		945,4	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		17,6	100		1,7	100		0,2	100		120285,0	100		10,3	100		140,5	100		942,1	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		0,0	100		0,16	100		3,8	100		0,25	100		12,6	100		1,5	100		0,2	100		118758,1	100		10,1	100		140,3	100		947,4	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		0,9	100		0,24	100		3,4	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,1	100		118153,7	100		10,3	100		140,0	100		945,3	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		1,6	100		0,14	100		4,1	100		0,25	94		23,7	100		1,6	100		0,1	100		116921,8	100		10,3	100		139,6	100		944,9	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		0,0	100		0,07	73		3,5	100		0,25	100		40,8	100		1,6	100		0,2	100		116256,9	100		9,9	100		140,0	100		951,3	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		1,3	100		0,15	100		3,2	100		0,25	100		43,0	100		1,6	100		0,1	100		115865,9	100		10,0	100		139,9	100		942,1	100		in Betrieb
19:00		3,3	84		1,5	84		0,11	100		3,8	84		0,25	100		37,3	84		1,6	84		0,0	84		116536,6	100		10,1	84		139,8	100		944,0	100		in Betrieb
19:30		1,7	80		1,1	80		0,18	100		2,9	80		0,25	100		34,3	80		1,6	80		0,2	80		116343,4	100		9,9	80		140,0	100		949,3	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		1,9	100		0,11	73		3,8	100		0,25	100		27,9	100		1,6	100		0,2	100		117280,8	100		10,1	100		140,1	100		942,2	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		2,0	100		0,12	100		3,3	100		0,25	100		20,2	100		1,6	100		0,2	100		117052,4	100		10,0	100		139,7	100		946,7	100		in Betrieb
21:00		1,7	100		1,0	100		0,21	100		2,7	100		0,25	100		24,2	100		1,6	100		0,3	100		116967,8	100		10,0	100		140,3	100		948,9	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		2,7	100		0,3	100		3,3	100		0,25	94		20,1	100																				