

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/12/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,6	100		1,3	100		2,97	100		3,3	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,2	100		123376,0	100		10,1	100		142,6	100		930,2	100		In marcia
01:00		2,0	100		0,9	100		3,24	100		2,9	100		0,26	100		19,0	100		1,6	100		0,1	100		122635,2	100		10,2	100		141,9	100		930,5	100		In marcia
01:30		1,9	100		1,0	100		2,96	100		2,4	100		0,26	94		19,1	100		1,6	100		0,2	100		121493,5	100		10,1	100		141,7	100		935,5	100		In marcia
02:00		1,8	100		1,5	100		3,14	73		2,7	100		0,26	100		22,2	100		1,5	100		0,1	100		120874,2	100		10,1	100		141,4	100		940,1	100		In marcia
02:30		2,4	100		1,3	100		2,54	100		2,9	100		0,26	100		27,2	100		1,6	100		0,2	100		119945,3	100		9,9	100		141,6	100		943,5	100		In marcia
03:00		1,8	100		0,9	100		2,97	100		3,0	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,2	100		120037,9	100		10,1	100		141,4	100		946,3	100		In marcia
03:30		1,9	100		0,7	100		3,44	100		2,8	100		0,26	100		33,9	100		1,6	100		0,2	100		120159,5	100		9,9	100		142,1	100		941,4	100		In marcia
04:00		1,7	100		1,3	100		2,67	73		2,4	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,2	100		119755,9	100		10,1	100		141,3	100		939,7	100		In marcia
04:30		1,7	100		1,0	100		2,49	100		2,5	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,2	100		119920,3	100		9,9	100		141,6	100		944,3	100		In marcia
05:00		1,7	100		1,3	100		2,15	100		3,0	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,1	100		120139,9	100		10,3	100		141,6	100		934,6	100		In marcia
05:30		1,8	100		0,8	100		2,23	100		3,7	100		0,27	94		28,0	100		1,6	100		0,2	100		120417,3	100		9,9	100		142,5	100		935,0	100		In marcia
06:00		2,1	100		1,3	100		1,95	73		3,3	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,1	100		121095,0	100		10,1	100		141,9	100		928,2	100		In marcia
06:30		2,2	100		0,8	100		1,52	100		3,7	100		0,26	100		20,1	100		1,6	100		0,2	100		121590,5	100		10,0	100		142,3	100		930,9	100		In marcia
07:00		2,6	85		1,8	85		1,79	100		2,9	85		0,26	100		23,3	85		1,5	85		0,1	85		121419,2	100		9,9	85		142,3	100		939,6	100		In marcia
07:30		2,0	78		1,3	78		1,13	100		3,2	78		0,26	100		20,9	78		1,6	78		0,0	78		122335,2	100		10,3	78		141,2	100		933,2	100		In marcia
08:00		1,9	100		1,3	100		1,14	73		3,3	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		122170,0	100		10,2	100		141,7	100		929,8	100		In marcia
08:30		3,7	100		2,6	100		1,06	100		4,0	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		121987,1	100		10,4	100		141,6	100		923,8	100		In marcia
09:00		2,5	100		0,0	100		0,74	100		5,0	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,0	100		120655,7	100		10,1	100		141,7	100		934,0	100		In marcia
09:30		4,0	100		0,6	100		1,18	100		4,4	100		0,26	94		24,0	100		1,6	100		0,0	100		120952,8	100		10,3	100		141,3	100		927,6	100		In marcia
10:00		3,8	100		0,0	100		0,52	73		4,6	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,0	100		120519,9	100		10,1	100		141,6	100		926,2	100		In marcia
10:30		1,8	100		0,2	100		1,06	100		4,7	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,0	100		120132,4	100		10,0	100		141,5	100		935,6	100		In marcia
11:00		1,6	100		0,7	100		1,0	100		3,2	100		0,26	100		30,7	100		1,6	100		0,0	100		120490,6	100		10,3	100		141,5	100		932,0	100		In marcia
11:30		1,6	100		1,9	100		1,04	100		3,1	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,0	100		118431,6	100		10,4	100		141,0	100		925,4	100		In marcia
12:00		1,6	100		0,7	100		0,61	73		3,0	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		117565,2	100		10,2	100		140,8	100		933,1	100		In marcia
12:30		1,6	100		0,7	100		0,86	100		2,8	100		0,26	100		18,0	100		1,5	100		0,0	100		116463,8	100		10,2	100		140,7	100		936,2	100		In marcia
13:00		1,6	100		0,6	100		0,8	100		2,7	100		0,26	100		21,9	100		1,6	100		0,0	100		115524,7	100		10,0	100		140,8	100		938,2	100		In marcia
13:30		1,6	100		1,9	100		0,9	100		2,1	100		0,26	94		23,5	100		1,5	100		0,0	100		115274,8	100		10,0	100		140,6	100		938,4	100		In marcia
14:00		1,6	100		1,4	100		0,64	73		2,5	100		0,26	100		19,3	100		1,5	100		0,0	100		115289,6	100		10,0	100		140,3	100		942,6	100		In marcia
14:30		1,6	100		0,6	100		0,55	100		3,5	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		115327,1	100		10,2	100		140,5	100		932,5	100		In marcia
15:00		3,6	100		1,2	100		0,75	100		3,2	100		0,26	100		31,2	100		1,5	100		0,0	100		115310,4	100		10,2	100		140,4	100		925,3	100		In marcia
15:30		2,0	100		1,0	100		0,59	100		3,0	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,0	100		114357,5	100		9,9	100		140,1	100		939,9	100		In marcia
16:00		2,4	100		1,9	100		0,55	73		3,6	100		0,26	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		114234,4	100		10,0	100		140,2	100		938,1	100		In marcia
16:30		3,7	100		1,3	100		0,32	100		3,5	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,0	100		114218,9	100		10,0	100		139,8	100		939,8	100		In marcia
17:00		2,1	100		0,0	100		0,31	100		34,7	100		0,29	100		80,3	100		3,4	100		0,0	100		116494,7	100		10,0	100		145,2	100		942,1	100		In marcia
17:30		2,2	100		0,2	100		0,66	100		2,8	100		0,26	94		59,9	100		1,5	100		0,0	100		114422,1	100		10,0	100		142,0	100		925,9	100		In marcia
18:00		3,0	100		0,4	100		0,37	73		2,8	100		0,26	100		17,1	100		1,6	100		0,0	100		114250,4	100		9,7	100		141,2	100		937,0	100		In marcia
18:30		3,5	100		1,6	100		0,46	100		2,3	100		0,26	100		7,6	100		1,5	100		0,0	100		115430,9	100		10,0	100		140,8	100		935,5	100		In marcia
19:00		3,8	86		0,8	86		0,49	100		2,4	86		0,26	100		7,5	86		1,5	86		0,0	86		116145,7	100		9,8	86		140,8	100		932,6	100		In marcia
19:30		6,7	78		0,9	78		0,59	100		3,0	78		0,26	100		8,5	78		1,5	78		0,1	78		116167,1	100		10,3	78		140,7	100		926,8	100		In marcia
20:00		4,3	100		0,0	100		0,23	73		3,7	100		0,26	100		9,4	100		1,5	100		0,0	100		115919,2	100		10,1	100		140,6	100		932,5	100		In marcia
20:30		4,3	100		0,0	100		0,2	100		3,9	100		0,26	100		17,6	100		1,5	100		0,1	100		116854,5	100		10,1	100		140,7	100		936,5	100		In marcia
21:00		4,3	100		0,0	100		0,3	100		4,1	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,1	100		116544,2	100		10,4	100		140,7	100		923,8	100		In marcia
21:30		6,6	100		0,0	100		0,35	100		4,3	100		0,26	94		33,4	100																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		1,3	100		2,97	100		3,3	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,2	100		123376,0	100		10,1	100		142,6	100		930,2	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		0,9	100		3,24	100		2,9	100		0,26	100		19,0	100		1,6	100		0,1	100		122635,2	100		10,2	100		141,9	100		930,5	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		1,0	100		2,96	100		2,4	100		0,26	94		19,1	100		1,6	100		0,2	100		121493,5	100		10,1	100		141,7	100		935,5	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,5	100		3,14	73		2,7	100		0,26	100		22,2	100		1,5	100		0,1	100		120874,2	100		10,1	100		141,4	100		940,1	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		1,3	100		2,54	100		2,9	100		0,26	100		27,2	100		1,6	100		0,2	100		119945,3	100		9,9	100		141,6	100		943,5	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		0,9	100		2,97	100		3,0	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,2	100		120037,9	100		10,1	100		141,4	100		946,3	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		0,7	100		3,44	100		2,8	100		0,26	100		33,9	100		1,6	100		0,2	100		120159,5	100		9,9	100		142,1	100		941,4	100		in Betrieb
04:00		1,7	100		1,3	100		2,67	73		2,4	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,2	100		119755,9	100		10,1	100		141,3	100		939,7	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		1,0	100		2,49	100		2,5	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,2	100		119920,3	100		9,9	100		141,6	100		944,3	100		in Betrieb
05:00		1,7	100		1,3	100		2,15	100		3,0	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,1	100		120139,9	100		10,3	100		141,6	100		934,6	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		0,8	100		2,23	100		3,7	100		0,27	94		28,0	100		1,6	100		0,2	100		120417,3	100		9,9	100		142,5	100		935,0	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		1,3	100		1,95	73		3,3	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,1	100		121095,0	100		10,1	100		141,9	100		928,2	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		0,8	100		1,52	100		3,7	100		0,26	100		20,1	100		1,6	100		0,2	100		121590,5	100		10,0	100		142,3	100		930,9	100		in Betrieb
07:00		2,6	85		1,8	85		1,79	100		2,9	85		0,26	100		23,3	85		1,5	85		0,1	85		121419,2	100		9,9	85		142,3	100		939,6	100		in Betrieb
07:30		2,0	78		1,3	78		1,13	100		3,2	78		0,26	100		20,9	78		1,6	78		0,0	78		122335,2	100		10,3	78		141,2	100		933,2	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		1,3	100		1,14	73		3,3	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		122170,0	100		10,2	100		141,7	100		929,8	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		2,6	100		1,06	100		4,0	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		121987,1	100		10,4	100		141,6	100		923,8	100		in Betrieb
09:00		2,5	100		0,0	100		0,74	100		5,0	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,0	100		120655,7	100		10,1	100		141,7	100		934,0	100		in Betrieb
09:30		4,0	100		0,6	100		1,18	100		4,4	100		0,26	94		24,0	100		1,6	100		0,0	100		120952,8	100		10,3	100		141,3	100		927,6	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		0,0	100		0,52	73		4,6	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,0	100		120519,9	100		10,1	100		141,6	100		926,2	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,2	100		1,06	100		4,7	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,0	100		120132,4	100		10,0	100		141,5	100		935,6	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,7	100		1,0	100		3,2	100		0,26	100		30,7	100		1,6	100		0,0	100		120490,6	100		10,3	100		141,5	100		932,0	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,9	100		1,04	100		3,1	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,0	100		118431,6	100		10,4	100		141,0	100		925,4	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,7	100		0,61	73		3,0	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		117565,2	100		10,2	100		140,8	100		933,1	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,7	100		0,86	100		2,8	100		0,26	100		18,0	100		1,5	100		0,0	100		116463,8	100		10,2	100		140,7	100		936,2	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,6	100		0,8	100		2,7	100		0,26	100		21,9	100		1,6	100		0,0	100		115524,7	100		10,0	100		140,8	100		938,2	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,9	100		0,9	100		2,1	100		0,26	94		23,5	100		1,5	100		0,0	100		115274,8	100		10,0	100		140,6	100		938,4	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,4	100		0,64	73		2,5	100		0,26	100		19,3	100		1,5	100		0,0	100		115289,6	100		10,0	100		140,3	100		942,6	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,6	100		0,55	100		3,5	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		115327,1	100		10,2	100		140,5	100		932,5	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		1,2	100		0,75	100		3,2	100		0,26	100		31,2	100		1,5	100		0,0	100		115310,4	100		10,2	100		140,4	100		925,3	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		1,0	100		0,59	100		3,0	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,0	100		114357,5	100		9,9	100		140,1	100		939,9	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		1,9	100		0,55	73		3,6	100		0,26	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		114234,4	100		10,0	100		140,2	100		938,1	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		1,3	100		0,32	100		3,5	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,0	100		114218,9	100		10,0	100		139,8	100		939,8	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		0,31	100		34,7	100		0,29	100		80,3	100		3,4	100		0,0	100		116494,7	100		10,0	100		145,2	100		942,1	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,2	100		0,66	100		2,8	100		0,26	94		59,9	100		1,5	100		0,0	100		114422,1	100		10,0	100		142,0	100		925,9	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		0,4	100		0,37	73		2,8	100		0,26	100		17,1	100		1,6	100		0,0	100		114250,4	100		9,7	100		141,2	100		937,0	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		1,6	100		0,46	100		2,3	100		0,26	100		7,6	100		1,5	100		0,0	100		115430,9	100		10,0	100		140,8	100		935,5	100		in Betrieb
19:00		3,8	86		0,8	86		0,49	100		2,4	86		0,26	100		7,5	86		1,5	86		0,0	86		116145,7	100		9,8	86		140,8	100		932,6	100		in Betrieb
19:30		6,7	78		0,9	78		0,59	100		3,0	78		0,26	100		8,5	78		1,5	78		0,1	78		116167,1	100		10,3	78		140,7	100		926,8	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		0,0	100		0,23	73		3,7	100		0,26	100		9,4	100		1,5	100		0,0	100		115919,2	100		10,1	100		140,6	100		932,5	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		0,0	100		0,2	100		3,9	100		0,26	100		17,6	100		1,5	100		0,1	100		116854,5	100		10,1	100		140,7	100		936,5	100		in Betrieb
21:00		4,3	100		0,0	100		0,3	100		4,1	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,1	100		116544,2	100		10,4	100		140,7	100		923,8	100		in Betrieb
21:30		6,6	100		0,0	100		0,35	100		4,3	100		0,26	94		33,4	100		1,6																		