

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 24/12/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,9	100		0,0	100		0,04	100		3,4	100		0,25	100		21,0	100		1,6	100		0,2	100		116634,8	100		10,2	100		140,4	100		935,6	100		In marcia
01:00		4,8	100		0,2	100		0,06	100		3,6	100		0,25	100		18,8	100		1,6	100		0,1	100		116917,1	100		10,4	100		140,1	100		933,9	100		In marcia
01:30		3,8	100		0,9	100		0,03	100		5,5	100		0,26	94		24,2	100		1,6	100		0,2	100		115477,1	100		10,1	100		140,6	100		936,4	100		In marcia
02:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		116668,3	100		10,3	100		140,3	100		936,0	100		In marcia
02:30		2,5	100		0,0	100		0,16	100		4,9	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,1	100		116093,0	100		10,3	100		140,0	100		937,1	100		In marcia
03:00		1,8	100		0,0	100		0,12	100		4,6	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,1	100		115957,9	100		10,3	100		140,3	100		934,0	100		In marcia
03:30		4,6	100		1,4	100		0,16	100		3,3	100		0,25	100		27,3	100		1,5	100		0,2	100		115667,8	100		10,3	100		139,9	100		936,7	100		In marcia
04:00		6,6	100		0,9	100		0,09	73		2,9	100		0,25	100		28,4	100		1,5	100		0,1	100		115498,3	100		10,2	100		140,0	100		939,8	100		In marcia
04:30		4,6	100		0,2	100		0,15	100		3,6	100		0,25	100		26,5	100		1,5	100		0,1	100		115978,2	100		10,4	100		139,9	100		941,1	100		In marcia
05:00		2,8	100		0,0	100		0,12	100		3,4	100		0,25	100		30,4	100		1,5	100		0,2	100		114783,3	100		10,2	100		140,0	100		938,1	100		In marcia
05:30		2,5	100		0,0	100		0,08	100		3,0	100		0,25	94		30,8	100		1,5	100		0,2	100		115038,7	100		10,1	100		140,3	100		933,6	100		In marcia
06:00		2,9	100		0,4	100		0,16	73		3,0	100		0,26	100		35,9	100		1,5	100		0,2	100		116384,7	100		10,1	100		140,7	100		931,0	100		In marcia
06:30		2,8	100		1,0	100		0,34	100		4,0	100		0,26	100		35,4	100		1,6	100		0,2	100		117896,2	100		9,9	100		141,4	100		940,1	100		In marcia
07:00		2,3	84		0,7	84		0,27	100		3,0	84		0,26	100		21,3	84		1,5	84		0,2	84		119535,0	100		10,4	84		141,7	100		931,2	100		In marcia
07:30		3,7	79		2,8	79		0,36	100		4,0	79		0,26	100		21,5	79		1,5	79		0,3	79		119451,8	100		10,4	79		140,9	100		928,7	100		In marcia
08:00		4,3	100		1,9	100		0,26	73		5,6	100		0,25	100		15,7	100		1,6	100		0,2	100		118806,8	100		10,5	100		140,0	100		926,6	100		In marcia
08:30		3,0	100		0,0	100		0,09	100		6,2	100		0,25	100		15,9	100		1,6	100		0,1	100		118394,8	100		10,5	100		140,5	100		927,4	100		In marcia
09:00		3,0	100		0,5	100		0,12	100		4,5	100		0,25	100		18,1	100		1,6	100		0,2	100		116276,3	100		10,3	100		140,2	100		933,3	100		In marcia
09:30		3,0	100		0,0	100		0,05	100		5,1	100		0,25	94		19,6	100		1,6	100		0,2	100		115852,1	100		10,3	100		139,9	100		936,9	100		In marcia
10:00		1,9	100		0,0	100		0,06	73		3,6	100		0,25	100		28,0	100		1,5	100		0,2	100		115023,1	100		10,0	100		140,2	100		944,4	100		In marcia
10:30		1,6	100		0,4	100		0,17	100		3,2	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,3	100		116230,1	100		10,2	100		140,6	100		941,0	100		In marcia
11:00		3,8	100		2,8	100		0,27	100		3,4	100		0,25	100		29,0	100		1,5	100		0,2	100		117181,4	100		10,4	100		140,2	100		930,9	100		In marcia
11:30		2,5	100		0,0	100		0,08	100		4,7	100		0,25	100		26,8	100		1,6	100		0,3	100		116696,4	100		10,0	100		140,3	100		942,3	100		In marcia
12:00		2,4	100		0,0	100		0,12	73		4,3	100		0,25	100		23,8	100		1,6	100		0,2	100		116249,3	100		10,5	100		140,1	100		925,2	100		In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,11	100		2,8	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,2	100		116253,5	100		10,2	100		140,5	100		931,2	100		In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,27	100		3,1	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,2	100		115711,0	100		10,2	100		140,3	100		932,2	100		In marcia
13:30		1,6	100		0,6	100		0,27	100		2,7	100		0,25	95		22,5	100		1,5	100		0,2	100		115655,0	100		10,4	100		140,0	100		929,6	100		In marcia
14:00		2,9	100		1,0	100		0,26	73		3,0	100		0,25	100		27,1	100		1,5	100		0,2	100		115366,9	100		10,1	100		140,3	100		939,0	100		In marcia
14:30		5,0	100		1,3	100		0,23	100		3,1	100		0,26	100		27,6	100		1,5	100		0,3	100		116278,1	100		10,1	100		140,6	100		940,8	100		In marcia
15:00		5,8	100		1,8	100		0,2	100		4,1	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,2	100		117423,8	100		10,7	100		140,1	100		924,2	100		In marcia
15:30		4,1	100		0,0	100		0,1	100		3,9	100		0,25	100		19,2	100		1,5	100		0,2	100		116872,0	100		10,3	100		140,2	100		936,2	100		In marcia
16:00		5,0	100		0,0	100		0,07	73		3,5	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,2	100		116086,4	100		10,2	100		140,0	100		936,8	100		In marcia
16:30		3,0	100		0,0	100		0,03	100		3,8	100		0,25	100		22,3	100		1,6	100		0,2	100		116985,9	100		10,4	100		140,0	100		935,1	100		In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		0,06	100		3,9	100		0,25	100		26,5	100		1,6	100		0,2	100		116993,1	100		10,3	100		140,0	100		938,0	100		In marcia
17:30		2,9	100		0,0	100		0,05	100		3,9	100		0,25	94		33,0	100		1,5	100		0,2	100		117097,3	100		10,4	100		140,2	100		931,2	100		In marcia
18:00		5,8	100		0,0	100		0,03	73		5,7	100		0,25	100		26,7	100		1,6	100		0,2	100		116517,4	100		10,3	100		140,2	100		939,6	100		In marcia
18:30		4,8	100		0,0	100		0,03	100		7,2	100		0,25	100		23,1	100		1,6	100		0,1	100		117141,9	100		10,4	100		140,2	100		938,1	100		In marcia
19:00		3,6	84		0,0	84		0,09	100		5,2	84		0,25	100		24,8	84		1,6	84		0,2	84		116735,6	100		10,3	84		140,1	100		935,3	100		In marcia
19:30		4,0	79		0,0	79		0,07	100		3,9	79		0,25	100		16,2	79		1,6	79		0,0	79		115651,3	100		10,6	79		139,5	100		932,9	100		In marcia
20:00		2,8	100		0,0	100		0,04	73		3,1	100		0,25	100		22,8	100		1,6	100		0,0	100		113934,7	100		10,5	100		139,6	100		924,2	100		In marcia
20:30		2,4	100		0,0	100		0,13	100		3,4	100		0,25	100		32,3	100		1,5	100		0,0	100		114644,7	100		10,5	100		139,9	100		923,1	100		In marcia
21:00		6,2	100		0,9	100		0,19	100		2,5	100		0,25	100		19,6	100		1,6	100		0,0	100		113222,7	100		10,6	100		138,9	100		925,8	100		In marcia
21:30		2,5	100		0,0	100		0,08	100		3,7	100		0,25	94		25,1																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,9	100		0,0	100		0,04	100		3,4	100		0,25	100		21,0	100		1,6	100		0,2	100		116634,8	100		10,2	100		140,4	100		935,6	100		in Betrieb
01:00		4,8	100		0,2	100		0,06	100		3,6	100		0,25	100		18,8	100		1,6	100		0,1	100		116917,1	100		10,4	100		140,1	100		933,9	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		0,9	100		0,03	100		5,5	100		0,26	94		24,2	100		1,6	100		0,2	100		115477,1	100		10,1	100		140,6	100		936,4	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		116668,3	100		10,3	100		140,3	100		936,0	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		0,0	100		0,16	100		4,9	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,1	100		116093,0	100		10,3	100		140,0	100		937,1	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		0,0	100		0,12	100		4,6	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,1	100		115957,9	100		10,3	100		140,3	100		934,0	100		in Betrieb
03:30		4,6	100		1,4	100		0,16	100		3,3	100		0,25	100		27,3	100		1,5	100		0,2	100		115667,8	100		10,3	100		139,9	100		936,7	100		in Betrieb
04:00		6,6	100		0,9	100		0,09	73		2,9	100		0,25	100		28,4	100		1,5	100		0,1	100		115498,3	100		10,2	100		140,0	100		939,8	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		0,2	100		0,15	100		3,6	100		0,25	100		26,5	100		1,5	100		0,1	100		115978,2	100		10,4	100		139,9	100		941,1	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		0,0	100		0,12	100		3,4	100		0,25	100		30,4	100		1,5	100		0,2	100		114783,3	100		10,2	100		140,0	100		938,1	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		0,0	100		0,08	100		3,0	100		0,25	94		30,8	100		1,5	100		0,2	100		115038,7	100		10,1	100		140,3	100		933,6	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		0,4	100		0,16	73		3,0	100		0,26	100		35,9	100		1,5	100		0,2	100		116384,7	100		10,1	100		140,7	100		931,0	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,0	100		0,34	100		4,0	100		0,26	100		35,4	100		1,6	100		0,2	100		117896,2	100		9,9	100		141,4	100		940,1	100		in Betrieb
07:00		2,3	84		0,7	84		0,27	100		3,0	84		0,26	100		21,3	84		1,5	84		0,2	84		119535,0	100		10,4	84		141,7	100		931,2	100		in Betrieb
07:30		3,7	79		2,8	79		0,36	100		4,0	79		0,26	100		21,5	79		1,5	79		0,3	79		119451,8	100		10,4	79		140,9	100		928,7	100		in Betrieb
08:00		4,3	100		1,9	100		0,26	73		5,6	100		0,25	100		15,7	100		1,6	100		0,2	100		118806,8	100		10,5	100		140,0	100		926,6	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		0,0	100		0,09	100		6,2	100		0,25	100		15,9	100		1,6	100		0,1	100		118394,8	100		10,5	100		140,5	100		927,4	100		in Betrieb
09:00		3,0	100		0,5	100		0,12	100		4,5	100		0,25	100		18,1	100		1,6	100		0,2	100		116276,3	100		10,3	100		140,2	100		933,3	100		in Betrieb
09:30		3,0	100		0,0	100		0,05	100		5,1	100		0,25	94		19,6	100		1,6	100		0,2	100		115852,1	100		10,3	100		139,9	100		936,9	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		0,0	100		0,06	73		3,6	100		0,25	100		28,0	100		1,5	100		0,2	100		115023,1	100		10,0	100		140,2	100		944,4	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,4	100		0,17	100		3,2	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,3	100		116230,1	100		10,2	100		140,6	100		941,0	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		2,8	100		0,27	100		3,4	100		0,25	100		29,0	100		1,5	100		0,2	100		117181,4	100		10,4	100		140,2	100		930,9	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		0,0	100		0,08	100		4,7	100		0,25	100		26,8	100		1,6	100		0,3	100		116696,4	100		10,0	100		140,3	100		942,3	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		0,0	100		0,12	73		4,3	100		0,25	100		23,8	100		1,6	100		0,2	100		116249,3	100		10,5	100		140,1	100		925,2	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,11	100		2,8	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,2	100		116253,5	100		10,2	100		140,5	100		931,2	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,27	100		3,1	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,2	100		115711,0	100		10,2	100		140,3	100		932,2	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,6	100		0,27	100		2,7	100		0,25	95		22,5	100		1,5	100		0,2	100		115655,0	100		10,4	100		140,0	100		929,6	100		in Betrieb
14:00		2,9	100		1,0	100		0,26	73		3,0	100		0,25	100		27,1	100		1,5	100		0,2	100		115366,9	100		10,1	100		140,3	100		939,0	100		in Betrieb
14:30		5,0	100		1,3	100		0,23	100		3,1	100		0,26	100		27,6	100		1,5	100		0,3	100		116278,1	100		10,1	100		140,6	100		940,8	100		in Betrieb
15:00		5,8	100		1,8	100		0,2	100		4,1	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,2	100		117423,8	100		10,7	100		140,1	100		924,2	100		in Betrieb
15:30		4,1	100		0,0	100		0,1	100		3,9	100		0,25	100		19,2	100		1,5	100		0,2	100		116872,0	100		10,3	100		140,2	100		936,2	100		in Betrieb
16:00		5,0	100		0,0	100		0,07	73		3,5	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,2	100		116086,4	100		10,2	100		140,0	100		936,8	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		0,0	100		0,03	100		3,8	100		0,25	100		22,3	100		1,6	100		0,2	100		116985,9	100		10,4	100		140,0	100		935,1	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		0,06	100		3,9	100		0,25	100		26,5	100		1,6	100		0,2	100		116993,1	100		10,3	100		140,0	100		938,0	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		0,0	100		0,05	100		3,9	100		0,25	94		33,0	100		1,5	100		0,2	100		117097,3	100		10,4	100		140,2	100		931,2	100		in Betrieb
18:00		5,8	100		0,0	100		0,03	73		5,7	100		0,25	100		26,7	100		1,6	100		0,2	100		116517,4	100		10,3	100		140,2	100		939,6	100		in Betrieb
18:30		4,8	100		0,0	100		0,03	100		7,2	100		0,25	100		23,1	100		1,6	100		0,1	100		117141,9	100		10,4	100		140,2	100		938,1	100		in Betrieb
19:00		3,6	84		0,0	84		0,09	100		5,2	84		0,25	100		24,8	84		1,6	84		0,2	84		116735,6	100		10,3	84		140,1	100		935,3	100		in Betrieb
19:30		4,0	79		0,0	79		0,07	100		3,9	79		0,25	100		16,2	79		1,6	79		0,0	79		115651,3	100		10,6	79		139,5	100		932,9	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		0,0	100		0,04	73		3,1	100		0,25	100		22,8	100		1,6	100		0,0	100		113934,7	100		10,5	100		139,6	100		924,2	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		0,0	100		0,13	100		3,4	100		0,25	100		32,3	100		1,5	100		0,0	100		114644,7	100		10,5	100		139,9	100		923,1	100		in Betrieb
21:00		6,2	100		0,9	100		0,19	100		2,5	100		0,25	100		19,6	100		1,6	100		0,0	100		113222,7	100		10,6	100		138,9	100		925,8	100		in Betrieb
21:30		2,5	100		0,0	100		0,08	100		3,7	100		0,25	94		25,1	100																				